

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Hakolahdentie 14		Hyväksytyt piirustukset					
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Asunto Oy Hakolahdentie 14		No 690844	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 17.9.69				
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1	Kaupungin osa No 31 Nimi Lauttasaari		Korttelin no 31095 Tontti no 6 R no					
Astianpesualtaat	6	1	6		1	6	Urakoitsija Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy Oy Termo		Suunnittelija Ins. B. Lindgren					
Pesualtaat	11	1	11		1	11	Katuviemäri		Litosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Likavesi		15989-30.5.69	4.47	5.60	7.25	7.25	12.65
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Sadevesi							
Urinaalit		0,5			—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
VC-uimuri-venttiilit	11	0,5	6		—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit							
VC-huuhtelu-venttiilit		15			—	—								
Lattiakaivot	10	—	—		—	—	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Sadevesikatto-suppilot		—	—		—	—	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Yhteensä	39	—	—		—	—	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Kylpyammeet	6	2	12		2	12	Laimennuskaivo				☐ Muut työt			
Suihkut	1	2	2		2	2	Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 12.9.69	nimi GE	
15 mm käyttöhanat	7	1	7		1	6	Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	5.13.70	23.9.69	
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4	2		4	8	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	31.3.70	Malinen	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	13.5.70	18	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Umpikaivo							
Palopostit		—	—		—	—	Jätevesien kaatokaivo							
Yhteensä NV	Kylmävesi		53	Lämminvesi		46								
	Kylmävesi + lämminvesi		99	Yhteensä q l/s										
Vedenlämmitin	Malli Vp.	Tilavuus l	1000	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	70								

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri (9" lasit. suorputk.) tarkastettu	10.10-69	M. H. J.			
Pohjavien tark (Fem o)	7.11-69	M. H. J.			
			D Lopputarkastus		
			Lopputarkastettu	13.5-70	M. H. J.
C Painetarkastus					
Paine tark	20.3-70	M. H. J.	Huomautuksia		