

4588

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piirustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Halkaisijantie 4					891296			
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s									
Kaatoaltaat	5	0,2	1,0	3	0,2	0,6	Omistaja tai kiinteistön nimi As Oy Halkaisijantie 4					891296			
Astianpesu- altaat	47	0,2	9,4	47	0,2	9,4	Kaupungin osa numero 54 nimi Vuosaari					Hyväksytty 16.1.90 SV	Palautettu 17.1.90		
Pesualtaat	65	0,1	6,5	65	0,1	6,5	Korttelin numero 54211		Tontin numero 2	Rekisterinnumero		8.5.90 SV	9.5.90		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Antti Vähäsarja					18.6.90 H	18.6.90		
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Enersta Oy Kumpulantie 3 A Hki 52								
Urinaalit		0,4													
WC-uimuri- venttiilit	54	0,1	5,4				Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+		Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
WC-huuhtele- venttiilit		1,5					Likavesi	525-10.7.89	9.60	9.80	13.00			14.00	25.20
Lattiakaivot	50														
Sadevesikatto- suppilot	9						Sadevesi	525-10.7.89	9.22 9.04	13.00 12.65	13.00 12.65				
Yhteensä	230						Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine 58	Poikkeama		
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt				
Suihkut	46	0,2	9,2	46	0,2	9,2	Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,1		0,1		Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Perusvesikaivo	1			☐ Muut työt				
Pesukone kotitaloudessa	46	0,2	9,2		0,2		Sadevesikaivo	5			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 18.12.89 SJ				
Muut vesi- postit tms.	3		1,2				Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu				
Palopostit							Hajotuskaivo	3			Vesimittarin asennuslupa annettu				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 42,0			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 25,7							Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 67,7			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 2,80											
Veden- lämmitin	Malli HL	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min									



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
ulkop. JV + SL Intos Jäätäm.	16.5.90	Ro			
ulko- ja sisäp. su + JV-tiem.	4.6.90	Ro			
talo 5 -u- tiem.	18.6.90	Ro			
			D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
			Lopputark.	15.3.91	SV
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	Huomautuksia		
talo 1 A pomppajinet suor.	21.11.90	Ro	Talo 2 on koeeuennos / piirustukset hyväksytyt em. tarkoitukseen. 16.1.90 SV		
- n- 1 B " - n -	30.11.90	Ro			
- n- 1 C " " "	11.11.90	Ro			