

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Halkosuontie 71 Pakilantie 68		No	
Kaatoaltaat	2	1	2		1	2	Omistaja tai kiinteistön nimi Toim.joht. Paavo V. Nikulainen		63675	Hyväksymispäiväys ja hyväksynyt 25.11.65 [initials]
Astianpesualtaat	4	1	4		1	4	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila			
Pesualtaat	4	1	4		1	4	Tontti no 12 RNo 3973 Kortteli no 34146			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Mahlin Vesi- ja Lämpöliike Oy			
Kylpyammeet	4	2	8		2	8	Suunnittelija R. Kaisla → Toim.joht. Paavo V. Nikulainen Pneumatic-Rakennus Oy Kuntajantie 24			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Hk: 13	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi	9578-21.4.65	23.63	24.90
Suihkut		2			2		Sadevesi	9579-21.4.65	24.68	26.40
WC-uimuri-venttiilit	4	0,5	2	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiapaperit: Lyhennysote kaupunginhallituksen yleisjaoston pöytäkirjasta			
Lattiakaivot	2	-	-	-	-	-	30.10.1962, 6900 \$.			
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Yhteensä	20						Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	4	1	4		1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	tark. mk
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		piirustukset 27.11.65 [initials]	4.00
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohdot	3.00
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus	6.00
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	5.00
Yhteensä NV			24			18	Hajotuskaivo	1	Katujohdo NS	Liitos NS 40
Vedenlämmitin	Malli Vint.p.	Tilavuus l 800		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 50		Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohdo NS
									Mittarin asennuslupa annettu	21.8.64 [initials]

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Sisäpuolelta jäljenviemärit tarkastettu	12.2.64	Mahjo			
Käivöt tarkast.	20.8.64	TH			
Likavesitaloviemäri tarkast.	5.7.65	SH			
Sadevesi — " — "	9.7.65	SH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkast.	20.8.64	TH	Loppu tarkastettu	27.8.64	SH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	11.6.65	MR	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	9.7.65 SH 27.8.64 SH	

Huonrautyksia

Huonautuksia
Keskusteluja: liistaminen ystävällisesti.