

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		No	
Kaatoaltaat	2	1	2	2	1	2	Kuusiniementie 21		650175	
Astianpesuallaat	12	1	12	12	1	12	Asunto Oy Kuusiniementie 21		10.4.65	
Pesuallaat	18	1	18	18	1	18	Kaupungin osa No 30 Nimi Munkkiniemi		2.4.65	
Laboratorio- ja juoma-allaat		0,5			0,5		Tontti no 23 RNo		Kortteli no 30076	
Pesuistimet- ja jalka-allaat	6	1	6	6	1	6	Urakoitsija Vesi ja Sähkö Oy.			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Ins.tsto O. Vasiljev		Rob. Liike L. Viiding	
WC-uimuri-venttiilit	18	0,5	9	-	-	-	Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Likavesi	9232-13.1.65	2.60	3.80
Lattiakaivo	22	-	-	-	-	-	Sadevesi			
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohtossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Yhteensä	78						Luvut ja muut aselaperit:		Palopostin no	Vall. paine
Kylpyammeet	12	2	24	12	2	- 24	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	Tarkastusmaksut
Suihkut	6	2	12	6	2	12	Bens. ja öljyn erotuskaivot	1	Rvln 25.3.65	laskutusmääräys tark. pvm mk
15 mm käyttöhanat	25	1	25	24	1	24	Rasvan erotuskaivo			10.4.65
20 mm käyttöhanat vesipostit	16	4	64	1	4	4	Laimennuskaivo			15,60
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo			
Yhteensä NV		Kylmävesi	162	Lämminvesi	102		Hajotuskaivo		EI TARVITA	Katujohto NS Vms.31.3.65
		Kylmävesi + lämminvesi	264	Yhteensä q l/s	3,1		Umpikaivo			Mittari m³ tai NS
Vedenlämmitin	Malli CTC	Tilavuus l 3000	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 150			Hickanetoi-tin		Rvln. 25.3.65	Mittarin asennuslupa annettu

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulkospuol. liikenneyviemäri selkeä osa siirp.					
pohjaviemärit tarkastettu	5.5.65	Mahjan			
Talo n:o 2 pohjaviemärit tarkast.	2.7.65	SH			
Talo 1	11.8.65	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Talo 2 painetarkastettu	16.9.65	HH	Lopputarkast.	17.2.66	HH
Talo 1	11.10.65	HH			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	6.5.65	HA	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	17.2.66	HH

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama
ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava
vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusisaarenkuja 1-5		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Asunto Oy Kuusisaarenkuja 1		No 710014	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 5.2.71 11.5.71			
Kaatoaltaat	9	1	9		1	9	Kaupungin osa No 30 Nimi Munkkiniemi		Korttelin no 30079 Tontti no 13 R no				
Astianpesualtaat	13	1	13		1	13	Urakoitsija Keskuslämpö Oy		Suunnittelija Ins.tsto Leo Maasko-a, Huvilakatu 8 Hki 15				
Pesualtaat	30	1	30		1	30							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5								
Pesuistimet- ja jalka-altaat	4	1	4		1	4							
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Litostilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
VC-uimuri-venttiilit	30	0,5	15	—	—	—	Likavesi	14616-28.10.70 14618-7.8.68 14620-7.8.68	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-huuhdelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi	14617-28.10.70 14619-7.8.68 14621-7.8.68	0.85 1.20 1.33	2.00 2.35 2.45	5.20 4.90 5.00	261	8,50
Lattiakaivot	30	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
Sadevesikatto-suppilot	13	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat						
Yhteensä	129	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet	13	2	26		2	26	Kaivot	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
Sulhkut	13	2	26		2	26	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat	17	1	17	13	1	13	Rasvanerotuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit	9	4	36		4		Laimennuskaivo			☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit	3	12	36		12		Perusvesikaivo			Vedenmyyntisopimus lahetetty verkkotoimistoon	pvm 15.1.71	nimi ge	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	4.3.71		
Palopostit	3	—	—	—	—	—	Pumppukaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu	2.3.72		
Yhteensä NV	Kylmävesi		212	Lämminvesi		120	Hajotuskaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu			
	Kylmävesi + lämminvesi		332	Yhteensä q l/s			Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli Schüller	Tilavuus 1	9x9kW +	Patterin vesim. 1	4x12kW	Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusisaarenkuja 7		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusisaarenkuja 7		No 760664				
Kaatoaltaat	2	1	2		1	2	Kaupungin osa No 30 Nimi Munkkiniemi		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 5.1.77 22.3.77				
Astianpesualtaat	3	1	3		1	3	Korttelin no 30079 Tontti no 14 R no		Palaute 6.1.77 31.3.77				
Pesualtaat	15	1	15		1	15	Urakoitsija Putkiwuorio Ky Oy Huber Ab						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Ins.tsto Aarno Komppa Ky, Pihlajatie 40 Hki 27						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri- venttiilit	9	0,5	5	—	—	—	Likavesi	23221-25.5.76	1.32	2.40	3.85	4.20	11.20
VC-huuhtelu- venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	8	—	—	—	—	—	Vesijohtopalne katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto- suppilot	9	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	46	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet	3	2	6		2	6	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärltyöt		
Suihkut	5	2	10		2	10	Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttö- hanat	3	1	3		1	3	Rasvanerotus- kaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttö- hanat vesipostit	2	4	8		4		Laimennus- kaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo				Vedenmyyntisopimus lähe- tetty verkkotoimistoon	pvm 31.12.76	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	18.4.77 19.1.77	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	16.8.77	
Yhteensä NV	Kylmävesi		52	Lämminvesi		39	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	17.11.77	JA
	Kylmävesi + lämminvesi		91	Yhteensä q l/s		1.99	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli Jahkivar.	Tilavuus l	Joro	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	80	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
POHJAVIEMÄ. OSA	21.1.77	h			
	7.2.77	h			
SV. viem TK-meni	16.1.77	h			
POHJAVIEMÄ.	25.2.77	h			
			D Lopputarkastus		
			Lopputarkastettu	17.11.77	VH
C Painetarkastus					
PAINETARKASTUS	16.8.77	h	Huomautuksia		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talo 1 pv + forst v	10.10.79	JH			
— 2 —	15.10.79	JH			
~~muutokset talo 3~~	23.11.79	K			
			D Lopputarkastus		
			Lopputark	11.7.80	JH
C Painetarkastus					
JH	25.2.80	JH	Huomautuksia		

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusisaarenkuja 9		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Consul.Lib./Arila Oy		No 690175	Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 25.3.69 M
Kaatoaltaat	2	1	2	2	1	2	Kaupungin osa No 30	Nimi Munkkiniemi		
Astianpesualtaat	6	1	6	6	1	6	Tontti no 15	RNo	Kortteli no 30079	
Pesualtaat	10	1	10	10	1	10	Urakoitsija Keskuslämpö Oy			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Ins.tstp Aarno Komppa, Pihlajatie 40, Hki 27			
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	2	1	2	2	1	2	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Urinaalit		0,5		-	-	-	Likavesi	14541-16.7.68	1.60	2.70
WC-uumuri-venttiilit	6	0,5	3	-	-	-	Sadevesi		3.60	5.75
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-				9.05
Lattiakaivot	5	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no
Sadevesikatto-suppilot	6	-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit:		Vall. paine	Poikkeama ±
Yhteensä	37									
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	- 2	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Suihkut	3	2	6	3	2	6	Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	3	1	3	3	1	3	Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys	
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4	8		4		Lalmennuskaivo		tark.	pvm
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		piirustukset	mk
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		viemärijohdot	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	2	12	2	1	12	1	Pumppukaivo		painetarkastus	
									lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi		44	Lämminvesi		32	Hajotuskaivo		Katujohto NS	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi		76	Yhteensä q l/s		~ 1,87	Umpikaivo		Vms, 17.3.69	
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.			Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
	Säpösta		3000			80			Mittarin asennuslupa annettu	14.1-70

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tark	29.6.69	HA			
Ulkopuoliset ja talovien	29.9.69	HA			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastus tehty	29.9.69	HA	Lopputarkastus	28.1.70	HA
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	18.9.69	HA	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	28.1.70	HA

Huomautuksia

1/1. 30.5.90

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusisaarenkuja 9				890793		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi						
Kaatoaltaat	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8	Liisa ja Ilkka Lipsanen				Hyväksytty 26.7.89 22.8.89 Palautettu 26.7.89 23.8.89		
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Kaupungin osa numero 30	nimi Munkkiniemi					
Pesualtaat	6	0,1	0,6	6	0,1	0,6	Korttelin numero 30079	Tontin numero 15	Rekisterinumbero				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Voitto Ojaranta						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija TR-Tekniikka Ky, Salomonkatu 17 B Hki 25						
Urinaalit		0,4		—	—	—							
WC-uumuri- venttiilit	5	0,1	0,5	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemärytö taso	Ylin viemä- rytö taso
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Likavesi	14541-16.7.68	1.60	2.70	3.60	3.85	
Lattiakaivot		—	—	—	—	—	Sadevesi						
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä		—	—	—	—	—							
Kylpy- ammeet	1	0,3	0,3	1	0,3	0,3	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
Suihkut	9	0,2	1,8	9	0,2	1,8	NN + 56 m						
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt			
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.	3	0,4	1,2				Perusvesikaivo			☒ Muut työt Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon			
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo						
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu						
	5,7			3,8			89.08.89						
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Vesimittarin asennuslupa annettu						
	9,5			0,86									
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu						
							30.5.90						
HELSINGIN KAUPUNKI							RVV-TARKASTUSKORTTI						
VESI- JA VIEMÄRILAITOS							Jätevesien kaatokaivo						

Ve 36



[illegible]

999:-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusisaarenpolku 3								
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s									
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusisaarenpolku 3				890219				
Astianpesu- altaat	3	0,2	0,6		0,2	0,6	Kaupungin osa numero 30 nimi Munkkiniemi				Hyväksytty 21.3.89	Palautettu 28.3.89			
Pesualtaat	12	0,1	1,2		0,1	1,2	Korttelin numero 30076		Tontin numero 34	Rekisterinumero		28.11.90	28.11.90		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Markku Poikolainen								
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Ins.tsto Quatrotek Oy, Lansantie 23, 02630 Espoo								
Urinaalit		0,4		—	—	—									
WC-uimuri- venttiilit	7	0,1	0,7	—	—	—									
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä 730-24.11.88	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus 2.18	Padotuskorkeus normaalisti 3.30	Padotuskorkeus putken tukkeut. 5.80	Alin viemäryt- taso 3,65	Ylin viemä- rytisy taso		
Lattiakaivot	12	—	—	—	—	—	Likavesi								
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi								
Yhteensä	35	—	—	—	—	—									
Kylpy- ammeet	1	0,3	0,3		0,3	0,3	Vesijohtopaine katujohdossa				Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Suihkut	8	0,2	1,6		0,2	1,6									
15 mm:n käyttöhanat	2	0,1	0,2	1	0,1	0,1	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt					
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen					
Pesukone kotitaloudessa	2	0,2	0,4	1	0,2	0,2	Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon					
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo			☐ Muut työt					
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon					
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 5,6			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 4,2			Pumppukaivo	1	JV	Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 28.3.89					
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 9,8			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,96			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu Rutinen					
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	TK Umpikaivo	4		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 3.12.90					



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Jätevesien
kaatokaivo

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Pohjan. Nuurossaaret	21.3.89	[signature]	2. kerros, LCPH	15.6.89	[signature]
Juvuonien. OSA	28.3.89	[signature]			
Ju- JONKWIENE, HUON. 12					
(leitos pöytä)					
			D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
			leimot ja koot	20.9.90	[signature]
			joukko		
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	Huomautuksia		
Painetark.	7.8.89	[signature]	muutospäätökset lausuttava 7.8.89		

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite			Hyväksytyt piirustukset			
Kaatoaltaat	4	1	4	1	1	1	Kuusisaarenpolku 4			No 64704			
Astianpesualtaat	4	1	4	4	1	4	Asunto Oy Kuusisaarenpolku 4			Hyväksymispäiväys ja hyväksyt			
Pesualtaat	13	1	13	13	1	13	Kaupungin osa No 30 Nimi Munkkiniemi			25.10.64 AH			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Toimitt. no 5 RNo Kortteli no 30078						
Kylpyammeet	4	2	8	4	2	8	Urakoitsija Oy Radiator Ab						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Oy Radiator Ab, Lauttasaarentien 48						
Pesuistimet ja jalka-altaat	1	1	1	1	1	1	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Suihkut		2			2		Likavesi	8946-16.10.64	0.00	1.30	1.95	2.00	7.25
WC-uimuri-venttiilit	8	0,5	5	-	-	-	Sadevesi						
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	21.5.64	Vesisäiliö J. H. S.	Vesisäiliön AV +63.0	Palopostin no R. A. S. r.	Vall. paine +56.0	Poikkeama ± -
Lattiakaivot	7	-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat:						
Sadevesisäilytysviemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Yhteensä	42						Bens.- ja rasvanerotuskaivo			laskutusmääräys pvm tark. mk			
15 mm käyttöhanat	8	1	8	8	1	8	Rasvan erotuskaivo			piirustukset 25.10.64 AH		8,40	
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4	8		4		Laimennuskaivo			viemärijohtot		5:20	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			paine-tarkastus		10:40	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo			paine-tarkastus 22.4.65 Malja		9:40	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo					25:00	
Yhteensä NV	Kylmävesi		51	Lämminvesi		35	Hajotuskaivo		EI TARVITA	Katujohdot NS Vms. 16.10.64		Liitos NS 50	
	Kylmävesi + lämminvesi		86	Yhteensä q l/s		2.0	Umpikaivo	7		Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS	
Vedenlämmitin	Malli CTC	Tilavuus	800	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.				Mittarin asennuslupa annettu		20.4.65 Malja	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkast.	11.11.64	SH	Kerrosviemärit tarkastettu	10.4.65	Malja
Ulkopuolinen viemäri tarkastettu	10.4.65	Malja			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	9.1.65	SH	Sopputarkastettu	22.4.65	Malja
	12.5.12.64	SH			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	23.12.64	SH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	22.4.65	Malja

Huomautuksia 1/ Talviviemäriin vuoksi.

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakon-
nusviraston katurakennusosaston antama
ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava
vesilaitoksen tarkastustöimistöön.

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusisaarenpolku 5			Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omlistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusisaarenpolku 5			No 720376	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 22.8.72			
Kaatoaltaat	11	1	11	11	1	11	Kaupungin osa No 30 Nimi Kuusisaari			Palautettu 28.8.72				
Astianpesualtaat	4	1	4	4	1	4	Korttelin no 30076		Tontin no 14	R no				
Pesualtaat	11	1	11	11	1	11	Urakoitsija Oy Huber Ab							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Ins.tsto Iikka Huovinen, Pohlajatie 30 Hki 27							
Pesuistimet- ja jalka-altaat	1	1	1	1	1	1	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +					
Urinaalit		0,5							Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso	
VC-uumuri-venttiilit	8	0,5	4				Likavesi	19231-16.5.72	1.95	3.05	4.85	2.80	8.18	
VC-huuhdelu-venttiilit		15					Sadevesi	19232-16.5.72	3.26	4.85	4.85			
Lattiakaivot	18						Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
Sadevesikatto-suppilot	8						Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat							
Yhteensä	61													
Kylpyammeet	3	2	6	3	2	6	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
Suihkut	4	2	8	4	2	8	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat	12	1	12	4	1	4	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit	5	4	20		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo	1			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 11.8.72	nimi ge	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo	1			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	6.9.72	RS	
Palopostit							Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	26.6.73	W	
Yhteensä NV	Kylmävesi		77	Lämminvesi		45	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	10.10.73	24	
	Kylmävesi + lämminvesi		122	Yhteensä q l/s		255	Umpikaivo							
Vedenlämmitin	Malli PARCA-NOVA	Tilavuus l	650/A27	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo							

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset		
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		Hyväksytyt piirustukset		
Kaatoaltaat	3	1			1		K. Ginman		No 60231/5627		
Astianpesualtaat	1	1			1		Kaupungin osa No 30 Nimi (Kuusisaari) Munkkiniemi		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 21.9.60 EL		
Pesualtaat	5	1			1		Tontti no 3 RNo Kortteli no 30078		24.7.72 25.2.72		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Oy Vesijohtoliike-Huber Ab				
Kylpyammeet	2	2			2		Suunnittelija Ins.tsto H.O. Lindfors Oy Huber Ab				
Urinaalit	1	0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +		
Pesulatulmet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	
Suihkut	2	2	4		2		Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	
WC-uimuri-venttiilit	3	0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvet ja muut aslepaperit: Lynennysote kaupunginnallituksen yleisjaoston pöytäkirjasta 23.8.1960, 6269 §.				
Lattiakaivot	3+1	-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:		
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut		
Yhteensä	20 19						Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	tark. mk	
15 mm käyttöhanat	23	1	3		1		Laimennuskaivo		piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Perusvesikaivo		viemärijohtot		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Sadevesikaivo		palnetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Pumppukaivo		lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Hajotuskaivo		Katujohto NS	Liitos NS	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.					Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ponjaviemärit tarkastettu		GM	Hajotuskaivo ja kerrosviemärit tark.	4.10.60	GM
Viemäri rakennuksesta haj.kaivoon tark.	21.9.60	EL			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	4.10.60	GM	Lopputarkastettu	24.1.61	EL
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	25.12.72		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osolte		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omitaja tai kiinteistön nimi	No	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä				
Kaatoaltaat	4	1			1		~~Lehtisaarentie 7~~ <i>Kuusisaarenpallo 7</i> Talo Santasalo	58003/4768					
Astianpesualtaat	2	1			1		Kaupungin osa No 30 Nimi Munkkiniemi (Kuusisaari)	21.8.58					
Pesualtaat	7	1			1		Tontti no 15 RNo 30076 Kortteli no						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Vesijohtoliike Onninen Oy						
Kylpyammeet	3	2			2		Suunnittelija -#-						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoutuksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuaessa	Alin viemäriölitys taso	Ylin viemäriölitys taso
Suihkut		2			2		Sadevesi						
WC-uimuri-venttiilit	4	0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiapaperit:	Khn pöytäkirjanote 19.6.1957 5946 §.					
Lattikaivot	3	-	-	-	-	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	Tarkastusmaksut			
Sadevesisyösky-viemärit		-	-	-	-	-	Bens.- ja rasvan-erotuskaivo			laskutusmääräys pvm	tark.	mk	
Yhteensä	23						Rasvan erotuskaivo			piirustukset			
15 mm käyttöhanat		1			1		Laimennuskaivo			viemärijohtot			
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Perusvesikaivo			painetarkastus			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Sadevesikaivo			lopputarkastus			
VP 40 mm Palopostit	2	-	-	-	-	-	Pumppukaivo						
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Hajotuskaivo		uusi	Katujohdot NS		Liitos NS	
Yhteensä NV		Kylmävesi			Lämminvesi		Umpikaivo			Mittari m ⁸ tai NS		Tarjoilujohto NS	
Vedenlämmittin	Malli	Tilavuus /		Patterin vesim. /	Patterin teho //min.					Mittarin asennuslupa annettu		pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit tarkastettu	Malmgren				
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	29.1.58	EL	Lopputarkastettu	9.5.58	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	-n-	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osolte Kuusisaarenpolku 8 autotallirakennus			Hyväksytyt piirustukset		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse			No 790617		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Kaupungin osa No 30 Nimi Kuusisaari			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 23.10.12 / 16.11.12		
Kaatoaltaat	2	1	0,4		1	0,4	Kortteli no 30076 30078 Tontti no 4 7 R no			Palaute 24.10.79 19.11.79		
Astianpesualtaat		1			1		Urakoitsija Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy					
Pesualtaat		1			1		Suunnittelija Ins.tsto Kurt Mickos, Väinämöisenkatu 19 A 4 Hki 10					
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi Pad. kork. normaalisti Pad. kork. putkitukkeen sattuessa Alin viemäroity taso Ylin viemäroity taso					
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1							
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys				
VC-uimuri-venttiilit		0,5		—	—	—	Likavesi	478-28.9.79	1.05	2.35	2.85	
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi					
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine
Sadevesikattonsuppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit					
Yhteensä	4	—	—	—	—	—						
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt	
Suihkut		2			2		Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen	
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	8.10.79
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	24.11.79
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	
Yhteensä NV	Kylmävesi	0,4		Lämminvesi	0,4		Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	23.9.80
	Kylmävesi + lämminvesi	0,8		Yhteensä q l/s			Umpikaivo					
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo					

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset					
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusisaarenpolku 11							
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No					
Kaatoaltaat	2	1	0.4		1	0.4	Ane och Signe Gyllenbergs stiftelse		790618					
Astianpesualtaat	2	1	0.4		1	0.4	Kaupungin osa No 30 Nimi Kuusisaari		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä					
Pesualtaat	4	1	0.4		1	0.4	Korttelin no 30076 Tontin no 17 R no		23.10.2014					
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy		Palaute 24.10.79					
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Suunnittelija Ins.tsto Kurt Mickos, Väinämöisenkatu 19 A 4 Hki 10							
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitoslmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +					
VC-uimuri-venttiilit	4	0,5	0.4	—	—	—	Likavesi	276-11.6.79	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso	
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi							
Lattiakaivot	6	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
Sadevesikatto-suppilot	8	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit							
Yhteensä	26	—	—	—	—	—								
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
Suihkut	1	2	0.2		2	0.2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4	0.4		4		Lämmennuskaivo				☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus tehty verkkoistoon pvm nimen			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 23.10.2014			
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu			
Yhteensä NV	Kylmävesi	2.2		Lämminvesi	1.4		Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymislmoitus annettu 9.9.80			
	Kylmävesi + lämminvesi	3.6		Yhteensä q l/s	1.5		Umpikaivo							
Vedenlämmitin	Malli M2A650/15	Tilavuus l 650	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo								

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit

Päiväys

Tark.

B Kerrosviemärit

Päiväys

Tark.

JU. PÖNTTIVIERMÄRI OSA

26.10.79

[Handwritten signature]

JU. PÖNTTIVIERMÄRI

21.10.79

PÖNTTIVIERMÄRI OSA

15.5.80

D Lopputarkastus

LOPPUTARKASTUS

9.9.80

[Handwritten signature]

C Painetarkastus

PAINETARKASTUS

17.8.80

[Handwritten signature]

Huomautuksia

malseth

646: - noudettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusisaarentie 2 9				870877			
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi							
Kaatoaltaat	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8	As. Oy Kuusisaarenranta				Hyväksytty 11.11.87 Palautettu 12.11.87			
Astianpesu- altaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Kaupungin osa numero 30	nimi Kuusisaari			8.9.88			
Pesualtaat	8	0,1	0,8	8	0,1	0,8	Korttelin numero 30081	Tontin numero 2-31		Rekisterinumero				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Teuvo Salonen				74			
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Ins.tsto B. Lindgren, Vanha Suutarinkyläntie 3 Hki							
Urinaalit		0,4					nootea							
WC-uumuri- venttiilit	4	0,1	0,4				Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+	Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäryt- taso	Ylin viemä- röitytaso
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5					Likavesi	11442-1.9.87	4.95	6.15	6.95	3.10	5.80	
Lattiakaivot	6													
Sadevesikatto- suppilot							Sadevesi							
Yhteensä	24													
Kylpy- ammeet	2	0,3	0,6	2	0,3	0,6	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama		
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4					57			
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt			
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2		Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo	1			☐ Muut työt			
Palopostit							Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 4,2			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 3,4			Pumppukaivo	1			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 12.11.87 HL			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 7,6			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,86			Hajotuskaivo	1			Vesimittarin asennuslupa annettu			
Veden- lämmitin	Malli SEH 41	Tilavuus dm ³ 2 x 300		Patterin vesimäärä dm ³ 2 x 340		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 13.10.88			
HELSINGIN KAUPUNKI VESI- JA VIEMÄRILAITOS							RVV-TARKASTUSKORTTI							
							Jätevesien kaatokaivo							

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusisaarentie 2 6			Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi			No				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Asunto Oy Kuusisaarentie 2			710080				
Kaatoaltaat	4	1	4		1	4	Kaupungin osa No 30 Nimi Kuusisaari			Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 4.3.71				
Astianpesualtaat	7	1	7		1	7	Korttelin no 30081 Tontin no + 30 R no			Palautettu 5371				
Pesualtaat	7	1	7		1	7	Urakoitsija Oy Vesijohtoliike-Huber Ab Oy Ajan-Putki Ab Konalan Putki E. Hietanen							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija LVT-Insinööritoimisto Oy, Henry Fordin katu 5 B Hki 15							
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	2	1	2		1	2	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +					
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessaa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso	
VC-uimuri-venttiilit	9	0,5	5	—	—	—	Likavesi	11442-26.8.66	4.95	6.15	6.95	6,25	6,25	
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi					(3.45)		
Lattiakaivot	11	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
Sadevesikatto-suppliot	5	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat							
Yhteensä	41	—	—	—	—	—								
Kylpyammeet	4	2	8		2	8	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Suihkut	2	2	4		2	4	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat	2	1	2		1	1	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit	7	4	12		4	4	Laimennuskaivo				☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 18.2.71	nimi ge	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	12		12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	22.4.71		
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo	1	Liharenite		Vesimittarin asennuslupa annettu	7.12.71		
Yhteensä NV	Kylmävesi		59	Lämminvesi		33	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	16.11.71	24	
	Kylmävesi + lämminvesi		92 + varaus 70 NV = 162 = 2,85%				Umpikaivo							
Vedenlämmitin	Malli Up.	Tilavuus l 1000		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo							

Tarkastukset

[illegible]

220,- maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			KUUSISAARENTIE 2 f Laajennus Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusisaarentie 2 Kaupungin osa numero 30 nimi Kuusisaari Korttelin numero 30081 Tontin numero 30 Rekisterinumero KVV-työnjohtaja Teuvo Salonen Suunnittelija → Ins.tsto holmberg & Blomqvist Oy, Koillisväylä 13 C 00200 HELSINKI					Hyväksytty 3.9.87	Palautettu 7.9.87	
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s								
Kaatoaltaat		0,2			0,2									
Astianpesu- altaat		0,2			0,2									
Pesualtaat		0,1			0,1									
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1									
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1									
Urinaalit		0,4		—	—	—								
WC-uimuri- venttiilit		0,1		—	—	—								
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+	Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—	Likavesi	11442-26.8.66	+ 4.95	+ 6.15	+ 6.95		6.25	
Sadevesikatto- suppilot	2	—	—	—	—	—								
Yhteensä	5	—	—	—	—	—	Sadevesi							
Kylpy- ammeet		0,3			0,3									
Suihkut		0,2			0,2		Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama		
15 mm:n käyttöhanat	2	0,2	0,4		0,1	0,4	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon ☒ Muut työt Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon				
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo							
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo							
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo							
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo							
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo		Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu					
	0,4			0,4					~~XXXXXX~~					
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo		Vesimittarin asennuslupa annettu					
	0,8													
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu					



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Jätevesien
kaatokaivo

Ve 36 4000 6 85

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteluiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusisaarentie 4		Hyväksytyt piirustukset						
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Oy Etela Ab		No 730136	Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 30.3.73 J. 10.4.73					
Kaatoaltaat	2	1	2	2	1	2	Kaupungin osa No 30 Nimi Munkkiniemi		Korttelin no 30081		Tontin no 17 22		R no 2.4.73		
Astianpesuallaat	2	1	2	2	1	2	Urakoitsija Vesijohtoliike Kiikka Oy		Suunnittelija Ins. tsto Juani Salmivalli, Mannerheimintie 62 Hki 26						
Pesualtaat	5	1	5	5	1	5	Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +				
Laboratorio- ja juoma- altaat		0,5			0,5		Likavesi		20059-12.3.73		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
Pesuistimet- ja jalka- altaat	1	1	1	1	1	1	Sadevesi								
Urinaalit		0,5					Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±		
VC-uimuri-venttiilit	5	0,5	3				Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut aslapaperit								
VC-huuhtelu-venttiilit		15													
Lattiakaivot	8						Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt				
Sadevesikatso- suppilot	3						Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Yhteensä	26						Rasvanerotus- kaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Kylpyammeet	2	2	4	2	2	4	Laimennus- kaivo				☐ Muut työt				
Suihkut	3	2	6	3	2	6	Perusvesi- kaivo				Vedenmyyntisopimus lähe- tetty verkkotoimistoon		pvm 27.3.73	nimi ge	
15 mm käyttö- hanat	3	1	3	1	1	1	Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		12.4.73 2.4.73		
20 mm käyttö- hanat vesipostit	2	4	8		4		Pumppukaivo	1			Vesimittarin asennuslupa annettu		14.07.22	JH	
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		14.04.22	JH	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Umpikaivo								
Palopostit							Jätevesien kaatokaivo								
Yhteensä NV	Kylmävesi		34	Lämminvesi		21									
	Kylmävesi + lämminvesi		55	Yhteensä q l/s		1165									
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.									

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytty piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusisaarentie 6		No				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		800019				
Kaatoaltaat	4	1	0.8		1	0.8	Japanin suurlähetystö		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä				
Astianpesualtaat	7	1	1.4		1	1.4	Kaupungin osa No 30 Nimi Munkkiniemi		23.1.80 1.4.80				
Pesualtaat	12	1	1.2		1	1.2	Kortteli no 30018 Tontti no 14 R no		Palautettu 25.1.80 1.4.80				
Laboratorio- ja juoma-altaat	1	0,5	0.1		0,5	0.1	Urakoitsija Onninen Oy Termo						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Suunnittelija Lämpötekniinen toimisto Calor Oy, Ripusuontie 14 Hki 66						
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
VC-uimuri-venttiilit	11	0,5	1.1	—	—	—	Likavesi	11430-22.2.79	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi					(15.77)	
Lattiakaivot	15	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot	9	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	59	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet	5	2 ³	1.5		2	1.5	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt		
Suihkut	3	2	0.6		2	0.6	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot		17.1.80		☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	3	1	0.6		1	0.6	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	2 ²	0.4		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	21.1.80 pvm	ge nimi
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	2	12	0.4	2	12	0.4	Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	26.1.80	1
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Yhteensä NV	Kylmävesi		8.1	Lämminvesi		6.6	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	19.2.81	JH
	Kylmävesi + lämminvesi		14.7	Yhteensä q l/s		1.16	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						
	Vp	2200				120							

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit

Päiväys

Tark.

B Kerrosviemärit

Päiväys

Tark.

JV

21.2.80

UH

~~OSA~~ JV Kellari

3.4.80

JH

Pohjaviemärit tark

13.5.80

JH

POMMAUKSE. OPA + PU. LUKOUKSE. OPA

15.5.80

JH

SU JV

18.6.80

JH

D Lopputarkastus

Lopputark

6.2.81

ei koston kaluste

Lopputark

19.2.81

JH

C Painetarkastus

Painetark

25.8.80

JH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusisaarentie 8		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Teollisuusneuvos Lauri Salo		No 730531	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 2.10.72			
Kaatoaltaat	2	1	2	2	1	2	Kaupungin osa No 30 Nimi Munkkiniemi		Korttelin no 30081		Tontin no 25 ~~19~~ ~~25~~		R no 3.10.73
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2	Urakoitsija Oy Huber Ab						
Pesualtaat	6	1	6	6	1	6	Suunnittelija Konetekn. tsto Aarne Oksanen, Tammitie 17 B 25 Hki 33						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Korkeustietoja NN +						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuaessa	Alin viemäritaso	Ylin viemäritaso
Urinaalit		0,5		—	—	—	Likavesi	20318-11.5.73	1.97	3.10	5.55	3.05	8.80
VC-uimuri-venttiilit	6	0,5	3	—	—	—	Sadevesi	20319-11.5.73	2.91	5.55	5.55		
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Lattiakaivot	8	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—							
Yhteensä	26	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet	3	2	6	3	2	6	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt		
Suihkut	2	2	4	2	2	4	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	2	1	2	2	1	2	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	3	4	12	1	4	4	Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 25.9.73	nimi go
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	12	1	12	12	Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	16.9.74 15.12.73	W
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	9.10.73	W
Yhteensä NV	Kylmävesi		49	Lämminvesi		38	Hajotuskaivo	7			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	24.12.19	JA
	Kylmävesi + lämminvesi		87	Yhteensä q l/s		23	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 57	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
OSA IV LV	7.12.15	H			
ULKOVIEMÄRIÄ 2-KALVON JÄLJÄ	7.12.15	W			
LOPUS TALOVIEMÄRISTÄ	7.12.15	W			
PÄÄVAULU	7.12.15	W			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
PAINETARKASTUS	7.12.15	W	Lopputark	7.12.15	H
			Huomautuksia		

Asennettavat laitteet	Kalustelujen lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusisaarentie 9			Hyväksytyt plirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi			No				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	As. Oy Kuusisaarentie 9			730269				
Kaatoaltaat	10	1	10	10	1	10	Kaupungin osa No 30 Nimi Munkkiniemi			Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 20.6.73 18.6.82				
Astianpesualtaat	6	1	6	6	1	6	Kortteli no 30077 Tontti no 13 R no			Palautettu 9.6.73 27.6.82				
Pesualtaat	14	1	14	14	1	14	Urakoitsija Oy Huber Ab/Helsinki Lähiputki Oy							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Insinööritoimisto W. Zenner, Vihtintie 11 C Hki 30 Lämpöins.tsto Ayravainen Ky, Petaksentie 2 Hki 63							
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys							
Urinaalit		0,5								Korkeustietoja NN +				
VC-uimuri-venttiilit	13	0,5	7				Likavesi 20019-26.2.73			Liittymisk. minimi 8.03	Pad. kork. normaalisti 9.20	Pad. kork. putkitukkeen sattuaessa 10.90	Alin viemäroity taso 11.32	Ylin viemäroity taso 17.00
VC-huuhdeltu-venttiilit		15					Sadevesi 608-19.11.81			9.55	10.80	10.80		
Lattiakaivot	22						Vesijohtopaine katujohdossa			Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot	5						Plirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit							
Yhteensä	70													
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Suihkut	8	2	16	8	2	16	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat	9	1	9	7	1	7	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4	2	4	8	Laimennuskaivo				☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit	2	12	12		12		Perusvesikaivo	1	TRIPLEX		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 17.5.73			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	12	12	12	12	12	12	Sadevesikaivo	1			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 9.7.73 14			
Palopostit							Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu 9.10.73 14			
Yhteensä NV	Kylmävesi		126	Lämminvesi		73	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 24.10.74 14			
	Kylmävesi + lämminvesi		199	Yhteensä q l/s		2.8	Umpikaivo							
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo							

[illegible][illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite			Piirustusten hyväksymisnumero				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusisaarentie 11							
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s								
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusisaarentie 11			830277				
Astianpesu- altaat	5	0,2	1,0	5	0,2	1,0	Kaupungin osa numero 30 nimi Kuusisaari			Hyväksytty 7.5.83	Palautettu 10.5.83			
Pesualtaat	15	0,1	1,5	15	0,1	1,5	Korttelin numero 30077 Tontin numero 5 Rekisterinumeron			9.11.83	11.11.83			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Vantaan Sähköasennus							
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija LVI-ins.tsto Kurt Bergman Ky, Säästöpankin talo, 02400 Kirkkonummi							
Urinaalit		0,4		—	—	—								
WC-uimuri- venttiilit	10	0,1	1,0	—	—	—								
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäriöity taso	Ylin viemä- riöity taso	
Lattiakaivot	15	—	—	—	—	—	Likavesi	578-10.9.82	9.49	10.35	11.90	11.60	15.50	
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—								
Yhteensä	45	—	—	—	—	—	Sadevesi							
Kylpy- ammeet	5	0,3	1,5	5	0,3	1,5	Vesijohtopaine katujohdossa			Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Suihkut	10	0,2	2,0	10	0,2	2,0								
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriöt				
Puutarhan kast- pientalossa	5	0,2	1,0		0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Pesukone kotitaloudessa	5	0,2	1,0	5	0,2	1,0	Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo			☐ Muut työt				
Palopostit							Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 25.4.83 ge				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Perusv. Pumppukaivo	1		Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 22.7.84				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			TK Hajotuskaivo	1		Vesimittarin asennuslupa annettu 21.12.83				
Veden- lämmitin	Malli Sähkö	Tilavuus dm ³ 4x 400	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min			Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 27.3.84				
Helsingin kaupungin vesilaitos RVV-tarkastuskortti							Jätevesien kaatokaivo							

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
HUON. A I B POHJAVIEM.	10.6.83	[Signature]			
JU-TONTUVIEMÄRI	1.7.83	[Signature]			
POHJAVIEMÄRI	16.9.83	[Signature]			
			D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
			HUONASTO	6.7.84	[Signature]
			LOPPUTARKASTUS	27.3.84	[Signature]
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	Huomautuksia		
PAINETARKASTUS	20.11.83	[Signature]			

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Kuusisaarentie 13		No	
Kaatoaltaat		1			1		Omistaja tai kiinteistön nimi Fil. tri Paavo Päivänsalo		No 56074/4329	
Astianpesualtaat	1	1			1		Kaupungin osa No 30		Nimi Munkkiniemi	
Pesualtaat	1	1			1		Tontti no 6		RN 11151	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Kortteli no 30077		Urakoitsija Metalli ja Lämpö Oy	
Kylpyammeet		2			2		Suunnittelija - " -			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Pesuistulmet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi	8771-24.8.64	7,30	8,50
Suihkut	1	2			2		Sadevesi			10,00
WC-uumuri-venttiilit	1	0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut esiapaperit: 1/ Pöytäkirja Knt. 2.9.64		Palopostin no	Vall. paine
Lattiakaivot	5	-	-	-	-	-			Polkkeama	±
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:	
Yhteensä	9						Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	tark.
13 mm	5						Laimennuskaivo		piirustukset	mk
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4			4		Perusvesikaivo		viemärijohto	2:00
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Sadevesikaivo		painetarkastus	-
Palopostit		-	-	-	-	-	Pumppukaivo		lopputarkastus	-
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Hajotuskaivo		katujohdossa	2:00
Yhteensä NV		Kylmävesi		Lämminvesi			Umpikaivo		Katujohto NS	Liitos NS
		Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s					Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.					Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot maassa kellarissa tarkast.	23.7.56	GM	Kerrosviemärit ja hajotuskaivo tark.	23.7.56	GM
Talonviemäri (osa) tarkastettu	14.11.64	Malja			
— — — laffuosa — — —	26.11.64	— — —			
(lyy suoritte Lantasaaren Putki Oy)					
todistus Annelle	30.11.64	Malja			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	27.8.56	LK	Lopputarkastettu	25.10.57	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	11.11.64	OK	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	— — —	GM

Huomautuksia

1) Lantasaaren Putki Oy, liitettynä yleisen viemäriin

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Sylikuja Kuusisaarentie 19/ (Kuusilahdenkuja 1)		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Villa Didrichsen		No 57204/4758	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 13.12.57
Kaatoaltaat	2	1			1		Kaupungin osa No 30 Nimi Munkkiniemi (Kuusisaari)			
Astianpesualtaat	2	1			1		Tontti no 10 36 RNo Kortteli no 30076			
Pesualtaat	6	1			1		Urakoitsija Oy Vesijohtoliike-Huber Ab			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija - " -			
Kylpyammeet	4	2			2		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys	
Urinaalit	2	0,5		-	-	-	Liittymisk. minimi		Pad. kork. normaalisti	Korkeustietoja NN + Pad. kork. putkitukkeen saattua Alin viemäroity taso Ylin viemäroity taso
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi			
Suihkut		2			2		Sadevesi			
WC-uimuri-venttiilit	6	0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiakasparit: Ote Khn pöytäkirjasta 3.10.57 2677\$.		Palopostin no	Vaii. paine
Lattilakaivot	4	-	-	-	-	-			Poikkeama ±	
Sadevesisyöskyviemärit		-	-	-	-	-				
Yhteensä	26						Kalvot	kpl	Huomautuksia:	
15 mm käyttöhanat	15	1			1		Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm tark. mk	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Laimennuskaivo		piirustukset	
Palopostit		-	-	-	-	-	Perusvesikaivo		viemärijohdot	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo		painetarkastus	
							Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV		Kylmävesi			Lämminvesi		Hajotuskaivo		uusi	
		Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		Umpikaivo		Katujohdot NS	
Vedenlämmittin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittari m³ tai NS	
									Mittarin asennuslupa annettu	
									pvm nimi	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit tarkastettu		EL			
C Palnetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetakk. ja hajotuskaivo tarkastettu		EL	Lopputarkastettu	31.3.58	EL
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	31.3.58	EL

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite			Hyväksytyt piirustukset			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusisaarentie 21			No			
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	As. Oy Kuusisaarenpolku 2			770443			
Kaatoaltaat	1	1	0.2	1	1	0.2	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusisaarenpolku 2			No 770443			
Astianpesualtaat	7	1	1.4	7	1	1.4	Kaupungin osa No 30 Nimi Munkkiniemi			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 31.8.77			
Pesualtaat	18	1	1.8	18	1	1.8	Kortteli no 30078			Tontti no 1			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Oy Huber Ab			R no 1.9.77			
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Suunnittelija Ins.tsto Leo Maaskola Ky, Huvilakatu 8, Hki 15						
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
VC-uimuri-venttiilit	13	0,5	1.3	—	—	—	Likavesi	24325-19.5.77	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	8	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot	4	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	51	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet	1	2	0.4	1	2	0.4	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt		
Suihkut	6	2	1.2	6	2	1.2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	9	4	1.8		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 15.8.77	nimi rl
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	7	12	1.4		12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	13.7.77	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	1.6.78 JH	
Yhteensä NV	Kylmävesi		3.5	Lämminvesi		5.0	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	8.12.78 JH	
	Kylmävesi + lämminvesi		14.5	Yhteensä q l/s		1.3	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

[illegible][illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		No	
Kaatoaltaat	4	1			1		Kuusisaarentie 24		53052/3720	
Astianpesualtaat	5	1			1		Omistaja tai kiinteistön nimi Prof.A. Snellman		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 10.7.53	
Pesualtaat	4	1			1		Kaupungin osa No 30 Nimi Munkkiniemi			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 8 RNo 11149 Kortteli no 30080			
Kylpyammeet	1	2			2		Urakoitsija Keskusosuusliike Hankkija			
Urinaalit	1	0,5		-	-		Suunnittelija - " -			
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Suihkut		2			2		Likavesi		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalista
WC-uumuri-venttiilit	2	0,5		-	-		Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-		Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Ylin viemäroity taso
Lattilakaivot	3	-	-	-	-		Luvat ja muut asiakirjat:		Palopostin no	Poikkeama ±
Sadevesisilyösky-viemärit		-	-	-	-		Kalvot	kpl	Huomautuksia:	
Yhteensä	20						Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	4	1			1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	tark. mk
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		piirustukset	
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12			12		Perusvesikaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-		Sadevesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katujohdot NS	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Mittari m ³ tai NS	Tarjoilujohdot NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot maassa ja kerroksissa tarkastettu	19.8.53	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painet. 19.8.53		GM	Lopputarkastettu	9.3.54	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	10.3.54	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusisaarentie 24			Hyväksytyt piirustukset		
	Kylmävesi		Yht. NV	Lämminvesi		Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Huvila Snellman			No 64223		
	kpl	NV		kpl	NV			Kaupungin osa No 30 Nimi Munkkiniemi			Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 3.6.64	
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	Tontti no 8 RNo Kortteli no 30080						
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	Urakoitsija Eiran Lämpö						
Pesualtaat	5	1	5	1	5	Suunnittelija → Insinööritoimisto Leo Maaskola, Huvilakatu 8						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5		0,5								
Kylpyammeet	1	2	2	2	2							
Urinaalit		0,5	-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Pesuistimet ja jalka-altaat		1		1		Likavesi	8351/17.4.64	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
Suihkut	2	2	4	2	4	Sadevesi						
WC-uimuri-venttiilit		0,5	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
WC huuhtelu-venttiilit	3	15	45	-	-	Luvat ja muut asiakasperiit:						
Lattikaivot		-	-	-	-							
Sadevesisyöky-viemärit		-	-	-	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Yhteensä	13					Bens.- ja rasvan-erotuskaivo				laskutusmääräys		
15 mm käyttöhanat	1	1	1	1	1	Rasvan erotuskaivo				pvm tark. mk		
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4	8	4		Laimennuskaivo				piirustukset 3.6.64		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12		12		Perusvesikaivo				viemärijohtot 2:30		
Palopostit		-	-	-	-	Sadevesikaivo				paine tarkastus 4:60		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12		12		Pumppukaivo				loppu tarkastus 20.10.64		
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohto NS		Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		Umpikaivo				Mittari m ⁸ tai NS 10m ³		Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim.	Patterin teho l/min.					Mittarin asennuslupa annettu		pvm nimi
Lämmönsäätö 10.000 l (20.000 l sähkölämmitys)												

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulkopuolinen viemäri tarkastettu Talonviemäri tarkast.	16.6.64 28.6.64	Malja ttt	Kerrosviemärit tarkastettu	22.6.64	Malja
Sisäpuoliset pohjaviemärit tark.	16.6.64	Malja			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohdot osaksi painetarkastettu — — — — —	16.6.64 22.6.64	Malja — — —	Sopputarkastettu asuinkerrosten osalta, todistus annettu → Sopputarkastus lopputarkastettu	17.9.64 20.10.64	Malja — — —
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	22.6.64	Malja	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	20.10.64	Malja
Huomautuksia					

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemärin vasta sitten, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennus-
viraston katurakennusosaston antama
ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava
vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusisaarentien jätevesipumppaamo <i>Kuusisaarentie</i>			Hyväksytyt piirustukset			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi Helsingin kaupunki <i>Kuvataan</i>			No 710511			
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Kaupungin osa No 30 Nimi Kuusisaari			Hyväksymispäivä ja hyväksyjä <i>15.12.21</i>			
Kaatoaltaat		1			1		Korttelin no 30079 Tontti no P R no 21			Palautettu <i>18.10.21</i>			
Astianpesualtaat		1			1		Urakoitsija						
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1	Suunnittelija HKR/katurak.os/ Di Ryhänen, Kasarmikatu 21 Hki 13						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Katuviemäri	Liitosliemituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Pesuistulmet- ja jalka-altaat		1			1				Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
Urinaalit		0,5		—	—	—	Likavesi					-3.90	
VC-uimuri-venttiilit		0,5		—	—	—	Sadevesi						
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Lattiakaivot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat						
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä		—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut		2			2		Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus laadittu verkkoalustaan	pvm 28.9.21	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Yhteensä NV	Kylmävesi		5	Lämminvesi		4	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu <i>20.12.21</i>		
	Kylmävesi + lämminvesi		9	Yhteensä q l/s		1.0	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite	Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi	No	
Kaatoaltaat		1			1		Puistoalue	P	64597
Astianpesualtaat		1			1		Kaupungin osa No 30	Nimi Munkkiniemi	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 18.9.64 KH
Pesualtaat		1			1		Tontti no	RNo 21	Kortteli no 30079
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Vesionninen		
Kylpyammeet		2			2		Suunnittelija Vesionninen, Kuortaneenkatu 4-6		
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi
Pesuistulmet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa
Suihkut		2			2		Sadevesi	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
WC-uimuri- venttiilit		0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	4.10.63	Vesisäiliö Jhusela
WC huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Vesisäiliön AV	+630	Palopostin no Erämpuoli
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat:	Vall. paine +45.5	Poikkeama ± 2
Sadevesisylöksy- viemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Yhteensä							Bens.- ja rasvan- erotuskaivo		Tarkastusmaksut
15 mm käyttö- hanat	1	1	1		1		Rasvan erotus- kaivo		laskutusmääräys pvm
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Laimennus- kalvo		tark.
25 mm käyttö- hanat vesipostit	1	12	12		12		Perusvesi- kaivo		mk
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikalvo		piirustukset 18.9.64 KH
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukalvo		viemärijohtot
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskalvo		painetarkastus
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikalvo		lopputarkastus 10.12.64 HH
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Katujohto NS Vms. 7.9.64
									Mittari m³ tai NS
									Tarjoilujohto NS
									Mittarin asennuslupa annettu
									pvm
									nimi

[illegible]

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Lopputarkastettu	10.12.64	Ht
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	18.9.64	KL	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	10.12.64	Ht

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
Kaatoaltaat	3	1			1		Kuusisaari <i>Kuusihaaranpolku 9</i>		55077/4115	
Astianpesualtaat	2	1			1		Huvila E. Santasalo		20.5.55	
Pesualtaat	3	1			1		Kaupungin osa No 30 Nimi Munkkiniemi			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 27 (16) 1936, 11093 Kortteli no 30076			
Kylpyammeet	1	2			2		Urakoitsija Vesijohtoliike Onninen Oy			
Urinaalit	1	0,5		-	-	-	Suunnittelija - - -			
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Suihkut		2			2		Likavesi		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-uimuri-venttiilit	3	0,5		-	-	-	Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Ylin viemäroity taso
Lattilakaivot	1	-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat:		Palopostin no	Poikkeama ±
Sadevesisilyöskyviemärit		-	-	-	-	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Yhteensä	14						Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	tark. mk
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		piirustukset	
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12			12		Perusvesikaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		palnetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katujohdot NS	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		uus		Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot maassa kellarissa tark.	27.5.55	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	31.8.55	GM
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	31.8.55	GM			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Kuusistonlinnantie 1		No 63343	
Kaatoaltaat		1			1		Omistaja tai kiinteistön nimi Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä		No 63343	
Astianpesualtaat	82	1	82	82	1	82	Tontti no 5		RNo 45083	
Pesualtaat	91	1	91	91	1	91	Urakoitsija Vesi ja Lämpö Oy		Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 27.7.65	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija → Ins.tsto H.O. Lindfors, Luoteisväylä 33 LAUTTASAARI			
Kylpyammeet	80	2	160	80	2	160	Katuviemäri		Korkeustietoja NN +	
Urinaalit		0,5		-	-	-	Liitosilmoituksen no ja päiväys		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
Pesuistimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi		Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroily taso
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Sadevesi		Ylin viemäroily taso	
WC-uumi- venttiilit	83	0,5	42	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
WC huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat:		Palopostin no	Vall. paine
Lattiakaivot	7	-	-	-	-	-	Kaivot		kpl	Polkkaama
Sadevesisäily- viemärit		-	-	-	-	-	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut	
Yhteensä	344						Bens.- ja rasvan- erotuskaivo		laskutusmääräys	
15 mm käyttö- hanat	6	1	6	4	1	4	Rasvan erotus- kaivo		pvm	tark.
20 mm käyttö- hanat vesipostit	5	4	20		4		Laimennus- kaivo		piirustukset	mk
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi		403	Lämminvesi		339	Hajotuskaivo		Katujohto NS	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi		742	Yhteensä q l/s		4,4	Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho W/min.					Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tarkastettu	16.9.63	Pahyn	Kerrosviemärit tarkastettu (talo 1)	13.3.64	Pahyn
Talo 1, sisäpuol. pohjaviem. tarkastettu	11.12.63	—			
Talo 2 — — — —	2.3.64	Ht			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Talo 2 painetarkastettu	2.3.64	Ht	Sopputarkastettu	18.6.64	Pahyn
Talo 1, kylmä- ja lämminvesijohdot painetarkastettu	13.3.64	Pahyn			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	18.6.64	Pahyn
Huomautuksia					

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusistonlinnantie 3		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omitseja tai kiinteistön nimi As.Oy Kuusistonlinnantie 3		No 63082	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 19.2.63 <i>RI</i>
Kaatoaltaat	8	1	8		1	8	Kaupungin osa No 45	Nimi Vartiokylä		
Astianpesualtaat	66	1	66		1	66	Tontti no 1	RNo	Kortteli no 45082	
Pesualtaat	68	1	68		1	68	Urakoitsija <i>K. Lindberg, vesi- ja lämpöjohtoliike Oy</i>			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija → Ins. Juhani Salmivalli, Pajupillintie 17 A 11 (p.11961)			
Kylpyammeet	66	2	132		2	132	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Urinaalit		0,5		-	-	-			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
Pesuistulmet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi	7088/28.12.62	13,30	14,50
Suihkut	2	2	4		2	4	Sadevesi	7089/ -"-	14,00	15,10
WC-uimuri-venttiilit	68	0,5	34	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	19.8.59	Vesisäiliö <i>Alppila</i>	Vesisäiliön AV NN+53.3
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiapaperit: Palopostin osoite on Porvoontie-Leinikintie.			
Lattiakaivot	70	-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:	
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		Tarkastusmaksut	
Yhteensä	348						Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	tark.
15 mm käyttöhanat	3	1	3	3	1	3	Laimennuskaivo		piirustukset 14.3.63 <i>Mahzen</i>	mk
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Perusvesikaivo	1	viemärijohtot	69:60
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Sadevesikaivo	5	painetarkastus	35:80
Palopostit		-	-	-	-	-	Pumppukaivo		lopputarkastus 23.1.64 <i>Mahzen</i>	71:60
Astianpesu- ja pyykinpesuk: yms.	3	12	36	3	12	36	Hajotuskaivo			70:60
Yhteensä NV		Kylmävesi	357	Lämminvesi		317	Umpikaivo			178:00
		Kylmävesi + lämminvesi	668	Yhteensä q l/s		4,8		EI TARVITA	Katujohto NS	Liitos NS 100
Vedenlämmitin	Malli <i>Parco-Nova</i>	Tilavuus l 1100		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 2x117			Mittari m³ tai NS	Tarjollujohto NS
									Mittarin asennuslupa annettu	18.10.63 <i>Mahzen</i>

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemärit tarkast.	27.4.63	Huon.	B-talo Kerrosviemärit tarkastettu	1.10.63	Malyn
Rakennusten välinen lika- ja sadev. viem.	6.5.63	Huon.	A-talo — " — — " —	18.10.63	—
A-talon pohjaviemärit	20.5.63	Huon.			
n. 1/3 B-talon alkupään pohjaviem.	25.5.63	Huon.			
Sisäsuol. jäljaviem. loppuosa tarkastettu	30/5-63	Malyn			
Ulkosuol. sade- ja likavesiviem. tarkastettu	31/5-63	—			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
B-talo. Kylmä- ja lämminvesijohdot jaainetarkastettu	1.10.63	Malyn	B-talo lopputarkast.	10.1.64	Huon.
A-talo Vesijohdot jaainetarkastettu	18.10.63	—	Talo A — " —	23.1.64	Malyn
			B-talo. Todistus annettu	11.1.64	Malyn
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu A-talo	23.1.64	Malyn

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	As.Oy Kuusistonlinnantie 4		62373				
Kaatoaltaat	2	1	2	2	1	2	Kaupungin osa No 45		Nimi Vartiokylä				
Astianpesualtaat	34	1	34	34	1	34	Tontti no 3		RNo 45078				
Pesualtaat	34	1	34	34	1	34	Urakoitsija <i>Oy Verijohdotulähe - Huber Ab.</i>						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Insinööritoimisto Leander & Co, Tehtaankatu 34 C						
Kylpyammeet	30	2	60	30	2	60	Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuuessa	Alin viemäroilytaso	Ylin viemäroilytaso
Pesutulmet ja jaika-altaat		1			1		Likavesi	6586/15.5.62	7,10	8,30	9,70	9,78	20,60
Suihkut	2	2	4	2	2	4	Sadevesi	6587/ -"-	8,00	9,70			
WC-uumuri-venttiilit	35	0,5	18	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa 19.8-59						
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesisäiliö Alppila						
Lattiakaivot	34	-	-	-	-	-	Vesisäiliön AV NN+ 53.3						
Sadevesisyyksy-viemärit		-	-	-	-	-	Palopostin no A 454						
Yhteensä	171						Vall. paine NN+ 59.4						
15 mm käyttöhanat	3	1	3	2	1	2	Poikkeama ± 5.5						
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Luvat ja muut asiakaspaperit:						
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Palopostin osoite on Porvoontie - Leinikintie.						
Palopostit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Bens.- ja rasvanerotuskaivo				laskutusmääräys		
Yhteensä NV			159			136	Rasvan erotuskaivo				pvm	tark.	mk
			295			3,15	Laimennuskaivo				piirustukset		
							Perusvesikaivo	1	perus- ja pintavesien kokoojakaivo		20.11.62	AB	3.420.-
							Sadevesikaivo	2			viemärijohtot		18.10
							Pumppukaivo	1	perusvesille		painetarkastus		36.20
							Hajotuskaivo		EI TARVITA.		loputarkastus		35.20
							Umpikaivo				26.7.63	Alppila	79.50
											Katujohdot NS		Liitos NS 65
											Mittari m ³ tai NS		Tarjoilujohto NS
											Mittarin asennuslupa annettu		26.1.63
													Alppila

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Likaviem. talojohdo tarkk.	13/10-62	✓	Kerrosviemärit tarkastettu	25.1.63	Malmgren
Sisäpuolisista pohjaviem. ~1/2-tarkk.	13/10-62	✓			
Sadevesiviemäri rakenn. kadulle tarkastettu	17.10.62	Malmgren			
Ulkopuol. sadevesiviem. tarkastettu	6.11.-62	Heinonen			
Sisäpuol. pohjaviem. loppuosan tarkk.	21-11-62	—			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot jain tarkastettu	25.1.63	Malmgren	Lopputarkast.	26.7.63	Heinonen
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	26.7.63	Heinonen

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
Kaatoaltaat	87	1			1		Kuusitie 2		No	
Astianpesualtaat		1			1		Omistaja tai kiinteistön nimi		45040/2921	
Pesualtaat	87	1			1		Asunto O/Y Kuusitie 2		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Kaupungin osa		18.7.45	
Kylpyammeet		2			2		No 15 Nimi Meilahti			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Tontti no RNo Kortteli no			
Pesuistimet ja jalka-altaat		1			1		124 609			
Suihkut		2			2		Urakoitsija			
WC-uimuri-venttiilit	88	0,5		-	-	-	Oy Vesijohtoliike-Huber Ab			
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Suunnittelija			
Lattilakaivot	8	-	-	-	-	-	-			
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys	
Yhteensä	270						Likavesi		Korkeustietoja NN +	
15 mm käyttöhanat	8	1			1		Sadevesi		Liittymisk. minimi	
20 mm käyttöhanat vesipostit	4	4			4		Vesijohtopaine katujohdossa		Pad. kork. normaalisti	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Luvat ja muut asiakirjat:		Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	
Palopostit	1	-	-	-	-	-	Kaivot		Alin viemäroity taso	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		kpl		Ylin viemäroity taso	
Yhteensä NV							Huomautuksia:		Tarkastusmaksut	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Bens.- ja rasvanerotuskaivo		laskutusmääräys pvm tark. mk	
							Rasvan erotuskaivo		piirustukset	
							Laimennuskaivo		viemärijohtot	
							Perusvesikaivo		paine tarkastus	
							Sadevesikaivo		lopputarkastus	
							Pumppukaivo			
							Hajotuskaivo		Katujohdot NS	
							Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	
									Litos NS	
									Tarjoilujohto NS	
									pvm nimi	
									Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjavesikaivo ja viemärij. tarkastettu	2.9.46	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	7.5.46	

Huomautuksia Uusi asuinrakennus.Kylmävesijohdot ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	
Kaatoaltaat	62	1			1		Kuusitie 3		45020/2898	
Astianpesualtaat		1			1		Asunto-Osakeyhtiö Kuusitie 3		10.4.45	
Pesualtaat	65	1			1		Kaupungin osa No 15 Nimi Meilahti			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 35 RNo Korttelin no 610			
Kylpyammeet	6	2			2		Urakoitsija Vesijohtoliike Onninen Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija - " -			
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liittosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Suihkut	1	2			2		Likavesi		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-uimuri-venttiilit	58	0,5		-	-	-	Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeen sattua	Alin viemäroity taso
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no
Lattilaikavat	9	-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiakaspaperit:			
Sadevesisäilytys-viemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:	
Yhteensä	201						Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	6	1			1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	tark. mk
20 mm käyttöhanat vesipostit	5	4			4		Laimennuskaivo		piirustukset	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohdot	
Palopostit	5	-	-	-	-	-	Sadevesikaivo	1	palnetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katujohto NS	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Lämminvesijohdot ja boileri painetar-					
kastettu	7.8.54	Gm			
(Tarkastustodistus 7.8.54)					
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

maksu 2201-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piiustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusitie 3				870105		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Asunto B 45						
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusitie 3				Hyväksytty 13.3.87		
Astianpesu- altaat		0,2			0,2		Kaupungin osa numero 15 nimi Meilahti				Palautettu 25.3.87		
Pesualtaat		0,1			0,1		Korttelin numero 610		Tontin numero 35		Rekisterinnumero		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Kari Säisänen						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Kari Säisänen						
Urinaalit		0,4		—	—	—							
WC-uimuri- venttiilit		0,1		—	—	—							
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittyminen- korkeus	Padotuskorkeus normaalista	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—	Likavesi						
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä	1	—	—	—	—	—	Sadevesi						
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2							
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
Puutarhan-kest. pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo			☒ Muut työt			
Palopostit							Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo		Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo		Vesimittarin asennuslupa annettu				
Veden- lämmitin	Maili	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min			Umpikaivo		Vesijohto- ja viemärioiden hyväksymisilmoitus annettu				
							Jätevesien kaatokaivo						

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
Kaatoaltaat	112	1			1		Kuusitie 4		45037/2918	
Astianpesualtaat		1			1		Asunto-Oy Kuusitie 4			
Pesualtaat	114	1			1		Kaupungin osa No 15 Nimi Meilahti			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 33 RNo Kortteli no 609			
Kylpyammeet		2			2		Urakoitsija Vesi ja Lämpö Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija - - -			
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Suihkut		2			2		Likavesi	1091/27.3.45	18,35	20,9
WC-uimuri-venttiilit	114	0,5		-	-	-	Sadevesi			
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no
Lattiakaivot	6	-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakaspaperit: Terveystenhoitolautakunnan lupatodistus..			
Sadevesisyöksy-viemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:	
Yhteensä	346						Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	20	1			1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	tark. mk
20 mm käyttöhanat vesipostit	6	4			4		Laimennuskaivo		piirustukset	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohdot	
Palopostit	1	-	-	-	-	-	Sadevesikaivo	1	painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katujohdo NS	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohdo NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymislomitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet johdot. Saunaan lämminvesijohdot sekä boileri.

1807-merkitt.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite			Piirustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusitie 4			860091			
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Asunto B 45						
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusitie 4			Häviksytyy 14.3.86			
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Kaupungin osa numero 15 nimi Meilahti			Palautettu 14.3.86			
Pesualtaat	1	0,1	0,1		0,1	0,1	Korttelin numero 609		Tontin numero 33	Rekisterinumero			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Kvv- työnjohtaja Reijo Västinsalo						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Etelä-Vantaan Putki Oy						
Urinaalit		0,4		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
WC-uimuri- venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—	Likavesi						
WC-huhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—							
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—							
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi						
Yhteensä	4	—	—	—	—	—							
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt		
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2		Perusvesikaivo				☒ Muut työt		
Muut vesi- postit tms.							Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s									
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min			Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		
							Jätevesien kaatokaivo						

Ve 36 4000 6 85



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteluiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
Kaatoaltaat	31	1			1		Kuusitie 5		No 45012/2889	
Astianpesuallaat	94	1			1		Osoite		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä	
Pesuallaat	52	1			1		Kaupungin osa No 15 Nimi Meilahti		6.3.45	
Laboratorio- ja juoma-allaat		0,5			0,5		Tontti no 36 RNo		Korttelin no 612	
Kylpyammeet	22	2			2		Urakoitsija Oy Radiator Ab			
Urinaalit	1	0,5					Suunnittelija - " -			
Pesuistimet ja jalka-allaat		1			1		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys	
Suihkut		2			2		Likavesi		Korkeustietoja NN +	
WC-uimuri-venttiilit		0,5					Sadevesi		Liittymisk. minimi	
WC huuhtelu-venttiilit	52	15					Vesijohtopaine katujohdossa		Pad. kork. normaalisti	
Lattialaivat	7	-	-		-		Luvat ja muut asiakaspaperit:		Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	
Sadevesisyöksyviemärit		-	-		-		Kaivot		Alin viemäroity taso	
Yhteensä	259						kpl		Ylin viemäroity taso	
15 mm käyttöhanat 13 mm	2	1			1		Huomautuksia:		Tarkastusmaksut	
20 mm käyttöhanat vesipostit	13	4			4		Bens.- ja rasvanerotuskaivo		laskutusmääräys pvm tark. mk	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Rasvan erotuskaivo		piirustukset	
Palopostit 40 mm	1	-	-		-		Laimennuskaivo		viemärijohtot	
Astianpesu- ja pyykkipesuk. yms.		12			12		Perusvesikaivo		palnetarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Sadevesikaivo		lopputarkastus	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Pumppukaivo		Katujohdot NS	
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Hajotuskaivo		Liitos NS	
							Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	
									Tarjollaohjo NS	
									Mittarin asennuslupa annettu	
									pvm nimi	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Kylmävesi- ja viemärijohdot. Saunaan kellarissa lämminvesijohdot + boileri.

Asennettavat laitteet	Kalustelaiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Osoite tai kiinteistön nimi		No				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Asunto Oy Pihlajatie 36		45012/3688				
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 15 Nimi Meilahti		Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 20.4.53				
Astianpesualtaat		1			1		Tontti no RNo Kortteli no 612						
Pesualtaat		1			1		Urakoitsija Vesijohtoliike Onninen Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija _ II _						
Kylpyammeet		2			2		Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäriolosuhteiden taso	Ylin viemäriolosuhteiden taso
Pesuistulmet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi						
Suihkut		2			2		Sadevesi						
WC-ulmuri-venttiilit		0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Polkkaama ±
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat:						
Lattiakaivot		-	-	-	-	-							
Sadevesisyökyviemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Yhteensä							Bens.- ja rasvanerotuskaivo				laskutusmääräys pvm tark. mk		
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				viemärijohdot		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				paine tarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo				Katujohdot NS		Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohdot NS
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.					Mittarin asennuslupa annettu		pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Lämminvesijohdot sekä boileri painetark. 5.5.53 MK					
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Lämminvesijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Kuusitie 6		No				
Kaatoaltaat	44	1			1		Omatilaja tai kiinteistön nimi Asunto Osakeyhtiö Pihlajatie 34		45038/2919				
Astianpesualtaat	8	1			1		Kaupungin osa No 15 Nimi Meilahti		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 3.7.45 31.3.84				
Pesualtaat	44	1			1		Tontti no 34 RNo Kortteli no 613		1.4.81				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakointi Risto Räisänen, Kirkonkyläntie 32 Hki 72 Oy Vesijohtoliike-Huber Ab						
Kylpyammeet	11	2			2		Suunnittelija - - -						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Pesuistulmet ja jaika-altaat		1			1		Likavesi	1126/26.6.45	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
Suihkut		2			2		Sadevesi						
WC-uumuri-venttiilit	44	0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiateperit:						
Lattiakaivot	10	-	-	-	-	-							
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Yhteensä	161						Bens.- ja rasvanerotuskaivo				laskutusmääräys pvm tark. mk		
15 mm käyttöhanat 3 mm	8	1			1		Rasvan erotuskaivo	1			piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit	10	4			4		Laimennuskaivo				viemärijohtot		
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12			12		Perusvesikaivo	1			palnetarkastus		
Palopostit 40 mm	1	-	-	-	-	-	Sadevesikaivo	1			lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykkipesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo				Katujohdot NS		Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.						Mittarin asennuslupa annettu		pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Kuusitie 7		No	
Kaatoaltaat	46	1			1		Omistaja tai kiinteistön nimi Asunto-Osakeyhtiö Kuusitie 7		23.1.78	24.1.78
Astianpesualtaat		1			1		Kaupungin osa No 15 Nimi Meilahti		45015/2893	
Pesualtaat	44	1			1		Tontti no 7 RNo Kortteli no 612		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Eiran Putkihuoltoliike Oy Oy Vesijohtoliike-Huber Ab		26.3.45	
Kylpyammeet	28	2			2		Suunnittelija Eiran Putkihuoltoliike Oy, Laivanvarustajankatu 4 Hki 14			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Pesulustuimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi	1075/2.2.45	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
Suihkut		2			2		Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeuman sattuaessa	Alin viemäroity taso
WC-uimuri-venttiilit	45	0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat:		Palopostin no	Vall. paine
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-			Poikkeama ±	
Sadevesisyyöksy-viemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:	
Yhteensä	164						Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	tark.
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		piirustukset	mk
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohtot	
Palopostit 40 mm	1	-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV		Kylmävesi			Lämminvesi		Hajotuskaivo		Katujohdo NS	Liitos NS
		Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		Umpikaivo		Mittari m ³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Saunan pv	26.1.78	JH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Sauna pv	26.1.78	JH	Saunaovento	14.3.78	JH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		
	24.1.78	JH			

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalustelaiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämmövesi NV	Yht. NV	Osoite		No	
Kaatoaltaat		1			1		Kuusitie 7		45015/3711	
Astianpesuallaat		1			1		Osoite tai kiinteistön nimi Asunto-Osakeyhtiö Kuusitie 7		Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 16.6.53	
Pesualtaat		1			1		Kaupungin osa No 15 Nimi Meilahti			
Laboratorio- ja juoma- altaat		0,5			0,5		Tontti no 7 RNo Kortteli no 612			
Kylpyammeet		2			2		Urakoitsija W. Sundman Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija - - -			
Pesuistimet ja jalka- altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
Suihkut		2			2		Lirkavesi		Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroity taso
WC-uimuri- venttiilit		0,5		-	-	-	Sadevesi		Ylin viemäroity taso	
WC huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Lattilakaivot		-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat:		Palopostin no	Vali. paine
Sadevesisäily- viemärit		-	-	-	-	-			Poikkeama ±	
Yhteensä							Kalvot kpl		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttö- hanat		1			1		Huomautuksia:		laskutusmääräys pvm tark.	mk
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Bens.- ja rasvan- erotuskaivo		piirustukset	
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Rasvan erotus- kaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Laimennus- kaivo		palnetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Perusvesi- kaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämmövesi			Sadevesikaivo			
	Kylmävesi + lämmövesi			Yhteensä q l/s			Pumppukaivo		Katujohto NS	Liitos NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Hajotuskaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
							Umpikaivo		Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

[illegible]

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Lämminvesijohdot ja boileri painetarkastettu	16.6.53	GM			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	16.6.53	GM

Huomautuksia

Huomautuksia
Lämminvesijohdot vanhaan taloon.

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite ja kiinteistön nimi		No	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
Kaatoaltaat	51	1			1		Kuusitie 8		22.12.82 28.12.82	45060/2944
Astianpesuallaat		1			1		Asunto Oy. Kuusitie 8			19.10.45
Pesualtaat	28	1			1		Kaupungin osa No 15 Nimi Meilahti			
Laboratorio- ja juoma- allaat		0,5			0,5		Tontti no 8 RNo Korttelin no 613			
Kylpyammeet	28	2			2		Urakoitsija W. Sundman Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija LVI-insinööritoimisto Esko Ruuska Ky, Salomonkatu 17 B Hki 10			
Pesuistuimet ja jalka- allaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +	
Suihkut	1+	2			2		Likavesi		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-uimuri- venttiilit	12	0,5		-	-	-	Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso
WC huuhtelu- venttiilit	30	15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Lattilakaivot	1+4	-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat:		Palopostin no	Vall. paine
Sadevesisyöksy- viemärit		-	-	-	-	-	Terveystenhoitolautakunnan lupatodistus.		Polkkaama ±	
Yhteensä	153						Kaivot kpl Huomautuksia:		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttö- hanat 13 mm	2	1			1		Bens.- ja rasvan- erotuskaivo		laskutusmääräys pvm tark.	mk
20 mm käyttö- hanat vesipostit	3	4			4		Rasvan erotus- kaivo		piirustukset	
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Laimennus- kaivo		viemärijohdot	
Palopostit 40 mm	1	-	-	-	-	-	Perusvesi- kaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo		lopputarkastus	
							Pumppukaivo			
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katujohdo NS	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohdo NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusitie 8			Hyväksytyt piirustukset			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi			No			
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	As. Oy Kuusitie 8			760002			
Kaatoaltaat	7	1	7	2	1	2	Kaupungin osa No 15 Nimi Meilahti			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 13.1.76			
Astianpesualtaat	42	1	42		1	42	Korttelin no 613 Tontti no 1 R no			Palautettu 14.1.76			
Pesualtaat	40	1	40		1	40	Urakoitsija						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Kiint.liiton Ins.tsto, Annankatu 24 Hki 10						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	40	0,5	22	—	—	—	Likavesi	22793-1.12.75	18.07	20.80	20.80	19.79	41.10
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	34	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine +59.01	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit 16.12.75 Km.os.						
Yhteensä	165	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet	28	2	56		2	56	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt		
Suihkut	2	2	4		2	4	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	10	1	10	4	1	4	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm	nimi
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Yhteensä NV	Kylmävesi		184	Lämminvesi		157	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		
	Kylmävesi + lämminvesi		335	Yhteensä q l/s		7,2	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusitie 9		Hyväksytyt piirustukset					
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Asunto Oy Kuusitie 9			No 45009/2886				
Kaatoaltaat	58	1			1		Kaupungin osa No 15			Nimi Meilahti		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 28.2.45		
Astianpesualtaat		1			1		Tontti no 9		RNo		Kortteli no 612			
Pesualtaat	55	1			1		Urakoitsija Oy Vesijohtoliike-Huber Ab							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija - - -							
Kylpyammeet	35	2			2		Korkeustietoja NN +							
Urinaalit		0,5	-	-	-		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi	1069/25.1.45	18,09	20,8				
Suihkut		2			2		Sadevesi							
WC-umuri-venttiilit	56	0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat:							
Lattiakaivot	5	-	-	-	-	-								
Sadevesisyyksyviemärit		-	-	-	-	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut			
Yhteensä	209						Bens.- ja rasvanerotuskaivo				laskutusmääräys pvm tark. mk			
15 mm käyttöhanat 13 mm	7	1			1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset			
20 mm käyttöhanat vesipostit	4	4			4		Laimennuskaivo				viemärijohtot			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				paine tarkastus			
Palopostit 40 mm 1		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo	1			lopputarkastus			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo							
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo				Katujohdot NS		Liitos NS	
	Kylmävesi + lämm.vesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohdot NS	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.						Mittarin asennuslupa annettu		pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet kylmävesi- ja viemärijohdot.

7/10/2015 - m. 2015

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Päivä		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusitie 9					840156		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s								
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4	Omistaja tai kiinteistön nimi Asunto Oy Kuusitie 9					Hyväksytty 7.4.84		
Astianpesu- altaat	55	0,2	11,0		0,2	11,0	Kaupungin osa numero 15 nimi Meilahti					Palautettu 19.7.84		
Pesualtaat	54	0,1	5,4		0,1	5,4	Korttelin numero 612		Tontin numero 9		Rekisterinnumero		5.12.84	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Vesi ja Lämpö Oy							
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1									
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija Kaj Malmgren							
WC-uimuri- venttiilit	56	0,1	5,6	—	—	—								
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso	
Lattiakaivot	48	—	—	—	—	—	Likavesi	146-15.3.83	18.17	21.00	21.00	19.40	40.50	
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi							
Yhteensä	215	—	—	—	—	—								
Kylpy- ammeet	36	0,3	10,8		0,3	10,8	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
Suihkut	4	0,2	0,8		0,2	0,8								
15 mm:n käyttöhanat	2	0,1	0,2		0,1	0,2	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt				
Puutarhan-kest- pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo			☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Muut vesi- postit tms.	2						Perusvesikaivo			☐ Muut työt				
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			TK Hajotuskaivo		1	Vesimittarin asennuslupa annettu				
Veden- lämmitin	Malli Siivuri	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 30.11.84					

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
Kaatoaltaat	39	1			1		Kuusitie 10		45035/2916	
Astianpesualtaat		1			1		Asunto Osakeyhtiö Kuusitie 10			
Pesualtaat	42	1			1		Kaupungin osa No 15 Nimi Meilahti			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 10 RNo Korttelin no 613			
Kylpyammeet	27	2			2		Urakoitsija Oy Vesijohtoliike-Huber Ab			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija - " -			
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Suihkut		2			2		Likavesi	1124/29.5.45	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-uimuri-venttiilit	42	0,5		-	-	-	Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Lattikaivot	5	-	-	-	-	-	Luvat ja muut asialpaperit:		Palopostin no	Vall. paine
Sadevesisyökyviemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Poikkeama ±	
Yhteensä	155						Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	4	1			1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	tark.
20 mm käyttöhanat vesipostit	4	4			4		Laimennuskaivo		mk	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		piirustukset	
Palopostit 40 mm	1	-	-	-	-	-	Sadevesikaivo	1	viemärijohtot	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		painerkostus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		lopputarkastus	
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Katujohdo NS	Liitos NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
									Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet kylmävesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusitie 11		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Asunto Oy Kuusitie 11		No 45010/2887	Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 28.2.45
Kaatoaltaat	100 (100)		100	100	1	100	Kaupungin osa No 15		Nimi Meilahti	
Astianpesualtaat		1			1		Tontti no 11		RNo 614	
Pesualtaat	98 (98)	1	98	100	1	98	Urakoitsija Oy Vesijohtoliike-Huber Ab		(v. 54 Lämpö- ja vesijohtoliike O.J. Anttila)	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija - II -			
Kylpyammeet	1+ (42)	2	86	43	2	86	Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväs	
Urinaalit		0,5		-	-	-	Likavesi		Korkeustietoja NN +	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Sadevesi		Liittymisk. minimi	
Suihkut		2			2		Vesijohtopaine katujohdossa		Pad. kork. normaalisti	
WC-uumuri-venttiilit	98	0,5	49	-	-	-	Vesisäiliö		Pad. kork. putkitukkeen sattua	
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvut ja muut asiakaspaperit:		Allin viemäroity taso	
Lattiakaivot	46	-	-	-	-	-	Kaivot		Ylin viemäroity taso	
Sadevesisäilytysviemärit		-	-	-	-	-	Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut	
Yhteensä	343+199						kpl		Huomautuksia:	
15 mm käyttöhanat	8	1	8	8	1	8	Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	
20 mm käyttöhanat vesipostit	11	4	44		4		Laimennuskaivo		piirustukset	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohdot	
Palopostit 40 mm	1	-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		paine tarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi		385	Lämminvesi		292	Hajotuskaivo		Katujohdot NS	
	Kylmävesi + lämminvesi		677	Yhteensä q l/s		4,5	Umpikaivo		Liitos NS	
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.			Mittari m³ tai NS	
									Tarjoilujohdot NS	
									Mittarin asennuslupa annettu	
									pvm nimi	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Lämminvesijohdot painetarkastettu	4.10.54	JR	Lopputarkastus ja hyv.tod.	9.10.54	
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

v.1945 Uusi asuinrakennus, uudet kylmävesi- ja viemärijohdot.

v.1954 Boileri ja lämminvesijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
Kaatoaltaat	10	1			1		Kuusitie 12		No				
Astianpesualtaat	4	1			1		Helsingin Yksityinen Keskikoulu Oy		53118/3793				
Pesualtaat	23	1			1		Kaupungin osa		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä				
Laboratorio- ja juoma-altaat	4	0,5			0,5		No 15 Nimi Meilahti		27.11.53				
Kylpyammeet	1	2			2		Tontti no 12 RNo Kortteli no 615						
Urinaalit	•	0,5		-	-	-	Urakoitsija Oy Radiator Ab						
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Suunnittelija - " -						
Suihkut	2	2			2		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +				
WC-uimuri-venttiilit		0,5		-	-	-	Likavesi 2659/7.11.53		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
WC huuhtelu-venttiilit	27	15		-	-	-	Sadevesi						
Lattiakaivot	10	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesisilyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakaspaperit:		Terveystenhoitolautakunnan lupatodistus.				
Yhteensä	81						Kalvot kpl		Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
15 mm käyttöhanat	1	1			1		Bens.- ja rasvanerotuskaivo		laskutusmääräys pvm tark.		mk		
20 mm käyttöhanat vesipostit	4	4			4		Rasvan erotuskaivo		piirustukset				
25 mm käyttöhanat vesipostit	12	12			12		Laimennuskaivo		viemärijohtot				
Palopostit 50 mm	2	-	-	-	-	-	Perusvesikaivo		paine tarkastus				
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	12	12			12		Sadevesikaivo		lopputarkastus				
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo ilman		Katujohdot NS		Liitos NS		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS		
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittarin asennuslupa annettu		pvm nimi		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit maassa kellarissa tarkast.	16.12.53	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	12.3.54	GM
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	12.3.54	GM	Lopputarkastettu	1.9.54	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	1.9.54	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Kuusitie 12		No	
Kaatoaltaat	8	1	8	7	1	7	Osoite Meilahden Yhteiskoulu		No 63575	
Astianpesualtaat	5	1	5		1	5	Omistaja tai kiinteistön nimi Meilahti		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 18.12.65	
Pesualtaat	27	1	27		1	27	Kaupungin osa No 15		Nimi Meilahti	
Laboratorio- ja juoma-altaat	14	0,5	7	6	0,5	3	Tontti no 12 1		RNo 615	
Kylpyammeet	1	2	2		2	2	Urakoitsija M. Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy		Korttelin no 615	
Urinaalit	1	0,5	1	-	-	-	Suunnittelija Otrio Oy, Kutomontie 16			
Pesuistimet ja jatka-altaat		1			1		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys	
Suihkut	17	2	5,14		2	5,14	Liittymisk. minimi		Pad. kork. normaalisti	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		-	-	-	Likavesi		Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	
WC huuhtelu-venttiilit	18	15	134 + 120	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Alin viemäroity taso	
Lattiakaivot	3	-	-	-	-	-	Sadevesi		Ylin viemäroity taso	
Sadevesisyöksyviemärit	4	-	-	-	-	-	Vesisäiliö		Vesisäiliön AV	
Yhteensä	98						Luvat ja muut asjapaperit: Lisäviemäri m 53/18		Palopostin no	
15 mm käyttöhanat	3	1	3	2	1	2	Kalvot		Vali. paine	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		kpl		Poikkeama ± 1	
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12	12		12		Huomautuksia:			
Palopostit	2	-	-	-	-	-	Tarkastusmaksut			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		laskutusmääräys			
Yhteensä NV			134 + 185			5,14 + 46	pvm		tark.	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		piirustukset		mk	
							viemärijohtot			
							paine tarkastus			
							lopputarkastus			
							Katujohdo NS		Liitos NS	
							Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS	
							Mittarin asennuslupa annettu			

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
1. Uuden rak. taloviem. tark.	10.10.65	TH			
- - - sisäviem. taloviem. tark.	18.3.64	TH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Uuden osan painetark.	30.4.64	TH	Lopputarkastettu	27.8.64	TH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	27.8.64	TH
Huomautuksia TH. Arsmen Vei- ja Kanjohto oy suorittanut tekuraj. ihmeisesti vai taloviemäriin.					

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	
Kaatoaltaat	58	1			1		Kuusitie 13		45026/2906	
Astianpesuallaat		1			1		Asunto O/Y Kuusitie 13		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä	31.5.45
Pesualtaat	56	1			1		Kaupungin osa No 15 Nimi Meilahti			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 13 RNo Korttelin no 616			
Kylpyammeet		2			2		Urakoitsija Vesijohtoliike Onninen Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija - II -			
Pesulatuimet ja jalaka-altaat		1			1		Katuviemäri		Llitosilmoituksen no ja päiväys	
Suihkut		2			2		Likavesi		Korkeustietoja NN +	
WC-ulmuri-venttiilit	56	0,5		-	-	-	Sadevesi		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso
Lattiakaivot	6	-	-	-	-	-	Vesisäiliö		Vesisäiliön AV	Ylin viemäroity taso
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Vesipostin no		Vall. paine	Poikkeama ±
Yhteensä	176						Luvut ja muut asiakasperiit:		Terveydenhoitolahtakunnan lupatodistus.	
15 mm käyttöhanat	5	1			1		Kalvot	kpl	Huomautuksia:	
20 mm käyttöhanat vesipostit	3	4			4		Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	tark. mk
Palopostit	1	-	-	-	-	-	Laimennuskaivo		piirustukset	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohtot	
							Sadevesikaivo		palnetarkastus	
							Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katujohdot NS	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet kylmävesi- ja viemärijohdot, saunaan uudet lämminvesijohdot sekä boileri.

Muutos- ja korjaustyöt saunassa suoritettu. Kestopaintti. Tarkastettu 15.8-69. Mahjoen luv.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusitie 13			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Asunto Oy Kuusitie 13			No 750244			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 15 Nimi Meilahti			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 9.4.75			
Astianpesualtaat		1		56	1	56	Korttelin no 616 Tontti no 13 R no			Palautettu 11.6.75			
Pesualtaat		1		36	1	56	Urakoitsija Lähiputki Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Lähiputki Oy, Huvilakatu 20-22 Hki 15						
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosliemäyksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit		0,5		—	—	—	Likavesi					19.04	40.75
VC-huuhdelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattilakaivot		—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikattonsuppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä		—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut		2		1	2	2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat		1		3	1	3	Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm	nimi
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	7.5.76	11.4.75
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		117	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
Kaatoaltaat	44	1			1		Kuusitie 14		45025/2905	
Astianpesualtaat		1			1		Asunto Oy Kuusitie 14			
Pesualtaat	45	1			1		Kaupungin osa No 15 Nimi Meilahti			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 14 RNo Kertteli no 620			31.5.45
Kylpyammeet	33	2			2		Urakoitsija K. Lindberg, Vesi- ja lämpöjohtoliike			
Urinaalit	1	0,5		-	-	-	Suunnittelija - 11 -			
Pesuistimet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Suihkut		2			2				Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-ulmuri-venttiilit	18	0,5		-	-	-	Likavesi	24.5.45/1120		19,1
WC huuhtelu-venttiilit	26	15		-	-	-	Sadevesi			
Lattiakaivot	3	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat:		Palopostin no	Vaii. paine
Yhteensä	170						Asunto-osakeyhtiöiden Kuusitie 16 ja 14 välinen sopimus.			Poikkeama ±
15 mm käyttöhanat	13 mm 2	1			1		Kalvot	kpl	Huomautuksia:	
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4			4		Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	tark. mk
Palopostit		-	-	-	-	-	Laimennuskaivo		piirustukset	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohdot	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Sadevesikaivo		painetarkastus	
	Kylmävesi + lämmينvesi			Yhteensä q l/s			Pumppukaivo		lopputarkastus	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Hajotuskaivo	ilman	Katujohdo NS	Liitos NS
							Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohdo NS
									Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Lämminvesijohdot painetarkastettu	21.6.50	GM			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

maakunta JJJJ

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piiustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusitie 14						
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusitie 14				880570		
Astianpesu- altaat	43	0,2	8,6		0,2	8,6	Kaupungin osa numero 15 nimi Meilahti				Hyväksytty 19.8.88	Palaautettu 8.9.88	
Pesualtaat	46	0,1	4,6		0,1	4,6	Korttelin numero 620		Tontin numero 14		Rekisterinnumero		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Olli Sauvola						
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1								
Urinaalit		0,4					Suunnittelija Kurt-Olof Nyman, Stenbäckinkatu 4 A Hki 25						
WC-uimuri- venttiilit	45	0,1	4,5										
WC-huuhelu- venttiilit		1,5					Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+		Alin viemäri	Ylin viemäri	
Lattiakaivot	39						seka- vesi	367-17.6.87	16.48	19.20	19.20	18.95	40.90
Sadevesikatto- suppilot													
Yhteensä	174						Sadevesi						
Kylpy- ammeet	21	0,3	6,3		0,3	6,3							
Suihkut	16	0,2	3,2		0,2	3,2	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt		
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo				☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo				☐ Muut työt		
Palopostit							Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s							Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s							Vesimittarin asennuslupa annettu		
	27.4			22.9							4.10.88		
	50.3			2.24									
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min					Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		
											16.5.88		
	Jätevesien kaatokaivo												

Ve 36 4000 6 85

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
DOMINIKUM, OPA	23.2.88	[Signature]			
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	D Lopputarkastus		
LINTA	27.5.88	[Signature]	Loppumäärä		
+ 4	12.10.88	[Signature]	(laattaviennin entinen		
+ 22 (uusi)	26.11.88	[Signature]	ei uusia)		
+ 5	2.11.88	[Signature]			
	10.2.89	[Signature]			

Huomautuksia
 Schiitys varitteesta toim. 12.9.88
 Uudet mitoitukset laskelmat, toim. 26.9.88
 Luentokirjat Ope
 Koulun kassa, kassavaroja
 jätetty pois
 (kassa kassa) 31.3.89
 jätetty pois

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Kuusitie 15		No 45021/2899				
Kaatoaltaat	69	1			1		Omistaja tai kiinteistön nimi Asunto Oy. Kuusitie 15		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 8.5.45 <i>6.3.70</i>				
Astianpesualtaat		1			1		Kaupungin osa No 15 Nimi Meilahti						
Pesualtaat	70	1			1		Tontti no 15 RNo		Korttelin no 616				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija W. Sundman Oy → T:mi Kestoputki						
Kylpyammeet	57	2			2		Suunnittelija " " " T:mi Kestoputki, Fredrikinkatu 26 Hki 12						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Pesuistuimet ja jalaka-altaat		1			1		Likavesi	16813-18.2.70	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroily taso	Ylin viemäroily taso
Suihkut		2			2		Sadevesi						
WC-uimuri- venttiilit		0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
WC huuhtelu- venttiilit	70	15		-	-	-	Luvat ja muut asiakasparit: Terveystenhoitolautakunnan lupatodistus						
Lattiakalvot	3	-	-	-	-	-							
Sadevesisyöksy- viemärit		-	-	-	-	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Yhteensä	269						Bens.- ja rasvan- erotuskaivo				laskutusmääräys pvm	tark.	mk
15 mm käyttö- hanat		1			1		Rasvan erotus- kaivo				piirustukset		
20 mm käyttö- hanat vesipostit	7	4			4		Laimennus- kaivo				viemärijohtot		
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo				painetarkastus		
Palopostit 40 mm	1	-	-	-	-	-	Sadevesikaivo	1			lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		ilman		Katujohdot NS	Liitos NS	
	Kylmävesi + lämmينvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS	
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.						Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Maalaus työ kellarikerroksessa, saunan ja pesukilojen alla lopputarkastettu	16.4.70	Alahyö
			Todistus annettu	16.4.70	-u
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	6.3.70	A	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet kylmävesi- ja viemärijohdot.

4624: - maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusitie 15				860330			
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi							
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	As. Oy Kuusitie 15				Hyväksytty 11.6.86			
Astianpesu- altaat	68	0,2	13,6	68	0,2	13,6	Kaupungin osa numero 15 nimi Meilahti				Palautettu 12.6.86			
Pesualtaat		0,1			0,1	7,0	Korttelin numero 616		Tontin numero 15		Rekisterinumero			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja							
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija → LVI-Team Oy, Luotsikatu 8 C 21 Hki 16							
Urinaalit		0,4		—	—	—								
WC-uimuri- venttiilit	71	0,1	7,1	—	—	—								
WC-huhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+	Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemä- röity taso
Lattiakaivot	73	—	—	—	—	—	Likavesi	16813-19.8.85	17.49	20.05	20.05	+19,30	+40,90	
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi							
Yhteensä	283	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Pojikkeama	
Kylpy- ammeet	36	0,3	16,8	36	0,3	16,8	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt				
Suihkut	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Rasvan erotuskaivo			☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
15 mm:n käyttöhanat	4	0,2	0,8		0,1		Laimennuskaivo			☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Ruutukatt. kast. pöytäalassa SEK	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8	Perusvesikaivo			☐ Muut työt				
Pesukone kotitaloudessa	1	0,4			0,2		Sadevesikaivo	1		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon				
Muut vesi- postit tms.							Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu				
Palopostit	1	—	—	—	—	—	Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 46,9			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 52,2			Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 99,1			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 3,49			Jätevesien kaatokaivo							
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min								



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

[illegible]

107. 30.5.90

malpatti 5032

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piirustusten hyväksymisnumero				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusitie 15									
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s										
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusitie 15					890034				
Astianpesu- altaat	67	0,2	13,4	67	0,2	13,4	Kaupungin osa numero 15 nimi Meilahti					Hyväksytty 9.2.89 EV Palautettu 10.3.89				
Pesualtaat	70	0,1	7,0	70	0,1	7,0	Korttelin numero 616		Tontin numero 15		Rekisterinnumero					
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja									
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Ilpo Rantio									
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija Kiint.liiton ins.tsto, Eskolantie 1 Hki 72									
WC-uimuri- venttiilit	70	0,1	7,0	—	—	—										
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+		Alin viemäröity taso	Ylin viemä- röity taso				
Lattiakaivot	71	—	—	—	—	—	Likavesi	16813-13.9.88	17.40	20.05	20.05	19.30	40.90			
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—										
Yhteensä	280	—	—	—	—	—	Sadevesi									
Kylpy- ammeet	66	0,3	19,8	66	0,3	19,8	Vesijohtopaine katujohdossa					Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Suihkut	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6									61	
15 mm:n käyttöhanat	3	0,1	0,6	3	0,1	0,6	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt					
Puutarhan kast. pienpöytä	1	0,4	0,4	1	0,4	0,4	Rasvan erotuskaivo				☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen					
Pesukone kotitaloudessa	56	0,2	11,2	67	0,2	13,4	Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon					
Muut vesi- postit tms.	2		0,8				Perusvesikaivo				☐ Muut työt					
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo	1			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon					
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu									
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Vesimittarin asennuslupa annettu									
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu									
	KL					114	30.5.90 EV									



[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
Kaatoaltaat	48	1			1		Kuusitie 16		No 45022/2900				
Astianpesualtaat		1			1		Osoittaja tai kiinteistön nimi Asunto-osakeyhtiö Kuusitie 16		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 9.5.45				
Pesualtaat	48	1			1		Kaupungin osa No 15		Nimi Meilahti				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 16		RNo				
Kylpyammeet	22	2			2		Korttelin no 620		Urakoitsija K. Lindberg, vesi- ja lämpöjohtoliike				
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija - - -						
Pesulustimet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Littosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Suihkut		2			2				Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
WC-uimuri-venttiilit	18	0,5		-	-	-	Likavesi						
WC huuhtelu-venttiilit	29	15		-	-	-	Sadevesi						
Lattiakaivot	6	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesisyöky-viemärit		-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat: Terveystenhoitolautakunnan lupatodistus.						
Yhteensä	171						Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
15 mm käyttöhanat	6	1			1		Bens.- ja rasvanerotuskaivo				laskutusmääräys pvm	tark.	mk
20 mm käyttöhanat vesipostit	3	4			4		Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Laimennuskaivo				viemärijohtot		
Palopostit		-	-	-	-	-	Perusvesikaivo				palnetarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo	1			lopputarkastus		
Yhteensä NV							Pumppukaivo						
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.			Hajotuskaivo		ilman		Katujohdot NS	Liitos NS	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s				Umpikaivo				Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohdot NS	
											Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot + boileri

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piiirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusitie 16							
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi					Hyväksytty/ 8.6.81	Palautettu 9.6.81	
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4	1	0,2	0,2	As. Oy Kuusitie 16							
Astianpesu- altaat	46	0,2	9,2	46	0,2	9,2	Kaupungin osa numero 15 nimi Meilahti							
Pesualtaat	48	0,1	4,8	48	0,1	4,8	Korttelin numero 620		Tontin numero 16		Rekisterinnumero			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija							
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1									
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija							
WC-uimuri- venttiilit	48	0,1	4,8	—	—	—	Ins.tsto Kurt Mickos, Väinämöisenkatu 19 A Hki 10							
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+	Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
Lattiakaivot	29	—	—	—	—	—	Likavesi	139-11.3.81	16.48	19.20	19.20		16,82	41,22
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi							
Yhteensä	173	—	—	—	—	—								
Kylpy- ammeet	23	0,3	6,9	23	0,3	6,9								
Suihkut	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
15 mm:n käyttöhanat	4	0,1	0,4	4	0,1	0,4	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia					
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo			☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Pesukone kotitaloudessa	42	0,2	8,4	43	0,2	8,6	Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Muut vesi- postit tms.	2	0,4	0,8	1		0,4	Perusvesikaivo			☐ Muut työt				
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo	1		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			36,5			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			31,3			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			67,8			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			2,90			Vesimittarin asennuslupa annettu	
Veden- lämmitin	Malli Lamona	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min		Umpikaivo		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu				
							Jätevesien kaatokaivo							

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä			
Kaatoaltaat	49	1			1		Kuusitie 18 Asunto O/Y Mäntytie 27		45031/2912				
Astianpesualtaat	16	1			1		Kaupungin osa No 15 Nimi Meilahti		18.6.45 JR				
Pesualtaat	49	1			1		Tontti no 27 RNo Korttelin no 620		6.9.54 JR				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Oy Vesijohtoliike-Huber Ab (Onninen Oy)						
Kylpyammeet	16	2			2		Suunnittelija - II -						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi	1113/11.5.45	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuaessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
Suihkut		2			2		Sadevesi						
WC-uimuri-venttiilit	48	0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut esiapaperit:						
Lattiakaivot	4	-	-	-	-	-							
Sadevesisyyöksy-viemärit		-	-	-	-	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Yhteensä	182						Bens.- ja rasvan-erotuskaivo				laskutusmääräys pvm	tark.	mk
15 mm käyttöhanat 13 mm	3	1			1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit	6	4			4		Laimennuskaivo				viemärijohtot		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo	1			painetarkastus		
Palopostit 40 mm 1		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo	1			lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo				Katujohdot NS	Liitos NS	
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m ³ tai NS	Tarjoilujohdot NS	
Vedenlämmitin	Maili		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.						Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Lämminvesijohdot painetarkastettu	6.9.54	GM	Lopputarkastettu	26.8.46	JS
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet johdot.

Lämminvesijohdot 6.9.54 Onninen Oy

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusitorpantie 2			Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi			No				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	G.W. Rosenlew			710559				
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 30 Nimi Kuusisaari			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 20.10.71				
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Kortteli no 30076 Tontti no 29 8 R no 1921			Palautettu 20.10.71				
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1	Urakoitsija Munkkiniemen Vesi- ja Lämpöliike Oy							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Munkkiniemen Vesi- ja Lämpöliike Oy							
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Korkeustietoja NN +							
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuesssa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso	
VC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	—	—	—	Likavesi	18690-7.10.71	5.55	6.70	7.80	+8,04		
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi							
Lattiakaivot		—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit Km.os. 7.10.1971							
Yhteensä	3	—	—	—	—	—								
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
Suihkut		2			2		Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		pvm nimi	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		20.10.71	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu			
Yhteensä NV	Kylmävesi	2,5		Lämminvesi	2		Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu			
	Kylmävesi + lämminvesi	4,5		Yhteensä q l/s			Umpikaivo							
Vedenlämmitin	Malli Haarto SK30	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo							

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piiustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusitorpantie 2				810594			
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi							
Kaatoaltaat		0,2			0,2		As. Oy Kuusisaaren Satotalot				Hyväksytty	Palaautettu		
Astianpesu- altaat	12	0,2	2,4		0,2	2,4	Kaupungin osa numero 30 nimi Munkkiniemi				27.4.81	30.11.81		
Pesualtaat	35	0,1	3,5		0,1	3,5	Korttelin numero 30076		Tontin numero 29	Rekisterinnumero	21.1.82	22.1.82		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Pakilan Putki Oy							
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Ins.tsto Taisto Tuomi Ky, Kilontie 8 02610 Espoo 61							
Urinaalit		0,4		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso	
WC-uimuri- venttiilit	24	0,1	2,4	—	—	—	Likavesi	331-29.5.81	5.40	6.50	7.85	9.30 (5.90)	14.50	
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—								
Lattiakaivot	36	—	—	—	—	—								
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—								
Yhteensä	107	—	—	—	—	—	Sadevesi	331-29.5.81	6.41	7.85	7.85			
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
Suihkut	12	0,2	2,4		0,2	2,4	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl 1	Huomautuksia					
15 mm:n käyttöhanat	12	0,1	1,2		0,1	1,2	Rasvan erotuskaivo		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt					
Puutarhan kast. pientalossa	12	0,2	2,4		0,2		Laimennuskaivo		☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen					
Pesukone kotitaloudessa	12	0,2	2,4	12	0,2	2,4	Perusvesikaivo		☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon					
Muut vesi- postit tms.	3	0,4	1,2				Sadevesikaivo		☐ Muut työt					
Palopostit		—	—	—	—				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 4.11.81 ge					
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			17,9			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			11,9			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 30.11.81	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			29,8			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s						Vesimittarin asennuslupa annettu 3.11.82	
Veden- lämmitin	Matti Sahki	Tilavuus dm ³		12x			Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 6.1.83					
Helsingin kaupungin vesilaitos RVV-tarkastuskortti							Jätevesien kaatokaivo							

A Üiko- ja pohjaviemärit

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV JV	18.12.81	JH			
talo 4 JV	5.3.82	JH			
Talo 3 aseteti pV	25.3.82	JH			
+ 3 pV + talo 5	27.4.82	JH			
Talo 1, -1.5 pV	6.5.82	JH			
			D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
			Asumukset! GHL	26.11.82	JH
			- A.K.	17.12.82	JH
			Lopputarkasteis	6.1.83	RHK
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	Huomautuksia		
Runkoverityölehti	6.5.82	JH	Toimittava:		
Talot 4, 5	19.82	JH	- HKR:n kunnossapitoon otettavien putkien purku,		
Painat.	4.10.82	JH	- muovipinnoitusten autokellousta - laskelmaa pinnoituksen käynnistä		
			toimitettiin		

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite ~~Kuusmiehentie 46~~ <i>Kuusmiehenpolku 2</i>		Hyväksytyt piirustukset						
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi <i>As. Oy Kuusmiehentie 46</i>			No <i>750184</i>	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä <i>12.6.25/HA</i>				
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No <i>35</i> Nimi <i>Tuomarinkylä</i>			Palautettu <i>17.6.25</i>					
Astianpesualtaat	<i>7</i>	1	<i>7</i>		1	<i>7</i>	Korttelin no <i>35012</i> Tontin no <i>11</i> R no								
Pesualtaat	<i>21</i>	1	<i>21</i>		1	<i>21</i>	Urakoitsija <i>LVI-Pietikäinen</i>								
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija <i>Ins.tsto Taisto Tuomi Ky, Ruusutarhantie 2 Hki 30</i>								
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri								
Urinaalit		0,5		—	—	—	Liltoilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +						
VC-umuri-venttiilit	<i>14</i>	0,5	<i>7</i>	—	—	—	Likavesi		Liittymisk. minimi		Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso	
VC-huuhdelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi		<i>2860-6.5.74</i>		<i>16.44</i>	<i>17.65</i>	<i>20.00</i>	<i>19.25</i>	<i>22.04</i>
Lattiakaivot	<i>7</i>	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö		Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
Sadevesikatto-suppilot	<i>7</i>	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit								
Yhteensä	<i>56</i>	—	—	—	—	—									
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt				
Suihkut	<i>7</i>	2	<i>14</i>		2	<i>14</i>	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
20 mm käyttöhanat vesipostit	<i>7</i>	4	<i>28</i>		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt				
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		pvm <i>17.4.75</i>	nimi <i>ge</i>	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	<i>7</i>	<i>42</i>	<i>7</i>		12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		<i>17.6.25</i>		
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu				
Yhteensä NV	Kylmävesi	<i>84</i>		Lämminvesi	<i>42</i>		Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		<i>26.02.05</i>	<i>TS</i>	
	Kylmävesi + lämminvesi	<i>126</i>		Yhteensä q l/s	<i>2.2</i>		Umpikaivo								
Vedenlämmitin	Malli <i>Sähkövar.</i>	Tilavuus l <i>3x300</i>		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo								

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi	No		
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1	Kuusmiehentie 46 Kuusmiehen polku 2	purettu	670921	
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Ellä Mäenpää			
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2	Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 11 RNo 1278	Kortteli no 35012	27.10.67	
Pesuistulmet- ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija Putkihalme Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija J. Teerikangas, Koulutuvantie 1 Hki 68			
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
WC-huuhdelu-venttiilit		15		-	-	-	Likavesi	12860-19.9.67	Liittymisk. minimi	
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Sadevesi		Pad. kork. normaalisti	
Sadevesikatso-suppilot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	
Yhteensä	7						Luvut ja muut aslaaperit:	Vesisäiliön AV	Alin viemäröity teso	
Kylpyammeet		2			2	-	Km.os. 30.9.1967	Palopostin no	Ylin viemäröity taso	
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
15 mm käyttöhanat	1	1	1	1	1	1	Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys tark. pvm mk	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Laimennuskaivo		piirustukset	
Palopostit		-	-	-	-	-	Perusvesikaivo		viemärijohtot	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo		painetarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi		8	Lämminvesi		7	Hajotuskaivo		lopputarkastus	
	Kylmävesi + lämminvesi		15	Yhteensä q l/s		~ 1.10	Pumppukaivo		Katujohdot NS Vms. 24.10.67	
Vedenlämmitin	Malli			Patterin vesim. l			Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	
	Valmistaja			Patterin teho l/min.					Liitos NS 32	
									Tarjoilujohto NS	
									Mittarin asennuslupa annettu	
									pvm 5.6.88 nimi SM	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tarkastettu	27.5.68	Nahja			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	26.5.68	H	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää taloviemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite ~~Kuusmiehentie 48~~ Kuusmiehenpolku 4		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusmiehentie 48		No 750236				
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 2.6.75				
Astianpesualtaat	7	1	7	7	1	7	Kortteli no 35012 Tontti no 10 4277 R no		Palautettu 3.6.75				
Pesualtaat	14	1	14	14	1	14	Urakoitsija LVI-Pietikäinen Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Jastek Oy, Mannerheimintie 62 Hki 26						
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuesssa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	14	0,5	7	—	—	—	Likavesi	11978-21.3.75	16.36	17.55	20.20		
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	14	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	49	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut	7	2	14	7	2	14	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	7	1	7	7	1	7	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	7	4	28		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 14.5.75	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	5.6.75	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	3.6.76	
Yhteensä NV	Kylmävesi		77	Lämminvesi		42	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	19.8.76	
	Kylmävesi + lämminvesi		119	Yhteensä q l/s		2,2	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli Sakko		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osolte		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi	No	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä	
Kaatoaltaat		1			1		Kuusmiehentie 48 Kuusmiehenpolku 4		purettu	
Astianpesualtaat	4	1	4		1	4	Joonas Kaijo-lehto	670949		
Pesualtaat	3	1	3		1	3	Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä		17.11.67	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 10 RNo 1277 Kortteli no 35012	Urakoitsija Kampinputki Oy		
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Suunnittelija J. Teerikangas, Koulutuvantie 1 Hki 68			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
WC-uimuri-venttiilit	3	0,5	2	-	-	-	Likavesi	11978-17.2.67	16.44	17.75
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi			20.20
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Alin viemäriöity teso
Sadevesikatko-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit:	Palopostin no	Vall. paine	Ylin viemäriöity taso
Yhteensä	10						Km.os. 30.9.1967			±
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		tark. pvm mk	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		piirustukset	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		viemärijohdot	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		painetarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi		9	Lämminvesi		7	Hajotuskaivo		lopputarkastus	
	Kylmävesi + lämminvesi		16	Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Katujohdo NS Vms.1.11.67	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l					Mittari m³ tai NS	
				Patterin teho //min.					Liitos NS 32	
									Tarjoilujohto NS	
									Mittarin asennuslupa annettu	
									pvm 24.9.68 nimi	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tark	13.9.68	HH			
Pohjaviemäri -l	23.9.68	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Paine tark	23.9.68	HH			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	6.9.68	Malyan	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite ~~Kuusmiehentie 50~~ Kuusmiehenpolku 6		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusmiehentie 50		No 750130	
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 8.4.75 412.3824	
Astianpesualtaat	7	1	7		1	7	Korttelin no 35012 Tontin no 9 R no		Palautettu 8.4.75 15.3.82	
Pesualtaat	14	1	14		1	14	Urakoitsija Finn Putki Oy			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Kari Immonen, Kuusmiehentie 50 G Hki 67 Ins.tsto I. Huovinen, Apollonkatu 3 C 24 Hki 10			
Pesulatuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys	
Urinaalit		0,5		—	—	—			Korkeustietoja NN +	
VC-uimuri-venttiilit	7	0,5	4	—	—	—	Likavesi		Liittymisk. minimi	
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi		Pad. kork. normaalisti	
Lattiakaivot	22	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Vesisäiliö		Allin viemäriäily taso	
Yhteensä	50	—	—	—	—	—	Vesisäiliön AV		Ylin viemäriäily taso	
Kylpyammeet		2			2		Vesijohtopaine katujohdossa		Vall. paine	
Suihkut	14	2	28		2	28	Vesisäiliö		Poikkeama ±	
15 mm käyttöhanat	8	1	8		1		Vesijohtopaine katujohdossa			
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Vesisäiliö			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Vesisäiliön AV			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Vesijohtopaine katujohdossa			
Palopostit		—	—	—	—	—	Vesisäiliö			
Yhteensä NV	Kylmävesi	65	Lämminvesi	49			Vesijohtopaine katujohdossa			
	Kylmävesi + lämminvesi	113	Yhteensä q l/s	2.2			Vesisäiliö			
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.			Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			

[illegible][illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite ~~Kuusmiehentie 50~~ Kuusmiehenpolku 6		Purettu		Hyväksytyt piirustukset		
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Risto Maatjala		No 670922		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 27.10.67		
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1	Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä						
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Tontti no 9 RNo 1276 Kortteli no 35012						
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1	Urakoitsija Vesijohtoliike E. Helander						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija J. Teerikangas, Koulutuvantie 1 Hki 68						
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		-	-	-	Likavesi 12861-19.9.67		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity teso	Ylin viemäroity taso
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Sadevesi					18.65	
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 30.9.1967						
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-							
Yhteensä	5												
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Suihkut	1	2	2		2	2	Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark. pvm mk		
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1	1	Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Lämmennuskaivo				viemärijohtot		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				painetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi		9	Lämminvesi		8	Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohdot NS Vms. 24.10.67		Liitos NS 22
	Kylmävesi + lämminvesi		17	Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohdot NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho //min.					Mittarin asennuslupa annettu		8.7.67

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tark	9.7.69	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Paine tark	14.7.69	HH	Lopputarkast.	11.8.69	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	13.6.69	HH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	11.8.69	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite ~~Kuusmiehentie 52~~ Kuusmiehenpolku 8		Hyväksytyt piirustukset																			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Kauko Vainio		No 670789	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 20.9.67 HA																		
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä																					
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1	Tontti no 19 RNo 1275 Korttelin no 35012																					
Pesualtaat	2	1	2		1	2	Urakoitsija Vesi ja Lämpöjohtoliike E. Helander H:ki Pakila																					
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Olavi Vatanen																					
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys																					
Urinaalit		0,5		-	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Korkeustietoja NN +</th> </tr> <tr> <th>Liittymisk. minimi</th> <th>Pad. kork. normaalisti</th> <th>Pad. kork. putkitukkeen sattuessa</th> <th>Alin viemäroity teso</th> <th>Ylin viemäroity taso</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.58</td> <td>17.80</td> <td>19.80</td> <td>18.58</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Korkeustietoja NN +						Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity teso	Ylin viemäroity taso		16.58	17.80	19.80	18.58		
Korkeustietoja NN +																												
Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity teso	Ylin viemäroity taso																								
16.58	17.80	19.80	18.58																									
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Likavesi 12776-28.8.67																					
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi																					
Lattiakaivot	3	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa Vesisäiliö Vesisäiliön AV Palopostin no Vall. paine Poikkeama ±																					
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 4.9.1967																					
Yhteensä	7																											
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot kpl	Huomautuksia:	Tarkastusmaksut																			
Suihkut	1	2	2		2	2	Bens. ja öljyn erotuskaivot		laskutusmääräys tark. pvm mk																			
15 mm käyttöhanat	3	1	3	2	1	2	Rasvan erotuskaivo		piirustukset																			
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		viemärijohdot																			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		painetarkastus																			
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		lopputarkastus																			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo																					
Yhteensä NV	Kylmävesi		9	Lämminvesi		7	Hajotuskaivo	EI TARVITA	Katujohdot NS Vms. 11.9.67 Liitos NS 32																			
	Kylmävesi + lämminvesi		16	Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Mittari m³ tai NS Tarjoilujohdot NS																			
Vedenlämmitin	Malli Kp.	Tilavuus 150		Patterin vesim. l					Mittarin asennuslupa annettu pvm 18.6.68 nimi HA																			

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	16.4.68	10	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu

H.G. 68	X

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Huomautuksia

lop. 11.6.87 SV

maailta 1224:- maksuttu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusmiehentie 54 Kuusmiehenpolku 10				860688				
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusmiehentie 54				Hyväksytty	Palaautettu			
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Kaupungin osa numero 35 nimi Tuomarinkylä				18.9.86	15.9.86			
Astianpesu-altaat	11	0,2	2,2	11	0,2	2,2	Korttelin numero 35012 Tontin numero 18 Rekisterinnumero				7.12.86	4.12.86			
Pesualtaat	25	0,1	2,5	25	0,1	2,5	KVV-työnjohtaja Kari Anttila								
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Mäkkylän Putki Oy, Eskolantie 12-14 Hki 72								
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+	Alin liittymiskorkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso	
Urinaalit		0,4					Likavesi	645-2.6.86	16.84	17.85	19.20		+20.00	+20.10	
WC-uumuri-venttiilit	14	0,1	1,4				Sadevesi	645-2.6.86	18.12	19.20	19.20				
WC-huuhdelu-venttiilit		1,5					Vesijohtopaine katujohdossa				Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Lattiakaivot	11						Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt				
Sadevesikatto-suppilot							Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Yhteensä	61						Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Kylpy-ammeet		0,3			0,3		Perusvesikaivo	3	Padotusvent.		☐ Muut työt				
Suihkut	11	0,2	2,2	11	0,2	2,2	Sadevesikaivo	2			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 18.8.86 ge				
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		TK Pumpputkaivo	3			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 15.9.86				
Puutarhan kast.pientalossa	11	0,2	2,2		0,2		Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu 26.2.87				
Pesukone kotitaloudessa	11	0,2	2,2	11	0,2	2,2	Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisasiointus annettu 11.6.87 SV				
Muut vesipostit tms.							Jätevesien kaatokaivo								
Palopostit															
		Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s										
		12,7			9,1										
		Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s										
		27,8			13,2										
Veden-lämmitin	Maili	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min									



[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalustelaiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite ~~Kuusmiehentie 54~~ <i>Kuusmiehenpolku 10</i>			PURETTU			Hyväksytty piirustukset					
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omitaja tai kiinteistön nimi Stepan Gratschew						No 690792					
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Kaupungin osa No 35 Nimi Paloheinä						Hyväksymispäivä ja hyväksyjä <i>27.8.69 H</i>					
Kaatoaltaat		1			1		Korttelin no 012						Tontti no 18 X		R no 1274		Palaute	
Astianpesualtaat	2	1	2		1		Urakoitsija Vesijohtoliike Anttila											
Pesualtaat	2	1	2		1		Suunnittelija Vesijohtoliike Anttila, Kotoniityntie 7 Hki 65											
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5													
Pesuistimet- ja jaika-altaat		1			1													
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +								
VC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	—	—	—	Likavesi	16286-26.8.69		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso				
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi											
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa			Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±				
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat Km.os. 25.8.1969											
Yhteensä	7	—	—	—	—	—												
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt							
Suihkut		2			2		Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen							
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon							
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt							
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 28.8.69	nimi GE					
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	<i>27.8.69 H</i>						
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	<i>24.9.69 H</i>						
Yhteensä NV	Kylmävesi		5	Lämminvesi			Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu							
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo				<i>25</i>							
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo											

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusmiehentie 56 Kuusmiehen polku 14		PURETTU		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Reino Sävel		No 671036		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 28.1.67	
Kaastoaltaat	1	1	1		1	1	Kaupungin osa No 35	Nimi Tuomarinkylä				
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Tontti no 9	RNo 1255	Korttelin no 35010			
Pesualtaat	2	1	2		1	2	Urakoitsija Vesi- ja Lämpöjohtoliike E. Helander					
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija J. Teerikangas, Koulutuvantie 1 Hki 68					
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys					
Urinaalit		0,5		-	-	-	Liittymisk. minimi		Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity teso	Ylin viemäroity taso
WC-umuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Likavesi	13060-31.10.67	16.97	18.10	20.00	18.71
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi					
Lattiakaivot	4	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut eslepaperit: Km.os. 20.9.1967		Poikkeama ±			
Yhteensä	11											
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut	
Suihkut	1	2	2		2	2	Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark.	pvm
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset	mk
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				viemärijohtot	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				palnetarkastus	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo					
Yhteensä NV	Kylmävesi		9	Lämminvesi		7	Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohdo NS Vms. 23.11.67	Liitos NS 72
	Kylmävesi + lämminvesi		16	Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m ³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli Katila	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.					Mittarin asennuslupa annettu	pvm 18.6.67 nlmj SH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talorivieräin tark	17.6-68	LM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	18.6.68	LM	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No	
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Paloheinän pumppaamo		670447	
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 15.6.67	
Astianpesualtaat		1			1		Tontti no RNo 643 1:659 Kortteli no		16.6.67	
Pesualtaat	1	1	1		1	1	Urakoitsija HKV/sisäjohtotoimisto			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija HKV/sisäjohtotoimisto, Karhunkaatajantie 1			
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Urinaalit		0,5		-	-	-			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-uimuri-venttiilit		0,5		-	-	-	Likavesi			Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa
WC-huuhtelu-venttiilit	1	15	15	-	-	-	Sadevesi			Alin viemäri teso
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit:		Palopostin no	Vall. paine
Yhteensä	2								Poikkeama ±	
Kylpyammeet		2			2	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:	
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys tark. pvm mk	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		piirustukset	
35 mm käyttöhanat vesipostit	1	12	12		12		Perusvesikaivo		viemärijohdot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi	28		Lämminvesi	1		Hajotuskaivo		Katujohdo NS Vms.	
	Kylmävesi + lämminvesi	29		Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	
Vedenlämmitin	Malli Sähkö	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.			Mittarin asennuslupa annettu	
									pvm nimi	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			<i>Loppuetarkastettu</i>	<i>30.8.67</i>	<i>LH</i>
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	<i>Ma 67</i>	<i>21</i>	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	<i>30.8.67</i>	<i>LH</i>

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusmiehentie 2			Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusmiehentie 2			No 740615				
Kaatoaltaat	1	1	1		1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 28.10.74				
Astianpesualltaat	8	1	8		1	8	Korttelin no 35012 Tontin no 7 R no			Palautettu 29.10.74				
Pesualltaat	16	1	16		1	16	Urakoitsija T:mi Myllyoja							
Laboratorio- ja juoma-alltaat		0,5			0,5		Suunnittelija Ins.tsto Juhani Salmivalli, Mannerheimintie 62 Hki 26							
Pesuistuimet- ja jalka-alltaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +					
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso	
VC-uimuri-venttiilit	12	0,5	6	—	—	—	Likavesi	21227-2.4.74	15.97	17.15	19.15	19.50	21.10	
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi	21228-2.4.74	17.50	19.15	19.15			
Lattialaivat	10	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa			Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit							
Yhteensä	50	—	—	—	—	—								
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Suihkut	12	2	24		2	24	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat	16	1	16		1		Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit	5	4	20		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 17.10.74	nimi ge	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	3.12.74		
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu			
Yhteensä NV	Kylmävesi		91	Lämminvesi		48	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	15.10.74		
	Kylmävesi + lämminvesi		139	Yhteensä q l/s		2,35	Umpikaivo							
Vedenlämmitin	Malli Vp		Tilavuus l 1500	Patterin vesim. l		Patterin jeho l/min. 150	Jätevesien kaatokaivo							

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite ~~Tuomariatie 41~~ Kuusmiehentie 4		Hyväksytyt piirustukset	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No	
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Omakoti V. Holopainen		61209/5983	
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä		Hyväksymispäivä ja hyväksyjä	
Astianpesualtaat	2	1			1		Tontti no 6 RNo Kortteli no 15		5.7.61 EL 28.11.66 Ht / 28.11.66 5.5.67	
Pesualtaat	2	1			1		Urakoitsija Vesi- ja Lämpöliike E. Helander			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija			
Kylpyammeet		2			2		Katuviemäri		Llitosilmoituksen no ja päiväys	
Urinaalit		0,5		-	-	-	Liittymisk. minimi		Pad. kork. normaalisti	
Pesuistulmet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi		11709-12.11.66	
Suihkut		2			2		Sadevesi		12300-26.4.67	
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiakasperiit: Km.os.12.11.1966		Vesisäiliön AV	
Lattiakaivot	3	-	-	-	-	-	Kalvot		Tarkastusmaksut	
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	kpl		Huomautuksia:	
Yhteensä	9						Bens.- ja rasvanerotuskaivo		laskutusmääräys pvm tark. mk	
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo		piirustukset	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		viemärijohdot	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		paine tarkastus	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		lopputarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo			
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katujohdot NS	
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo t on		Llitos NS	
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittari m³ tai NS	
									Tarjoilujohdot NS	
									Mittarin asennuslupa annettu	
									pvm nimi	

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämmينvesi NV	Yht. NV	Osoite		No				
Kaatoaltaat		1			1		Kuumiehentie 6		670276				
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Olmstaja tai kiinteistön nimi Olavi Turunen						
Pesualtaat	1	1	1		1	1	Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 28.4.67 HK				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 12 RNo 1308 Kortteli no 014		2.5.67				
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija Pakilan Putki Oy						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Pakilan Putki Oy, Kirkkoherrantie 8 Helsinki 65						
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +				
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Likavesi	11736-23.11.66	16,71	18,00	19,40	18.18	
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Sadevesi						
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Yhteensä	5						Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 12.11.1966						
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark. pvm mk		
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo				viemärijohdot		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				painetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi		9	Lämmينvesi		7	Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohdo NS Vms.		Liitos NS
	Kylmävesi + lämmينvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohdo NS
Vedenlämmitin	Mal	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho //min.						Mittarin asennuslupa annettu		pvm 30.5.63 nimi PH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talviasennus Tarkastettu	17.5.68	Mahy			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	29.4.67	20	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusmichentie 8 Kuusmichentie 8		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Paavo Rouru Vanha Rak.		No 670510				
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 25.4.67 AS				
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1	Tontti no 6 RNo 1307 Kortteli no 35014		26.6.67				
Pesualtaat	1	1	1		1	1	Urakoitsija Vesi- ja Lämpöjohtoliike E. Helander						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Heimo Mäkinen Vaasankatu 4 C 56						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1								
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Likavesi	12442-29.5.67	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroilyteso	Ylin viemäroilyteso
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi						
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppliot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 7.6.67						
Yhteensä	1												
Kylpyammeet	1	2	2		2	- 2	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark. pvm		mk
15 mm käyttöhanat	2	1	2	1	1	1	Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Lämmennuskaivo				viemärijohdot		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				painerkostus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV		Kylmävesi			Lämminvesi		Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohdo NS Vms. 15.6.67		Liitos NS
		Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		Umpikaivo				Mittari m ³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli Kahtilassa	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.						Mittarin asennuslupa annettu		pvm 20.11.67 nimi TH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Jaloviemäri tarkast.	7.7.62	th			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	22.6.62	th	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

MARKKU 2011 maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piiirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusmiehentie 8				830864		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	uusi Rak. Kuvaataan						
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi → Tapani Rouru						
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Kaupungin osa numero 35 nimi Tuomarinkylä				Hyväksytty 27.10.84	Pajautettu 28.11.83	
Pesualtaat	2	0,1	0,2		0,1	0,2	Korttelin numero 35014		Tontin numero 6	Rekisterinnumero		21.5.84	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Riihikallion Putki Oy						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1								
Urinaalit		0,4		—	—	—	Insinööri R Vainikainen, Kotikonnuntie 18, H:ki 94						
WC-uimuri- venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä 12442-7.6.83	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus 16.90	Padotuskorkeus normaalisti 18.00	Padotuskorkeus putken tukkeut. 19.50	Alin viemäroity taso 20.30	Ylin viemä- roity taso 25.90
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Likavesi						
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—	Sadevesi						
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä	7	—	—	—	—	—							
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Puutarhan-kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo			☐ Muut työt			
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon ent.			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 1,2			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 0,8			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 24.4.84			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 2,0			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,46			TK Hajotuskaivo	1		Vesimittarin asennuslupa annettu			
Veden- lämmitin	Malli Sähkö	Tilavuus dm ³ 300		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 6.12.84			

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusmiehentie 10		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Asunto Oy Kuusmiehentie 10		No 750202	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 12.5.75			
Kaatoaltaat	1	1	1		1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä		Palautettu 13.5.75				
Astianpesualtaat	4	1	4	4	1	4	Korttelin no 35014 Tontti no 5 R no						
Pesualtaat	8	1	8	8	1	8	Urakoitsija LVI-Pietikäinen Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija JASTEK OY, Mannerheimintie 62 Hki 26						
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäriöity taso	Ylin viemäriöity taso
VC-uimuri-venttiilit	8	0,5	4	—	—	—	Likavesi	22150-5.3.75	17.04	18.15	19.65	20,50	24,96
VC-huuhdelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi	22151-5.3.75	17.75	19.65	19.65		
Lattiakaivot	9	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot	4	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	34	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt		
Suihkut	4	2	8	4	2	8	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	4	1	4	4	1	4	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	4	4	16		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo	2			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 24.4.75	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	15.5.75	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	16.6.75	
Yhteensä NV		Kylmävesi	45		Lämminvesi	24	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	26.8.76	
		Kylmävesi + lämminvesi	69		Yhteensä q l/s	1,8	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli Virtaus	Tilavuus l	500	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	90	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
SU-ulmov. Tlc - Tlc - Tlc JU + SV-falov. Litos - ltk	750612	w			
JU + SU ulmov. Tlc - Tlc SU Tlc - SU Tlc	750724	TS			
SU-ulmov. Tlc - Tlc - Tlc	750814	w			
TALO B POHJAVIEMÄRIT.	750819	w			
# A #	750916	w			
	750926	TS	D Lopputarkastus		
			Lopputarkastettu	26.3.76	w
C Painetarkastus			Huomautuksia		
TALO B	750918	w			
TALO A POHJAJOHDOT	750930	w			
PAINETARKASTETTU	760112	w			

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusmiehentie 12				820398			
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s								
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusmiehentie 12				Hyväksytty 14.7.82 30.4.84 20.1.84	Palautettu 15.7.82 23.1.84		
Astianpesu- altaat	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6	Kaupungin osa numero 35 nimi Tuomarinkylä							
Pesualtaat	9	0,1	0,9	9	0,1	0,9	Korttelin numero 35014		Tontin numero 15	Rekisterinnumero				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija T:mi Keskikaupungin Putki							
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1									
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija Ins. Heimo Mäkinen							
WC-uimuri- venttiilit	6	0,1	0,6	—	—	—								
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso	
Lattiakaivot	9	—	—	—	—	—	Likavesi	629-23.6.82	17.14	18.30	19.80	20.30	23.70	
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi							
Yhteensä	27	—	—	—	—	—								
Kylpy- ammeet		0,3			0,3									
Suihkut	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt				
Puutarhan kast. pientalossa	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8	Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Pesukone kotitaloudessa	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6	Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo	1		☐ Muut työt				
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 7.7.82 PP				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			4,1			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			2,7			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 31.11.82	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			6,8			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			0,74			Vesimittarin asennuslupa annettu 9.3.83	
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		300		Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min		Umpikaivo		Vesijohto- ja viemäryöiden hyväksymisilmoitus annettu 11.5.83			
									Jätevesien kaatokaivo					

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

A Ulko- ja pohjaviemärit

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Martti Jalava		670581		
Kaatoaltaat	2	1	2	2	1	2	Kaupungin osa No 35		Nimi Paloheinä		
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2	Tontti no 42		RNo 1293		
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1	Kortteli no 35013		Häviömerkinnät ja hyväksyt		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Heikki Wilenius Ky				
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Vesi ja Lampojohtoliike E. Helander				
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Teerikangas J. Koulutuvantie 1, Hki 68				
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +		
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Likavesi	12397-19.5.67	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Sadevesi		Alin viemäroity teso	Ylin viemäroity taso	
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no
Yhteensä	7						Luvut ja muut asiapaperit:		Vall. paine	Poikkeama ±	
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2	Km.os. 29.5.67				
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Kalvot	kpl	Huomautuksia:		
15 mm käyttöhanat		1			1		Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys tark.	pvm	
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12	12		12		Laimennuskaivo		piirustukset	mk	
Palopostit		-	-	-	-	-	Perusvesikaivo		viemärijohtot		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo		painetarkastus		
Yhteensä NV	Kylmävesi	21,5	Lämminvesi	9			Pumppukaivo		lopputarkastus		
Vedenlämmitin	Kylmävesi + lämminvesi	30,5	Yhteensä q l/s	1,6			Hajotuskaivo		Katujohto NS	Liitos NS	
	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.			Umpikaivo		Vms. 4.7.67	32	
									Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS	
									Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Tooth ja pu tark	25.5.78	H			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Loppu	7.6.78	H
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	14.8.67	H	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta ollen, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Raken-
nustöiden ja katusuunnitelman antama
ilmoitus käyttöön otosta on toimitettava
vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite			Hyväksytyt piirustukset		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusmiehentie 20			No		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	As. Oy Kuusmiehentie 20			780171		
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 30.11.78 7.2.78		
Astianpesualtaat	9	0,2	1,8	9	0,2	1,8	Korttelin no 35042 Tontti no 2 R no			Palautettu 30.5.78 3.7.78		
Pesualtaat	18	0,1	1,8	18	0,1	1,8	Urakoitsija Putkipalvelu Oy					
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Ins.tsto K. Arho Ky, Niemenmäentie 3 G Hki 35					
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys					
Urinaalit		0,5					Korkeustietoja NN +					
VC-uimuri-venttiilit	18	0,2	1,8				Liittymisk. minimi Pad. kork. normaalisti Pad. kork. putkitukkeen sattuessa Alin viemäroity taso Ylin viemäroity taso					
VC-huuhtelu-venttiilit		15					Likavesi 12284-13.2.78 15.91 17.10 18.80 19,20 22,00					
Lattiakaivot	9						Sadevesi 25025-6.2.78 16.76 18.60 18.60					
Sadevesikatto-suppilot							Vesijohtopaine katujohdossa Vesisäiliö Vesisäiliön AV Palopostin no Vall. paine Poikkeama ±					
Yhteensä	54						Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit					
Kylpyammeet		2			2		Kaivot kpl Huomautuksia					
Suihkut	9	0,2	1,8	9	0,2	1,8	Hiekkan-bens./öljynerotuskaivot					
15 mm käyttöhanat	20	0,2	4,0	9	0,2	1,8	Rasvanerotuskaivo					
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo					
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo					
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo					
Palopostit							Pumppukaivo					
Yhteensä NV	Kylmävesi		11,2	Lämminvesi		7,2	Hajotuskaivo					
	Kylmävesi + lämminvesi		18,4	Yhteensä q l/s		1,21	Umpikaivo					
Vedenlämmitin	Malli Parca Nova		Tilavuus l 650/A 21	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo					
							☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon ☐ Muut työt					
							Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon pvm 9.5.78 nimi ge Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 30.11.78 Vesimittarin asennuslupa annettu Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 30.11.78					

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Tontti- ja pohjaviemärit	25.7.78	JA			
Pohjaviemärit	-	JA			
			D Lopputarkastus		
			LOPPUTARKASTUS	28.12.78	J
C Painetarkastus					
Paine runko porjat	24.8.78	CH	Huomautuksia Tontti- ja pohjaviemärit tank pohjajohdot ja talojen väliset kamaalit painetank - Putkipalvelu oy		
Painet	12.10.78	JA			

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Aino Karjalainen		670546				
Kaatoaltaat	2	1	2	2	1	2	Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 3.8-67. Hely				
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2	Tontti no 1 RNo 1290 Kortteli no 35013						
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1	Urakoitaja Veri- ja Lämpöliike Raimo Rönkä						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Teerikangas J. Koulutuvantie 1, H:ki 68						
Pesulaitteet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		-	-	-	Likavesi 12472-5.5.67		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity teso	Ylin viemäroity taso
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	-	-	-	Sadevesi		14.95	16.15	18.60	18,02	
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Luvut ja muut asialaperit: Km.os.						
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-							
Yhteensä	7												
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark. pvm mk		
15 mm käyttöhanat	2	1	2	2	1	2	Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				viemärijohdot		
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12	12		12		Perusvesikaivo				painetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi	21,5		Lämminvesi	9		Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohdot NS Vms. 27.6.67		Liitos NS 32
	Kylmävesi + lämminvesi	30,5		Yhteensä q l/s	1,65		Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohdot NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho //min.						Mittarin asennuslupa annettu		7.9.68 Hely

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tarkastettu	7.9.67	Nahy			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Sopimustarkastettu	7.12.67	Nahy
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	3.7.67	Nahy	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	8.12.67	Nahy
Huomautuksia					

Kiinteistön viemärit saa yhdistää taloviemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

PP, PE NAKK 584,80

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusmiehentie 22 Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusmiehentie 22 Kaupungin osa numero nimi 35 Tuomarinkylä Korttelin numero Tontin numero Rekisterinumero 35042 4 Urakoitsija Karkkilan LVI-Palvelu Oy Suunnittelija Vesa Nieminen, Raikurinne 10 126, Vantaa 62				Hyväksytty 13.7.83	Palautettu 14.7.83	
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat		0,2			0,2								
Astianpesu- altaat	8	0,2	1,6	8	0,2	1,6							
Pesualtaat	16	0,1	1,6	16	0,1	1,6							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1								
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1								
Urinaalit		0,4		—	—	—							
WC-uimuri- venttiilit	8	0,1	0,8	—	—	—							
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäri- taso	Ylin viemä- ri- taso
Lattiakaivot	8	—	—	—	—	—	Likavesi	53-31.1.83	15.08	16.10	18.55	+18,90	+19,10
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä	40	—	—	—	—	—	Sadevesi	53-31.1.83	16.75	18.55	18.55		
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut	8	0,2	1,6	8	0,2	1,6							
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia				
Puutarhan kast- pientalossa	9	0,2	1,8		0,2		Rasvan erotuskaivo						
Pesukone kotitaloudessa	8	0,2	1,6	8	0,2	1,6	Laimennuskaivo						
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo	2					
Palopostit							Sadevesikaivo	3					
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s									
	9,0			6,4									
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s									
	15,4			1,1									
Veden- lämmitin	Malli SAHKO	Tilavuus dm ³ 8x200	Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min								
							Pumppukaivo						
							Hajotuskaivo						
							Umpikaivo						
							Jätevesien kaatokaivo	TK	5				

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
- ulko- ja pohjaviemärit JV - STALO 5 + 3 + 4 - JU + SU PONNUIVIA. HUR - 22.12.85	12.10.83 20.10.83 24.10.83 2.11.83	- OK - OK - OK - OK			
D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja			
			Asuinhuoneistot	5.9.84	OK
			LOPPUTARKASTUS	12.9.84	OK
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	Huomautuksia		
PAINETARKASTUS	9.5.84	OK	ulkopuoliset kaivot korjattava		

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset					
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi	No						
Kaatoaltaat		1			1		Kuusmiehentie 24 <i>b</i>							
Astianpesualtaat	2	1	2		1		Sirkka Alanko	26.8-67. <i>Milg</i>						
Pesualtaat	2	1	2		1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 19 RNo 1289 Kortteli no 35019							
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija Vesi- ja lämpöjohtoliike Aarne Roivas							
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Vesionninen/ Snäll Kuortaneenkatu 4-6, Hki 67							
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +					
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Likavesi	12436-26.5.67	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity teso	Ylin viemäroity taso	
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Sadevesi							
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±		
Yhteensä	6						Luvut ja muut aslapaperit:	Km.os. 12.5.67						
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut			
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark. pvm mk			
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset			
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Lälmennuskaivo				viemärijohtot			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				painetarkastus			
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo							
Yhteensä NV	Kylmävesi		5	Lämminvesi			Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohdot NS Vms. 13.7.67			
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Liitos NS 25			
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.							Mittarin asennuslupa annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talviemäri tarkastettu	7.7-67	Malen			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Sopivat asennukset	7.12-67	Malen
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	21.7.14	Malen	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	7.12-67	Malen
Huomautuksia					

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama
ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava
vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	
Kaatoaltaat		1			1		Kuusmiehentie 26		670657	
Astianpesualtaat	1	1	1		1		Mirja Karttunen		4.8.67	
Pesualtaat	2	1	2		1		Kaupungin osa No 35	Nimi Tuomarinkylä	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 21 18	RNo	Kortteli no 42 35019	7.8.67
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija T:mi Teollisuusputki			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija T:mi Teollisuusputki, Ulvilantie 5 A 7 A. Saarlainen			
WC-umuri-venttiilit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
WC-huuhtelu-venttiilit	1	15	15	-	-	-	Likavesi	12388-17.5.67	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity teso
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vall. paine	Ylin viemäroity taso
Yhteensä	4						Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 29.5.1967, 25.7.1967			
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys tark.	pvm
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Lalmennuskaivo		piirustukset	mk
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohdot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi		19	Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katujohto NS Vms. 2.8.67	Liitos NS 30
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittarin asennuslupa annettu	15.9.67

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talvisiemäri tarkastettu	5.9.67	Malja			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Sopputarkastettu	13.9.67	Malja
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	4.8.67	Malja	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	13.9.67	Malja
Huomautuksia					

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite			Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusmiehentie 28							
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi			No				
							As. Oy Kuusmiehentie 28			780172				
							Kaupungin osa No			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä				
							35 Nimi Tuomarinkylä			27.1.78 26.6.78				
							Kortteli no			Palaute				
							35019			3.7.78 26.6.78				
							Tontti no							
							5							
							R no							
							Urakoitsija							
							Putkipalvelu Oy / Myllyoja / Westo							
							Suunnittelija							
							Ins.tsto K. Arho Ky, Niemenmäentie 3 G Hki 35							
							Katuviemäri			Korkeustietoja NN +				
							Liitosilmoituksen no ja päiväys							
							Likavesi			Liittymisk. minimi				
							12816-13.2.78			Pad. kork. normaalisti				
							Sadevesi			Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa				
										Alin viemäroity taso				
										Ylin viemäroity taso				
							Vesijohtopaine katujohdossa			Vesisäiliö				
										Vesisäiliön AV				
										Palopostin no				
										Vall. paine				
										Poikkeama ±				
							Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit							
							Kaivot			Huomautuksia				
							kpl							
							Hiekan-bens./öljynerotuskaivot			☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt				
							Rasvanerotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
							Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
							Perusvesikaivo			☐ Muut työt				
							Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon				
							Pumppukaivo			pvm 9.5.78 nimi ge				
							Hajotuskaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu				
							Umpikaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu				
							Jätevesien kaatokaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymislmoitus annettu				
Kaatoaltaat		1			1									
Astianpesualtaat	11	0,2	2,2	11	0,2	2,2								
Pesualtaat	22	0,1	2,2	22	0,1	2,2								
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5									
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1									
Urinaalit		0,5		—	—	—								
VC-uimuri-venttiilit	22	0,1	2,2	—	—	—								
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—								
Lattiakaivot	11	—	—	—	—	—								
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—								
Yhteensä	66	—	—	—	—	—								
Kylpyammeet		2			2									
Suihkut	11	0,2	2,2	11	0,2	2,2								
15 mm käyttöhanat	24	0,2	4,8	4	0,2	2,2								
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4									
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12									
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12									
Palopostit		—	—	—	—	—								
Yhteensä NV	Kylmävesi	13,6		Lämminvesi	8,8									
	Kylmävesi + lämminvesi	22,4		Yhteensä q l/s	1,4									
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.									

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
JV + V + osa pika-alueen SV	18.7.78	HA			
			D Lopputarkastus		
			Talojen sisäiset putkistot		
			(Myllyoja)	21.2.79	HA
			Ulkoviemärit West	22.2.79	HA
C Painetarkastus					
Painetarkastus	19.10.78	HA	Huomautuksia		
— (LAKTASTA TULOJA)	2.2.79	f	Tontti- ja pohjaviemärit tont		
			Pohjoisohdot ja talojen väliset kanavat		
			paineet. Putkipalvelus oy		

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusmiehentie 30 a			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Väinö Leskinen			No 710436			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 20.8.71			
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2	Korttelin no 35013-019 Tontin no 19-11 R no			Palautettu 30.8.71			
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2	Urakoitsija Koneistus ja Putkityö Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija O. Koivunen						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	—	—	—	Likavesi	18499-28.7.71	15.66	16.60	16.60		
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat Km.os. 21.9.1967						
Yhteensä	10	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt			
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat	2	1	2	2	1	2	Rasvanerotuskaivo			☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo			☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			Vedenmyyntisopimus laadittu verkkoistomistoon	pvm 13.8.71	nimi ge	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	30.8.71		
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu	21.9.71		
Yhteensä NV		Kylmävesi	9		Lämminvesi	8	Hajotuskaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu			
		Kylmävesi + lämminvesi	17		Yhteensä q l/s		Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli Kattilalämmitin	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	22	Jätevesien kaatokaivo						




Tarkastukset

[illegible]

840 maksettu /oudettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite			Piirustusten hyväksymisnumero				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusmiehentie 30 B							
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi			Hyväksytty	Palautettu			
Kaatoaltaat		0,2			0,2		As. Oy Kuusmiehentie 30			841033				
Astianpesu- altaat	9	0,2	1,8		0,2	1,8	Kaupungin osa numero 35 nimi Tuomarinkylä			7.1.85 HH	11.1.85			
Pesualtaat	22	0,1	2,2		0,1	2,2	Korttelin numero 35109 019 Tontin numero 12 Rekisterinumero			13.2.85 HH	14.2.85			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija							
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Kvv-työnjohtaja Pekka Talikka Kvv-työnjohtaja Heikki Kautto							
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija							
WC-uimuri- venttiilit	15	0,1	1,5	—	—	—	Ins.tsto Iikka Huovinen Ky, Runeberginkatu 60 B 44 Hki 26							
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+	Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
Lattiakaivot	9	—	—	—	—	—	Likavesi	514-3.8.84	15.60	16.60	19.10			
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi	514-3.8.84	17.59	19.10	19.10			
Yhteensä	55	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa			Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt				
Suihkut	9	0,2	1,8		0,2	1,8	Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen-kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Puutarhan- kast- pientalossa	9	0,2	1,8		0,2	1,8	Perusvesikaivo			☐ Muut työt				
Pesukone kotitaloudessa	9	0,2	1,8		0,2	1,8	Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus läheletty verkkoistoon 4.12.84 ge				
Muut vesi- postit tms.							Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 6.1.85 HH 29.4.85 HH				
Palopostit							Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu 7.10.85 HH				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s						Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 13.1.86				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s										
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min								
	Sähkö	9 x 300												

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JU- ~~U~~ UUVIEM. OSA → KU- ~~U~~ UUVIEM. JU- ~~U~~ OSA	15.3.85 13.3.85 7.5.85				
JU- ~~U~~ UUVIEM. POHJAVIEM. RINGOT (KEMUR, TALOT)	11.5.85 21.8.85				
C Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
			LOPPUTARKASTUS	13.1.86	
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	Huomautuksia		
KU- ~~U~~ UUVIEM. OSA TALOT 5 ja 6 PAINETARKASTUS	11.5.85 1.9.85 3.10.85				

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusmiehentie 32		Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusmiehentie 32		No 790642				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 30.10.72				
							Kortteli no 35019 Tontti no 3 R no		Palaute 30.10.79				
							Urakoitsija LVI-Arto Kulmala Keskusosuusliike Hankkija						
							Suunnittelija Ins.tsto Iikka Huovinen, Apollonkatu 3 C 24 Hki 10						
							Korkeustietoja NN +						
							Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäriäily taso	Ylin viemäriäily taso
							Likavesi	12715-1.6.79	15.46	16.70	18.15	19.200	22.000
							Sadevesi						
							Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
							Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
							Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriäilyt		
							Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
							Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
							Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
							Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 19.10.79	nimi ge
							Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	2.11.72	
							Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	12.5.80	
							Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	18.7.80	
							Umpikaivo						
							Jätevesien kaatokaivo						
Kaatoaltaat		1			1								
Astianpesualtaat	14	1	2.8		1	2.8							
Pesualtaat	19	1	1.9		1	1.9							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5								
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1								
Urinaalit		0,5		—	—	—							
VC-uumuri-venttiilit	12	0,5	1.2	—	—	—							
VC-huuhdelu-venttiilit		15		—	—	—							
Lattiakaivot	12	—	—	—	—	—							
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä	67	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2								
Suihkut	16	2	7.2		2	7.2							
15 mm käyttöhanat	1	1	0.1		1	0.1							
20 mm käyttöhanat vesipostit	5	4	1.0		4								
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12								
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	12	12	2.4		12	2.4							
Palopostit		—	—	—	—	—							
Yhteensä NV			12.1			10.4							
			22.5			1.16							
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.							

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusmiehentie 34		Hyväksytyt piirustukset									
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi					No						
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Eero Korvenkontio					671033						
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 35		Nimi Tuomarinkylä		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 28.11.67							
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Tontti no 13		RNo 1284		Korttelin no 019 35043							
Pesualtaat	2	1	2		1	2	Urakoitsija Kampinputki Oy											
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija J. Teerikangas, Koulutuvantie 1 Hki 68											
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys											
Urinaalit		0,5		-	-	-	Likavesi		13061-31.10.67		15.63		16.85		19.05		21.05	
WC-umuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Sadevesi											
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö		Vesisäiliön AV		Palopostin no		Vall. paine		Poikkeama ±	
Lattialaivot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 21.9.1967											
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-												
Yhteensä	6																	
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:			Tarkastusmaksut						
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot					laskutusmääräys tark. pvm		mk				
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo					piirustukset						
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo					viemärijohtot						
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo					painetarkastus						
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo					lopputarkastus						
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo											
Yhteensä NV	Kylmävesi		5	Lämminvesi		4	Hajotuskaivo		EI TARVITA			Katujohdo NS Vms. 23.11.67		Liitos NS 32				
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo					Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS				
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho //min.							Mittarin asennuslupa annettu		pvm nimi				

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	17.10.14	✓	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piirustusten hyväksymisnumero	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusmiehentie 34						
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi					Hyväksytty	Palautettu
Kaatoaltaat		0,2			0,2		As. Oy Kuusmiehentie 34					17.7.85	23.7.85
Astianpesu- altaat	10	0,2	2.0	10	0,2	2.0	Kaupungin osa numero 35 nimi					12.9.85	12.9.85
Pesualtaat	20	0,1	2.0	20	0,1	2.0	Korttelin numero 35019		Tontin numero 14	Rekisterinumeron	21.10.85	24.10.85	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Kvv-työnjohtaja Jukka Lappalainen					28.1.86	29.1.86
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1							5.12.86	5.12.86
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija → Enerta LVI-Suunn.tsto /Suomalainen, Sumeliuksenk. 18 B, 33100 Tre						
WC-uimuri- venttiilit	18	0,1	1.8	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Likavesi	4-3.1.85	15.60	16.80	19.00	19.30	
Lattiakaivot	21	—	—	—	—	—							
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi	4-3.1.85	17.75	19.00	19.00		
Yhteensä	69	—	—	—	—	—							
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
Suihkut	10	0,2	2.0	10	0,2	2.0	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Puutarhan-kest- pientalossa	10	0,2	2.0		0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Pesukone kotitaloudessa	10	0,2	2.0	10	0,2	2.0	Perusvesikaivo			☐ Muut työt			
Muut vesi- postit tms.	1	0,4	0.4				Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 14.6.85 pt			
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 7.10.85			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 12.2			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 8.0			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu 3.3.86			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 20.2			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 1.25			Umpikaivo			Vesijohto ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 18.9.86			
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Jätevesien kaatokaivo						

Ve 36

RVV-tarkastuskortti

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
TALO h PÖHJAVIEMÄRI.	10.10.85	[Signature]			
+ J →	22.10.85	[Signature]			
JU-VIEMÄRIEN HUOL-RE	12.11.85	[Signature]			
TALO 5 PÖHJAVIEMÄRI,	14.11.85	[Signature]			
TALO 2 JU-VIEMÄRIEN HUOL-RE	21.11.85	[Signature]			
JU-VIEMÄRIEN OPA	9.12.85	[Signature]			
TALO 2 PÖHJAVIEMÄRI.	17.12.85	[Signature]	Lopputarkastus		
JU-VIEMÄRIEN OPA	25.3.86	[Signature]	HUONASTUT Sijo 10	26.6.86	[Signature]
Talveilla 2 päs: JV-ulkopöydät	11.6.86	J. Ja	LOPPUTARKASTUS	18.9.86	[Signature]
- 1 päs JV - " "	16.6.86	" "			
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	Huomautuksia		
TALO 5	23.1.86	[Signature]			
+ h	2.2.86	[Signature]			
Painetarkastus talo 3	21.7.86	[Signature]			
+ + 2	27.2.86	[Signature]			
+ + 1	3.3.86	[Signature]			
- ulkopöydän kantaali (ilmot)	17.6.86	J. Ja			

maattu 220:-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusmiehentie 34 Sadevesiviemärit (uusi pintavesikaivo)				870126				
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusmiehentie 34								
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Kaupungin osa numero 35 nimi Tuomarinkylä				Hyväksytty 24.8.87 Palautettu 2.4.87				
Astianpesu- altaat		0,2			0,2		Korttelin numero 35019 Tontin numero 14 Rekisterinumber				25.8.87				
Pesualtaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Raili Kinnunen								
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija ENERTA LVI-suunnittelutoimisto, Tampere								
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1										
Urinaalit		0,4		—	—	—									
WC-uimuri- venttiilit		0,1		—	—	—									
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäri- taso	Ylin viemä- ri- taso		
Lattiakaivot		—	—	—	—	—	Likavesi								
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi	670-8.12.86	17.65	18.95	18.95				
Yhteensä		—	—	—	—	—									
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa				Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Suihkut		0,2			0,2										
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt					
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen					
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo			☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon					
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo			☐ Muut työt					
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo	2		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon					
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 2.9.87					
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu					
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min		Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 4.5.87					
HELSINGIN KAUPUNKI VESI- JA VIEMÄRILAITOS							RVV-TARKASTUSKORTTI								
							Jätevesien kaatokaivo								

[illegible]

MAKIL 12501- maktila

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusmiehentie 36					840037		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi							
Kaatoaltaat		0,2			0,2		As. Oy Kuusmiehentie 36					Hyväksytty 6.2.84		Palautettu 24.2.84
Astianpesu- altaat	16	0,2	3,2		0,2	3,2	Kaupungin osa numero 35 nimi Tuomarinkylä					2.4.84		2.4.84
Pesualtaat	44	0,1	4,4		0,1	4,4	Korttelin numero 35010		Tontin numero 10		Rekisterinnumero			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Kvv-työnjohtaja Heikki Voutilainen Kvv-työnjohtaja Reino Mäkelä							
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija → Puolimatka Yhtymä Oy, Yliopistonkatu 30, 20100 Turku 10							
Urinaalit		0,4		—	—	—								
WC-uimuri- venttiilit	28	0,1	2,8	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso	
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Likavesi	538-27.9.83	15.64	16.85	18.85	19.10	22.11	
Lattiakaivot	35	—	—	—	—	—								
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi							
Yhteensä	123	—	—	—	—	—								
Kylpy- ammeet		0,3			0,3									
Suihkut	19	0,2	3,8		0,2	3,8	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama		
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt				
Puutarhan kast- pientalossa	16	0,2	3,2		0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Pesukone kotitaloudessa	16	0,2	3,2		0,2	3,2	Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo	8		☐ Muut työt				
Palopostit							Sadevesikaivo	13		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 23.1.84 ge				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			TK Hajotuskaivo	19		Vesimittarin asennuslupa annettu 27.8.84				
Veden- lämmitin	Malli sähkö	Tilavuus dm ³ 16 x 300		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	TP Umpikaivo	1		Vesijohto ja viemärien hyväksymisilmoitus annettu 26.6.85				

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

A Ulko- ja pohjaviemärit

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusmiehentie 42			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omlstaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusmiehentie 42			No 770529			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 12.10.77			
Astianpesualtaat	6	1	6		1	6	Kortteli no 35012 Tontti no 13 R no			Palautettu 13.10.77			
Pesualtaat	12	1	12		1	12	Urakoitsija FinnPutki Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Ins.tsto Iikka Huovinen, Apollonkatu 3 C 24 Hki 10						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	6	0,5	7	—	—	—	Likavesi	24534-3.8.77	15.95	17.15	19.25	19.15	19.40
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	7	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat						
Yhteensä	31	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt		
Suihkut	6	2	12		2	12	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	7	1	7		1	7	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 6.10.77	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	17.10.77	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	28.2.78	
Yhteensä NV		Kylmävesi	44		Lämminvesi	37	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	28.2.78	
		Kylmävesi + lämminvesi	81		Yhteensä q l/s		Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli Parca-Nova	Tilavuus l 650/A21		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

1000. 1969:—

Kalusteiden lukumäärä ja virtaama							Osoite			Piirustusten hyväksymisnumero		
Asennettavat laitteet	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusmiehentie 44 <i>On leivattu</i>					
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s						
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusmiehentie 44					880412
Astianpesu- altaat	13	0,2	2.6	13	0,2	2.6	Kaupungin osa numero 35 nimi Tuomarinkylä					Hyväksytty 30.6.88 <i>th</i> Palautettu 1.7.88
Pesualtaat	26	0,1	2.6	26	0,1	2.6	Korttelin numero 35012 Tontin numero 12 Rekisterinumero					
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Jaakko Virolainen					
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija LVI-suunn. Anttila & Turunen, Hietalahdenkatu 2 F 8 Hki 18					
Urinaalit		0,4										
WC-uimuri- venttiilit	26	0,1	2.6				Katu- viemäri Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus Padotuskorkeus normaalisti Padotuskorkeus putken tukkeut. Alin viemäroity taso Ylin viemä- roity taso					
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5										
Lattiakaivot	20						Likavesi 96-15.2.85 16.14 17.35 19.60					+19.70 +22.40
Sadevesikatto- suppilot							Sadevesi 96-15.2.85 18.10 19.60 19.60					
Yhteensä	83						Vesijohtopaine katujohdossa Vesisäiliö Vesisäiliön AV Palopostin nro Vallitseva paine Poikkeama					
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo kpl Huomautuksia ☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt					
Suihkut	17	0,2	3.4	17	0,2	3.4	Rasvan erotuskaivo ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen					
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Laimennuskaivo ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon					
Puutarhan kast- pientalossa	13	0,2	2.6		0,2		Sadevesi + Perusvesikaivo 4 ☐ Muut työt					
Pesukone kotitaloudessa	13	0,2	2.6	13	0,2	2.6	Sadevesikaivo 3 Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 26.4.88 ge					
Muut vesi- postit	1	0.4	0.4				Pumppukaivo 4.2.88 <i>th</i> Vesimittarin asennuslupa annettu					
Palopostit							Hajoituskaivo 5 Vesimittarin asennuslupa annettu <i>Jaiskela</i>					
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 16.8			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 11.2			Vesi- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 29.8.85 <i>th</i>					
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 28.0			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 1.71								
Veden- lämmitin	Malli 13x vedenlämmitin	Tilavuus dm ³ 13x300		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min						
							Umpikaivo Jätevesien kaatokaivo					



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV + SV lön viemärit	7.7.88	SV			
SV - ulkoviemäri	29.6.88	SV			
JV + PU selkoviemäri. OSA	14.6.88	E			
POHJAVIEMÄRI	12.10.88	E			
			D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
			LOPPUTARKASTUS	23.8.88	E
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	Huomautuksia		
Osa 2 J.Y.5	8.5.88	E			
PAINETARKASTUS	23.5.88	E			

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	
Kaatoaltaat		1			1		Kuusmiehentie 56 Kuusmiehentie 14		760479	
Astianpesualtaat	10	1	10		1	10	As. Oy Kuusmiehentie 56		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 24.7.76 4.0.76	
Pesualtaat	22	1	22		1	22	Kaupungin osa No 35	Nimi Tuomarinkylä	Palautettu 22.9.76 5.10.76	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Korttelin no 35010	Tontti no 9	R no	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija Finn Putki Oy			
Urinaalit		0,5					Suunnittelija Ins.tsto I. Huovinen, Apollonkatu 3 C 24 Hki 10			
VC-uimuri-venttiilit	12	0,5	6				Katuviemäri	Liittosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
VC-huuhtelu-venttiilit		15					Likavesi	23362-1.7.76	Liittymisk. minimi 16.96	
Lattiakaivot	17						Sadevesi	23363-1.7.76	Pad. kork. normaalisti 18.15	
Sadevesikatto-suppilot							Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa 19.75	
Yhteensä	57						Vesijohtojen ja viemärien uusiminen			
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia	
Suihkut	12	2	24		2	24	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot			
15 mm käyttöhanat	12	1	12	5	1	5	Rasvanerotuskaivo			
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo			
Palopostit							Pumppukaivo			
Yhteensä NV	Kylmävesi		78	Lämminvesi		61	Hajotuskaivo			
	Kylmävesi + lämminvesi		139	Yhteensä q l/s		2,35	Umpikaivo			
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo			
	Parca-Nora		650							

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite				Hyväksytyt piirustukset			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusimiehentie 58							
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi				No			
Kaatoaltaat		1			1		As.Oy Kuusimiehentie 58				790484			
Astianpesualtaat	12	0,2	2,4	12	0,2	2,4	Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä				Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä			
Pesualtaat	25	0,1	2,5	25	0,1	2,5	Kortteli no 35010 Tontti no 8 R no				Palautettu			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Karkkilan LVI-Palvelu				2.8.79 19.9.79			
Pesuistumet- ja jalka-altaat		1			1		Suunnittelija Ins.tsto Erkki Kolehmainen Oy,01900 NURMIJARVI							
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +				
VC-uimuri-venttiilit	12	0,1	1,2	—	—	—	Likavesi	265/79-7.6.79		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-huuhdelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi	265/79-7.6.79		17.12	18.25	20.05	20.15	20.50
Lattiakaivot	13	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit							
Yhteensä	62	—	—	—	—	—								
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
Suihkut	12	0,2	2,4	12	0,2	2,4	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat	12	0,1	1,2	12	0,1	1,2	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	0,2	0,2		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm	nimi	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	17.7.79	ak	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	5.2.80		
Yhteensä NV	Kylmävesi		9,9	Lämminvesi		8,5	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	16.5.80		
	Kylmävesi + lämminvesi		18,4	Yhteensä q l/s		1,20	Umpikaivo							
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo							

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit

Päiväys

Tark.

B Kerrosviemärit

Päiväys

Tark.

JV UV + ru runto

25.9.79 HA

Talot C,DEF ru

28.9.79 HA

A-B talot ru + tv

10.10.79 HA

D Lopputarkastus

Lopputark

16.5.80 HA

C Painetarkastus

TALOT A/B C/D

14.1.80

PAINETARKASTUS

5.2.80

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusmiehentie 60		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi August Lappeteläinen		No 671023	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä		24.11.67				
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Tontti no 27 RNo 1253 Kortteli no 35010		25.11.67				
Pesualtaat	2	1	2		1	2	Urakoitsija Vesi ja Lämpöjohtoliike E. Helander H:ki Pakila						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija A. Lappeteläinen						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Korkeustietoja NN +						
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Likavesi	13094-8.11.67	17.36	18.50	20.15	19.14	
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi						
Lattiakaivot	2	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut aslepaperit: Km.os. 20.9.1967						
Yhteensä	8												
Kylpyammeet	1	2	2		2	- 2	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark. pvm mk		
15 mm käyttöhanat	2	1	2		1	2	Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Lalmennuskaivo				viemärijohdot		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				painetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi		9	Lämminvesi		8	Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohdo NS Vms. 21.11.67		Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi		17	Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.					Mittarin asennuslupa annettu		18.6.68

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	10.4.61	10	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piiirustusten hyväksymisnumero	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusmiehentie 60					810260	
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi						
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Oiva Lappeteläinen					Hyväksytty 11.6.81 Palautettu	
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Kaupungin osa numero 35 nimi Tuomarinkylä						
Pesualtaat	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2	Korttelin numero 35010		Tontin numero 27		Rekisterinnumero		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija T:mi Pentti Härkönen						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija						
Urinaalit		0,4		—	—	—	Urpo Nyberg						
WC-uimuri- venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Likavesi	13094-27.11.80	17.36	18.50	20.15	20,40	20,40
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—	Sadevesi						
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä	8	—	—	—	—	—							
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
Suihkut	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Kaivot Hiekkan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt			
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Perusvesikaivo			☐ Muut työt			
Muut vesi- postit tms.							Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon tehty aikaisemmin			
Palopostit							Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 11.6.81			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Umpikaivo				Vesijohto- ja viemärytöiden hyväksymisilmoitus annettu 9.11.81		
Veden- lämmitin	Malli sähkö	Tilavuus dm ³ 300		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piirustusten hyväksymisnumero	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusmiehentie 60 A					810254	
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi Asunto Oy Kuusmiehentie 60					Hyväksytty 4.6.81	Palaute
Astianpesu- altaat	5	0,2	1,0	5	0,2	1,0	Kaupungin osa numero 35 nimi Tuomarinkylä						
Pesualtaat	10	0,1	1,0	10	0,1	1,0	Korttelin numero 35010		Tontin numero 28	Rekisterinnumero			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Lähiputki Oy						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Mikko Matero						
Urinaalit		0,4		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä 169-19.3.81	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus 17.36	Padotuskorkeus normaalisti 18.35	Padotuskorkeus putken tukkeut. 20.05	Alin viemäroity taso 20,50	Ylin viemä- roity taso 20,50
WC-uimuri- venttiilit	8	0,1	0,8	—	—	—							
WC-huuhdelu- venttiilit		1,5		—	—	—							
Lattiakaivot		—	—	—	—	—	Likavesi						
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä	23	—	—	—	—	—	Sadevesi						
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut	5	0,2	1,0	5	0,2	1,0	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Puutarhan kast. pientalossa	10	0,2	2,0		0,2		Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
Pesukone kotitaloudessa	5	0,2	1,0	5	0,2	1,0	Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo				☐ Muut työt		
Palopostit		—	—	—	—		Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 26.5.81 ge		
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 6,8			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 4,0			Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 14.7.81		
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 10,8			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,91			Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu 2.12.81		
Veden- lämmitin	Malli sähkövar.	Tilavuus dm ³ 5 x 300	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min			Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 28.4.82		
							Jätevesien kaatokaivo						

[illegible][illegible]

Tarkastaja

B Kerrosviemärit

Päivämäärä	

Tarkastaja	

24.7.21

30781

25.884

D	Lopputarkastus

Päivämäärä	

~~Tarkastaja~~

28.6.82

~~Support~~

~~9.11.81 JH~~

C Painetarkastus

Päivämäärä	

Tarkastele

Huomautuksia

2.12.20

Paine

7108

[Handwritten signature]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusmiehentie 62			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusmiehentie 62			No 750185			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 22.5.75			
Astianpesualtaat	7	1	7		1	7	Korttelin no 35010			Tontin no 6			
Pesualtaat	21	1	21		1	21	R no			Palautettu 23.5.75 17.6.75			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija LVI-Pietikäinen Oy						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Suunnittelija Ins.tsto Taisto Tuomi Ky, Ruusutarhantie 2 Hki 30						
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
VC-uimuri-venttiilit	14	0,5	7	—	—	—	Likavesi	21332-6.5.74	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	7	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot	7	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	56	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Suihkut	7	2	14		2	14	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit	7	4	28		4		Laimennuskaivo			☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 17.4.75	nimi ge	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	7	12	7		12		Sadevesikaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	5.6.75		
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu	7.5.75		
Yhteensä NV	Kylmävesi		84	Lämminvesi		42	Hajotuskaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	2.7.76		
	Kylmävesi + lämminvesi		126	Yhteensä q l/s		7.2	Umpikaivo						
Vedenlämmittin	Malli Sähkövar.	Tilavuus l	7x300	Patterin vesim. l			Patterin teho l/min.						

Tarkastukset

A	Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
	Pohjaviemäri	7507.03	JH			
	Kilo 2 putkivar,	750710	TB			
	Sv - ulkov., (JL) — HLR	750712	H			
	Sv - ulkovien,	750826	H			
				D Lopputarkastus		
				Lopputarkastettu	2.7.76	f
C Painetarkastus						
	Painet poh-johd	7507.03	JH	Huomautuksia		
	+ Kilo E	750710	TB			
	PAINETARKASTETTU	750811	H			

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Johan Marin		680599				
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 18.6.68				
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Tontti no 23 RNo 1251 Kortteli no 35010						
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1	Urakoitsija Kiinteistöputkitus Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija J. Teerikangas						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	-	-	-	Likavesi	14101-2.5.68	17.65	18.80	20.40	17,34	
WC-huuhtele-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi						
Lattiakaivot	3	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut aslepaperit: Km.os. 4.3.68						
Yhteensä	6												
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark. pvm mk		
15 mm käyttöhanat	2	1	2		1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				viemärijohdot		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				palnetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi	6,5		Lämminvesi	4		Hajotuskaivo				Katujohdo NS Vms. 12.6.68 Liitos NS 32		
	Kylmävesi + lämminvesi	10,5		Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS Tarjoilujohdo NS		
Vedenlämmitin	Malli	Kattilalasse		Tilavuus l			Patterin vesim. l	Patterin teho //min.		Mittarin asennuslupa annettu		pvm 24.6.68	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tark	20.6.68	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	18.4.68	HA	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennus-
viraston katurakennusosaston antama
ilmoitus käyttöönotto on toimitettava
vesilaitoksen laivastosihteeriin.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Kuusmiehentie 64 a						
Kaatoaltaat	1	1	0.1		1	0.1	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusmiehentie 64		No 800098				
Astianpesualtaat	5	0.2	1.0		1	1.0	Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 14.4.80				
Pesualtaat	10	0.1	1.0		1	1.0	Korttelin no 35010 Tontti no 24 R no		Palaute 15.4.80 24.4.80				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0.5			0.5		Urakoitsija Karkkilan LVI-Palvelu Oy						
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Suunnittelija LVI-ins.tsto Heimo Mäkinen Oy, Maahiskuja 6 04230 Kerava 3						
Urinaalit		0.5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
VC-uimuri-venttiilit		0.5		—	—	—	Likavesi	5-3.1.80	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessaa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-huuhdelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	21	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut	5	0.2	1.0		2	1.0	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	0.2	0.2		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	24.3.80 pvm	ge nimi
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	5	0.2	1.0		12	1.0	Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	14.4.80	1
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	15.4.80	1
Yhteensä NV	Kylmävesi		4.3	Lämminvesi		4.1	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	12.1.81	1
	Kylmävesi + lämminvesi		8.4	Yhteensä q l/s		0.82	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						
		K. E. Puhkka											

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osalle Kuusmiehentie 66		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Heimo Latvanen		No 670923	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 1.11.67
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä			
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2	Tontti no 29 RNo 1250 Kortteli no 35010			
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2	Urakoitsija Kiinteistöputkitus Oy			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija J. Teerikangas, Koulutuvantie 1 Hki 10			
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys	
Urinaalit		0,5		-	-	-			Korkeustietoja NN +	
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Likavesi 12863-19.9.67		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi -6.6.68		Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity teso
Lattiakaivot	2	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Sadevesikatto-suppliot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 20.9.1967		Palopostin no	Vall. paine
Yhteensä	8					-			Poikkeama ±	
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	1	1	1	1	1	1	Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys tark. pvm mk	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		piirustukset	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi	8	Lämminvesi	7			Hajotuskaivo		Katujohdo NS Vms. 24.10.67	
	Kylmävesi + lämminvesi	15	Yhteensä q l/s	~1.10			Umpikaivo		Liitos NS 32	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus /	Patterin vesim. /	Patterin teho //min.					Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tark	20.6.68	JH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	20.8.68	JH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää taloviemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

MAKSU 530:- Maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuusmiehentie 66				830291		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi						
Kaatoaltaat		0,2			0,2		As. Oy Kuusmiehentie 66				Hyväksytty 11.5.84		
Astianpesu- altaat	8	0,2	1,6	8	0,2	1,6	Kaupungin osa numero 35 nimi Tuomarinkylä				Palaute 17.1.84		
Pesualtaat	16	0,1	1,6	16	0,1	1,6	Korttelin numero 35010	Tontin numero 30	Rekisterinnumero		(KESKIAOY)		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Karkkilan LVI-palvelu Oy						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Ves. Nieminen						
Urinaalit		0,4											
WC-uimuri- venttiilit	8	0,1	0,8				Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5					Likavesi	755-1.12.82	17.85	19.00	20.65	20.70	20.80
Lattiakaivot	8												
Sadevesikatto- suppilot							Sadevesi						
Yhteensä	40												
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut	8	0,2	1,6	8	0,2	1,6	Vesijohtopaine katujohdossa 58	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Puutarhan-kast- pientalossa	8	0,2	1,6		0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa	8	0,2	1,6	8	0,2	1,6	Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo 1			☐ Muut työt			
Palopostit							Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 26.4.83 ge			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 8,8			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 6,4			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 28.2.84			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 15,2			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 1,07			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu 8.11.83			
Veden- lämmitin	Malli 52645	Tilavuus dm ³ 8x200	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min			Umpikaivo 3			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 13.1.84			
							Jätevesien kaatokaivo						

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

A Ulko- ja pohjaviemärit

C Painetarkastus

PAIN MARKA STORY

Päivämäärä	

8.11.85

Tarkasaja

1

Huomautuksia

HKR:n kapp. päs. sadesesin johtam'nsite avo-
gään uad.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusmiehentie 68		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omisteja tai kiinteistön nimi Ulfas Metso		No 680032	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 12.1.68
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä			
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Tontti no 3 RNo 249 Kortteli no 35010			
Pesualtaat	1	1	1		1	1	Urakoitsija Vesi ja Lämpöjohtoliike E. Helander			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija J. Teerikangas			
Pesuistuimet- ja jalaka-altaat		1			1		Katuviemäri		Korkeustietoja NN +	
Urinaalit		0,5		-	-	-	Litosilmoituksen no ja päiväys		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-uimuri- venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Likavesi	12865-19.9.67	17.92	19.10
WC-huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi			20.75
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Sadevesikat- suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 20.9.1967		Palopostin no	Vall. paine
Yhteensä	5								±	
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttö- hanat	1	1	1		1		Rasvan erotus- kaivo		laskutusmääräys	
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Laimennus- kaivo		tark.	pvm
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo		mk	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		piirustukset	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		viemärijohtot	
Yhteensä NV		Kylmävesi	5	Lämminvesi	7		Hajotuskaivo		palmetarkastus	
		Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s			Umpikaivo		lopputarkastus	
Vedenlämmitin	Wattila	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.			Katujohdo NS Vms.8.1.68	Liitos NS
									Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
									Mittarin asennuslupa annettu	24.6.68

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Valvotun viemäri tark	20.6.68	JH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	11.6.68	21	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusmiehentie 68			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusmiehentie 68			No 750471			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä			Hyväksymispäätös ja hyväksyjä 17.10.75			
Astianpesualtaat	7	1	7		1	7	Korttelin no 35010 Tontti no 3 R no			Palautettu 17.10.75			
Pesualtaat	14	1	14		1	14	Urakoitsija Finna Putki Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Ins.tsto I. Huovinen, Apollonkatu 3 C 24 Hki 10						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	14	0,5	7	—	—	—	Likavesi	12865-10.7.75	17.92	19.10	20.75	21.15	23.90
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	22	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	57	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt		
Suihkut	14	2	28		2	28	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	8	1	8	7	1	7	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 3.10.75	nimi ge
Astianpesu- ja pyykkipesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	25.7.76	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	23.8.76	
Yhteensä NV	Kylmävesi		68	Lämminvesi		56	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	27.8.76	
	Kylmävesi + lämminvesi		124	Yhteensä q l/s		2,25	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli Parra-Nova	Tilavuus l 650	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		50	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kälualeiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusmiehentie 70		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Toivo Hietanen		No 680030	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 12.1.68			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä		Kortteli no 35012 010				
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Tontti no 2 RNo 1248		Kortteli no 35012 010				
Pesualtaat	1	1	1		1	1	Urakoitsija Vesi ja Lämpöjohtoliike E. Helander H:ki Pakila						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija J. Teerikangas						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
WC-uumuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Likavesi	12864-19.9.67	18.07	19.25	20.95	19.85	
WC-huuhdelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi						
Lattiakaivot	2	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asialaperit: Km.os. 20.9.1967						
Yhteensä	6												
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Suihkut	1	2	2		2	2	Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark. pvm		mk
15 mm käyttöhanat	2	1	2		1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				viemärijohtot		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				painetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV		Kylmävesi	8		Lämminvesi	5	Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohdo NS Vms. 8.1.68		Liitos NS 12
		Kylmävesi + lämminvesi	13		Yhteensä q l/s		Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohdo NS
Vedenlämmitin	1	Tilavuus l			Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.					Mittarin asennuslupa annettu		pvm 24.6.68 nmi 24

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Toroviemäri tark	20.6.2018	JH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	11.6.2018	A	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osolte Kuusmiehentie 72		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuusmiehentie 72		No 780394				
Kaatoaltaat		1		1			Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 25.8.78				
Astianpesualtaat	6	1	1,2	6	1	1,2	Korttelin no 35010 Tontti no 1 R no		Palautettu 28.8.78				
Pesualtaat	6	1	9,6	6	1	9,6	Urakoitsija Finn Putki Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Ins.tsto Iikka Huovinen Ky, Apollonkatu 3 C 24 Hki 10						
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	6	0,5	9,6	—	—	—	Likavesi	11938-3.5.78	18.20	19.40	21.00	21,50	21,70
VC-huuhdelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	7	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	25	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt		
Suihkut	6	2	1,2	6	2	1,2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	1	1	0,2	1	1	0,2	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4	0,4		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo	1			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	18 ^{pvm} .8.78ge ^{nimi}	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	6	12	1,2	6	12	1,2	Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	10.10.78	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	29.12.78	
Yhteensä NV	Kylmävesi		5,8	Lämminvesi		4,4	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	19.12.78	
	Kylmävesi + lämminvesi		10,2	Yhteensä q l/s		9,9	Umpikaivo	3					
Vedenlämmitin	Malli Puron Nuori	Tilavuus l 650		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 35	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuusmiehentie - ulkoilumaja				Hyväksytyt piirustukset					
							Omistaja tai kiinteistön nimi Paloheinän ulkoilumaja				No 790570					
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Kaupungin osa No 35 Nimi Tuomarinkylä				Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 20.11.80 11.10.71 J.M.O.					
Kaatoaltaat	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6	Korttelin no		Tontin no		R no 1659					
Astianpesualtaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Urakoitsija LVI-Arto Kulmala Kruunuhaan Putki									
Pesualtaat	12	0,1	1,2	12	0,1	1,2	Suunnittelija Insinööritoimisto Lång Oy, Taivaskalliontie 1 Hki 60									
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +							
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1				Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso			
Urinaalit	5	0,4	2,0	—	—	—	Likavesi	330-18.7.79	18,10 17,99	19.30	20.95	25,25	+25,25			
VC-uimuri-venttiilit	15	0,5	1,5	—	—	—	Sadevesi									
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±			
Lattilakaivot	28	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit									
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—										
Yhteensä	65	—	—	—	—	—										
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt					
Suihkut	24	0,2	4,8	24	0,2	4,8	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen					
15 mm käyttöhanat	5	0,2	1,0		1		Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon					
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt					
25 mm käyttöhanat vesipostit	2	0,4	0,8		12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 12.9.79	nimi ge			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	2	0,4	0,8	1	0,4	0,4	Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	4.1.71				
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	3.8.81				
Yhteensä NV	Kylmävesi		13,1	Lämminvesi		7,2	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	3.10.81				
	Kylmävesi + lämminvesi		20,3	Yhteensä q l/s		1,3	Umpikaivo									
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo									

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
JU + SU ulkoviem. OSA	18.11.80	Q			
JU - ulkoviem. —	21.11.80				
— —	28.11.80				
SU - ulkoviem. —	2.12.80				
POHJAVIEM. OSA	5.12.81	Q			
POHJAVIEMÄRIT	4.5.81				
			D Lopputarkastus		
			(KUMMAKIN)	23.5.81	Q
			ULKOVIIEMÄRIT JA VIEMÄRIKAINOT	24.5.81	Q
			LOPPUTARKASTUS	3.10.81	Q
C Painetarkastus					
DAIN STADLARPEL	31.7.81	Q	Huomautuksia		

Ve 36 10000 4 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi rakennus. Uudet ktlmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteluiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Kuutamotie 7		No	
Kaatoaltaat	2	1			1		Omistaja tai kiinteistön nimi		36095/1959	
Astianpesuallaat		1			1		Kaupungin osa		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä	
Pesualtaat	2	1			1		No 25 Nimi Käpylä		1.10.36	
Laboratorio- ja juoma- altaat		0,5			0,5		Tontti no 7 RNo Kortteli no 891			
Kylpyammeet	1	2			2		Urakoitsija O.Y. Siro A.B.			
Urinaalit		0,5		-	-		Suunnittelija - H -			
Pesuistuimet ja jalka- altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +	
Sulhkut		2			2		Littymisk. minimi		Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa
WC-uimuri- venttiilit	2	0,5		-	-		Lirkavesi		Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
WC huuhtelu- venttiilit		15		-	-		Sadevesi			
Lattiakaivot	1	-	-	-	-		Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Sadevesisilyöksi- viemärit		-	-	-	-		Luvat ja muut asiakirjat:		Palopostin no	Vali. paine
Yhteensä	8						Kalvot kpl		Huomautuksia:	Tarkastusmaksut
15 mm käyttö- hanat 13 mm	3	1			1		Bens.- ja rasvan- erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	tark. mk
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Rasvan erotus- kaivo		piirustukset	
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Laimennus- kaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-		Perusvesi- kaivo		palnetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikalvo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katujohto NS	Liitos NS
Vedenlämmittin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			THL:n lupa		Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi rakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot, boileri.

Asennettavat laitteet	Kalustelaiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omatilaja tai kiinteistön nimi		No	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
Kaatoaltaat	2	1			1		Kuutamotie 9		36077/1937	
Astianpesuallaat		1			1		Omatilaja tai kiinteistön nimi V. Valovuori → Simo Ignatius			
Pesualtaat	1	1			1		Kaupungin osa No 25 Nimi Käpylä			
Laboratorio- ja juoma- altaat		0,5			0,5		Tontti no 9 RNo Kortteli no 891			19.8.3620.5.74%
Kylpyammeet		2			2		Urakoitsija Vesi ja Lämpöjohtoliike E. Helander Oy Siro Ab			21.5.24
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Ins. Toim. SALVI Ky			
Pesuistulmet ja jalka- altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
Suihkut		2			2		Likavesi 20755-8.4.74		25.17	27.10
WC-uimuri- venttiilit	1	0,5		-	-	-	Sadevesi			
WC huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Lattilakaivot	2	-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiaperit:		Palopostin no	Vall. paine
Sadevesisyöky- viemärit		-	-	-	-	-	Terveystenhoitolautakunnan todistus			Poikkeama ±
Yhteensä	6						Kalvot kpl	Huomautuksia:	Tarkastusmaksut	
15 mm käyttö- hanat		1			1		Bens.- ja rasvan- erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	tark. mk
20 mm käyttö- hanat vesipostit	2	4			4		Rasvan erotus- kaivo		piirustukset	
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Laimennus- kaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Perusvesi- kaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katujohdot NS	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Mittari m ³ tai NS 1-m ³ 22.8.73	Tarjoilujohtot NS
Vedenlämmittin	Maili	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talorunko' fuksistalla	6.6.74	TJ			
polyt. -	"	TJ			
paistatut. suositella	"	TJ			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Loppu.	5.2.79	UH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	24.5.74	*	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi rakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Kuutamotie 11		No	
Kaatoaltaat	1	1			1		Omistaja tai kiinteistön nimi		36002/1846	
Astianpesualtaat		1			1		Kaupungin osa No 25 Nimi Käpylä		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 7/1-36	
Pesualtaat	2	1			1		Tontti no 11 RNo		Kortteli no 891	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Oy Radiator Ab			
Kylpyammeet		2			2		Suunnittelija - - -			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
Suihkut		2			2		Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroily taso
WC-uimuri- venttiilit	2	0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
WC huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiakasperiit:		Palopostin no	Vall. paine
Lattiakaivot	3	-	-	-	-	-			Poikkeama ±	
Sadevesisyyöksy- viemärit		-	-	-	-	-				
Yhteensä	8						Kalvot	kpl	Huomautuksia:	
15 mm käyttö- hanat		1			1		Bens.- ja rasvan- erotuskaivo		Tarkastusmaksut	
20 mm käyttö- hanat vesipostit	5	4			4		Rasvan erotus- kalvo		laskutusmääräys pvm tark.	mk
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Laimennus- kalvo		piirustukset	
Palopostit		-	-	-	-	-	Perusvesi- kalvo		viemärijohtot	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikalvo		painetarkastus	
							Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katuojahto NS	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikalvo		Mittari m ³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mitterin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi rakennus. Uudet vesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
Kaatoaltaat	1	1			1		Kuutamotie 13		36069/1929	
Astianpesualtaat		1			1		Toivo Wallenius			
Pesualtaat	1	1			1		Kaupungin osa No 25	Nimi Käpylä		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 13	RNo	Kortteli no 891	30.7.36
Kylpyammeet	1	2			2		Urakoitsija Vesijohtoliike ja Metallitehdas Johtotyö			
Urinaalit		0,5		-	-		Suunnittelija - - -			
Pesuistuimet ja jaika-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Suihkut		2			2		Likavesi		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-uumuri-venttiilit	1	0,5		-	-		Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-		Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no
Lattiakaivot	1	-	-	-	-		Luvat ja muut asiapaperit:			
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-		Kalvot	kpl	Huomautuksia:	Tarkastusmaksut
Yhteensä	5						Bens.- ja rasvanerotuskaivo			laskutusmääräys pvm tark. mk
15 mm käyttöhanat	1	1			1		Rasvan erotuskaivo			piirustukset
13 mm 20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo			viemärijohtot
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			painetarkastus
Palopostit		-	-	-	-		Sadevesikaivo			lopputarkastus
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo			
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo			Katujohdot NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo			Liitos NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.					Mittari m³ tai NS
										Tarjoilujohdot NS
										Mittarin asennuslupa annettu
										pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia Uusi rakennus. Uudet kylmä- ja lämminvesijohdot, viemärijohdot sekä boileri.

maksuttu Joo.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piirustusten hyväksymisnumero	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuutamotie 13					890151	
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi Seppo Toivonen					Hyväksytty 21.3.89	Palautettu 21.3.89
Astianpesu- altaat		0,2			0,2		Kaupungin osa numero 25 nimi Käpylä						
Pesualtaat	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2	Korttelin numero 891		Tontin numero 13	Rekisterinumero			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Kari Laine						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Heimo Lehtonen Mäkelänkatu 30 B 24 00510 Helsinki						
Urinaalit		0,4		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemärytö taso	Ylin viemä- rytö taso
WC-uumuri- venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—	Likavesi	91-8.2.89	29.03	30.75	30.75	29.50	
WC-huuhdelu- venttiilit		1,5		—	—	—	seka						
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—	Sadevesi						
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä	6	—	—	—	—	—							
Kylpy- ammeet	1	0,3	0,3	1	0,3	0,3	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Suihkut	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	53						
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl 1	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt		
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2		Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2		Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo				☒ Muut työt		
Palopostit		—	—	—	—		Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 1,2			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 0,3			Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 21.3.89		
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 1,5			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,54			Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 23.10.89 PB		



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Jätevesien
kaatokaivo

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Kuutamotie 15		No	
Kaatoaltaat	1	1			1		Omistaja tai kiinteistön nimi		38139/2378	
Astianpesualtaat		1			1		Kaupungin osa No 25 Nimi Käpylä		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 27.9.38	
Pesualtaat	1	1			1		Tontti no 15 RNo Korteeli no 899			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Oy Suomen Lämpö Ab			
Kylpyammeet		2			2		Suunnittelija - II -			
Urinaalit		0,5		-	-		Katuviemäri	Liittosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Pesuistulmet ja jalka-altaat		1			1				Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
Suihkut		2			2				Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5		-	-		Likavesi			Ylin viemäroity taso
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-		Sadevesi			
Lattiakaivot	1	-	-	-	-		Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Sadevesisyyöksyviemärit		-	-	-	-		Luvat ja muut asiapaperit:		Palopostin no	Vall. paine
Yhteensä	4						Kalvot	kpl	Huomautuksia:	Poikkeama ±
15 mm käyttöhanat		1			1		Bens.- ja rasvanerotuskaivo			
20 mm käyttöhanat vesipostit	4	4			4		Rasvan erotuskaivo			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Laimennuskaivo			
Palopostit		-	-	-	-		Perusvesikaivo			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo			
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Pumppukaivo			
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Hajotuskaivo			
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Umpikaivo			

Tarkastusmaksut	
laskutusmääräys pvm	tark. mk
piirustukset	
viemärijohtot	
painetarkastus	
lopputarkastus	
Katujohdo NS	Liitos NS
Mittari m ⁸ tai NS	Tarjoilujohdo NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

puutuu THL:n lupatodistus.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteluiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Kuutamotie 19		No				
Kaatoaltaat	3	1			1		Omlataja tai kiinteistön nimi		37142/2161				
Astianpesuallaat		1			1		Kaupungin osa No 26 Nimi Koskela		Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 24.8.37				
Pesualtaat	6	1			1		Tontti no 19 RNo Kortteli no 899						
Laboratorio- ja juoma- altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Vesijohtoliike Onninen Oy						
Kylpyammeet	3	2			2		Suunnittelija - - -						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liittosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Pesuistimet ja jaika- altaat		1			1		Likavesi		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
Suihkut		2			2		Sadevesi						
WC- uimuri- venttiilit	4	0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
WC huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiakasperiit:						
Lattiakaivot	2	-	-	-	-	-							
Sadevesisyyöksy- viemärit		-	-	-	-	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Yhteensä	18						Bens.- ja rasvan- erotuskaivo			laskutusmääräys pvm tark.		mk	
15 mm käyttö- hanat	4	1			1		Rasvan erotus- kaivo			piirustukset			
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Laimennus- kaivo			viemärijohtot			
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo			painetarkastus			
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo			lopputarkestus			
Astianpesu- ja ppyklipesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV		Kylmävesi			Lämminvesi		Hajotuskaivo		ilman THL:n lupatodistusta.		Katujohto NS	Liitos NS	
		Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		Umpikaivo				Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.						Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi rakennus. Uudet kylmä- ja lämminvesijohdot + boileri. (sauna)

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
Kaatoaltaat	1	1			1		Kuutamotie 21		37083/2096	
Astianpesualtaat	2	1			1		E. Kuussaari			
Pesualtaat	3	1			1		Kaupungin osa No 25	Nimi Käpylä		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 21	RNo	Korttelin no 898	5.6.37
Kylpyammeet	1	2			2		Urakoitsija Vesijohtoliike Onninen Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija - - -			
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Suihkut		2			2				Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-uumuri-venttiilit	2	0,5		-	-	-	Likavesi		Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi			Ylin viemäroity taso
Lattiakaivot	3	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Sadevesisyyksy-viemärit		-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat:		Palopostin no	Vall. paine
Yhteensä	12						Terveystenhoitolautakunnan lupatodistus.		Poikkeama ±	
15 mm käyttöhanat 13 mm	6	1			1		Kalvot	kpl	Huomautuksia:	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	tark.
Palopostit		-	-	-	-	-	Laimennuskaivo		piirustukset	mk
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohtot	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Sadevesikaivo		palnetarkastus	
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Pumppukaivo		lopputarkastus	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Hajotuskaivo		Katujohdot NS	Liitos NS
							Umpikaivo		Mittari m ³ tai NS	Tarjoilujohdot NS
									Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Palnetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi rakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämmövesi NV	Yht. NV	Kuutamotie 23						
Kaatoaltaat	1	1			1		Omatyö tai kiinteistön nimi Toivo Attila			No 36116/1983			
Astianpesuallaat	1	1			1		Kaupungin osa No 25 Nimi Käpylä			Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 3.11.36			
Pesualtaat	1	1			1		Tontti no 23 RNo Korttel no 898						
Laboratorio- ja juoma- altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Vesijohtoliike Onninen Oy						
Kylpyammeet	1	2			2		Suunnittelija - - -						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Pesuistulmet ja jalakaat		1			1		Likavesi		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
Suihkut	1	2			2		Sadevesi						
WC-uimuri- venttiilit	1	0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
WC huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiaperit: Terveystoimintalautakunnan lupatodistus.						
Lattikaivot	1	-	-	-	-	-							
Sadevesisyöky- viemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Yhteensä	7						Bens.- ja rasvan- erotuskaivo				laskutusmääräys pvm tark. mk		
15 mm käyttö- hanat 13 mm	3	1			1		Rasvan erotus- kaivo				piirustukset		
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Laimennus- kaivo				viemärijohtot		
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo				painetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämmövesi			Hajotuskaivo		ilman		Katujohdot NS	Liitos NS	
	Kylmävesi + lämmövesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohdot NS	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.						Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi rakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuutamotie 25						
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No				
Kaatoaltaat	1	1			1		Kaupungin osa No 25 Nimi Käpylä		No 37076/2089 Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 26.5.37				
Astianpesualtaat	2	1			1		Tontti no 25 RNo Korttelin no 898						
Pesualtaat	1	1			1		Urakoitsija Oy Johtolaite						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija "						
Kylpyammeet	1	2			2		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		-	-	-			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuaessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi						
Suihkut		2			2		Sadevesi						
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat:						
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-							
Sadevesisyökyviemärit		-	-	-	-	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Yhteensä	7						Bens.- ja rasvanerotuskaivo				laskutusmääräys pvm tark. mk		
15 mm käyttöhanat 13 mm	3	1			1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				viemärijohdot		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				palnetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykkipesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		ilman THL:n lupatodistusta		Katujohdot NS		Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.					Mittarin asennuslupa annettu		pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi rakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	
Kaatoaltaat	2+2	1			1		Kuutamotie 27		38149/2398	
Astianpesualtaat		1			1		Aarne Nuoreva		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä	
Pesualtaat	1	1			1		Kaupungin osa No 25 Nimi Käpylä		29.10.38	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 27 RNo Kortteli no 898			
Kylpyammeet	1	2			2		Urakoitsija Vesijohtoliike Onninen Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija - - -			
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Suihkut		2			2				Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-ulmuri-venttiilit	1	0,5		-	-	-	Likavesi		Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroity taso
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi			Ylin viemäroity taso
Lattiakaivot	2	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Sadevesisyyöksy- viemärit		-	-	-	-	-	Luvat ja muut esiapaperit:		Palopostin no	Vall. paine
Yhteensä	9						Terveystieteiden lautakunnan lupatodistus.		Poikkeama ±	
15 mm käyttöhanat		1			1		Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm tark.	mk
Palopostit		-	-	-	-	-	Laimennuskaivo		piirustukset	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohtot	
							Sadevesikaivo		painetarkastus	
							Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katujohto NS	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjouslujohto NS
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Palnetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Palnetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi rakennus. Uudet kylmävesi- ja viemärijohdot.

naud. 290i - makattu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piiirustusten hyväksymisnumero						
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuutamotie 29					860442						
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi					Hyväksytty		Palautettu				
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Suomen Bahai yhdyskunta					9.8.86		15.8.86				
Astianpesu- altaat	2	0,2	0.4		0,2	0.4	Kaupungin osa numero 25 nimi Käpylä											
Pesualtaat	2	0,1	0.2		0,1	0.2	Korttelin numero		Tontin numero		Rekisterinumero							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja											
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Hannu Aulin											
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija											
WC-uimuri- venttiilit	2	0,1	0.2	—	—	—	Ins.tsto Holmberg & Blomqvist Oy, Koillisväylä 13 C, 00200 Helsinki											
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä		Korkeustietoja NN+		Alin viemäri		Ylin viemäri				
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—	Likavesi	269-6.5.86		Alin liittymis- korkeus		Padotuskorkeus normaalisti		Padotuskorkeus putken tukkeut.				
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi											
Yhteensä	7	—	—	—	—	—												
Kylpy- ammeet		0,3			0,3													
Suihkut	1	0,2	0.2		0,2	0.2	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö		Vesisäiliön AV		Palopostin nro		Vallitseva paine			
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl		Huomautuksia								
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0.2		0,2		Rasvan erotuskaivo											
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0.2		0,2		Laimennuskaivo											
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo											
Palopostit							Sadevesikaivo											
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s														
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s														
Veden- lämmitin	Malli			Tilavuus dm ³			Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min									
	LÄMMENSÄIRIN																	
HELSINGIN KAUPUNKI							RVV-TARKASTUSKORTTI							Jätevesien kaatokaivo				
VESI- JA VIEMÄRILAITOS														Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu				
														3.11.86 J. J. a.				

Ve 36 4000 6 85

[illegible]

240: - makattu / suodattu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			~~Korkeamäenkuja 5~~ Kuluhe 1					850299		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s								
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Omistaja tai kiinteistön nimi Jorma Paukkunen					850299		
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Kaupungin osa numero 41 nimi Suurmetsä					Hyväksytty 29.5.85 RUK	Palautettu 30.5.85	
Pesualtaat	2	0,1	0,2		0,1	0,2	Korttelin numero 41046		Tontin numero 5		Rekisterinnumero		2.2.85 RUK	2.7.85
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija KVV-työnjohtaja Pauli Pesonen							
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1									
Urinaalit		0,4					Suunnittelija Ins.tsto Entalcon Ky, Kuunsäde 2 DE 02210 Espoo 2							
WC-uimuri- venttiilit	2	0,1	0,2				Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäriöity taso	Ylin viemä- riöity taso	
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5					Likavesi	802-28.11.84	14.37	15.55	17.60	16.80	19.50	
Sadevesikatto- suppilot														
Yhteensä	9						Sadevesi	802-28.11.84	15.09	17.60	17.60			
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
Suihkut	2	0,2	0,4		0,2	0,4	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt				
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Puutarhan kast- pientalossa	2	0,2	0,4		0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Perusvesikaivo	1		☐ Muut työt				
Muut vesi- postit tms.							Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 19.4.85 ge				
Palopostit							Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 7.6.85 TH				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 1,8			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 1,2			Vesimittarin asennuslupa annettu 14.9.85 J. la							
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 3,0			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s										
Veden- lämmitin	Malji sähkö	Tilavuus dm ³ 300	Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu								
	Umpikaivo.													
	Jätevesien kaatokaivo													

KUVATAAN

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite (~~Alankotie 1b~~) Kuutie 11		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Iloni		No 660562	Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 15.8.66 <i>AP</i>
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 41	Nimi Tapanila		
Astianpesualtaat	1	1	1		1		Tontti no 2	RNo 151	Kortteli no XXXXXX 41042	17.8.66
Pesualtaat	1	1	1		1		Urakoitsija Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija P.Salmi			
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Urinaalit		0,5		-	-	-			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-uimuri-venttiilit		0,5		-	-	-	Likavesi	11371-5.8.66	15.05	16.30
WC-huuhtelu-venttiilit	1	15	15	-	-	-	Sadevesi			
Lattiakaivot	2	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit: Km.os 2.8.1966		Palopostin no	Vall. paine
Yhteensä	5						Poikkeama ±			
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	3	1	3		1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys tark.	pvm
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		piirustukset	mk
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohdot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi	20	Lämminvesi				Hajotuskaivo		Katujohdo NS Vms. 11.8.66	Liitos NS 40
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s				Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohdo NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.					Mittarin asennuslupa annettu	24.9.66 <i>Mälj</i>

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talviemäri tarkastettu	13.9.66	Mahy			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Soffintarkastettu	26.9.66	Mahy
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	27.9.66	M	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	26.9.66	Mahy
Huomautuksia					

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuutsalontie(3) 1		Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omlstaja tai kiinteistön nimi Sylvi Skog		No 710524	Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 15.10.71		
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä		Palautettu 15.10.71			
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Kortteli no 45442	Tontti no 2	R no 2975			
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1	Urakoitsija Kontulan Putki A Kosonen					
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Pertti Matinlauri, Kirjokalliontie 37 Hki 43					
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +			
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuuessa	Alin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	—	—	—	Likavesi	18644-15.9.71	13.63	14.80	16.00	16.97
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi					
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat Km.os. 23.9.1971					
Yhteensä	7	—	—	—	—	—						
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt	
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen	
15 mm käyttöhanat	2	1	2		1		Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 4.10.71
Astianpesu- ja pyykkipesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	nimi ge
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	5.10.71
Yhteensä NV	Kylmävesi		6,5	Lämminvesi		11	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	23.10.71
	Kylmävesi + lämminvesi		10,5	Yhteensä q l/s			Umpikaivo	1				
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo					

Tarkastukset

[illegible]

629.1

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuutsalontie 1				890865			
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s								
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuutsalontie 1				Hyväksytty 6.9.89			
Astianpesu- altaat	6	0,2	1,2		0,2	1,2	Kaupungin osa numero 45 nimi Vartiokylä				Palaautettu 7.9.89			
Pesualtaat	12	0,1	1,2		0,1	1,2	Korttelin numero 45442		Tontin numero 1	Rekisterinnumero		21.11.89		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Jarmo väisänen Per.14,2,90 Juha Ahosilta				22.11.89			
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Redoman Oy/Suomalainen Linnankatu 25 57130 Savonlinna							
Urinaalit		0,4		—	—	—								
WC-uimuri- venttiilit	12	0,1	1,2	—	—	—								
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus		Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäri- taso	Ylin viemä- ri- taso
Lattiakaivot	13	—	—	—	—	—	Likavesi	491-21.6.89	14.17		15.25	17.20	16,70	
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—								
Yhteensä	43	—	—	—	—	—	Sadevesi	491-21.6.89	14.98		17.20	17.20		
Kylpy- ammeet		0,3			0,3									
Suihkut	6	0,2	1,2		0,2	1,2	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
15 mm:n käyttöhanat	1	0,2	0,2		0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt			
Puutarhan kast. pientalossa	6	0,2	1,2		0,2		Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa	6	0,2	1,2		0,2	1,2	Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.	1	0,4	0,4				Perusvesikaivo	2			☐ Muut työt			
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo	2			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 15.8.89			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo	2			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 7.9.89 15.2.90			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu			
Veden- lämmitin	Malli Sähkö	Tilavuus dm ³ 300		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 23.8.90			
							Jätevesien kaatokaivo							



Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Kärsä- ja ulkopuoliset + ulkopuoliset	2.10.89	Do	tarkk. 1, 2 ja 3 dik	22.1.90	Do
sisäiset pohjat	21.11.89	Do			
			D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
			suon.	23.8.90	Do
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	Huomautuksia		
suon.	23.8.90	Do			

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuutsalontie 2				Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Saimi A. Virtanen				No 710583			
Kaatoaltaat	1	1	1		1		Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä				Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 10.11.71			
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Korttelin no 45443		Tontti no 1		R no 2⁹⁵⁵		Palautettu 11.11.71	
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1	Urakoitsija Kontulan Putki							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Raimo Virtanen							
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +			
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso	
VC-ulmuri-venttiilit	1	0,5	0,5	—	—	—	Likavesi	18722-25.10.71	13.78	14.95	16.20	16.74	17.00	
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi							
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit Km.os. 1.11.1971							
Yhteensä	5	—	—	—	—	—								
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
Suihkut		2			2		Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 3.11.71	nimi ge	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	23.11.71		
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	6.9.72		
Yhteensä NV	Kylmävesi		3,5	Lämminvesi		2	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu			
	Kylmävesi + lämminvesi		5,5	Yhteensä q l/s		0,6	Umpikaivo							
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo							

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuutsalontie 4			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Edith Kelo			No 710527			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 18.10.71			
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Korttelin no 45443		Tontin no 2	R no 2956		Palautettu 21.10.71	
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1	Urakoitsija Kontulan Putki A Kosonen						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Asko Harkoma						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuesssa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uumuri-venttiilit	1	0,5	1	—	—	—	Likavesi	18668-28.9.71	13.48	14.50	15.70	15.76	16.27
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat Km.os. 23.9.1971						
Yhteensä	7	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12	12		12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lahetetty verkkotoimistoon	pvm 4.10.71	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	2.11.71	HA
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	25.10.72	HA
Yhteensä NV	Kylmävesi		17	Lämminvesi		4	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	25.10.71	HA
	Kylmävesi + lämminvesi		21	Yhteensä q l/s		1.5	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuutsalontie 5			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omietaja tai kiinteistön nimi Airi Mannonen			No 710529	Hyväksymispäivä ja hyväksyjä		
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1	Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä			18.10.71			
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Korttelin no 45442 Tontti no 3 R no 2973			Palautettu 21.10.71			
Pesualtaat	3	1	3	3	1	3	Urakoitsija Kontulan Putki A Kosonen						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Asko Harkoma						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäriölity taso	Ylin viemäriölity taso
VC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	—	—	—	Likavesi	18674-30.9.71	13.17	14.30	15.65	15.77	19.02
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Polkkeama ±
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiaperit Km.os. 23.9.1971						
Yhteensä	14	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt		
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	5	1	5	4	1	4	Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 4.10.71	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	3.7.72	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	14.12.73	
Yhteensä NV	Kylmävesi	13		Lämminvesi	4		Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	29.1.74	
	Kylmävesi + lämminvesi	24		Yhteensä q l/s	1.2		Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuutsalontie 6			Hyväksytyt piirustukset			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omlstaja tai kiinteistön nimi			No			
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Matti Lehmuskoski			710487			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 31.7.71			
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2	Korttelin no 45443 Tontti no 3 R no 2957			Palautettu 22.7.71			
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2	Urakoitsija Kontulan Putki A Kosonen						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Asko Harkoma						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	—	—	—	Likavesi	18638-14.9.71	13.00	14.15	15.65	14.54	17.10
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit Km.os. 13.9.1971						
Yhteensä	8	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 15.9.71	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	4.10.71	M. Lehmuskoski
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	12.11.71	TH
Yhteensä NV	Kylmävesi		11	Lämminvesi		6	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	29.7.71	W
	Kylmävesi + lämminvesi		17	Yhteensä q l/s		~ 1.15	Umpikaivo				Sin. lvs 15 32		
Vedenlämmitin	Wattilampi	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

510: - Maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite			Piirustusten hyväksymisnumero				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuutsalontie 7							
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s								
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kuutsalontie 7			850407				
Astianpesu- altaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Kaupungin osa numero 45 nimi Vartiokylä			Hyväksytty 17.6.85	Palautettu 17.6.85			
Pesualtaat	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2	Korttelin numero 45442 Tontin numero 4 Rekisterinnumero			22.8.86	25.8.86			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija KVV-työnjohtaja Jorma Kinnunen ulkopuol. viem. KVV-työnjohtaja Pauli Pesonen (mer. 10.9.86) Teijo Riikonen							
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Ky jii-vee, Viitaniemi, Kuutsalontie 7 Hki 91							
Urinaalit		0,4		—	—	—								
WC-uimuri- venttiilit	4	0,1	0,4	—	—	—								
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—								
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämaa	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso	
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Likavesi	235-22.4.85	13.03	14.20	15.25	15.20	17.70	
Yhteensä	12	—	—	—	—	—	Sadevesi	235-22.4.85	13.51	15.05	15.05			
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa			Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4								
15 mm:n käyttöhanat	3	0,1	0,3	3	0,1	0,3	Kaivot Hiekkan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt				
Puutarhan-kast- pientalossa	4	0,2	0,8		0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Pesukone kotitaloudessa	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	TK Lämpönsäätökaivo	3		☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittymisen kaupunkin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo	1		☐ Muut työt				
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo	1		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 13.5.85 ge				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 2,9			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 1,7			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 17.6.85 + 13.3.86				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 4,6			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,62			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu 29.8-85 / J. Ja				
Veden- lämmitin	Malli sähkö	Tilavuus dm ³ 2 x 300		Patterin vesimäärä dm ³ 2 x 300		Patterin teho dm ³ /mm 2 x 300	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu				
							Jätevesien kaatokaivo							

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV- koulun- ja ulkoveron. + JV- koulun. (JV- ulkoveron. oli peitetty)	8.7-85	J. Sa.			
JV- Mäntynalua	28.8-85	-"-			
			D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
			-4- A- ponn. Mäntynalua	9.1-86	J. Sa.
			-4- B -"-	24.3-87	-"-
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	Huomautuksia		
A- talo, painetarkastus	30.9-85	J. Sa.	muutokset 28.8-85 (A- talon		
B - "- -"	4.10-85	-4-	pöytäkirja J. Sa. + velj. mant. / J. Sa.		
			⊕ JV- ulkoveron. oli peitetty		
			Käivut + Tuul. viem. tark. 9.1-86 / J. Sa.		
			x/ varovasti. tippuveri + tuuletusviem.		

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuutsalontie 8			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Eine Bergqvist			No 710528	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 18.10.71 8.2.71		
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä			Palautettu 21.10.71			
Astianpesuallaat	1	1	1	1	1	1	Korttelin no 45443	Tontin no 4	R no 2958				
Pesualtaat	24	1	1	1	1	1	Urakoitsija Finnputki Oy Kontulan Putki A Kosonen						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Keijo Näkyvä, Elontie 67 Hki 66 Asko Harkomä						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäritaso	Ylin viemäritaso
VC-uimuri-venttiilit	24	0,5	1	—	—	—	Likavesi	18672-29.9.71	12.23	13.40	14.80	15.43	16.25
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	32	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit Km.os. 23.9.1971						
Yhteensä	88	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet	1	2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt		
Suihkut	24	2	2	1	2	2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	24	1	1		1		Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	4	4	4		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lahetetty verkkotoimistoon	pvm 4.10.71	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12		1	12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	21.10.71	18
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	11.10.72	18
Yhteensä NV	Kylmävesi	10	Lämminvesi	4			Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	23.10.71	W
	Kylmävesi + lämminvesi	14	Yhteensä q l/s	1.1			Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.			Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuutsalentie 10			Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Aune Korhonen			No 710565				
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 5.11.71				
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2	Kortteli no 45443		Tontti no 5		R no 2959		Palautettu 5.11.71	
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2	Urakoitsija Kentulan Putki A Kosonen							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Pertti Matinlauri, Kirjekalliontie 37 Hki 43							
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +					
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso	
VC-ulmuri-venttiilit	2	0,5	1	—	—	—	Likavesi	18645-15.9.71	11.99	13.15	14.85	13.09		
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi							
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat Km.os. 23.9.1971							
Yhteensä	7	—	—	—	—	—								
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt			
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1		Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 21.10.71	nimi ge	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	5.11.71		
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	18.11.71		
Yhteensä NV	Kylmävesi		10	Lämminvesi		8	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu			
	Kylmävesi + lämminvesi		18	Yhteensä q l/s			Umpikaivo							
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo							

[illegible][illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuutsalontie 10 Omistaja tai kiinteistön nimi Santaharju & Henriksson Kaupungin osa numero 45 nimi Vartiokylä Korttelin numero 45443 Tontin numero 5 Rekisterinumero KVV-työnjohtaja Silvo Lehtonen Suunnittelija Ilmaexpertit Oy/Yrjö Jylli Piir. Pal. Matti Santaharju Kuutsalontie 10 Hki 45				Hyväksytty 26.10.89	Palautettu 27.10.89	
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat		0,2			0,2								
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2							
Pesualtaat	4	0,1	0,4	4	0,1	0,4							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1								
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1								
Urinaalit		0,4		—	—	—							
WC-uumuri- venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—							
WC-huuhdelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemärytö taso	Ylin viemä- rytö taso
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—	Likavesi	18645-15.9.71	11.81	12.95	14.85	13,19	18,19
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi						
Yhteensä	11	—	—	—	—	—							
Kylpy- ammeet	1	0,3	0,3	1	0,3	0,3							
Suihkut	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
15 mm:n käyttöhanat	2	0,1	0,4	2	0,1	0,4	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt			
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2		Rasvan erotuskaivo			☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo			☒ Muut työt			
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 2,5			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 1,9			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 27.10.89			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 4,4			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,71			Tu Hajotuskaivo	2		Vesimittarin asennuslupa annettu			
Veden- lämmitin	Malli Gehila	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 9.2.80			



Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuutsalontie 11			Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Margit Neuvonen			No 710523				
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä			Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 15.10.71				
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2	Kortteli no 45442		Tontti no 6		R no 2970		Palautettu 15.10.71	
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2	Urakoitsija Uudenmaan Putki Oy Kontulan Putki A Kesonen							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Pertti Matinlauri, Kirjokalliontie 37 Hki 43							
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +					
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäritaso	Ylin viemäritaso	
VC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	—	—	—	Likavesi	18660-23.9.71	11.73	12.90	14.70	15.98		
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi							
Lattiakaivot		—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat							
Yhteensä	6	—	—	—	—	—	Km.os. 23.9.1971							
Kylpyammeet	2	2	2	2	2	2	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Suihkut		2			2		Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		pvm 1.10.71	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		25.10.71	11.10.71
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		2.11.71	MA
Yhteensä NV	Kylmävesi		7	Lämminvesi		6	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu			
	Kylmävesi + lämminvesi		13	Yhteensä q l/s			Umpikaivo							
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo							

Tarkastukset

[illegible]

7202

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero					
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuutsalontie 12				890293					
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi Pentti Peltoniemi									
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Kaupungin osa numero 45 nimi Vartiokylä				Hyväksytty 21.4.89 Palautettu 24.4.89 nsuodeltu					
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Korttelin numero 45443 Tontin numero 6 Rekisterinumero									
Pesualtaat	4	0,1	0,4		0,1	0,4	KVV-työnjohtaja Matti Nokelainen									
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Timo Penttilä-yhtiöt, Pulttitie 14 Hki 88									
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1											
Urinaalit		0,4		—	—	—										
WC-uumuri- venttiilit	3	0,1	0,3	—	—	—										
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäryty- taso	Ylin viemä- röitytaso			
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—	Likavesi	177-8.3.89	11.39	12.50	14.00	12.55	17.79			
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi	177-8.3.89	12.22	14.00	14.00					
Yhteensä	14	—	—	—	—	—	Sadevesi Sadevesi sv- viemäri.									
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa				Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
Suihkut	2	0,2	0,4		0,2	0,4	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo				kpl	Huomautuksia				
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Rasvan erotuskaivo					☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt				
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2		Laimennuskaivo					☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Pesukone kotitaloudessa	2	0,2	0,4		0,2		Perusvesikaivo					☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Muut vesi- postit tms.							Sadevesikaivo				1	Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 4.4.89 ge				
Palopostit							Pumppukaivo					Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 24.4.89				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 2,1			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 1,2			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,35				TP	2	Vesimittarin asennuslupa annettu			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 3,3															
Veden- lämmitin	Malli Sähkö	Tilavuus dm ³ 300	Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min		Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 30.5.89					



A Ulko- ja pohjaviemärit

VL - Intos ^

Päivämäärä

82.489

Tarkastaja	

2

B Kerrosviemärit

Päivämäärä

Tarkastaja

D Lopputarkastus

2007

Päivämäärä

30509

Tarkastaja	



C Painetarkastus

810h.

(Then)

Päivämäärä	

14620

Tarkastaja

52

Huomautuksia

Selvitys alapsolija vakaut.

to wit the R.V. 89 Rm

* Rakennustöiden mukautus su. kirkon
lään. korp. su. kirkon (onkalo)

27.400 Do lifestyle 30.8-39 (D)

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuutsalontie 13			Hyväksytyt piirustukset			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi			No			
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Esko Ketola			710500			
Kaatoaltaat	2	1	2	2	1	2	Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä			
Astianpesualltaat	1	1	1	1	1	1	Korttelin no 45442 Tontti no 7 R no 2969			Palautettu 12.10.71			
Pesualltaat	1	1	1	1	1	1	Urakoitsija Uudenmaan Putki Oy						
Laboratorio- ja juoma-alltaat		0,5			0,5		Suunnittelija Pertti Matinlauri, Kirjokalliontie 37 Hki 43						
Pesuistuimet- ja jalka-alltaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäriroity taso	Ylin viemäriroity taso
VC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	—	—	—	Likavesi	18646-15.9.71	11.42	12.50	14.00	14,45	14,45
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	8	—	—	—	—	—							
Kyipyammeet	1	2	2	1	2	2	Kaivot	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt			
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat	1	1	1	1	1	1	Rasvanerotuskaivo			☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo			☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 23.9.71	nimi ge	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	19.10.71	Mäkinen	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu			
Yhteensä NV	Kylmävesi		13,5	Lämminvesi		9	Hajotuskaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu			
	Kylmävesi + lämminvesi		22,5	Yhteensä q l/s			Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

[illegible][illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteluiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuutsalontie 14			Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi V. Hannuksela			No 710566				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 21.10.71				
							Korttelin no 45443 Tontti no 7 R no 2961			Palautettu 4.11.71				
							Urakoitsija Vesijohtoliike R. Karvinen							
							Suunnittelija Pertti Matinlahti, Kirjokalliontie 37 Hki 43							
							Korkeustietoja NN +							
							Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso	
							Likavesi	18661-23.9.71	8.81	9.95	11.55	10,53		
							Sadevesi							
							Vesijohtopaine katujohdossa			Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
							Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat Km.os. 23.9.1971							
Yhteensä	7	—	—	—	—	—								
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia			☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot					☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttö- hanat	1	1	1	1	1	1	Rasvanerotus- kaivo					☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttö- hanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennus- kaivo					☐ Muut työt		
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo					Vedenmyyntisopimus lähe- tetty verkkotoimistoon		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo					Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo					Vesimittarin asennuslupa annettu		
Yhteensä NV		Kylmävesi	11		Lämminvesi	6	Hajotuskaivo					Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		
		Kylmävesi + lämminvesi	18		Yhteensä q l/s	1,3	Umpikaivo							
Vedenlämmitin	Malja Kathlaug	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo							

[illegible][illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuutsalontie 15			Hyväksytty piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omlstaja tai kiinteistön nimi			No				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Jussi Salmia			710501				
Kaatoaltaat	1	1	1		1		Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä			Hyväksymispäivä ja hyväksyjä				
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Korttelin no 45442		Tontti no 8		R no 2968		Palautettu 12.10.71	
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2	Urakoitsija Uudenmaan Putki Oy							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Pertti Matinlauri, Kirjakalliontie 37 Hki 43							
Pesuistulmet- ja jalka-altaat	1	1	1	1	1	1	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +					
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroitytaso	Ylin viemäroitytaso	
VC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	—	—	—	Likavesi	18609-3.9.71	8.98	10.15	11.65	13,65	16,10	
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi							
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat							
Yhteensä	9	—	—	—	—	—								
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat	2	1	2	1	1	1	Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 23.9.71	nimi ge	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	18.10.71	M. Mäkelä	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu			
Yhteensä NV	Kylmävesi		15,5	Lämminvesi		9	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu			
	Kylmävesi + lämminvesi		24,5	Yhteensä q l/s			Umpikaivo							
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo							

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite ~~Varjakanvalkama 2~~ Kuutsalontie 16			Hyväksytyt piirustukset			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Varjakanvalkama 2			No 730451			
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 31.8.18			
Kaatoaltaat	4	1	4		1	4	Korttelin no 45447 Tontin no 7 R no 985			Palaute maailman			
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Urakoitsija Savon Vesi - ja Lämpöpalvelut Oy						
Pesualtaat	4	1	4		1	4	Suunnittelija Asko Harkoma						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Korkeustietoja NN +						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1								
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäritaso	Ylin viemäritaso
VC-uimuri-venttiilit	4	0,5	2	—	—	—	Likavesi	19983-16.2.73	5.88	7.00	7.90	9.40	9.60
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi	19984-16.2.73	6.74	8.00	8.00		
Lattiakaivot	6	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot	4	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	24	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet	2	2	4		2	4	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt		
Suihkut	2	2	4		2	4	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	2	1	2		1	2	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	4	4	16		4	16	Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 8.8.73	nimi lk
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	4	4	4		4	4	Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	4.9.73	W
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	13.11.73	W
Yhteensä NV	Kylmävesi		42	Lämminvesi		40	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	7.10.02	W
	Kylmävesi + lämminvesi		82	Yhteensä q l/s			Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli	Vp	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo						

41

41

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Vartiokylä 1 Kuutsalontie 17			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Into Karenius			No 710522			
Kaatoaltaat	1	1	1		1		Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 15.10.71			
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2	Korttelin no 45448 Tontti no 1 R no 2989			Palautettu 15.10.71			
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2	Urakoitsija Herttoniemen Putkivaruste						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Pertti Matinlauri, Kirjokalliontie 37 Hki 43						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-ulmuri-venttiilit	2	0,5	1	—	—	—	Likavesi	18642-15.9.71	6.83	8.00	9.10	8.72	
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot		—	—	—	—	—	Vesijohtopaikne katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat Km.os. 23.9.1971						
Yhteensä	9	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut		2			2		Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1		Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 1.10.71	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	3.9.71	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	30.11.71	Wahlgren
Yhteensä NV	Kylmävesi		7	Lämminvesi		4	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	22.10.71	
	Kylmävesi + lämminvesi		11	Yhteensä q l/s			Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri (150 mm valuausta) tarkastettu pohjaviemäri tark.	18.11.71	Möller			
	16.6.72	JH			
			D Lopputarkastus		
			Lopputarkast.	23.10.72	JH
C Painetarkastus					
Painetarkastettu	16.6.72	JH	Huomautuksia		

1801-maksettu 20.5.85, lause: A576

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite			Piiirustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuutsalontie 17			850311			
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	sadevesiliitos						
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi Kari Karenius			Hyväksytty 24.5.85 RKK Palautettu 10.7.85			
Astianpesu- altaat		0,2			0,2		Kaupungin osa numero 45 nimi Vartiokylä						
Pesualtaat		0,1			0,1		Korttelin numero 45448	Tontin numero 1	Rekisterinnumero				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Kvv-työnjohtaja Kauko Leppänen						
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Kari Merivirta						
Urinaalit		0,4			—	—							
WC-uimuri- venttiilit		0,1			—	—							
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5			—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+		Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso	
Lattiakaivot		—			—	—	Likavesi	212-17.4.85	6.83	7.95	8.95		
Sadevesikatto- suppilot		—			—	—	Sadevesi	212-17.4.85	7.08	8.30	8.30		
Yhteensä		—			—	—							
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut		0,2			0,2		Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Puutarhan-kest. pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo				☐ Muut työt		
Palopostit							Sadevesikaivo	1			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 24.10.85			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu			
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 29.10-85 J. Ja.			
							Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteluiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Varjokanvalkama A Kuusosalontie 18			Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi P. Rajatammi			No 710548				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 22.10.71				
Kaatoaltaat		1			1		Korttelin no 45447 Tontti no 186 R no 2984			Palautettu 22.10.71				
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Urakoitsija Kontulan Putki A Kosonen							
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2	Suunnittelija Asko Harkoma							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +					
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1				Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso	
Urinaalit		0,5		—	—	—	Likavesi	18693-7.10.71	3.99	5.10	6.60			
VC-umuri-venttiilit	2	0,5	1	—	—	—	Sadevesi							
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa			Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat Km.os. 23.9.1971							
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—								
Yhteensä	8	—	—	—	—	—								
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2	Kaivot	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt				
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo			☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo			☐ Muut työt				
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 12.10.71	nimi ge		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	25.10.71	ge		
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu	5.11.71	ge		
Yhteensä NV	Kylmävesi		13	Lämminvesi		7	Hajotuskaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu				
	Kylmävesi + lämminvesi		20	Yhteensä q l/s 1,2			Umpikaivo							
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo							

1

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite ~~Vesijokakallionkatu 37~~ Kuutsalontie 19			Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi Arvi Huttunen			No 710575				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 5.11.77				
Kaatoaltaat		1			1		Korttelin no 45448 Tontti no 2 R no 2 ⁹⁸⁸			Palautettu 8.11.71				
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Urakoitsija Kontulan Putki A Kosonen							
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2	Suunnittelija Pertti Matinlauri, Kirjokalliontie 37 Hki 43							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Korkeustietoja NN + Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys Liittymisk. minimi Pad. kork. normaalisti Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa Alin viemäroilytaso Ylin viemäroilytaso							
Pesuistulmet- ja jalka-altaat		1			1									
Urinaalit		0,5		—	—	—	Likavesi	18662-23.9.71	5.46	6.60	8.20			
VC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	—	—	—	Sadevesi							
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa			Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat Km.os. 23.9.1971							
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—								
Yhteensä	8	—	—	—	—	—								
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
Suihkut		2			2		Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat	2	1	2	1	1	1	Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 28.10.71	nimi ge	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	22.11.71		
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	1.12.71		
Yhteensä NV	Kylmävesi		11,5	Lämminvesi		6	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu			
	Kylmävesi + lämminvesi		17,5	Yhteensä q l/s			Umpikaivo							
Vedenlämmitin	Malli yösaatko	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo							

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Varkauden vesi- ja viemäri Kuutsalontie 21			Hyväksytty piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omitaja tai kiinteistön nimi Thor Strömberg			No 710526	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 28.10.71		
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä			Palautettu 21.10.71			
Astianpesuallaat	1	1	1	1	1	1	Korttelin no 45448	Tontin no 3	R no 2987				
Pesuallaat	1	1	1	1	1	1	Urakoitsija Kontulan Putki A Kosonen						
Laboratorio- ja juoma-allaat		0,5			0,5		Suunnittelija Asko Harkoma						
Pesuistimet- ja jalka-allaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäritöity taso	Ylin viemäritöity taso
VC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	—	—	—	Likavesi	18681-1.10.71	3.57	4.70	6.15	4.74	7.40
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat Km.os. 23.9.71						
Yhteensä	7	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäritöity		
Suihkut		2			2		Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	3	1	3	3	1	3	Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 4.10.71	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	25.10.71	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	5.11.71	
Yhteensä NV	Kylmävesi	8		Lämminvesi	2		Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	29.10.71	
	Kylmävesi + lämminvesi	15		Yhteensä q l/s	1.0		Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

MAKSU 200,- MAKSETTU

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite			Päivä		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuutsalontie 22			Päivä		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s						
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi			830320		
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Lauri Helve			Hyväksytty		
Pesualtaat	4	0,1	0,4	4	0,1	0,4	Kaupungin osa numero 45 nimi Vartiokylä			Palautettu 3.6.83		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Korttelin numero	Tontin numero	Rekisterinumero			
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		45447	4				
Urinaalit		0,4		—	—	—	Urakoitsija					
WC-uumuri- venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—	Pakilan Putki Oy					
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Suunnittelija					
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—	Ins.tsto Juhani Salmivalli, Kulmakayu 5 B 6 Hki 17					
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	
Yhteensä	10	—	—	—	—	—	Likavesi	41-30.3.83	1.36	2.45	3.75	
Kylpy- ammeet	1	0,3	0,3	1	0,3	0,3	Sadevesi	41-30.3.83	2.19	3.75	3.75	
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Vesijohtopaine katujohdossa			Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,2		0,1		Kaivot			Vallitseva paine		
Puutarhan kast- pientalossa		0,2			0,2		Hiekkan, bens. ja öljyn erotuskaivo			Poikkeama		
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Rasvan erotuskaivo					
Muut vesi- postit tms.							Laimennuskaivo					
Palopostit							Perusvesikaivo			X		
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Sadevesikaivo			X	Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 27.4.83 ge	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 3.6.83 MH	
							Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 27.10.83 MH	
Helsingin kaupungin vesilaitos RVV-tarkastuskortti							Jätevesien kaatokaivo			TK		

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite ~~Varjokenttä~~ Kuutsalontie 23		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Jalo H. Lind		No 64824	
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1	Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä		Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 7.12.64 JA	
Astianpesuallaat	1	1	1	1	1	1	Tontin no 4 RNo 2986 Kortteli no 45448 45413x		5.11.71 8.11.71	
Pesuallaat	1	1	1	1	1	1	Urakoitsija Putkivuorio Ky Eiran Putkihuolto, Laivanvarustajankatu 4			
Laboratorio- ja juoma-allaat		0,5			0,5		Suunnittelija Dipl.ins. Ralf Dyhr P. Matinlauri, Kirjokalliontie 37 Hki 43			
Pesuistimet- ja jalka-allaat	1	1	1	1	1	1	Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys	
Urinaalit		0,5		-	-	-	Likavesi		18643-30.9.71	
WC-uumuri- venttiilit	3	0,5	2	-	-	-	Sadevesi		1.66 2.80 4.10	
WC-huuhtele- venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö Vesisäiliön AV Palopostin no Vall. paine Poikkeama ±	
Lattiakaivot	6	-	-	-	-	-	Luvut ja muut asialpaperit: Lyh.ote khn yleisjaoston pöytäkirjasta 11.8.1964. 6466 §			
Sadevesikatto- suppilot		-	-	-	-	-	Km.os. 5.10.1971			
Yhteensä	13									
Kylpyammeet	2	2	4	2	2	4	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	Tarkastusmaksut
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Bens. ja öljyn erotuskaivot	1	Rvh. 25.11.64	laskutusmääräys tark. pvm mk
15 mm käyttö- hanat	2	1	2	2	1	2	Rasvan erotus- kaivo			piirustukset 7.12.64 JA 2,64,15 4/10
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Laimennus- kaivo			viemärijohdot Vms. 28.10.71
25 mm käyttö- hanat vesipostit	1	12	12		12		Perusvesi- kaivo			painetarkastus
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikalvo			lopputarkastus
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo			
Yhteensä NV	Kylmävesi	26		Lämminvesi	12		Hajotuskaivo	1	Rvh. 25.11.64	Katujohdo NS Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi	38		Yhteensä q l/s			Umpikaivo	1		Mittari m³ tai NS Tarjoilujohdo NS
Vedenlämmitin	Malli CTC	Tilavuus l 450		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 30					Mittarin asennuslupa annettu 19.11.71

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviem. tarkast.	30.9.68	MH			
JV-SOONVIEMÄRIEN	19.11.77	F			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	30.9.68	MH	yksit	3.6.69	MH
			JV-SOONVIEMÄRIEN	19.11.77	F
	20.3.77	F			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	7.12.68	SH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	26.6.77	MH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piiirustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuutsalontie 24								
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi					Hyväksytty	Palautettu		
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Pekka Heino							810569	
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Kaupungin osa numero 45 nimi Vartiokylä					27.10.81	28.10.81		
Pesualtaat	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2	Korttelin numero 45450		Tontin numero 2		Rekisterinnumero				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Metallityö K. Leppänen Ky								
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1										
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija Ins.tsto Eero Nieminen, Torkkelinkatu 19 A Hki 50								
WC-uimuri- venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—									
WC-huuhelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+		Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—	Likavesi	308-21.5.81	1.46		2.45	3.80	4.55	7,30	
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—									
Yhteensä	6	—	—	—	—	—	Sadevesi	308-21.5.81	2.19		3.80	3.80			
Kylpy- ammeet		0,3			0,3										
Suihkut	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama		
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt				
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2		Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo				☐ Muut työt				
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 19.10.81 ge				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 31.10.81				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu 6.1.82				
Veden- lämmitin	Malli sätkö	Tilavuus dm ³ 300		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min 3 kW	Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 24.2.82				

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

A Ulko- ja pohjavierärit

JU-SONG WIMARI

Päivämäärä	6.4.81
	5.12.81

Turkestaja	

B Kerrosviemärit

Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	

LOPPUTAKASET

Päivämäärä	Tarkastaja

24.2.82

Tarkastaja

C Painetarkastus

CRIMINAL RECORDS

Päivämäärä
6.1.82

Tarkastaja

Huomautuksia

MAKSU 2011 - maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piiirustusten hyväksymisnumero	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuutsalontie 24 talo B					830912	
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi						
Kaatoaltaat		0,2			0,2		As. Oy Kuutsalontie 24					Hyväksytty 15.11.84	
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Kaupungin osa numero 45 nimi Vartiokylä					Palautettu 17.11.83	
Pesualtaat	2	0,1	0,2		0,1	0,2	Korttelin numero 45450		Tontin numero 2		Rekisterinnumero		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija PGP-Putki Oy						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Harri Lindén, Ylistörmä 5 E 90 02210 ESP00 21						
Urinaalit		0,4		—	—	—							
WC-uimuri- venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemärdity taso	Ylin viemä- rdity taso
WC-huuhdelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Likavesi	308-21.5.81	1.46	2.45	3.80	5,00	7,95
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—							
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi	308-21.5.81	2.19	3.80	3.80		
Yhteensä	7	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Puutarhan-kest. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2		Perusvesikaivo			☐ Muut työt			
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon tehty aikaisemmin			
Muut vesi- postit tms.							Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 17.11.84			
Palopostit		—	—	—	—	—	Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu 28.3.84 J. Ja.			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 1,4			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 0,8									
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 2,2			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,47									
Veden- lämmitin	Malli Sähkö	Tilavuus dm ³ 300	Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 27.3.84 J. Ja.						
Helsingin kaupungin vesilaitos RVV-tarkastuskortti							Jätevesien kaatokaivo						

A Ulko- ja pohjavienärit

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piiirustuksen hyväksymisnumero	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuutsalontie 26					810332	Hyväksytty 3.7.81
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi Omakotitalo Kajas ja Laanterä						
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Kaupungin osa numero 45 nimi VARTIOKYLÄ						
Astianpesu- altaat	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8	Korttelin numero 45450		Tontin numero 3	Rekisterinumero 2:1085			
Pesualtaat	6	0,1	0,6	6	0,1	0,6	Urakoitsija Pakilan Putki Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Jastek Oy/Salmivalli Kulmakatu 5 B 6 00170 HKI 17						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
Urinaalit		0,4		—	—	—	Likavesi	62-2.2.81	1.09	2.20	4.00	3,40	9,40
WC-uimuri- venttiilit	4	0,1	0,4	—	—	—	Sadevesi	62-2.2.81	2.10	4.00	4.00		
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Lattiakaivot	8	—	—	—	—	—	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Yhteensä	24	—	—	—	—	—	Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Kylpy- ammeet	2	0,3	0,6	2	0,3	0,6	Perusvesikaivo	2		☐ Muut työt			
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Sadevesikaivo	3		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 22.06.81 pt			
15 mm:n käyttöhanat	2	0,1	0,2		0,1		Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 3.7.81			
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2		Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu			
Pesukone kotitaloudessa	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu			
Muut vesi- postit tms.							Jätevesien kaatokaivo						
Palopostit		—	—	—	—	—							
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s									
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s									
	7,4			0,86									
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min							
	vaava ja	2x2000 l				35							

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
<i>osa pu —</i>	<i>14.8.81</i>	<i>HH</i>			
<i>Tonttivilen</i>	<i>3.9.81</i>	<i>HH</i>			
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
<i>Painet-</i>	<i>17.5.82</i>	<i>HH</i>	<i>Talo 1 os. lopp</i>	<i>24.8.82</i>	<i>HH</i>
			<i>Loppuut talo2 os. lopp</i>	<i>14.9.82</i>	<i>HH</i>

Asennettavat laitteet	Kalusteluiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite ~~Kuutsalontie 33~~ Kuutsalontie 33			Hyväksytyt piirustukset			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi Harri Ilmonen			No 710547			
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä			Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 25.10.71			
Kaatoaltaat		1			1		Korttelin no 45449			Tontin no 4			
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2	R no 21066			Palautettu 25.10.71			
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2	Urakoitsija Kontulan Putki A Kosonen						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Olavi Vatanen, Vaahtokuja 6 Myyrmäki						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	—	—	—	Likavesi	18694-8.10.71	1.07	2.20	4.20	3,90	3,90
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit Km.os. 1.10.1971						
Yhteensä	10	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2	Kaivot	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
Sulhkut	1	2	2	1	2	2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat	1	1	1	1	1	1	Rasvanerotuskaivo			☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo			☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 12.10.71	nimi W	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	18.11.71	W	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu	1.12.71	W	
Yhteensä NV	Kylmävesi		14	Lämminvesi		8	Hajotuskaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	29.11.71	W	
	Kylmävesi + lämminvesi		24	Yhteensä q l/s	1		Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piiirustusten hyväksymisnumero	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuvernöörintie 4 a					820620	
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi						
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Kansallis-Osake-Pankki					Hyväksytty 30.11.82 / 21.11.82 Palautettu 1.12.82 / 22.11.84	
Astianpesu- altaat	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6	Kaupungin osa numero 49 nimi Laajasalo						
Pesualtaat	9	0,1	0,9	9	0,1	0,9	Korttelin numero 49018		Tontin numero 8	Rekisterinnumero			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Oy Huber Ab						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Calor Oy, Ripusuontie 11 Hki 66						
Urinaalit		0,4											
WC-uimuri- venttiilit	4	0,1	0,4				Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5					Likavesi	434-21.6.82	5.90	6.95	7.05	7.30	7.30
Lattiakaivot	6												
Sadevesikatto- suppilot	4						Sadevesi	434-21.6.82	5.31	7.05	7.05		
Yhteensä	28						Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
Suihkut		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Puutarhan kast- pientalossa		0,2			0,2		Perusvesikaivo	1		☐ Muut työt			
Pesukone kotitaloudessa		0,2		1	0,2	0,2	Sadevesikaivo	2+1		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 5.11.82 ge			
Muut vesi- postit tms.	2		0,4				Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 27.12.82			
Palopostit							Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu 6.9.83 MH			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 2,7			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 2,1			Jätevesien kaatokaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 4,8			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,63									
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min							

A Ulko- ja pohjaviemärit

36-4400. SVU-12

Päivämäärä

6.1.83

Ta/kastaja

4

B Kerrosviemärät

Päivämäärä

Tarkastaja	

POHWUINÄRS

85.4.83

УУ-а/ков.

176.80

0714

86- -4-

211-84

J. Ia.

D Lopputarkastus	

[illegible]

Tarkustaja	

Sisaanmuutto taks

20.9.83

M/H

*oppustark.

7.10.83

144

C Painetarkastus

Päivämäärä	

Tarkastaja

	Huomautuksia

paintark.

7.8.63

MF

* perusvenitaivo, ~~ruokaa kaanattajat~~ 20.9.83 MY
~~harjojen vaitokannet~~

20.5, 83 m.

2901 K

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piirustusten hyväksymisnumero							
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuvernöörintie 11					870750							
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi					Hyväksytty		Palautettu					
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Kiinteistövirasto talo-osasto					9.10.87 RKK		13.10.87					
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Kaupungin osa numero 49 nimi Laajasalo												
Pesualtaat	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2	Korttelin numero 49 P 7		Tontin numero 2:297		Rekisterinnumero								
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Juhani elo												
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija HKR/TRO/KTT Keskikuru, Kasarminkatu 21.00130 HKI												
Urinaalit		0,4		—	—	—													
WC-uimuri- venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—													
WC-huuhdelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä 423-22:7.87		Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus ± 0.00		Padotuskorkeus normaalisti +1.30		Padotuskorkeus putken tukkeut. + 1.50		Alin viemäryty taso 8.45		Ylin viemä- röity taso 13.67	
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—	Likavesi												
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi												
Yhteensä	6	—	—	—	—	—													
Kylpy- ammeet		0,3			0,3														
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö		Vesisäiliön AV		Palopostin nro		Vallitseva paine		Poikkeama		
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia										
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2		Rasvan erotuskaivo												
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2		Laimennuskaivo												
Muut vesi- postit tms.	1	0,2	0,2				Perusvesikaivo												
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo												
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 1.3			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 0.6			Pumppukaivo												
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 1.9			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0.45			TK Hajotuskaivo 3												
Veden- lämmitin	Malli sähkö	Tilavuus dm ³ 65		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo												
HELSINGIN KAUPUNKI VESI- JA VIEMÄRILAITOS							RVV-TARKASTUSKORTTI							Jätevesien kaatokaivo					

Ve 36 4000-6 85



Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuvernöörintie 17, 19		Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi Helsingin kaupunki		No 720591				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Kaupungin osa No 49 Nimi Laajasalo		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 11.1.73				
Kaatoaltaat	11	1	2	11	1	2	Korttelin no		R no				
Astianpesualtaat	21	1	3	21	1	3	Tontti no 49 P7		245				
Pesualtaat	32	1	5	32	1	5	Urakoitsija HKV		Palautettu 12.1.73				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija → HKR/Talorak.os., Kasarmikatu 21 Hki 13						
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5					Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-ilmuri-venttiilit	32	0,5	3				Likavesi	19715-9.11.72	5.30	6.30	7.70		
VC-huuhtelu-venttiilit		15					Sadevesi						
Lattiakaivot	43						Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppliot							Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	139												
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut	11	2	4	11	2	4	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	2	1		1	1		Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 13.6.78	nimi
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
Palopostit							Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Yhteensä NV	Kylmävesi		19	Lämminvesi		16	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	27.6.78	HK
	Kylmävesi + lämminvesi		35	Yhteensä q l/s		1,4	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli AMPN10		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

K 3062

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuvernöörintie 17				870017		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi						
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Sosiaalivirasto				Hyväksytty 21.1.87 RKK		
Astianpesu- altaat	3	0,2	0,6		0,2	0,6	Kaupungin osa numero 49 nimi Laajasalo				Palautettu 3.4.87		
Pesualtaat	6	0,1	0,6		0,1	0,6	Korttelin numero		Tontin numero		Rekisterinumero		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		—		49 P7		2415		
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Veikko Palosaari						
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija → HKR/TRO/Keskikuru, Kasarmikatu 21 Hki 13						
WC-uimuri- venttiilit	4	0,1	0,4	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+		Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso	
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Likavesi	19715-9.11.72	5.30	6.30	7.70	10.48	14.88
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—	Sadevesi						
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä	19	—	—	—	—	—							
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
Suihkut	5	0,2	1,0		0,2	1,0	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Rasvan erotuskaivo			☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2		Perusvesikaivo			☐ Muut työt			
Muut vesi- postit tms.	1	0,2	0,2			0,2	Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 14.1.87 ge			
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 9.4.87 RKK			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			TK		2	Vesimittarin asennuslupa annettu			
	3,6			2,6			Hajotuskaivo						
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s									
	6,2			1,05									
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min		Umpikaivo		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 3.6.88 PD					
 HELSINGIN KAUPUNKI VESI- JA VIEMÄRILAITOS RVV-TARKASTUSKORTTI Jätevesien kaatokaivo													

Tarkastukset

[illegible]

maks. 330:-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piiirustusten hyväksymisnumero	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kuvemöörintie 17					
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Niemikotisäätiö				880819	
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi					
Astianpesu- altaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4	Kaupungin osa numero 49 nimi Laajasalo				Hyväksytty 21.12.88	
Pesualtaat	5	0,1	0,5		0,1	0,5	Korttelin numero Tontin numero Rekisterinumero 4977 2415				Palautettu 22.8.88	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja				21.12.88	
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Terho Kärkkäinen				22.12.88	
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija					
WC-uimuri- venttiilit	4	0,1	0,4	—	—	—	Insinööritoimisto Lång Oy, Pl 28 00441 HELSINKI					
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+			
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—	Likavesi	19715-23.6.88	5.36	6.30	7.70	Alin viemäri- taso
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—						Ylin viemä- ri- taso
Yhteensä	14	—	—	—	—	—	Sadevesi					
Kylpy- ammeet		0,3			0,3							
Suihkut	3	0,2	0,6		0,2	0,6	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäri- työt		
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2		Rasvan erotuskaivo			☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo			☐ Muut työt		
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu		
Veden- lämmitin	Malli Siivvin	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		
							Jätevesien kaatokaivo					



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	
Kaatoaltaat		1			1		(Yliskylän pumppaamo) Kuvernöörintie - pumppuasema		750287	
Astianpesualtaat		1			1		HKR:n katurakennusosasto		22.6.75	
Pesualtaat	/	1	/		1		Kaupungin osa No 49 Nimi Laajasalo		23.6.75	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Korttelin no Tontin no R no 178		23.6.75	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija Vesionninen Oy			
Urinaalit		0,5		—	—	—	Suunnittelija HKR/katurakennusosasto Kasarmikatu 21, Hki 13			
VC-ilmuri-venttiilit		0,5		—	—	—	Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +	
VC-huuhdelu-venttiilit		15		—	—	—	Likavesi	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—	Sadevesi			
Sadevesikatto-suppilot	1	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Yhteensä	4	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit		Palopostin no	Vall. paine
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt
Sulhkut		2			2		Hiekan-bens./öljynerotuskaivot			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
15 mm käyttöhanat	4	1	4	1	1	1	Rasvanerotuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo			☐ Muut työt
25 mm käyttöhanat vesipostit	2	12	24		12		Perusvesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu
Yhteensä NV	Kylmävesi		29	Lämminvesi		1	Hajotuskaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu
	Kylmävesi + lämminvesi		30	Yhteensä q l/s		1,65	Umpikaivo			
Vedenlämmitin	Malli sähkö	Tilavuus l	30	Patterin vesim. l			Jätevesien kaatokaivo			

Tarkastukset

[illegible]

11p. 26.6.87 SV

5880: - K

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Päivä				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kyllikinkatu 1					Päivä				
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s										
Kaatoaltaat	12	0,2	2,4		0,2	2,4	Omistaja tai kiinteistön nimi Kiint. Oy Kyllikinkatu 1					850874				
Astianpesu- altaat	108	0,2	21,6		0,2	21,6	Kaupungin osa numero 17 nimi Pasila					Hyväksytty 15.10.85 Palautettu 15.10.85				
Pesualtaat	113	0,1	11,3		0,1	11,3	Korttelin numero 17083 Tontin numero 3 Rekisterinumero					22.9.86 22.4.87				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Kvv-työnjohtaja Pekka Talikka									
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Enerta LVI-suunn.tsto, Mikonkatu 11 D 40 Hki 10									
Urinaalit		0,4		—	—	—										
WC-uimuri- venttiilit	113	0,1	11,3	—	—	—										
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—										
Lattiakaivot	121	—	—	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso			
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Likavesi	46-25.1.85	24.09	25.05	26.70	26.70	42.70			
Yhteensä	467	—	—	—	—	—	Sadevesi	46-25.1.85	24.10	26.70	26.70					
Kylpy- ammeet		0,3			0,3											
Suihkut	109	0,2	21,8		0,2	21,8	Vesijohtopaine katujohdossa					Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt						
Puutarhan-kast- pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen						
Pesukone kotitaloudessa	104	0,2	20,8	3	0,2	0,6	Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon						
Muut vesi- postit tms.	10	0,4	4,0	3	0,4	1,2	Perusvesikaivo	2		☐ Muut työt						
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo	8		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 12.9.85 ge						
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			93,2			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			58,5			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 4.11.87			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			151,7			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			4,65			Vesimittarin asennuslupa annettu 25.3.87			
Veden- lämmitin	Maili	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min			Hajotuskaivo	4	TK	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 26.6.87 SV						
							Umpikaivo	4	TP							
							Jätevesien kaatokaivo									

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JU + PU - LILLOU, LILLOU - PU	24.8.86	[initials]			
JU + PU - LILLOU, PUOLAT 1 ja 2	17.5.86	[initials]			
JU + PU POHJAN PUOLAT OSA	12.8.86	[initials]			
USS - HUONE POHJAN,	28.8.86	[initials]			
VALO 4 POHJAN, OSA	12.8.86	[initials]			
VALO 5 POHJAN,					

C Painetarkastus

Päivämäärä

Tarkastaja

PORRAS D

24.11.86

[initials]

+ C

11.12.86

[initials]

+ B

9.3.87

[initials]

+ A

24.8.87

[initials]

Huomautuksia

Selvitys rasitteesta toimitettava
toimitettu 1.11.85 RKK

Leikkaukset poistettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite			Piirustusten hyväksymisnumero				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kyllikinportti 2							
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s								
Kaatoaltaat	35	0,2	7,0		0,2	7,0	Omistaja tai kiinteistön nimi Suomen Sokeri Oy			860257				
Astianpesu- altaat	43	0,2	8,6		0,2	8,6	Kaupungin osa numero 17 nimi Länsi-Pasila			Hyväksytty 20.5.86	Palautettu 2.6.86			
Pesualtaat	126	0,1	12,6		0,1	12,6	Korttelin numero 17079 Tontin numero 1 Rekisterinumero			3.6.86	4.6.86			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Kvv-työnjohtaja Yrjö Roine			29.1.88	26.7.88			
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1									
Urinaalit	10	0,4	4,0	—	—	—	Suunnittelija → LVI- ja Sähkökonsultit Hepacon Oy, Atomitie 5 B Hki 37							
WC-uimuri- venttiilit	75	0,1	7,5	—	—	—								
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäri- taso	Ylin viemä- ri- taso	
Lattiakaivot	99	—	—	—	—	—	Likavesi	597-3.10.85	13.74	14.80	19.60	16.00	49.20	
Sadevesikatto- suppilot	37	—	—	—	—	—								
Yhteensä	425	—	—	—	—	—	Sadevesi	590-3.10.85 590-3.10.85	21.64 23.20	23.10 25.65	23.10 25.65			
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa			Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Suihkut	20	0,2	4,0		0,2	4,0								
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl 1	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt				
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo	1		☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Muut vesi- postit tms.	49		9,2			7,4	Perusvesikaivo	1		☐ Muut työt				
Palopostit	14	—	—	—	—	—	Sadevesikaivo	11		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 16.4.86 ge				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 6.6.86				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			TK Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu 15.12.87				
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäri- töiden hyväksymisilmoitus annettu 21.9.88				



Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Ankerviemäri	4.6.86	[Signature]			
POHJAVIEM. OSA	22.7.86	[Signature]			
+ +	28.7.86	[Signature]			
+ +	31.7.86	[Signature]			
+ +	19.9.86	[Signature]			
SU-ONNENVIEM. fuur + PK	21.10.86	[Signature]			
BRONINEN LUONNOSTA POHJAVIEM.	17.11.86	[Signature]			
SU-ONNENVIEM. OSA	30.3.87	[Signature]			
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINOTARKASTUS	15.12.87	[Signature]	KALLAUKERROKSET	11.2.88	[Signature]
			PAINA 3-8 KRS.	11.2.88	
			1 f. 2 KRS. KALLAUS f.	18.2.88	[Signature]
			(HUOMIOTUS) 1. KRS. ALLE. TILAA	26.2.88	[Signature]
			OSION B1, B2 MYNNÄT		
			PAINA 1. KRS. SAUNNORASTO	26.2.88	[Signature]
			Loppumäärästä	21.3.88	[Signature]
			Huomautuksia		
			Kaupius.lupa toim. 3.6.88		[Signature]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		No	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
Kaatoaltaat		1			1		Hortankatu 10 Kyläkirjuri 2 - Krongvistinkuja 3		56032/4281	25.2.56
Astianpesualtaat	1	1			1		Omlstaja tai kiinteistön nimi F. Sundberg			
Pesualtaat	2	1			1		Kaupungin osa No 17 Nimi Pasila			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 10 1 RNo		Kortteli no 561 079	
Kylpyammeet		2			2		Urakoitsija Vesijohtoliike Imu Oy			
Urinealit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Ins. Gadding			
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Suihkut		2			2				Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-umuri-venttiilit	1	0,5		-	-	-	Likavesi		Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroity taso
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi			Ylin viemäroity taso
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Sadevesisyyöksy-viemärit		-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakasreitit:		Palopostin no	Vall. paine
Yhteensä	5						Kalvot	kpl	Huomautuksia:	Tarkastusmaksut
15 mm käyttöhanat		1			1		Bens.- ja rasvan-erotuskaivo			laskutusmääräys pvm tark. mk
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Rasvan erotuskaivo			piirustukset
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Laimennuskaivo			viemärijohtot
Palopostit		-	-	-	-	-	Perusvesikaivo			painetarkastus
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo			lopputarkastus
Yhteensä NV		Kylmävesi		Lämminvesi			Pumppukaivo			
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.			Hajotuskaivo		ilman	Katujohto NS
		Kylmävesi + lämminvesi	Yhteensä q l/s				Umpikaivo			Liitos NS
										Mittari m³ tai NS
										Tarjollujohto NS
										Mittarin asennuslupa annettu
										pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

[illegible]

ET HAKPA

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piirustusten hyväksymisnumero	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kylväjäntie 10					830097	
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kylväjäntie 10					Hyväksytty 7.3.1984 21.3.83 15.6.80 9.7.87 Palautettu 8.3.83 6.4.83 16.6.83 12.7.87	
Astianpesu- altaat	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8	Kaupungin osa numero 32 nimi Konala						
Pesualtaat	8	0,1	0,8	8	0,1	0,8	Korttelin numero 32009		Tontin numero 9		Rekisterinumero		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Suomen Säätolämpö Oy						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija LVI-tsto Pekka Salakka Ky						
Urinaalit		0,4					Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
WC-uimuri- venttiilit	8	0,1					Likavesi	18719-3.1.83	23.80	24.90	26.45	24.90	30.90
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5					Sadevesi	18720-3.1.83	24.70	26.45	26.45		
Lattiakaivot	9						Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Sadevesikatto- suppilot							Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
Yhteensä	30						Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupunkin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Suihkut	8	0,2	1,6	8	0,2	1,6	Perusvesikaivo	2		☐ Muut työt			
15 mm:n käyttöhanat	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8	Sadevesikaivo	1		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 15.2.83 ge			
Puutarhan-kest. pientalossa	4	0,2			0,2		Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 22.3.83			
Pesukone kotitaloudessa	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8	Hajotuskaivo	3		Vesimittarin asennuslupa annettu 31.12.86			
Muut vesi- postit tms.							Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 20.5.87			
Palopostit							Jätevesien kaatokaivo						
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s									
	6,6			5,0									
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s									
	11,6			0,94									
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min									
	SIERIN												

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JU-ROUNIVIERI	12.4.85	[Signature]			
TALO 1 POHJAVIEMÄ, 13.11.84	13.11.84	[Signature]			
+ 2	29.11.84	[Signature]			

C Painetarkastus

Päivämäärä

Tarkastaja

TALO 1

25.3.85

[Signature]

TALO 2

31.12.86

[Signature]

Huomautuksia

A-B-ss. lopputarkastus JV-koon kirjittam.

Heurto-oleuwaat JV-kalvoja
jätetty pois JV 20.5.87

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite			Hyväksytyt piirustukset			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kylväjäsentie 12			No			
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Hels.ev.lut. seurakunnat			730374			
Kaatoaltaat	1	1	1		1		Kaupungin osa No 32 Nimi Konala			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 25.7.73			
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2	Kortteli no 32009 Tontti no 6 R no			Palautettu 25.7.73			
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2	Urakoitsija H-H Putkitus Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Seurakunnat/rkm Heikkilä						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	3	0,5	1,5	—	—	—	Likavesi	20457-27.6.73	24.50	25.60	27.05	29.41	35.04
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Polkkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	13	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet	2	2	4	2	2	4	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt		
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	3	1	3		1		Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 5.7.73	nimi lk
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	31.8.73	W
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	20.9.73	W
Yhteensä NV	Kylmävesi		15,5	Lämminvesi		10	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		
	Kylmävesi + lämminvesi		25,5	Yhteensä q l/s		1,0	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
JV - TALOUKESKUS	20.9.73	W			
OSA - POHJAVIEMÄ + LUTON KÄLVÖN	27.9.73	W			
LOPUT POHJAVIEMÄ (kallu' uunin)	16.10.73	W			
			D Lopputarkastus		
C Painetarkastus					
~~SA~~ -			Huomautuksia		

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piirustusten hyväksymisnumero	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kylvöpolku 1-3					820654	
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat	1+ 9	0,2	1,8		0,2	1,8	Omistaja tai kiinteistön nimi Martinpaina Kaivola & Co Ky					Hyväksytty 13.12.82 20.5.83 Palautettu 20.12.82 23.5.83	
Astianpesu- altaat	1+ 4	0,2	0,8		0,2	0,8	Kaupungin osa numero 34 nimi Pakila						
Pesualtaat	1+ 16	0,1	1,6		0,1	1,6	Korttelin numero 34061		Tontin numero 9	Rekisterinnumero			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Vesijohtoliike Hurmerinta						
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Ilmanvaihtosuunnittelu Eila Suni, Kumpulantie 17 B Hki 52						
Urinaalit	2	0,4	0,2	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NK+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
WC-uimuri- venttiilit	1+ 10	0,1	1,0	—	—	—	Likavesi	543-17.8.82	18.55	19.65	21.20	21.40	26.40
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5	—	—	—	—	Sadevesi	543-17.8.82 690-2.11.82	19.36 19.50 19.39	21.20 21.05 20.90	21.20 21.05 20.90		
Lattiakaivot	1+ 12	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Polkkeama
Sadevesikatto- suppilot	10	—	—	—	—	—	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
Yhteensä	63	—	—	—	—	—	Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Kylpy- ammeet		0,3	—	—	0,3	—	Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Suihkut	1+ 7	0,2	0,6	—	0,2	0,6	Perusvesikaivo			☐ Muut työt			
15 mm:n käyttöhanat		0,1	—	—	0,1	—	Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 24.11.82 ge			
Puutarhan-kest. pientalossa	7	0,2	0,6	—	0,2	—	Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 17.12.82			
Pesukone kotitaloudessa		0,2	—	—	0,2	—	Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu 20.5.83			
Muut vesi- postit tms.							Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 30.5.83			
Palopostit	7	—	—	—	—	—	Jätevesien kaatokaivo						
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s									
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s									
Veden- lämmitin	Malli Siirrin	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min							

A Ulko- ja pohjav

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kylvöpolku 6 ~~0 hrahundantie 9.~~		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Juha-Sähkö Oy		No 700263	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä			
Kaatoaltaat	4	1	4		1	4	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila			27.5.70			
Astianpesualltaat	1	1	1		1	1	Korttelin no 34060 Tontti no 19 R no			29.5.70			
Pesualltaat	10	1	10		1	10	Urakoitsija Keskuslämpö Oy						
Laboratorio- ja juoma-alltaat		0,5			0,5		Suunnittelija Lämpöteknillinen toimisto Calor, Ruusutarhantie 4 Hki 30						
Pesuistimet- ja jalka-alltaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit	3	0,5	2	—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	8	0,5	4	—	—	—	Likavesi	16587-13.12.69	18.26	19.40	20.80	19.40	26.30
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi	16588-13.12.69	19.10	20.80	20.80		
Lattiakaivot	8	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat						
Yhteensä	36	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut	2	2	4		2	4	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	3	1	3	1	1	1	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit	2	12	24		12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 6.5.70	nimi GE
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	14.2.50 10.8.70	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	16.2.71	Nahkonen
Yhteensä NV	Kylmävesi		52	Lämminvesi		20	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	28.4.71	Nahkonen
	Kylmävesi + lämminvesi		72	Yhteensä q l/s			Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli Vp	Tilavuus l	1500	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	70	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osolte			Kylvöpolku 6			Hyväksytyt piirustukset		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi			No					
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Juha-Sähkö Oy			790384					
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 11.2.77					
Astianpesualtaat		1			1		Korttelin no 34060 Tontin no 9 R no			Palaute 12.2.79					
Pesualtaat	8	1	0,8	8	1	0,8	Urakoitsija Keskustanjo								
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Calor Oy, Ripusuontie 11 Hki 66								
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys								
Urinaalit	1	0,5	0,1	—	—	—	Korkeustietoja NN +								
VC-uimuri-venttiilit	6	0,5	0,6	—	—	—	Liittymisk. minimi Pad. kork. normaalisti Pad. kork. putkitukkeen sattuessa Alin viemäroity taso Ylin viemäroity taso								
VC-huuhdeltu-venttiilit		15		—	—	—	Likavesi x) 16587-13.12.69 18.26 19.40 20.80 17.40 29.50								
Lattiakaivot	8	—	—	—	—	—	Sadevesi 16588-13.12.69 19.10 20.80 20.80								
Sadevesikatto-suppilot	3	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa Vesisäiliö Vesisäiliön AV Palopostin no Vall. paine Poikkeama ±								
Yhteensä		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit								
Kylpyammeet		2			2		x) kansiossa no 700263								
Suihkut	3	2	0,6	3	2	0,6	Kaivot kpl Huomautuksia			☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt					
15 mm käyttöhanat	1	1	0,1	1	1	0,1	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen					
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Rasvanerotuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon					
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Laimennuskaivo			☐ Muut työt					
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Perusvesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon pvm 6.5.70 nimi ge					
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo 1			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu					
Yhteensä NV	Kylmävesi		2,2	Lämminvesi		1,5	Pumppukaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu					
	Kylmävesi + lämminvesi		3,7	Yhteensä q l/s			Hajotuskaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 23.1.80					
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l 1500	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Umpikaivo								
							Jätevesien kaatokaivo								

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No				
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1	Kyläkirkontie 1		780406				
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Kaupungin osa No 4637 Nimi Konala		Hyväksymispäivä ja hyväksyjä				
Pesualtaat	3	1	3	3	1	3	Korttelin no 46167 Tontin no 5 R no 261		Palautettu 25.1.79 31.1.80				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy						
Pesuistulmet- ja jalka-altaat		1			1		Suunnittelija Kari Hein Espoon Vesi ja Lämpö Ky, Aamupolku 1 02210 Espoo 21						
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
VC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	—	—	—	Likavesi	37-14.1.80	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-huuhdelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat						
Yhteensä	9	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut	2	2	4	2	2	4	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1		Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo				☒ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	28.1.80	ge nimi
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	31.1.80	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Yhteensä NV	Kylmävesi		15	Lämminvesi		9	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	31.1.79	UH
	Kylmävesi + lämminvesi		24	Yhteensä q l/s		~1,5	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit

Päiväys

Tark.

B Kerrosviemärit

Päiväys

Tark.

D Lopputarkastus

Lopputark.

31.1-79

Uf

C Painetarkastus

Huomautuksia

Lopputarkastus suoritettu ilman urakoit-
Sijain. (R. Siitolahden määräys.)
työ osittain ja kunnossa Uf
31.1-79 Uf

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkirkontie ~~2~~ x 3 <i>Kuvataau</i>			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Kiinteistö Oy Pitäjänmäentie 59			No 800595			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 46 Nimi Pitäjänmäki			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä <i>22.9.80 RS</i>			
Astianpesualtaat	<i>3</i>	1	<i>3</i>		1	<i>3</i>	Korttelin no 46167 Tontti no 4 R no 2 ⁶²			Palautettu			
Pesualtaat	<i>3</i>	1	<i>3</i>		1	<i>3</i>	Urakoitsija Vesi- ja Lämpöjohtoliike Olavi Kananen						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Eero Väre						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuesssa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	<i>3</i>	0,5	<i>1,5</i>	—	—	—	Likavesi	559-28.8.80	15.27	16.30	16.45	<i>16.90</i>	
VC-huuhdelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot		—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	<i>9</i>	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut		2			2		Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	<i>1</i>	4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 11.9.80	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	<i>25.7.80</i>	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Yhteensä NV	Kylmävesi		<i>8</i>	Lämminvesi		<i>6</i>	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	<i>22.9.80</i>	
	Kylmävesi + lämminvesi		<i>14</i>	Yhteensä q l/s			Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Maili		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit

Päiväys

Tark.

B Kerrosviemärit

Päiväys

Tark.

JV-TONNIVIERÄ

19.9.88

1

D Lopputarkastus

JV-TONNIVIERÄ

22.9.88

1

C Painetarkastus

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osolte Kyläkirkontie 5			Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV Yht. NV		kpl	Lämminvesi NV Yht. NV		Omistaja tai kiinteistön nimi Seppo Ritola			No 800027				
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 46 Nimi Pitäjänmäki			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 27.1.80				
Astianpesualtaat		1			1		Kortteli no 46167 Tontti no (37) R no			Palauteitu 31.1.80				
Pesualtaat	7	1	7		1		Urakoitsija Konalan Putki Oy							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Kari Hein							
Pesuistulmet- ja jalka-altaat		1			1		Korkeustietoja NN + Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys Liittymisk. minimi Pad. kork. normaalisti Pad. kork. putkitukkeen sattuessaa Alin viemäroity taso Ylin viemäroity taso							
Urinaalit		0,5		—	—	—								
VC-uimuri-venttiilit	3	0,5	1,5	—	—	—	Likavesi	35-14.1.80	14.94	16.00	16.10	15.81	20.80	
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi							
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa			Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit Km.os. 10.12.79							
Yhteensä	11	—	—	—	—	—								
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
Suihkut		2			2		Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1		Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 28.1.80	nimi ge	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	21.4.80		
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	16.5.80		
Yhteensä NV	Kylmävesi	2,5		Lämminvesi			Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	5.8.80		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s	0,7		Umpikaivo	1						
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo							

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit

Päiväys

Tark.

B Kerrosviemärit

Päiväys

Tark.

Torontin Viemärit

16.5.80 AA

D Lopputarkastus

LOPPUTARKASTUS

5.8.80

4

C Painetarkastus

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Kyläkirkontie 5 a		Hyväksytyt piirustukset																																		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä																																		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	→ Seppo Ritola		790046		7.2.77 / 29.1.80																																		
Kaatoaltaat	1	1	0.2		1	0.2	Kaupungin osa No 46 Nimi Konaala		Korttelin no 46167 Tontti no 6 R no		Palautettu 8.2.79 31.1.80																																		
Astianpesualtaat	1	1	0.2		1	0.2	Urakoitsija Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy																																						
Pesualtaat	2	1	0.2		1	0.2	Suunnittelija Kari Hein																																						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Katuviemäri</th> <th rowspan="2">Liitosilmoituksen no ja päiväys</th> <th colspan="5">Korkeustietoja NN +</th> </tr> <tr> <th>Liittymisk. minimi</th> <th>Pad. kork. normaalisti</th> <th>Pad. kork. putkitukkeen sattuessa</th> <th>Alin viemäroity taso</th> <th>Ylin viemäroity taso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Likavesi</td> <td>36-14.1.80</td> <td>15.45</td> <td>16.50</td> <td>17.25</td> <td>18.20</td> <td>18.85</td> </tr> <tr> <td>Sadevesi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vesijohtopaine katujohdossa</td> <td>Vesisäiliö</td> <td>Vesisäiliön AV</td> <td>Palopostin no</td> <td>Vall. paine</td> <td>Poikkeama ±</td> </tr> </tbody> </table>						Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +					Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso	Likavesi	36-14.1.80	15.45	16.50	17.25	18.20	18.85	Sadevesi							Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +																																											
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso																																							
Likavesi	36-14.1.80	15.45	16.50	17.25	18.20	18.85																																							
Sadevesi																																													
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±																																							
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat																																						
Urinaalit		0,5		—	—	—																																							
VC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0.1	—	—	—																																							
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—																																							
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—																																							
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—																																							
Yhteensä	8	—	—	—	—	—																																							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt																																			
Suihkut	1	2	0.2		2	0.2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen																																			
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon																																			
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	0.2		4		Laimennuskaivo			☐ Muut työt																																			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 28.1.80	nimi ge																																	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	0.2	1	12	0.2	Sadevesikaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	31.1.80																																		
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu	28.2.80																																		
Yhteensä NV	Kylmävesi		1.0	Lämminvesi		1.0	Hajotuskaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	15.2.79																																		
	Kylmävesi + lämminvesi		2.0	Yhteensä q l/s			Umpikaivo																																						
Vedenlämmitin	Malli Katt.	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 25	Jätevesien kaatokaivo																																						

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkirkontie 18 6-10			Hyväksytyt piirustukset					
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi Helsingin Diakonissalaitos palvelutalo			No 710012					
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Kaupungin osa No 46 Nimi Pitäjänmäki			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 22.1.71 23.2.71					
Kaatoaltaat	5	1	5		1	5	Korttelin no 46150 Tontti no 10 R no			Palautettu 25.2.71 5.2.71 1.3.71					
Astianpesualtaat	87	1	87		1	87	Urakoitsija Oy Termo (10), Siroputki Oy			8.7.71 10.9.71					
Pesualtaat	89	1	89		1	89	Suunnittelija (→) Ins.tsto Juhani Salmivalli, Mannerheimintie 62 Hki 26								
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Katuviemäri		Liltoisilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +				
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1						Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Urinaalit		0,5			—	—	Likavesi		17111-4.5.70		20.30	21.40	22.80	34.30	47.30
VC-ulmuri-venttiilit	91	0,5	46		—	—	Sadevesi		17112-4.5.70		21.20	22.80	22.80		
VC-huuhtelu-venttiilit		15			—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö		Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine +60,00	Poikkeama ±	
Lattiakaivot	92	—	—		—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit								
Sadevesikatto-suppilot		—	—		—	—									
Yhteensä	364	—	—		—	—									
Kylpyammeet	87	2	174		2	174	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt				
Suihkut	2	2	4		2	4	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
15 mm käyttöhanat	3	1	3		1	3	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
20 mm käyttöhanat vesipostit	4	4	16		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt				
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 14.1.71	nimi ge		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	5.2.71 25.1.71			
Palopostit	2	—	—		—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	7.7.71			
Yhteensä NV	Kylmävesi		424	Lämminvesi		362	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	5.11.71			
	Kylmävesi + lämminvesi		786	Yhteensä q l/s			Umpikaivo								
Vedenlämmitin	Malli Vp	Tilavuus l 6000		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 2x140	Jätevesien kaatokaivo								

Tarkastukset

[illegible]

16p 26.6.87

määrätty 100501

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite Kyläkirkontie 6-10				Piirustusten hyväksymisnumero				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi Helsingin Diakonissalaitos/Palvelukeskus				860096				
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s									
Kaatoaltaat	12	0,2	2,4		0,2	2,4	Kaupungin osa numero 46 nimi Pitäjänmäki				Hyväksytty 13.3.87 RVV	Palautettu 20.3.86			
Astianpesu-altaat	9	0,2	1,8		0,2	1,8	Korttelin numero 46150 Tontin numero 10 Rekisterinumero				13.5.86 RVV	15.5.86			
Pesualtaat	71	0,1	7,1		0,1	7,1	KVV-työnjohtaja Kvv-työnjohtaja Reino Oikonen				8.12.86 RVV	10.12.86			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija → Ins.tsto Matti Niemi Ky, Caloniuksenkatu 7 B Hki				12.5.87 RVV	14.5.87			
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1						24.11.87 RVV	26.11.87			
Urinaalit	2	0,4	0,8	—	—	—	Katu- viemäri				Alin viemärytisy taso	Ylin viemä- rötty taso			
WC-uimuri-venttiilit	31	0,1	3,1	—	—	—	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä				Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemärytisy taso	Ylin viemä- rötty taso
Pesuk. WC-huuhdelu-venttiilit	1	1,5	1,5	—	—	—	295-17.5.85 17.09 17111-15.5.85 20.30				18.20 21.40	18.65 22.80	15,98	35,35	
Lattiakaivot	44	—	—	—	—	—	Likavesi								
Sadevesikatto-suppilot	14	—	—	—	—	—	Sadevesi				295-17.5.85 17.45 17112-15.5.85 21.20	18.65 22.80	18.65 22.80		
Yhteensä	184	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa				Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Kylpy-ammeet	1	0,3	0,3		0,3	0,3	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo				2	Huomautuksia			
Suihkut	28	0,2	5,8		0,2	5,8	Rasvan erotuskaivo				1				
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Laimennuskaivo								
Puutarhan kast. pientalossa	4	0,4	1,6		0,2		Perusvesikaivo								
Pesukone kotitaloudessa	2	0,2	0,4	9	0,2	1,8	Sadevesikaivo								
Pesuk. Muut vesipostit tms.	4	0,4	1,6	5	0,4	2,0	Pumppukaivo				1	VV SV			
Palopostit	8	—	—	—	—	—	Hajotuskaivo								
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			26,4			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			21,2			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			47,6			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			3,3			Vesimittarin asennuslupa annettu		
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min		Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu				
								Jätevesien kaatokaivo			24.4.87 RVV				
											20.6.87 RVV				
											21.2.88				



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV-konkrementti + parafin liitos, JV+SV pohjav.	11.6.86	SU
DALOT A, B & C POHJAV., Pohjaviemärit kolo D (lypsy)	15.8.86 21.8.86	SU
JU+PU UURIOVIEMÄ OSA	1.9.86	O
" " "	3.9.86	O
" " "	10.9.86	O
" " "	17.10.86	O
JU+PU UURIOVIEMÄ DALO E OSASTA 23.10.86		O
JU+PU CUANHOSSA RAKENN.] 6.11.86		O
DALO E POHJAV. OSA	4.2.87	O
DALO E POHJAVIEMÄTARBE	11.2.87	O
DALO E JU+SU-UURIOVIEMÄ	30.9.87	O
SU-UURIOVIEMÄ OSA	6.1.88	O
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
DALO A } viestipöytäseura	16.1.87	O
+ B }	26.2.87	O
+ C }	8.4.87	O
+ D }		O
+ E }	23.10.87	O
B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
D Lopputarkistus	Lopputarkistus kolo A	24.7.87 SU
" " "	kolo B	26.6.87 SU
" " "	DALO C	11.8.87 W
" " "	DALO D	24.8.87 O
" " "	Rakennuskatka (DLOE) 17.8.88	
" " "	TARKASTUS G Koko Rakennuksen	
" " "	DALO E (Rakennuskatka)	22.2.88 O
Huomautuksia		
	Puhd.pilvustukset JU, Penssu, Selvitte säiliöt ilauudenmitt. Rakenn.en.pih. ja mitoitustiedot. Bens.en.pilvuut. toimittettava x) toimittama 23.4.86 KKK	
	x) Remonttikunta p.k. Laito LIPATIT 23.10.8	
	x) AP - luvutus 4.2.87-	

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osio			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Kyläkirkontie 7			No			
Kaatoaltaat	1	1	0,2	1	1	0,2	Omistaja tai kiinteistön nimi Alfred A. Palmberg Oy			800446	Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 21.7.80 AH		
Astianpesualtaat	16	1	3,2	16	1	3,2	Kaupungin osa No 46 Nimi Pitäjänmäki			Palaute 22.7.80			
Pesualtaat	32	1	3,2	32	1	3,2	Korttelin no 46148 Tontin no 8 R no						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Vesijohtoliike Juva Oy						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Suunnittelija O. Nurminen & Co Ky / Tapio Arminen, Maavallintie 3, HKI 43						
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
VC-uumuri-venttiilit	32	0,5	3,2	—	—	—	Likavesi	152-22.2.80	14.72	15.75	16.60	15.75	22.70
VC-huuhdelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	17	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine 58	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	98	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt		
Suihkut	16	2	3,2	16	2	3,2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4	0,8		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo	2			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 2.7.80	nimi ak
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	16	12	3,2		12		Sadevesikaivo	1			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	18.7.80 AH	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	4.5.81 AH	
Yhteensä NV	Kylmävesi		17,0	Lämminvesi		13,0	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		
	Kylmävesi + lämminvesi		30,0	Yhteensä q l/s		1,77	Umpikaivo	3					
Vedenlämmitin	Malli Parca SM12	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

6001-merkki

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite Kyläkirkontie 11					Piiustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kyläkirkontie 11/Diakonissalaitos					Hyväksytty 860097			
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s									
Kaatoaltaat	1	0,2	0.2		0,2	0.2	Kaupungin osa numero 46 nimi Pitäjänmäki					Palautettu 25.3.86			
Astianpesu- altaat	7	0,2	1.4		0,2	1.4	Korttelin numero 46147 Tontin numero 4 Rekisterinumero					20.5.86			
Pesualtaat	14	0,1	1.4		0,1	1.4	KVV-työnjohtaja Reino Oikkonen					14.5.87			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Ins.tsto Matti Niemi Ky, Caloniuksenkatu 7 B Hki 10								
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1										
Urinaalit		0,4		—	—	—									
WC-uimuri- venttiilit	8	0,1	0.8		—	—									
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso		
Lattiakaivot	8	—	—	—	—	—	Likavesi	610-15.5.85	20.10	21.20	22.85	22.400	24.800		
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi	610-15.5.85	21.00	22.70	22.70				
Yhteensä	38	—	—	—	—	—									
Kylpy- ammeet		0,3			0,3										
Suihkut	7	0,2	1.4		0,2	1.4	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama		
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0.1		0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt					
Puutarhan kast. pientalossa	7	0,2	1.4		0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen					
Pesukone kotitaloudessa	5	0,2	1.0		0,2	1.0	Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon					
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo	2	Padotuspu.	☐ Muut työt					
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo	4		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 13.2.86 ge					
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 11.6.86					
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo		2	Vesimittarin asennuslupa annettu 22.10.86					
Veden- lämmitin	Malli LÄMM. SIIPIN		Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 24.4.87					
HELSINGIN KAUPUNKI VESI- JA VIEMÄRILAITOS							RVV-TARKASTUSKORTTI							Jätevesien kaatokaivo	

Ve 36 4000 6 85

A Ulko- ja pohjavierärit

C Painetarkastus

250,-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kyläkirkontie 13				890636		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi				Hyväksytty		
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Diakonissalaitos/Porttirakennus				11.7.87		
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Kaupungin osa numero 46 nimi Pitäjämäki				11.7.87		
Pesualtaat	3	0,1	0,3	3	0,1	0,3	Korttelin numero		Tontin numero		Rekisterinumeron		
							46146		25				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Veikko Aittasalo						
Urinaalit		0,4					Suunnittelija						
WC-uimuri- venttiilit	2	0,1	0,2				Ins.tsto Matti Niemi/Hieta,Caloniuksenkatu						
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5					7 b Hki 10						
Lattiakaivot	1						Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+		Alin viemäryt- taso	Ylin viemä- ryt-taso	
Sadevesikatto- suppilot							Likavesi		Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Tonttula 30,31	35-81
Yhteensä	7						Sadevesi						
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot	kpl	Huomautuksia				
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo				☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt		
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
Muut vesi- postit tms.							Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
Palopostit							Perusvesikaivo				☒ Muut työt		
							Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

 HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Jätevesien
kaatokaivo

Ve 36

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkirkontie 14-16		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi → Rak. Liike Pekka Nyström		No 770418	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 8.7.77			
Kaatoaltaat	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1	Kaupungin osa No 46 Nimi Pitäjänmäki		Palautettu 8.7.77				
Astianpesualtaat	5	0,2	1,0	5	0,2	1,0	Kortteli no 46150 Tontti no 9 R no						
Pesualtaat	10	0,1	1,0	10	0,1	1,0	Urakoitsija Lähiputki Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Ins.tsto Putkisuunnittelu/Sammalisto, Otakuja 3 C 37, Espoo 15						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuesssa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	10	0,1	1,0	—	—	—	Likavesi	23735-22.11.76	26.64	27.65	29.90	+31,30	+31,60
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi	23736-22.11.76	27.26	29.90	29.90		
Lattiakaivot	6	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä		—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt		
Suihkut	5	0,2	1,0	5	0,2	1,0	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	5	0,1	0,5	5	0,1	0,5	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 29.7.77	nimi rl
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	8.7.77	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	18.10.77	JA
Yhteensä NV	Kylmävesi		4,6	Lämminvesi		3,6	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	21.12.77	JA
	Kylmävesi + lämminvesi		8,2	Yhteensä q l/s		7,2	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omlaaja tai kiinteistön nimi		No				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV							
Kaatoaltaat	3	1	3	3	1	3	Kyläkirkontie 15		680723				
Astianpesuallaat	1	1	1	1	1	1	U. V. Laakso		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä				
Pesuallaat	2	1	2	2	1	2	No 46 Nimi Pitäjänmäki		12.8.68. Mäkinen				
Laboratorio- ja juoma- allaat		0,5			0,5		Tontti no 12 RNo Korttel no 46146		15.7.68 Mäkinen				
Pesuistimet- ja jalka- allaat		1			1		Urakoitsija		16.8.68				
Urinaalit		0,5		-	-	-	Keskusosuusliike Hankkija						
WC-ilmuri- venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Suunnittelija						
WC-huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	→ Ins.tsto P-O Berghem & Co						
Lattiakaivot	4	-	-	-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoutuksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Sadevesikatto- suppilot		-	-	-	-	-	Likavesi	12164-31.3.67	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alln viemäroity teso	Ylin viemäroity taso
Yhteensä	12						Sadevesi						
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Luvut ja muut asiakasparit:						
15 mm käyttö- hanat	3	1	3	1	1	1	Kalvot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark. pvm		mk
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Rasvan erotus- kaivo				piirustukset		
Palopostit		-	-	-	-	-	Laimennus- kaivo				viemärijohdot		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	12		12		Perusvesi- kaivo				painetarkastus		
Yhteensä NV							Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Vedenlämmitin	Malli - sähkö	Tilavuus l	500	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	75	Pumppukaivo						
							Hajotuskaivo				Katujohdo NS	Liitos NS	40
							Umpikaivo				Vms. 4.7.68	Tarjoilujohdo NS	
											Mittari m³ tai NS		
											Mittarin asennuslupa annettu	pvm	17.7.69

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemärit tark	20.8.68	JH			
Pohjaviem.	29.6.68	JH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	4.12.68	JH	Lopputarkastettu	17.3.69	JH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	24.7.68	Alahyö	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	17.3.69	JH
Huomautuksia					

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama
ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava
vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi	No		
Kaatoaltaat		1			1		Kyläkirkontie 17	670597		
Astianpesualltaat	3	1	3	3	1	3	As. Oy Kyläkirkontie 17			
Pesualtaat	6	1	6	6	1	6	Kaupungin osa No 46 Nimi Pitäjänmäki			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 13 RNo Korttelin no 46146			
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija Vesijohtoliike Anttila			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Lauhentie 7.B.8 Dipl.ins. S. Huida, Tapiola Keskustorni			
WC-uimuri-venttiilit	6	0,5	3	-	-	-	Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys			
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Likavesi 12395-18.5.67			
Lattiakaivot	4	-	-	-	-	-	Sadevesi 12396-18.5.67			
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa			
Yhteensä	19						Luvut ja muut esiapaperit:			
Kylpyammeet	3	2	6	3	2	6	Kaivot kpl			
Suihkut	3	2	6	3	2	6	Bens. ja öljyn erotuskaivot			
15 mm käyttöhanat	1	1	1	1	1	1	Rasvan erotuskaivo			
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo			
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12	12		12		Perusvesikaivo			
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo			
Yhteensä NV		Kylmävesi	37	Lämminvesi	22		Hajotuskaivo			
		Kylmävesi + lämminvesi	59	Yhteensä q l/s			Umpikaivo			
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.						
	Läpivirtaus	800		60						
							Huomautuksia:		Tarkastusmaksut	
									laskutusmääräys	
									tark. pvm mk	
									piirustukset	
									viemärijohtot	
									painetarkastus	
									lopputarkastus	
							Katujohd. NS Vms. 10.7.67		Liitos NS 50	
							Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS	
							Mittarin asennuslupa annettu		10.1.68	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Seisäpuolet ja alijohdot tark.	31.10-68	Malen	Viemärit tarkastettu	31.10-68	Malen
Talviuusi tarkastettu	8.1-68	-			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminviesijohdot tarkastettu	31.10-68	Malen	Sopjot tarkastettu	10.1-68	Malen
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	24.11	✓	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	10.1-68	Malen
Huomautuksia					

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama
ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava
vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osolte		Kyläkirkontie 19		Hyväksytyt piirustukset		
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Paul Talvio		No 760068				
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1	Kaupungin osa No 46 Nimi Pitäjänmäki		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 18.2.76				
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1	Korttelin no 46146 Tontin no 14 R no 2169		Palaute 20.2.76				
Pesualtaat	3	1	3		1	3	Urakoitsija Keskikaupungin Putki						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija → Ins.tsto Jaakko Pöyry & Co, Kaupintie 3 Hki 40						
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	1	1	1		1	1	Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	—	—	—	Likavesi	22694-21.10.75	26.79	27.90	29.10	29.10	71.90
VC-huuhdelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi	22695-21.10.75	27.48	29.10	29.10		
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—	Vesijohtopaikne katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	11	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet	1	2	2		2	2	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt		
Suihkut	1	2	2		2	2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	2	1	2		1	2	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4	8		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 17.2.76	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	14.2.76	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	10.8.76 / SA	
Yhteensä NV	Kylmävesi		21	Lämminvesi		12	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	27.10.76	
	Kylmävesi + lämminvesi		33	Yhteensä q l/s		1.4	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli	Sähkövar.	Tilavuus l	Jos	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
Kaatoaltaat	1	1			1		Kyläkirkontie 22		650813	2.11.65 M
Astianpesualtaat	1	1			1		Helsingin Diakonissalaitos			
Pesualtaat	7	1			1		Kaupungin osa No 46 Nimi Pitäjänmäki			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no ~~(5)~~ 11 RNo 2 ³⁰ Kortteli no 46149			5.11.65
Pesuistuimet- ja jalke-altaat		1			1		Urakoitsija Keskuslämpö Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Keskuslämpö Oy, Annankatu 4 Helsinki			
WC-ulmuri-venttiilit	3	0,5		-	-	-	Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Likavesi 10244-15.10.65		28.38	29.65
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Sadevesi		30.70	30.74
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa 22.8.63		Vesisäiliö J	Vesisäiliön AV
Yhteensä	13						Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 12.7.1965		Palopostin no Pit.m.28	Vall. paine + 60.0
Kylpyammeet		2			2	-	Kalvot kpl		Huomautuksia:	
Sulhkut	2	2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	2	1		2	1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys tark. pvm mk	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		piirustukset	
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12			12		Perusvesikaivo		viemärijohdot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katujohdo NS Vms.29.10.65	
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Liitos NS 40	
Vedenlämmitin	Malli Sähkö. Haato SK	Tilavuus l 200		Patterin vesim. l	Patterin teho //min.				Mittari m ³ tai NS	
									Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talovesimän tarkast.	24.11.65	HT			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Yleistarkastettu	29.11.65	HT
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	3.11.65	NTJ	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	29.11.65	HT

Asennettavat laitteet	Käytösten lukumäärä ja NV-määrä						Osoite	Hyväksytyt piirustukset					
	Kylmävesi			Lämminvesi			Ostaja tai kiinteistön nimi	No					
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Pitäjänmäen Lastenkoti						
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1	Kaupungin osa No 46 Nimi Pitäjänmäki						
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2	Tontti no (7) 21 RNo Korttelin no 46152						
Pesualtaat	1	1	1		1		Urakoitsija Keskuslämpö Oy Keskusosuusliike Hankkija						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija -" Annankatu 4 HELSINKI						
Kylpyammeet		2			2		Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi	7304/8.4.63	26,78	28,00	29,30	2873	
Suihkut		2			2		Sadevesi						
WC-umuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa 8.7-59	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama	
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit: Palopostin osoite on Henrikintie - Kyläkirkontie.						
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Km.os. 12.7.1965						
Sadevesisyökyviemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Yhteensä	5						Bens.- ja rasvan-erotuskaivo				laskutusmääräys pvm	tark.	mk
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset		2,10
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4	8		4		Laimennuskaivo				viemärijohtot		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				painetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi		13	Lämminvesi		3	Hajotuskaivo		EI TARVITA!		Katujohdo NS Vms. 4.10.65	Liitos NS	30
	Kylmävesi + lämminvesi		16	Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohdo NS	
Vedenlämmitin	Malli	Tilevuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.							Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi
	Arvojohtokalle	200										31.10.68	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tarkastettu	22.7.65	H			
Pohjaviemärit (kirkot) tark.	23.7.68	H			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	23.7.68	H	Yleistarkastettu	1.11.65	H
			Molempien rakennuksien korjaus- ja lisätyöt	31.10.68	H
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	29.5.65	H	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	1.11.65	H

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		No				
Kaatoaltaat		1			1		Kyläkirkontie 25 Hennivikin k. 2 Kuusataa		63399				
Astianpesualltaat	2	1	2		1		Omitseja tai kiinteistön nimi Johan Nyström, Länkenisijä		6.8.63	11			
Pesualtaat	1	1	1		1		Kaupungin osa No 46 Nimi Pitäjänmäki		16.7.71	Näynee			
Laboratorio- ja juoma- altaat		0,5			0,5		Tontti no (10) 27 42 RNo Kortteli no 46152						
Kylpyammeet		2			2		Urakoitsija → Etelävaara Oy Konalan Putki E. Hietanen						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija - - - Uudenmaankatu 33						
Pesuistimet ja jalka- altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
Suihkut		2			2		Likavesi	7454/5.6.63	26,65	27,90	29,30		
WC- uimuri- venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Sadevesi	18469-13.7.71	26.73	27.95	27.95		
WC huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vaiht. paine	Poikkeama ±
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat:						
Sadevesisyyöky- viemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Yhteensä	5						Bens.- ja rasvan- erotuskaivo				laskutusmääräys pvm	tark.	mk
15 mm käyttö- hanat	2	1	2		1		Rasvan erotus- kaivo				piirustukset		2+2 = 4,00
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Laimennus- kaivo				viemärijohdot		
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo				palnetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV		Kylmävesi			Lämminvesi		Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohdot NS		Liitos NS
		Kylmävesi + lämmينvesi			Yhteensä q l/s		Umpikaivo				Mittari m ⁸ tai NS		Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.					Mittarin asennuslupa annettu		pvm 26.7.63 nimi HL

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tarkastettu		H. Leppänen			
Sadevesiviemäri ja -kaivo	5.8.71	HL			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Yleistarkastettu	H. Leppänen	
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	6.8.60	HL	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		
Huomautuksia	16.7.71	Mäkinen			
Ronalan Pulkki E. Hietanen					

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkirkontie 27			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Rouva Ilmi Kari			No 63390			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 46 Nimi Pitäjänmäki			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 5.9.63 [signature]			
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Tontti no 11			RNo		Kortteli no 46152	
Pesualtaat	3	1	3	3	1	3	Urakoitsija Etelävaara Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija - " - Uudenmaankatu 33.						
Kylpyammeet		2			2		Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi	7502/26.6.63	27,68	28,95	29,50		
Suihkut		2			2		Sadevesi						
WC-uimuri- venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
WC huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiapaperit:						
Lattikaivot	1	-	-	-	-	-							
Sadevesisyöksy- viemärit		-	-	-	-	-							
Yhteensä	6						Kalvot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
15 mm käyttö- hanat	1	1	1		1		Bens.- ja rasvan- erotuskaivo			laskutusmääräys pvm tark. mk			
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Rasvan erotus- kaivo			piirustukset 5.9.63 [signature]		2+2 = 4,00	
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Laimennus- kaivo			viemärijohtot			
Palopostit		-	-	-	-	-	Perusvesi- kaivo			paine tarkastus			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo			lopputarkastus			
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Pumppukaivo						
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Hajotuskaivo		EI TARVITA	Katujohto NS		Liitos NS 10	
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Umpikaivo			Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS	
										Mittarin asennuslupa annettu		pvm nimi 23.7.63 HL	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tarkastettu	13.7.63	HL			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Yleistarkastettu	18.7.63	H. Leppänen
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	5.8.63		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymislmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osolte				Hyväksytyt piirustukset									
	Kylmävesi						Lämminvesi						Kyläkirkontie 29				No			
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi				No									
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 46 Nimi Pitäjänmäki				Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä									
Astianpesualtaat		1			1		Korttelin no 46152		Tontti no 12		R no		Palautettu							
Pesualtaat		1			1		Urakoitsija								12.6.70					
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija K. Näkyvä													
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +											
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso							
VC-uimuri-venttiilit		0,5		—	—	—	Likavesi	17206-28.5.70	28.38	29.55										
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi													
Lattiakaivot		—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohtossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Polkkeama ±							
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit													
Yhteensä		—	—	—	—	—														
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt									
Sulhkut		2			2		Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen									
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon									
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt									
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		pvm 10.6.70	nimi rl						
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu									
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu									
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu									
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo													
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo													

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite KYLÄKIRKONTIE 30		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Omakotitalo Toivonen		No EI LÖYTÄNYT				
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No ~~238~~ Nimi 46151/6		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä				
Astianpesuallaat		1			1		Tontti no 18 RNo 18 Korttelin no 18						
Pesualtaat		1			1		Urakoitsija Etelävaara Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija						
Kylpyammeet		2			2		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		-	-	-			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäriöity taso	Ylin viemäriöity taso
Pesuistimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi	7274/					
Suihkut		2			2		Sadevesi						
WC-uimuri-venttiilit		0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiakaspaperit:						
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Sadevesisäilytysviemärit		-	-	-	-	-	Bens.- ja rasvanerotuskaivo				laskutusmääräys pvm tark. mk		
Yhteensä							Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
15 mm käyttöhanat		1			1		Laimennuskaivo				viemärijohdot		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Perusvesikaivo				painetarkastus		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Pumppukaivo						
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Hajotuskaivo				Katujohdot NS		Liitos NS
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohdot NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s									
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.					Mittarin asennuslupa annettu		pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri kien osotte	11.4.63	21			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymislomitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämmövesi NV	Yht. NV	Osoite		No	Hyväksymispäivä ja hyväksyjä
Kaatoaltaat	2	1	2		1	2	Kyläkirkontie 31		62275	25.10.62 <i>Q1</i>
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Omlstaja tai kiinteistön nimi Rouva Selma Eerola			
Pesualtaat	2	1	2		1	2	Kaupungin osa No 46 Nimi Pitäjänmäki			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no (13) 40 RNo Korttelin no 46152			
Kylpyammeet	1	2	2		2	2	Urakoitsija <i>Veri- ja Lämpöjohtoliike V. Rajala Oy</i>			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Kiinteistöliiton Insinööritoimisto			
Pesuistulmet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
Suihkut	1	2	2		2	2	Likavesi 6612/5.6.62		30,35	31,60
WC-uimuri-venttiilit	3	0,5	1	-	-	-	Sadevesi			
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö Taltarisuo	Vesisäiliön AV
Lattiakaivot	3	-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiakirjat:		Paine pumppuasemalla NN+ 51	
Sadevesisäilytysviemärit		-	-	-	-	-	Käivöt kpl		Huomautuksia:	
Yhteensä	14						Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm tark. mk	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		piirustukset 25.10.62 <i>Q1</i>	280+100 = 380:-
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12	12		12		Perusvesikaivo		viemärijohtot	240:-
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		palinetarkastus	480:-
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus 28.12.62 <i>Malin</i>	380:-
Yhteensä NV	Kylmävesi	23	Lämmövesi	10	Yhteensä q l/s	2,2	Hajotuskaivo		Katujohto NS	Liitos NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.			Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
									Mittarin asennuslupa annettu	5.11.62 <i>Malin</i>

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Siisipuol. pohjaviem. tarkastettu	2.11.62	Malmgren	Kerrosviemärit tarkastettu	2.11.62	Malmgren
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohtot. painetarkastettu	2.11.62	Malmgren	Sojputarkastettu	28.12.62	Malmgren
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	25.10.62	Q1	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	28.12.62	Malmgren

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Pöörustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			KvLäkirkontie 32					Hyväksytty	Palautettu	
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s								
Kaatoaltaat	5	0,2	1,0	5	0,2	1,0	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Ov KvLäkirkontie 32					810303		
Astianpesu- altaat	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6	Kaupungin osa numero 46 nimi Pitäjänmäki					26.6.81	26.6.81	
Pesualtaat	6	0,1	0,6	6	0,1	0,6	Korttelin numero 46155		Tontin numero 4		Rekisterinumero			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Metallitae (Hakaniemen Putkihuolto Max Lindberg)							
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Seppo Palmu.							
Urinaalit		0,4		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+	Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemärdity taso	Ylin viemä- rdity taso
WC-uimuri- venttiilit	6	0,1	0,6	—	—	—	Likavesi	22729-11.2.81	26.42	27.50	28.45	27,80	29,20	
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Sadevesi							
Lattiakaivot	8	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama		
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt				
Yhteensä	28	—	—	—	—	—	Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Kylpy- ammeet	3	0,3	0,9	3	0,3	0,9	Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Suihkut	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6	Perusvesikaivo			☐ Muut työt				
15 mm:n käyttöhanat	3	0,1	0,3	3	0,1	0,3	Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 15.6.81				
Puutarhan kast. pientalossa	6	0,2	1,2		0,2		Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 10.7.81				
Pesukone kotitaloudessa	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6	Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu 15.12.81				
Muut vesi- postit tms.							Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 26.2.81				
Palopostit							Jätevesien kaatokaivo							
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 6,4			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 4,6										
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 11,0			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 1,02										
Veden- lämmitin	Malli Siirvin	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min 0,5										

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkirkontie 33 (312)?		Hyväksytyt piirustukset	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No	
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Ahti Suomela		63007	
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 46		Nimi Pitäjänmäki	
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1	Tontti no 41		RNo Kortteli no 46153 46152	
Pesualtaat	1	1	1		1	1	Urakoitsija		Pakilan Putki Oy	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija		- -	
Kylpyammeet		2			2		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväs	
Urinaalit		0,5		-	-	-	Liittymisk. minimi		Pad. kork. normaalisti	
Pesuistulmet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi		6866/29.10.62 28,94	
Suihkut		2			2		Sadevesi		30,20	
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa 8.7-59		Vesisäiliö Jlmala	
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit:		Vesisäiliön AV NN+63.2	
Lattilakaivot		-	-	-	-	-	Palopostin osoite on Henrikintie - Kyläkirkontie.		Palopostin no 7615	
Sadevesisäilytysviemärit		-	-	-	-	-	Vall. paine		NN+57.5	
Yhteensä	3						Poikkeama		± 3.5	
15 mm käyttöhanat		1			1		Kaivot		kpl	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Huomautuksia:		Tarkastusmaksut	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Bens.- ja rasvanerotuskaivo		laskutusmääräys pvm tark. mk	
Palopostit		-	-	-	-	-	Rasvan erotuskaivo		piirustukset 18.1.63	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Laimennuskaivo		viemärijohdot	
							Perusvesikaivo		paine tarkastus	
							Sadevesikaivo		lopputarkastus	
							Pumppukaivo			
Yhteensä NV	Kylmävesi	3	Lämminvesi	2			Hajotuskaivo		Katujohdot NS	
	Kylmävesi + lämminvesi	5	Yhteensä q l/s	0,6			Umpikaivo		Liitos NS 25	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.			EI TARVITA		Mittari m³ tai NS	
									Tarjoilujohdot NS	
									Mittarin asennusluupa annettu	
									pvm nimi 12.1.63 HL	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulko- ja sisäpuol.pohjaviem.tark.	9.1.63	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	18.1.63	121	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osolte Kyläkirkontie 33		Hyväksytyt piirustukset					
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi Ahti Suomela				No 700167			
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Kaupungin osa No 46 Nimi Pitäjänmäki				Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 27.4.70			
							Korttelin no 46153	Tontin no 41	R no	Palautettu 24.4.70				
Kaatoaltaat		1			1		Urakoitsija Konalan Putki							
Astianpesuallaat	1	1	1	1	1	1	Suunnittelija Vitsastie 24 Hki 39 Konalan Putki							
Pesuallaat	1	1			1									
Laboratorio- ja juoma-allaat		0,5			0,5									
Pesulatuimet- ja jalka-allaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +					
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso	
VC-ilmuri-venttiilit	1	0,5	0,5	—	—	—	Likavesi	6866-29.10.62	28.94	30.20	30.90	31.50	34.30	
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi							
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat							
Yhteensä	6	—	—	—	—	—								
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat	2	1	2		1		Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm tehty aikaisem	nimi	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	24.4.70	MA	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu			
Yhteensä NV	Kylmävesi		11.5	Lämminvesi		5	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	26870	MA	
	Kylmävesi + lämminvesi		16.5	Yhteensä q l/s		~1.13	Umpikaivo				Sindas NS 33 (cu)			
Vedenlämmitin	Malli Kattilala		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 15	Jätevesien kaatokaivo							

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkirkontie 34		Hyväksytyt piirustukset					
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Leo Vanninen Per Hennum			No 750188	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 7.11.75			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 46 Nimi Pitäjänmäki			Palaute 7.5.75				
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1	Korttelin no 46155 Tontin no 5 R no							
Pesualtaat	2	1	2		1	2	Urakoitsija Konalan Putki Oy							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Eero Väre							
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi Pad. kork. normaalisti Pad. kork. putkitukkeen sattuessa Alin viemäroity taso Ylin viemäroity taso							
Urinaalit		0,5		—	—	—								
VC-uumuri-venttiilit	2	0,5	1	—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys		27.83	28.90	29.45	27.50	32.75
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Likavesi	22193-21.3.75						
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—	Sadevesi							
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Vesijohtopalne katujohdossa			Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Yhteensä	6	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt				
Suihkut	1	2	2		2	2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo			☐ Muut työt				
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 17.4.75	nimi ge		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	27.11.75 A			
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo	1	PESUUESILKE	Vesimittarin asennuslupa annettu	751216 B			
Yhteensä NV	Kylmävesi	10		Lämminvesi	5		Hajotuskaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	8.12.76 AH			
	Kylmävesi + lämminvesi	15		Yhteensä q l/s	~ 110		Umpikaivo							
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo							

Tarkastukset

[illegible]

2401-makseltu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piiirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kyläkirkontie 34 Laajennus				850702		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi Per Hennum				Hyväksytty 5.8.85		
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Kaupungin osa numero 46 nimi				Palautettu 12.8.85		
Pesualtaat	3	0,1	0,3	3	0,1	0,3	Korttelin numero 46155		Tontin numero 5		Rekisterinnumero		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija KVV-työnjohtaja Birger Nyberg						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija T Hallikainen						
Urinaalit		0,4		—	—	—							
WC-uimuri- venttiilit	3	0,1	0,3	—	—	—							
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—	Likavesi	22193-21.3.75	27.83	28.90	29.45	30.00	32.75
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi						
Yhteensä	11	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva-paine	Poikkeama
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Laajennus Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt			
Puutarhan-kest- pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo			☐ Muut työt			
Palopostit		—	—	—	—	—	PP Sadevesikaivo	1		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 1,4			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 0,9			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 17.10.85			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 2,3			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,47			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu			
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemärien hyväksymisilmoitus annettu 24.10.85			
							Jätevesien kaatokaivo						

[illegible]

4081- maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piiirustusten hyväksymisnumero	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Piiirspantie 8 KYLÄKIRKONTIE 35					860605	
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Mäntymetsä 8					Hyväksytty 13.8.86	
Astianpesu- altaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4	Kaupungin osa numero 46 nimi Pitäjänmäki					Palautettu 20.8.86	
Pesualtaat	7	0,1	0,7		0,1	0,7	Korttelin numero 46152		Tontin numero 32		Rekisterinnumero		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Tapio Pirttiniemi						
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1								
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija Pentti Nuutinen, Vallesmannintie 2, 00740 Helsinki						
WC-uumuri- venttiilit	4	0,1	0,4	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä 699-26.11.85	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus 27.50	Padotuskorkeus normaalisti 28.60	Padotuskorkeus putken tukkeut. 29.35	Alin viemäroity taso 30.10	Ylin viemä- roity taso 32.95
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Likavesi						
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—							
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi	699-26.11.85	28.05	29.35	29.35		
Yhteensä	17	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut	4	0,2	0,8		0,2	0,8	Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm:n käyttöhanat	2	0,1	0,2		0,1	0,2	Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2		Perusvesikaivo	1			☐ Muut työt		
Pesukone kotitaloudessa	2	0,2	0,4		0,2	0,4	Sadevesikaivo	2			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 9.7.86 sa		
Muut vesi- postit tms.							Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 17.10.86		
Palopostit							Hajotuskaivo	1			Vesimittarin asennuslupa annettu 26.2.87		
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 3,3			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 2,5							Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 14.5.87		
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 5,8			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,7									
Veden- lämmitin	Malli Sähkö	Tilavuus dm ³ 300	Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min		Umpikaivo						
HELSINGIN KAUPUNKI VESI- JA VIEMÄRILAITOS							RVV-TARKASTUSKORTTI						

Ve 36 4000 6 85



[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkirkontie 38			Hyväksytyt piirustukset					
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kyläkirkontie 38			No 800401					
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 46 Nimi Pitäjänmäki			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 2.7.80					
Astianpesualtaat	2	1	0,4	2	1	0,4	Korttelin no 46154		Tontin no 7		R no		Palautettu 17.80		
Pesualtaat	5	1	0,5	5	1	0,5	Urakoitsija Tantun Putkiasennus								
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Jarkko Simpanen								
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso		
VC-uimuri-venttiilit	3	0,5	0,3	—	—	—	Likavesi	8927-16.6.80	28.70	29.90	31.30	30,12	31,20		
VC-huuhdelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi								
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±		
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit								
Yhteensä	13	—	—	—	—	—									
Kylpyammeet	1	2	0,3	1	2	0,3	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt				
Suihkut	1	2	0,2	1	2	0,2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
15 mm käyttöhanat	1	1	0,2	1	1	0,2	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4	0,4		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt				
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		pvm 17.6.80	nimi ge	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	2	12	0,4		12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu				
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu				
Yhteensä NV	Kylmävesi		2,7	Lämminvesi		1,6	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu				
	Kylmävesi + lämminvesi		4,3	Yhteensä q l/s		0,71	Umpikaivo								
Vedenlämmitin	Malli lämmönsiirrin		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo								

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit

Päiväys

Tark.

B Kerrosviemärit

Päiväys

Tark.

Pohjaviemäri

22.8.80 HH

fu. + oh. pu

5.11.80 CH

D Lopputarkastus

Lopputark. osot.

23.12.80 HH

Lopputark.

11.12.81 HH

C Painetarkastus

Painet.

17.12.80 HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkirkontie 40			Hyväksytty piirustukset										
	Kylmävesi		Yht. NV	Lämminvesi		Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kyläkirkontie 40			No 700018										
	kpl	NV		kpl	NV			Kaupungin osa No 46 Nimi Pitäjänmäki			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 22.1.70									
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1	Korttelin no 46154			Tontin no 6		R no		Palautettu						
Astianpesualtaat	4	1	4		1	4	Urakoitsija Oy Injektor Ab													
Pesualtaat	8	1	8		1	8	Suunnittelija Oy Injektor Ab, Käenkuja 4 Hki 50													
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +									
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	2	1	2		1	2					Liittymisk. minimi					Pad. kork. normaalisti		Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa		Alin viemäroity taso
Urinaalit		0,5			—	—														
VC-uimuri-venttiilit	8	0,5	4		—	—	Likavesi		16339-12.9.69		27.51		28.60		29.40		29.25		35.70	
VC-huuhtelu-venttiilit		15			—	—	Sadevesi		16340-12.9.69		28.05		29.40		29.40					
Lattiakaivot	8	—	—		—	—	Vesijohtopaine katujohdossa				Vesisäiliö		Vesisäiliön AV		Palopostin no		Vall. paine		Poikkeama ±	
Sadevesikatto-suppilot	4	—	—		—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit													
Yhteensä	35	—	—		—	—														
Kylpyammeet	4	2	8		2	8	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt									
Suihkut	4	2	8		2	8	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot	1	8.1.70		☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen									
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1	1	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon									
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt									
25 mm käyttöhanat vesipostit	3	12	36		12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		pvm 15.1.70		nimi GE					
Astianpesu- ja pyykkipesuk. yms.	3	4	3		12	3	Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		27.1.70							
Palopostit		—	—		—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		6.2.70		Mäkelä					
Yhteensä NV	Kylmävesi		75	Lämminvesi		35	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		6.2.70		Mäkelä					
	Kylmävesi + lämminvesi		110	Yhteensä q l/s			Umpikaivo													
Vedenlämmitin	Malli	Vp.	Tilavuus l	2000	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	75	Jätevesien kaatokaivo												

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Kyläkunnantie 2		Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Erkki Talonen		810065				
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä				
Astianpesualtaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Korttelin no 34095 Tontti no 11 R no		4.3.81 Palautettu 10.3.81				
Pesualtaat	6	0,1	0,6	6	0,1	0,6	Urakoitsija Putkiurakointi Esa Rauhala						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija LVI-ins tsto Lars Ingman / Ingman Rajametsäntie 29-31 B 10 HKI 63						
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—	Likavesi	595-12.9.80	25.94	27.00	28.60	28,83	32,20
VC-uimuri-venttiilit	4	0,5	0,4	—	—	—	Sadevesi		26.72	28.60	28.60		
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä	16	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
~~20 mm käyttöhanat~~ vesipostit	4	0,2	0,8		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
~~25 mm käyttöhanat~~ vesipostit	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 26.2.81	nimi TS
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	12.6.81	1
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Yhteensä NV	Kylmävesi		3,8	Lämminvesi		2,6	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	13.8.81	
	Kylmävesi + lämminvesi		6,4	Yhteensä q l/s		0,85	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit

Päiväys

Tark.

B Kerrosviemärit

Päiväys

Tark.

Ju + ~~pr~~ pr

27.5.81

GH

Huomautus 2 loput poistettu.

20.7.81

GH

Pinn-alueen su-luovut.

5.11.81

GH

SV-kanaloinnin ~~pr~~ (ilmoitus)

25.7.85

J. Ja

D Lopputarkastus

Huomautus A
B

21.12.81

GH

15.8.81

GH

C Painetarkastus

Huomautus 1 AS. LPS

28.9.81

GH

1

6.10.81

GH

Huomautus B

13.4.84

GH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 3		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omisteja tai kiinteistön nimi → Heikki Polkko		No 660810	Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 2.11.66
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		Kortteli no 34096	
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Tontti no 1/2 RNo		3.11.66	
Pesualtaat	1	1	1		1	1	Urakoitsija Vesijohtoliike Onninen Oy			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija E. Haapalainen			
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Urinaalit		0,5		-	-	-			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Likavesi	11587-6.10.66	27.37	28.65
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi		30.20	28.85
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asialaperit:		Palopostin no	Vall. paine
Yhteensä	5						Km.os. 5.10.66		Poikkeama ±	
Kylpyammeet	1	2	2		2	2	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	1	1			1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys tark. pvm mk	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		piirustukset	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		palnetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV		Kylmävesi	6		Lämminvesi	5	Hajotuskaivo		EI TARVITA	
		Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		Umpikaivo		Katujohto NS	Liitos NS
Vedenlämmitin	Kattolassa	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
									Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
<i>Talovesimäri tarkast.</i>	<i>26.5.67</i>	<i>M</i>			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	<i>25.11.66</i>	<i>M</i>	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 5		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Väinö Cederberg		No 680272	Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 6.4.68
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34	Nimi Pakila	Kortteli no 107	
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Tontti no 101	RNo		9.4.68
Pesualtaat	1	1	1		1	1	Urakoitsija Oy Ajan-Putki Ab			18.9.68
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Avoin yhtiö Ingman & Mustonen, Kanervatie 4 Hki 73			
Pesuistimet- ja jalaka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Urinaalit		0,5		-	-	-			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-uimuri- venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Likavesi	13825-19.3.68	28.98	30.15
WC-huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi			31.50
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Alin viemäroity teso
Sadevesikatto- suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapapertit: Km.os. 1.12.1967	Palopostin no	Vall. paine	Ylin viemäroity teso
Yhteensä	5									±
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttö- hanat		1			1		Rasvan erotus- kaivo		laskutusmääräys	
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Laimennus- kaivo		tark.	pvm
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo		piirustukset	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikalvo		viemärijohtot	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		painenarkastus	
							Hajotuskaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi		4	Lämminvesi		7	Umpikaivo		Katujohdo NS	
	Kylmävesi + lämminvesi		7	Yhteensä q l/s					Vms. 5.4.68	
Vedenlämmitin	Malli Yösahti	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho //min.			Mittari m³ tai NS	
									Tarjoilujohto NS	
									Mittarin asennuslupa annettu	
									pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talovesimäntä Karlens lättn	26.4.68	Nahyren			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Soffert Karlens lättn	26.4.68	Nahyren
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	23.4.68	Nahyren	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	26.4.68	Nahyren
Huomautuksia					

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
Kaatoaltaat		1			1		Kyläkunnantie 6		No 670973	
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Omistaja tai kiinteistön nimi Martin Lundström		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 11.11.67	
Pesualtaat	2	1	2		1	2	Keupungin osa No 34 Nimi Pakila			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 3 RNo Kortteli no 34095			
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija Vesijohtoliike Anttila Oy Vesijohtoliike-Huber Ab			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Rkm. A. Harkoma			
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +	
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Likavesi 13093-8.11.67		Liittymisk. minimi 32.65	
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Sadevesi		Pad. kork. normaalisti 33.80	
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Pad. kork. putkitukkeuman sattuuessa 35.10	
Yhteensä	6						Luvut ja muut asiakaspaperit: Km.os. 30.10.1967		Alin viemäroity teso 34.11	
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot kpl		Huomautuksia:	
Suihkut	1	2	2		2	2	Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys tark. pvm mk	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		piirustukset	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohdot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV		Kylmävesi			Lämminvesi	6	Hajotuskaivo		Katujohdo NS Vms. 9.11.67	
		Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		Umpikaivo		Liitos NS 72	
Vedenlämmitin	Kalli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittari m ³ tai NS	
									Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Sisäpuoliset pohjaviemärit tark.	15.5-68	Malinen	Kerrosviemärit tarkastettu	15.5-68	Malinen
Taloviemäri tarkastettu	16.5-68	-u S			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämmönsäätimet tarkastettu	15.5-68	Malinen	Lopputarkastettu	7.12-68	Malinen
	13.5.68	Malinen			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	10.1.68	Malinen	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	7.12.68	Malinen

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset		
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi	No	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä		
Kaatoaltaat		1			1		Kyläkunnantie 7	680432	16.5.68		
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	→ Veikko Halme				
Pesualtaat	2	1	2		1	2	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 2 RNo Kortteli no 34107				
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija Vesi- ja Lämpöjohtoliike E. Helander				
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Erkki Uuskoski				
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +			
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Likavesi 13669-19.2.58	29.95	31.05	32.40	31.52
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Sadevesi				
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine
Yhteensä	6						Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 23.2.1968				Poikkeama ±
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut	
Suihkut	1	2	2		2	2	Bens. ja öljyn erotuskaivot			laskutusmääräys tark. pvm	mk
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo			piirustukset	
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo			viemärijohtot	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			painetarkastus	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo			lopputarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo				
Yhteensä NV	Kylmävesi		11	Lämminvesi		6	Hajotuskaivo			Katujohdot NS	Liitos NS 72
	Kylmävesi + lämminvesi		17	Yhteensä q l/s			Umpikaivo			Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli Vp.		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 10				Mittarin asennuslupa annettu	pvm nmi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talviesi Tark	31.5.64	LT			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	25.5.64	A	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piirustusten hyväksymisnumero					
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kyläkunnantie 8 <i>luku A</i>					850421					
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi Leo Johansson										
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Kaupungin osa numero 34 nimi Pakila					Hyväksytty 25.7.85	Palaautettu 25.7.85				
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Korttelin numero 34097 Tontin numero 17 Rekisterinumero					26.3.86	27.3.86				
Pesualtaat	5	0,1	0,5	5	0,1	0,5	Urakoitsija KVV-työnjohtaja Lars Ingman (per.24.3.88) Veli-Matti Palander (kalustus)					15.11.89					
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija LVI-ins.tsto Lars Ingman, Rajametsäntie 29-31 B 10					Hki 63					
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1												
Urinaalit		0,4		—	—	—											
WC-uimuri- venttiilit	3	0,1	0,3	—	—	—	Katu- viemäri					Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemärdi- taso	Ylin viemä- röity taso	
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä					577-7.5.85	31.08	32.20	33.50	32.58	35.20
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—	Likavesi										
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi					577-7.5.85	31.78	33.50	33.50		
Yhteensä	14	—	—	—	—	—											
Kylpy- ammeet	1	0,3	0,3	1	0,3	0,3	Vesijohtopaine katujohdossa					Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
Suihkut	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6											
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,1		0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt							
Puutarhan kast- pientalossa	2	0,2	0,4		0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen							
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	PP Lämpöenergiakaivo	1		☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon							
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo	1		☐ Muut työt							
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo	2		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 14.5.85 ge							
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			TK Pumppukaivo	1		Vesijohtojen ja viemärien asennuspaikka annettu 25.7.85							
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuspaikka annettu 25.11.85							
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 13.11.85							
							Jätevesien kaatokaivo			13.11.89							

[illegible]

15.10.87 240:-maksu

Asennettavat laitteet	Käytösten lukumäärä ja virtaama						Osoite	Kyläkunnantie 86-B ja C				Piirustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi											
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s									
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Omistaja tai kiinteistön nimi				850451				
Astianpesu- altaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Uudenmaan Lähiöraakenne Oy								
Pesualtaat	6	0,1	0,6	6	0,1	0,6	Kaupungin osa numero 34 nimi Pakila				Hyväksytty 25.7.87				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Korttelin numero 34097 Tontin numero 42 Rekisterinumero				25.7.85				
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Kv-työnjohtaja Lars Ingman				27.3.86				
Urinaalit		0,4					Suunnittelija LVI-ins.tsto Lars Ingman, Rajametsäntie 29-31 B.				10 Hki 63				
WC-uimuri- venttiilit	4	0,1	0,4				Katu viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+	Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemärdity taso	Ylin viemä- rdity taso	
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5					Likavesi	576-7.5.85	29.69	30.80	31.90		31.38	34.00	
Lattiakaivot	3						Sadevesi	576-7.5.85	30.46	31.90	31.90				
Sadevesikatto- suppilot							Vesijohtopaine katujohdossa				Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Yhteensä	17						Kaivot Hiekkan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt					
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen					
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittymisen kaupunkin vesijohto- tai viemäriverkkoon					
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,1		0,1		Perusvesikaivo	1		☐ Muut työt					
Puutarhan-kest. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2		Sadevesikaivo	2		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 20.5.85 ge					
Pesukone kotitaloudessa	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Pumppukaivo	2		Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 25.7.87					
Muut vesi- postit tms.							Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu 18.12.85					
Palopostit							Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 15.11.91					
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s											
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s											
	5.3			0.66											
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min									

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
POLYALUMININ TALO B/C	13.6.85	[Signature]			
TALO C JOU-RU TONIN.	7.8.85	[Signature]			
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	D Lopputarkastus		
PAINETARKASTUS	4.12.85	[Signature]	LOPPUTARKASTUS		
			(HUOMAUTUS LAUOISTA)		
			LOPPUTARKASTUS		
			(PÄÄKUVAT KATEISSE E' MEKINTÄÄ J' LIIKKE)		
			Huomautuksia		
			S KELLOROKKUA		
			UM. SIFAIKUS J' LATTILAMUUTUKSEN SYÖTÖ.		
			Painet (verkkoseläin)		
			Kannet (verkkoseläin)		
			4.12.85		
			Painet 25.1.86		

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 9		Hyväksytyt piirustukset					
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi				No			
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Esko Aukee				680443			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34		Nimi Pakila		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 17.5.68			
Astianpesualltaat	1	1	1		1	1	Tontti no 3		RNo		Kortteli no 34107 18.5.68 14.4.68 17.6.68			
Pesualltaat	2	1	2		1	2	Urakoitsija Oy Putkikartio Ab							
Laboratorio- ja juoma-alltaat		0,5			0,5		Suunnittelija J. Teerikangas							
Pesuistimet- ja jalka-alltaat		1			1									
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +				
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Likavesi	13644-14.2.68		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity teso	Ylin viemäroity taso
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi						32,78	
Lattiakaivot	2	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
Sadevesikatto-suppliot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 17.2.1968							
Yhteensä	7													
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut			
Suihkut	1	2	2		2	2	Bens. ja öljyn erotuskaivot			laskutusmääräys				
15 mm käyttöhanat	2	1	2		1	2	Rasvan erotuskaivo			tark.		pvm	mk	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo			piirustukset				
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			viemärijohdot				
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo			palnetarkastus				
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo			lopputarkastus				
Yhteensä NV	Kylmävesi	8		Lämminvesi	7		Hajotuskaivo			Katujohdo NS		Liitos NS 72		
	Kylmävesi + lämminvesi	15		Yhteensä q l/s			Umpikaivo			Vms. 9.5.68		Tarjoilujohto NS		
Vedenlämmitin	Nimi Kattila	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho //min.					Mittari m³ tai NS		pvm nimi		
										Mittarin asennuslupa annettu				

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
<i>Isä ja pohjaviemärit tark</i>	<i>18.6.68</i>	<i>JA</i>			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	<i>Y.p. 68</i>	<i>JA</i>	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 10		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Elsa Ahonen	Kaj Blomqvist	No 680797	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 2.8.68 M 7.3.73
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34	Nimi Pakila	Tontti no 16	RNo 34097
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Urakoitsija Pakilan Putki Oy			
Pesualtaat	X 3	1	X 3	2	1	2	Suunnittelija K. Malmgren			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Pakilan Putki Oy, Kirkkoherrantie 8 Hki 65			
Pesuistulmet- ja jalka-altaat		1			1		Korkeustietoja NN +			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-uimuri-venttiilit	X 3	0,5	2	-	-	-	Likavesi	13290-13.12.67	28.45	29.50
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi			31.00
Lattiakaivot	X 4	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Vall. paine			
Yhteensä	11					-	Poikkeama ±			
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Suihkut	1	2	2		2		Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	X 3	1	X 3	2	1	2	Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys tark.	pvm
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		piirustukset	mk
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi		11	Lämminvesi		5	Hajotuskaivo		Katujohto NS	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi		16	Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Vms, 16.10.68	25
Vedenlämmitin	Malli Sähköl.	Tilavuus	10	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.			Mittari m ³ tai NS	Tarjoilujohto NS
									Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talonviesmärit tark	7.11.68	HA			
Pohjavien tark	2.7.73	HA			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
RAUHEKASTETTU (HIDRAKUNUS) VU-ILMOIUS	27.9.73	W	Sofian tarkastettu	19.2.69	Neljän
			2: hen kerr. osalla lopputarkastettu	8.12.70	-2-
			Todistus annettu Vesi- ja Lämpökeskelle		
			A. Rönkä: lle	8.12.70	Neljän
			HIDRAKUNUS	20.11.73	HA
	28.12.73				
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	6.8.68	HA	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	17.2.69	Neljän
Huomautuksia	8.12.70	Neljän	105 kpl Lari Marhala 9		

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo- viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

2201 MAKSETTU

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite			Piiustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kyläkunnantie 10			860531			
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi Leena Blomqvist			Hyväksytty 27.7.86			
Astianpesu- altaat		0,2			0,2		Kaupungin osa numero 34 nimi Pakila			Palautettu 30.7.86			
Pesualtaat	1	0,1	0,1		0,1	0,1	Korttelin numero 34097	Tontin numero 16	Rekisterinnumero				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Lauri Marttala						
Pesuihauimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Marttala Oy						
Urinaalit		0,4		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
WC-uimuri- venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—	Likavesi						
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—							
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä	3	—	—	—	—	—							
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Perusvesikaivo			☒ Muut työt 2. kerr. Muutost.			
Muut vesi- postit tms.							Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon			
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 30.7.86			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 0,4			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 0,3			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 0,7			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 18.8.86			
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min			Jätevesien kaatokaivo						



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Kyläkunnantie 11		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		Aino Häkkinen		No	670947			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34		Nimi Pakila		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 31.6.67				
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Tontti no 1		RNo		Kortteli no 34109				
Pesualtaat	1	1	1		1	1	Urakoitsija Pakilan Putki Oy								
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Olavi Vatanen								
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		-	-	-					Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Likavesi		13049-31.10.67		33.30	34.40	35.40	35.17	40.23
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi								
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa				Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 18.8.1967								
Yhteensä	8					-									
Kylpyammeet	1	2	2		2	- 2	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut				
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark. pvm		mk		
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset				
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				viemärijohtot				
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12	12		12		Perusvesikaivo				painetarkastus				
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus				
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo								
Yhteensä NV	Kylmävesi		20	Lämminvesi		7	Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohto NS		Liitos NS 72		
	Kylmävesi + lämminvesi		27	Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS		
Vedenlämmitin	Malli 2 kpl Haarto SK10 14 - SK50	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.				Mittarin asennuslupa annettu		pvm		nimi	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talvikunni tark (Pekka Peltti)	10.5.68	HP			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	13.5.68	HP	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	
Kaatoaltaat	4	1	4		1		Kyläkunnantie 12		680382	
Astianpesualtaat		1			1		Kiint.yhtymä K & E Ahonen			
Pesualtaat	4	1	4		1		Kaupungin osa No 34	Nimi Pakila	Korttelin no 34097	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 4.5.68
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontin no 15	RNo		
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija Putkihalme Oy Pakilan Putki Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Putkihalme Oy, Gyldenintie 4 Hki 20			
WC-uimuri-venttiilit	4	0,5	2	-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Likavesi	13289-13.12.67	Liittymisk. minimi 28.05	Pad. kork. normaalisti 29.15
Lattiakaivot	2	-	-	-	-	-	Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa 30.45	Alin viemäriölity teso 29.65
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Yhteensä	14						Luvut ja muut aselapaperit: Km.os. 27.12.1967		Palopostin no	Vall. paine
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	Tarkastusmaksut
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot			laskutusmääräys tark. pvm mk
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1		Rasvan erotuskaivo			piirustukset
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo			viemärijohtot
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			painetarkastus
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo			lopputarkastus
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo			
Yhteensä NV	Kylmävesi		11	Lämminvesi			Hajotuskaivo		EI TARVITA	Katujohdo NS Vms
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo			Mittari m³ tai NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho //min.					Mittarin asennuslupa annettu

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
<i>Taloviemäri lank</i>	<i>25.7.68</i>	<i>LF</i>			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			<i>Sejuntatarkastettu</i>	<i>18.2.69</i>	<i>Valjona</i>
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	<i>6.8.68</i>	<i>dl</i>	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	<i>17.2.69</i>	<i>Valjona</i>
Huomautuksia	<i>Pahilam Ritti Oy 15.7.68 Valjona</i>				

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 13		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Otto Ikäheimonen		No 680001	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 9.1.68			
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1	Keupungin osa No 34 Nimi Pakila						
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1	Tontti no 2 RNo Kortteli no 34109						
Pesualtaat	2	1	2		1	2	Urakoitsija Vesi- ja Lämpöjohtoliike E. Helander						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Olavi Vatanen						
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		-	-	-	Likavesi	31.84	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		-	-	-	Sadevesi	33.00	34.50		34.57		
WC-huuhtelu-venttiilit	1	15	15	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Luvut ja muut aslepaperit: Km.os. 16.11.1967						
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-							
Yhteensä	6												
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Suihkut	1	2	2		2	2	Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys		
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1		Rasvan erotuskaivo				terk. pvm mk		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				piirustukset		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				viemärijohdot		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikalvo				painetarkastus		
Astianpesu- ja pyykkipesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo				lopputarkastus		
Yhteensä NV	Kylmävesi	22	Lämminvesi	6			Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohdo NS	Liitos NS	
	Kylmävesi + lämminvesi	28	Yhteensä q l/s	1.5			Umpikaivo				Mittarin m³ tai NS	Tarjoilujohdo NS	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.							Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Tabriemäri tark	24.5.68	AA			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	14.5.68	BI	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

malettu Jor

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kyläkunnantie 13								
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Pihavakaumus								
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi Marita Niskanen				880944				
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,1		0,2	0,1	Kaupungin osa numero 34 nimi Pakila				Hyväksytty 20.10.88	Palautettu 24.10.88			
Pesualtaat	1	0,1	0,1		0,1	0,1	Korttelin numero 34109		Tontin numero 2	Rekisterinumero					
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Seppo Hautala								
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1										
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija Seppo Hautala Ky/Jorma Metsä								
WC-uimuri- venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—									
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäryt- taso	Ylin viemä- röity taso		
Lattiakaivot		—	—	—	—	—	Likavesi	13502-2.1.68	31.88	33.00	34.50	36.43			
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi								
Yhteensä		—	—	—	—	—									
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa				Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Suihkut		0,2			0,2										
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt				
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo				☐ Muut työt				
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 27.2.90				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu				
Veden- lämmitin	Malli Säily	Tilavuus dm ³ 85	Patterin vesimäärä dm ³			Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu					
							Jätevesien kaatokaivo								

Va 36



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

[illegible]

MAKSI 375,- maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kyläkunnantie 14							
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s								
Kaatoaltaat	3	0,2	0,6		0,2	0,6	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kyläkunnantie 14				830850			
Astianpesu- altaat	6	0,2	0,6		0,2	0,6	Kaupungin osa numero 34 nimi Pakila				Hyväksytty 21.10.84 Palaudettu 17.11.83			
Pesualtaat		0,1			0,1		Korttelin numero 34097		Tontin numero 14		Rekisterinnumero 14.5.84 15.5.84			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Etelä-Vantaan Putki Oy T:mi Putkikulma							
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Ins tsto P. Kvöstilä → Insinööritoimisto Eero Nieminen							
Urinaalit		0,4		—	—	—								
WC-uimuri- venttiilit	6	0,1	0,6	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäri- taso	Ylin viemä- ri- taso	
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Likavesi	461-11.8.83	27.77	28.90	30.30	29.00	33,25	
Lattiakaivot	7	—	—	—	—	—								
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi	461-11.8.83	28.55	30.30	30.30			
Yhteensä	22	—	—	—	—	—								
Kylpy- ammeet		0,3			0,3									
Suihkut	6	0,2	1,2		0,2	1,2	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt				
Puutarhan kast- pientalossa	3	0,2	0,6		0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Pesukone kotitaloudessa	3	0,2	0,6		0,2	0,6	Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo	1		☐ Muut työt				
Palopostit							Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 6.10.83 ge				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			4,2			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			3,0			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 5.1.84 20.5.84	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			7,2			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s						Vesimittarin asennuslupa annettu 24.5.84	
Veden- lämmitin	Malli Siivvin	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min	0,53 1/2	TK Hajotuskaivo	1		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 11.8.86				
							Umpikaivo							
							Jätevesien kaatokaivo							

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

A Ulko- ja pohjaviemärit

Päivämäärä
22.2.84

Tarkastaja

B Kerrösviemärit

Päivämäärä	

Tarkastaja

ПОДАЛИЛИСЬ

Q. 4-84

8

D Lopputarkastus

MUNICIPAL (Ft. Vautier p. 14)
SPINLEDER

25.5.64

Tarkastaja

Huoneisto B-1 Kervos

15.6.84

QKK

WUENBISTO C. ORIGIN

178.64

Handwritten: 055174

ଶୁଭ, ବି, ବି

HUNGISTOT AFB

11.8, 86

C Painetarkastus

Päivämäärä	

Taustaja	

Huomautuksia

POH-1020 H-1009

18.4.84



Ton Hirmumäen seurannasta mustapääruskus toimittamana 21.2.84 ev

WONGISTO B

21.5.84

Q

PAIN GUARANTEED

25.5-64

2

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 15		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi → Ahti Luomala		No 670769	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 18.9.67
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34	Nimi Pakila		
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Tontti no 3	RNo	Kortteli no 34109	18.9.67 7.2.68
Pesualtaat	1	1	1		1	1	Urakoitsija Vesijohtoliike O. Issukka Vesijohtoliike Helander			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Olavi Vatanen			
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Urinaalit		0,5		-	-	-			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Likavesi	12805-1.9.67	31.35	32.45
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi			33.65
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit: Km.os.11.1.1967		Palopostin no	Vall. paine
Yhteensä	5								Poikkeama ±	
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys tark.	pvm
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		piirustukset	mk
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12	12		12		Perusvesikaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi		16	Lämminvesi		3	Hajotuskaivo		Katujohdot NS Vms.	Liitos NS 25
	Kylmävesi + lämminvesi		19	Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	malli Haarto SK-10	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.			Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tark	10.11.67	HH			
Taloviemärit tark	13.12.68	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	10.11.67	HH			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	30.10.67	✓	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 16		Hyväksytyt piirustukset			
	Kylmävesi		Lämminvesi		Omisteja tai kiinteistön nimi Hardy Hanhinen		No (680383)		Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 4.5.68			
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Kaupungin osa No 34	Nimi Pakila	Korttelin no 34097			
Kaatoaltaat	2	1	2		1		Tontti no 13	RNo				
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Urakoitsija Putkihalme Oy					
Pesualtaat	2	1	2		1	2	Suunnittelija Putkihalme Oy, Gyldenintie 4 Hki 20					
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Katuviemäri					
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Liitosilmoituksen no ja päiväys					
Urinaalit		0,5		-	-	-	Korkeustietoja NN +					
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Liittymisk. minimi					
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Pad. kork. normaalisti					
Lattiakaivot	7	-	-	-	-	-	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa					
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Alin viemäroity taso					
Yhteensä	15						Ylin viemäroity taso					
Kylpyammeet		2			2	-	Likavesi					
Suihkut	1	2	2		2	2	13287-13.12.67					
15 mm käyttöhanat	3	1	3		1		27.60					
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		28.70					
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		30.10					
Palopostit		-	-	-	-	-	30.49					
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesi					
Yhteensä NV	Kylmävesi		12	Lämminvesi		6	Vesijohtopaine katujohdossa					
Vedenlämmitin	Kylmävesi + lämminvesi		18	Yhteensä q l/s			Vesisäiliö					
	Mittari	Tilavuus l		Patterin vesim. l			Vesisäiliön AV					
	Kottila						Palopostin no					
							Vall. paine					
							Poikkeama ±					
							Luvut ja muut aslepaperit:					
							Km.os. 22.1.1968					
							Huomautuksia:					
							Tarkastusmaksut					
							laskutusmääräys					
							tark. pvm mk					
							piirustukset					
							viemärijohdot					
							paine tarkastus					
							lopputarkastus					
							Katujohdot					
							Liitos NS					
							Mittari m³ tai NS					
							Tarjoilujohdot NS					
							Mittarin asennuslupa annettu					
							pvm nimi					

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tarkastettu	13.5.68	Malja			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	6.5.68	AD	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

353,-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite					Piiirustusten hyväksymisnumero	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kyläkunnantie 16					891245	
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi As Oy Kyläkunnantie 16						
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4	Kaupungin osa nro 34 nimi PAKILA					Hyväksytty 21.11.89	Palautettu 22.12.89
Astianpesu- altaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4	Korttelin numero 34097 Tontin numero 13 Rekisterinumero						
Pesualtaat	4	0,1	0,4		0,1	0,4	KVV-työnjohtaja Markku Poikolainen per. 18.7.90 Seppo lahtinen						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Ins.tsto Entalcon Ky/Randell Joupinpuisto 2 02760 Espoo						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäryt- taso	Ylin viemä- röity taso
Urinaalit		0,4		—	—	—	Likavesi	678-23.10.89	27.59	28.70	30.05	29.35	32.05
WC-uimuri- venttiilit	4	0,1	0,4	—	—	—	Sadevesi	678-23.10.89	28.38	30.05	30.05		
WC-huhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—							
Lattiakaivot	6	—	—	—	—	—							
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä	20	—	—	—	—	—							
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut	4	0,2	0,8		0,2	0,8	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt			
Puutarhan kast. pientalossa	4	0,2	0,8		0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo			☐ Muut työt			
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 1.12.89 SJ 17.7.90			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 3,2			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 2,0			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 19.2.90			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 5,2			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,65			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu			
Veden- lämmitin	Malli Siivuri	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min		Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 24.3.91			
HELSINGIN KAUPUNKI VESI- JA VIEMÄRILAITOS							RVV-TARKASTUSKORTTI						

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi	No		
Kaatoaltaat		1			1		Kyläkunnantie 17	670975		
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Unto Kallinen	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 11.11.67		
Pesualtaat	2	1	2		1	2	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 4 RNo Kortteli no 34109			
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija Pakilan Putki Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Rkm. Asko Harkoma			
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +		
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Likavesi 13036-26.10.67	Liittymisk. minimi 29.60		
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Sadevesi	Pad. kork. normaalisti 30.75		
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa 32.00		
Yhteensä	6						Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 30.10.1967	Alin viemäroity teso 31.42		
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot kpl	Ylin viemäroity taso		
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot			
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo			
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo			
Yhteensä NV		Kylmävesi	9		Lämminvesi	4	Hajotuskaivo	Liitos NS		
		Kylmävesi + lämminvesi	13		Yhteensä q l/s		Umpikaivo	Tarjoilujohto NS		
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittari m³ tai NS		
	Kattila + var.	150						Mittarin asennuslupa annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	18.4.64	~~22~~	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 18		Hyväksytyt piirustukset		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Heikki Kuronen		670796		
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 17.2.67		
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Tontti no 12 RNo		Kortteli no 34097		
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2	Urakoitsija Pakilan Putki Oy Putkihalme Oy				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Pakilan Putki Oy, Kirkkoherrantie 8 Hki 65				
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys				
Urinaalit		0,5		-	-	-	Korkeustietoja NN +				
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Liittymisk. minimi				
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Pad. kork. normaalisti				
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa				
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Alin viemäroity teso				
Yhteensä	5						Ylin viemäroity taso				
Kylpyammeet		2			2	-	Likavesi 12750-24.8.67				
Suihkut		2			2		Sadevesi				
15 mm käyttöhanat		1			1		Vesijohtopaine katujohdossa				
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Vesisäiliö				
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Vesisäiliön AV				
Palopostit		-	-	-	-	-	Palopostin no				
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Vall. paine				
Yhteensä NV	Kylmävesi		4	Lämminvesi		3	Poikkeama ±				
	Kylmävesi + lämminvesi		7	Yhteensä q l/s		~0.70	Luvut ja muut asiakaspaperit:				
Vedenlämmitin	Malli Pakilan yhdistys	Tilayus /		Patterin vesim. /		Patterin teho //min.	Km.os. 24.8.1967				
							Kaivot	kpl	Huomautuksia:	Tarkastusmaksut	
							Bens. ja öljyn erotuskaivot			laskutusmääräys	
							Rasvan erotuskaivo			tark. pvm mk	
							Laimennuskaivo			piirustukset	
							Perusvesikaivo			viemärijohtot	
							Sadevesikaivo			painetarkastus	
							Pumppukaivo			lopputarkastus	
							Hajotuskaivo		EI TARVITA	Katujohdot NS	
							Umpikaivo			Vms. 12.9.67	
										Liitos NS 32	
										Mittari m³ tai NS	
										Tarjoilujohto NS	
										Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Sisäpuoleiset viemärit sekä ruuhkahoito (väliskerät) tarkastettu vanha	1.11.67	Malmgren			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesipöytä painetarkastettu	1.11.67	Malmgren			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	4.11.67 20.9.67	[initials] [initials]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama
ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava
vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Maksu 200mk Maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kyläkunnantie 18				830437				
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s									
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi				Hyväksytty 10.6.83 Palautettu 13.7.83				
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Talo Tiittanen/ Kuronen								
Pesualtaat	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1	Kaupungin osa numero 34 nimi Pakila								
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Korttelin numero 34097 Tontin numero 12 Rekisterinumero								
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija								
Urinaalit		0,4		—	—	—	Kruunuhaan Putki Oy								
WC-uimuri- venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—	Suunnittelija								
WC-huuhdelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Ins. tsto R. Vainikainen								
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso		
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Likavesi	12750-24.4.83	27.37	28.55	29.90	+ 30,20	+ 30,20		
Yhteensä	4	—	—	—	—	—	Sadevesi								
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa				Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Suihkut	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt					
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen					
Puutarhan-kast- pientalossa	1	0,2	0,2		0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon					
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Perusvesikaivo			☐ Muut työt					
Muut vesi- postit tms.							Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon					
Palopostit							Pumppukaivo			1.6.83 KR					
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s							Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu				
	1,0			0,7							10.1.84				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s							Vesimittarin asennuslupa annettu				
	2,7			0,57											
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min					Vesijohto- ja viemärijohtojen hyväksymisilmoitus annettu				
											15.8.84				
							Jätevesien kaatokaivo	TK	2						

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

A Ulko- ja pohjaviemärit

Poljavičm.

Päivämäärä
6.10.83

Tarkastaja

B Kerrosviemärit

Päivämäärä	

Tarkastaja

50-644041 FM.

48.12.63

D Lopputarkastus

Päivämäärä	

Tar	staja

LOPPUTULEASTON

45,884

C Painetarkastus

Päivämäärä	

Tarkastaja

Huomautuksia

PAIN DARK STRUCT

9.1.84

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 19		Hyväksytyt piirustukset																												
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No																												
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV																															
Kaatoaltaat		1			1		Lasse Strand		670780																												
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 19.9.67																												
Pesualtaat	1	1	1		1	1	Tontti no 5 RNo Kortteli no 34109																														
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Vesi- ja Lämpöjohtoliike E. Helander																														
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Suunnittelija Olavi Vatanen																														
Urinaalit		0,5		-	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Katuviemäri</th> <th rowspan="2">Liitosilmoituksen no ja päiväys</th> <th colspan="5">Korkeustietoja NN +</th> </tr> <tr> <th>Liittymisk. minimi</th> <th>Pad. kork. normaalisti</th> <th>Pad. kork. putkitukkeen sattuessa</th> <th>Alin viemäroity teso</th> <th>Ylin viemäroity taso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Likavesi</td> <td>12806-1.9.67</td> <td>28.45</td> <td>29.55</td> <td>31.00</td> <td>30,39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sadevesi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +					Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity teso	Ylin viemäroity taso	Likavesi	12806-1.9.67	28.45	29.55	31.00	30,39		Sadevesi						
Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +																																			
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity teso	Ylin viemäroity taso																															
Likavesi	12806-1.9.67	28.45	29.55	31.00	30,39																																
Sadevesi																																					
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa Vesisäiliö Vesisäiliön AV Palopostin no Vall. paine Poikkeama ±																														
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvut ja muut aselaperit: Km.os. 6.9.1967																														
Lattiakaivot		-	-	-	-	-																															
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-																															
Yhteensä	7																																				
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	Tarkastusmaksut																											
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot			laskutusmääräys tark. pvm mk																											
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1		Rasvan erotuskaivo			piirustukset																											
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo			viemärijohtot																											
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12	12		12		Perusvesikaivo			painetarkastus																											
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo			lopputarkastus																											
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo																														
Yhteensä NV	Kylmävesi		16	Lämminvesi		7	Hajotuskaivo		EI TARVITA	Katujohdot NS	Liitos NS 32																										
	Kylmävesi + lämminvesi		18	Yhteensä q l/s			Umpikaivo			Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohdot NS																										
Vedenlämmitin	Malli	Vp. (yösahtä)		Järjestys	Patterin vesim. l	Patterin teho //min.				Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi																										

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talvisen lauk	8.3.68	LA			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	28.9.64	~~LA~~	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Kyläkunnantie ~~44~~ (20)		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi	Voitto Kinnari		No	671097	
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No	34	Nimi	Pakila	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 13.12.67	
Astianpesualtaat	1	1	1		1		Tontti no	11	RNo		Kortteli no	34097
Pesualtaat	1	1	1		1		Urakoitsija	Putkihalme Oy				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija	Putkihalme Oy, Gyldenintie 4 Hki 21				
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +		
Urinaalit		0,5		-	-	-		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity teso	Ylin viemäroity taso
WC-umuri-venttiilit	1	0,5	0,5	-	-	-	Likavesi	13136-13.11.67	26.71	27.85	28.70	28.98
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi					
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 16.11.1967					
Yhteensä	4											
Kylpyammeet		2			2	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut	
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark.	pvm
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset	mk
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				viemärijohdot	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				palnetarkastus	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo					
Yhteensä NV	Kylmävesi		3.5	Lämminvesi		—	Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohto NS Vms. 11.12.67	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi		3.5	Yhteensä q l/s ~ 0.50			Umpikaivo				Mittari m ⁸ tai NS	Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.					Mittarin asennuslupa annettu	14.5.68

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tarkastettu	10.2.68	Makynen			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	13.12.64	A	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama
ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava
vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 21		Hyväksytyt piirustukset 14.7.76 15.9.76			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Tyyne Virkki → Jouko Berghäll	No 671025				
Kaatoaltaat		1			1		Keupungin osa No 34 Nimi Pakila	Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 25.11.67				
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1	Tontti no 6 RNo 34109					
Pesualtaat	1	1	1		1	1	Urakoitsija Pakilan Putki Oy T:mi Putkikulma					
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Tyyne Virkki Jorma Järvelä					
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +			
Urinaalit		0,5		-	-	-		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity teso	Ylin viemäroity taso
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Likavesi	13126-10.11.67	28.03	29.20	30.45	29.37
WC-huuhdelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi					
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 16.11.1967					
Yhteensä	6											
Kylpyammeet	1	2	2		2	- 2	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	Tarkastusmaksut		
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot			laskutusmääräys tark. pvm		mk
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1		Rasvan erotuskaivo			piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo			viemärijohdot		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			painenarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo			lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo					
Yhteensä NV	Kylmävesi		8	Lämminvesi		6	Hajotuskaivo		EI TARVITA	Katujohto NS		Liitos NS 32
	Kylmävesi + lämminvesi		14	Yhteensä q l/s			Umpikaivo			Mittari m³ tai NS		Tarjottelujohto NS
Vedenlämmitin	Malli Vp.	Tilavuus 150		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.				Mittarin asennuslupa annettu		pvm nmi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Muutos työ			Muutos työ	12.10.76	f
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Muutos työ	12.10.76	f	Kalorivieman tarkast.	6.6.68	H
			Muutos työ : ja uudet putkimäärät)	30.5.78	f
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	24.7.76 13.5.68	k N	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

240: - maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piiirustusten hyväksymisnumero				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kyläkunnantie 21 Piharakennus								
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi → Jouko Berghäll				841054				
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Kaupungin osa numero 34 nimi Pakila				Hyväksytty 17.1.85	Palautettu 11.2.85			
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Korttelin numero 34109 Tontin numero 6 Rekisterinnumero								
Pesualtaat	1	0,1	0,1		0,1	0,1	Urakoitsija Kvv-työnjohtaja Veli-Matti Uski								
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija Ins.tsto Sähkö-käyttö Ky P.Helén								
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1										
Urinaalit		0,4		—	—	—									
WC-uimuri- venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—									
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäri- taso	Ylin viemä- ri- taso		
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—	Likavesi	13126-3.12.84	28.03	29.20	30.45				
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi								
Yhteensä	4	—	—	—	—	—									
Kylpy- ammeet		0,3			0,3										
Suihkut	2	0,2	0,4		0,2	0,4	Vesijohtopaine katujohdossa				Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt					
Puutarhan kast- pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen					
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon					
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo			☐ Muut työt					
Palopostit							Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon					
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu				
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu				
							Jätevesien kaatokaivo				13.12.85				

A Ulko- ja pohjaviemärit

POSHANIKARU +
SILVNIKARU

Päivämäärä

~~Tarkenton~~

B Kerrosviemärit

Päivämäärä	

Tarkastaja	

11, 6, 85

D Lopputarkastus

Päivämäärä	

Tarkasija	

~~LOPPUORJA~~

15.12.85

C Painetarkastus

Päivämäärä

Tarkastaja

	Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Talot 1,2,3,4 Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 22 Talo 2			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Lepotaso			No 710489			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 27.9.71			
Astianpesualtaat	8	1	8	8	1	8	Kortteli no 34097		Tontti no 10	R no		Palautettu 30.9.71	
Pesualtaat	16	1	16	16	1	16	Urakointija Oy Putkipojat						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija LVI-tsto Miekk-osa & Rautajoki, Isonvillasaarentie 6 E 134						
Pesuistulmet- ja jaika-altaat		1			1		Korkeustietoja NN + Hki 96						
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	16	0,5	8	—	—	—	Likavesi	18588-27.8.71	26.62	27.75	28.70	29.3	29.3
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi	18589-27.8.71	27.49	28.70	28.70		
Lattiakaivot	17	—	—	—	—	—	Vesijohtopalne katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit Rasitegitoumus						
Yhteensä	57	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet	8	2	16	8	2	16	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt		
Sulhkut	8	2	16	8	2	16	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	33	1	33		1		Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	3	4	12		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo	1			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotulmistoön	pvm 15.9.71	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo	1			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	30.7.71	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Yhteensä NV	Kylmävesi		109	Lämminvesi		56	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	30.3.72	LH
	Kylmävesi + lämminvesi		165	Yhteensä q l/s		2.5	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli läpivirtaus		Tilavuus l 1500	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 80	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviem. ja talov. tark.	27.9.71	H			
Sadon. talov. ja ulkoy. vv.	5.10.71	H			
			D Lopputarkastus		
			Lopputark	30.3-72	H
C Painetarkastus					
Painetark.	16.12.71	H	Huomautuksia		
			Todistus raotteen perustamisesta toimittava		

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 23		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi → Viljo Kosonen		No 671026	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 24.11.67
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		Korttelin no 34109	
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1	Tontti no 7 RNo		Urakoitsija Kruunuhaan Putki	
Pesualtaat	2	1	2		1	2	Suunnittelija Olavi Vatanen			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	1	1	1		1	1	Likavesi		31.12.67	
Urinaalit	1	0,5	1	-	-	-	Sadevesi		27.74	
WC-ulmuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	
WC-huuhdelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 16.11.1967		Vesisäiliön AV	
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut	
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Kaivot	kpl	laskutusmääräys tark. pvm mk	
Yhteensä	6						Bens. ja öljyn erotuskaivot		piirustukset	
Kylpyammeet		2			2	-	Rasvan erotuskaivo		viemärijohtot	
Suihkut		2			2		Laimennuskaivo		painerkastus	
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1		Perusvesikaivo		lopputarkastus	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Sadevesikaivo			
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12	12		12		Pumppukaivo			
Palopostit		-	-	-	-	-	Hajotuskaivo		Katujohdo NS	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Umpikaivo		Liitos NS	
Yhteensä NV	Kylmävesi		19	Lämminvesi		4	EI TARVITA		Mittari m³ tai NS	
	Kylmävesi + lämminvesi		23	Yhteensä q l/s					Tarjoilujohto NS	
Vedenlämmitin	Malli Vp.	Tilavuus 150		Patterin vesim. /	Patterin teho //min.				Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
<u>Talokemien osittain tark</u>	10.5.68	HH			
	20.5.68	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Lopputarkastettu	29-69	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	7.5.68	HH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	29-69	HH
Huomautuksia					

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osolte Kyläkunnantie 24 Talo 4			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Lepotaso			No 710489			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 27.7.21			
Astianpesualtaat		1			1		Korttelin no 34097		Tontin no 9		R no		
Pesualtaat		1			1		Urakoitsija Oy Putkipojat					Päätetty 30.9.71	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija LVI-talo Miekki-oja & Rautajoki, Isonvillasaarentie 6 E						
Pesuistimet- ja jaika-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri- venttiilit		0,5		—	—	—	Likavesi	18590-27.8.71	26.62	27.75	28.70	29.3	29.3
VC-huuhtelu- venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi	18591-27.8.71	27,49	28.70	28.70		
Lattiakaivot		—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat						
Yhteensä		—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt		
Suihkut		2			2		Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttö- hanat		1			1		Rasvanerotus- kaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Laimennus- kaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo	1			Vedenmyyntisopimus lähe- tetty verkkoistomistoon	pvm 15.9.71	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo	1			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 30.7.71		
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo					Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 30.3.72	
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 25		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Toimi Mannonen		No 671027	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 24.11.67
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		Kortteli no 34109	
Astianpesuallaat	2	1	2		1	2	Tontti no 8 RNo		Urakoitsija Kruunuhaan Putki	
Pesuallaat	1	1	1		1	1	Suunnittelija Olavi Vatanen		Korkeustietoja NN +	
Laboratorio- ja juoma-allaat		0,5			0,5		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
Pesuistimet- ja jalka-allaat		1			1		Likavesi	13128-10.11.67	27.47	28.65
Urinaalit		0,5		-	-	-	Sadevesi			30.00
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Vesijohtopalne katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 16.11.1967		Palopostin no	Vall. paine
Lattiakaivot		-	-	-	-	-			Poikkeama ±	
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-				
Yhteensä										
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys tark.	pvm
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Lalmennuskaivo		piirustukset	mk
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12	12		12		Perusvesikaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi		17	Lämminvesi		7	Hajotuskaivo		Katujohto NS	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi		20	Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli Kp	Tilavuus 150	Patterin vesim. l	Patterin teho //min.					Mittarin asennuslupa annettu	pvm nml

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
TV osittain tark	10.5-68	HH			
Talovesimäri -1-	17.5-68	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Lopputarkastettu	2.9.69	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	7.5.68	HH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	2.9.69	HH
Huomautuksia					

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 26		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Pekka Kokkonen		No 680323	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 19.4.68
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		Kortteli no 34097	
Astianpesualtaat		1			1		Tontti no 8 RNo		Kortteli no 34097	
Pesualtaat	1	1	1		1		Urakoitsija Putkihalme Oy Vesi- ja Lämpöjohtoliike E. Helander			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Putkihalme Oy, Gyldenintie 4 Helsinki 20			
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Liittymisk. minimi		Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Likavesi	13615-8.2.68	27.02	28.15
WC-huuhtele-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi			29.55
Lattiakaivot	2	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit:		Palopostin no	Vall. paine
Yhteensä							Km.os. 9.2.1968		Poikkeama ±	
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	2	1	2		1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys tark.	pvm
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		piirustukset	mk
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katujohdot NS Vms. 19.4.68	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohdot NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho //min.				Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
	27.4.68	10			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	23.4.68	11	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 27		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Keijo Lähdekorpi		No 680051	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 23.1.68			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34	Nimi Pakila					
Astianpesuallaat	2	1	2	2	1	2	Tontti no 9	RNo	Kortteli no 34109	35.1.68			
Pesuallaat	2	1	2	2	1	2	Urakoitsija Putkihalme Oy						
Laboratorio- ja juoma-allaat		0,5			0,5		Suunnittelija Putkihalme Oy, Gyldenintie 4 Hki 20						
Pesuistulmet- ja jalka-allaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		-	-	-		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroity teso	Ylin viemäroity taso	
WC-uimuri- venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Likavesi	12844-15.9.67	27.35	28.50	29.90	28.71	33.66
WC-huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi						
Lattiakaivot	3	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikat- suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asialaperit: Km.os. 6.9.1967						
Yhteensä	9												
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark. pvm mk		
15 mm käyttö- hanat	3	1	3		1		Rasvan erotus- kaivo				piirustukset		
20 mm käyttö- hanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennus- kaivo				viemärijohtot		
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo				painerkustus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV		Kylmävesi 14		Lämminvesi 6			Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohdo NS	Liitos NS 32	
		Kylmävesi + lämminvesi 20		Yhteensä q l/s ~ 1.20			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS	
Vedenlämmitin	Malli CTC	Tilavuus l 150		Patterin vesim. l 35							Mittarin asennuslupa annettu	pvm 1	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tarkastukseen tark.	8.5.68	Halyn			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	28.1.68	X	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistö on liitetty kaup. vesijohtoverkostoon.
 —" liitetään —" viemäri —"

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
 viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri
 on luovutettu yleiseen käyttöön. Raken-
 nusviraston katurakennusosaston antama
 ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava
 vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 28		Hyväksytyt piirustukset	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi Ilma Kokkonen		No 680324	
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Kaupungin osa 34 Nimi Pakila		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 19.4.68 M	
Kaatoaltaat		1			1		Tontti no 7 RNo		Kortteli no 34097	
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Urakoitsija Putkihalme Oy Vesi- ja Lämpöjohtoliike E Helander			
Pesualtaat	2	1	2		1	2	Suunnittelija Putkihalme Oy, Gyldenintie 4 Helsinki 20			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Katuviemäri			
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +	
Urinaalit		0,5		-	-	-	Likavesi	13562-24.1.68	27.12	28.20
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Sadevesi			29.65
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Lattiakaivot	4	-	-	-	-	-	Luvut ja muut asialaperit: Km.os. 9.2.1968		Palopostin no	Vall. paine
Sadevesikatto-suppliot		-	-	-	-	-			Poikkeama ±	
Yhteensä	10									
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	3	1	3		1	3	Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		tark.	pvm
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		piirustukset	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		viemärijohtot	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		palnetarkastus	
							Hajotuskaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi		8	Lämminvesi		7	Umpikaivo		Katujohdot NS	
	Kylmävesi + lämminvesi		15	Yhteensä q l/s					Vms. 19.4.68	Liitos NS
Vedenlämmitin	Malli Mattila	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho //min.			Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
									Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tarkastettu	14.5.68	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
	27.4.68	DI			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	23.4.68	M	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 29		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Ennu Murtomäki		No 671079		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 7.12.64		
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		Tontti no 10		Kortteli no 34109		
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Urakoitsija → Pakilan Putki Oy		Suunnittelija Pakilan Putki Oy, Kirkkoherrantie 8 Hki 65				
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5								
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1								
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
WC-uumuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Likavesi	12794-1.9.67	27.22	28.40	29.75	28.48	34.48
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi						
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppliot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 6.9.1967						
Yhteensä	7												
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark. pvm mk		
15 mm käyttöhanat	1	1	1	1	1	1	Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				viemärijohdot		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				painetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV		Kylmävesi 6		Lämminvesi 5			Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohdo NS		Liitos NS 32
		Kylmävesi + lämminvesi 11		Yhteensä q l/s ~0.80			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohdo NS
Vedenlämmitin		Malin Tilavuus Putkilaan yhteys		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.					Mittarin asennuslupa annettu		pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
<i>Taloviemäri tark</i>	<i>8.5.68</i>	<i>JH</i>			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
	<i>27.4.68</i>	<i>JH</i>			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	<i>7.12.68</i>	<i>JH</i>	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistöjen viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennussosaston antama
ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava
vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 31		Hyväksytyt piirustukset					
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi → Johannes Kortelainen		No 670786	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 26.7.67 H				
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila							
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2	Tontti no 11 RNo		Kortteli no 34109					
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1	Urakoitsija Pakilan Putki Oy							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Olavi Vatanen							
Pesuistuimet- ja jalaka-altaat		1			1		Korkeustietoja NN +							
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso	
WC-uimuri- venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Likavesi	12803-30.8.67	27.10	28.20	29.65	28,35	33,45	
WC-huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi							
Lattiakaivot	2	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
Sadevesikatko- suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 6.9.1967							
Yhteensä	2													
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut			
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot			laskutusmääräys		tark.	pvm	mk
15 mm käyttö- hanat	1	1	1		1		Rasvan erotus- kaivo			piirustukset				
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Laimennus- kaivo			viemärijohdot				
25 mm käyttö- hanat vesipostit	1	12	12		12		Perusvesi- kaivo			painetarkastus				
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikalvo			lopputarkastus				
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo							
Yhteensä NV		Kylmävesi	19	Lämminvesi	5		Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohdo NS Vms		Liitos NS 32	
		Kylmävesi + lämminvesi	24	Yhteensä q l/s	15		Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus /	150	Patterin vesim. /	Patterin teho //min.						Mittarin asennuslupa annettu		pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talviemäri tarkastettu	8.2.68	Mahonen			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	20.4.67	✓	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osolte Kyläkunnantie 32			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Kyläkunnantie 32			No 750246			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 2.6.75			
Astianpesualtaat	4	1	4	4	1	4	Korttelin no 34097 Tontti no 5 R no			Palaute 3.6.75			
Pesualtaat	6	1	6	6	1	6	Urakoitsija Heikki Wilenius Ky						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Ins.tsto Erkki Kolehmainen, Salkolantie 3 01900 Nurmijärvi						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-ilmuri- venttiilit	4	0,5	2	—	—	—	Likavesi	22115-7.4.75	27.24	28.35	29.80	30.00	
VC-huuhtelu- venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi	22116-7.4.75	28.19	29.80	29.80		
Lattiakaivot	7	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikat- suppilot	4	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat						
Yhteensä	25	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt		
Suihkut	4	2	8	4	2	8	Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttö- hanat	1	1	1	1	1	1	Rasvanerotus- kaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Lämmennus- kaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo				Vedenmyyntisopimus lähe- tetty verkkotoimistoon	pvm 28.5.75	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	24.11.75	h
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	16.02.18	h
Yhteensä NV	Kylmävesi		21	Lämminvesi		19	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	28.4.76	h
	Kylmävesi + lämminvesi		40	Yhteensä q l/s		1,40	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli Laka Z	Tilavuus l P= 60	Patterin vesim. l Mcal/h	Patterin teho l/min.			Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
POHJAVIEMÄRIT	75.12.03	H			
LV Taloviemäri	75.12.18	H			
SV — —	75.12.22	H			
			D Lopputarkastus		
			LOPPUTARKASTUS	28.11.76	H
C Painetarkastus					
Paine tark.	76.02.16	H	Huomautuksia		

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 33		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Tauno Erjola		No 670787	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 19.9.67
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34	Nimi Pakila		
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1	Tontti no 12	RNo	Kortteli no 34109	
Pesualtaat	1	1	1		1	1	Urakoitsija Uudenmaan Putki Oy			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Olavi Vatanen			
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Urinaalit		0,5		-	-	-			Liittymisk. minlmi	Pad. kork. normaalisti
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Likavesi	12802-30.8.67	26.91	28.10
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi			29.55
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiantuntijalta: Km.os. 6.9.1967		Palopostin no	Vall. paine
Yhteensä	7								Poikkeama ±	
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys tark.	pvm
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		piirustukset	mk
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12	12		12		Perusvesikaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi		16	Lämminvesi		2	Hajotuskaivo		Katujohdot NS	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi		18	Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli Hot-Sk 10	Tilavuus l 10		Patterin vesim. l		Patterin teho //min.			Mittarin asennuslupa annettu	pvm nmi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tark	14.2.68	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	14.2.68	HH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omlataja tai kiinteistön nimi		No	
Kaatoaltaat		1			1		Kyläkunnantie (X) 34		59144/5192	
Astianpesualtaat	1	1			1		Omakotitalo Onni Uljas		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä	
Pesualtaat	1	1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		1.8.59 GM 41.786	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 4 RNo 4464 Kortteli no 097		7.9.78	
Kylpyammeet		2			2		Urakoitsija Vesijohtoliike J.K. Hietanen Pakilan Putki Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Harry Berggren Risto Uljas Kyläkunnantie 34			
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN + Hki 66	
Suihkut		2			2		Likavesi 25536-24.7.78		Liittymisk. minimi 27.37	
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5		-	-	-	Sadevesi		Pad. kork. normaalisti 28.45	
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa 29.90	
Lattiakaivot	3	-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiapaperit:		Alin viemäroility taso ~31.48	
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Kaivot		Ylin viemäroility taso	
Yhteensä	6						Huomautuksia:		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	4	1			1		Bens.- ja rasvanerotuskaivo		laskutusmääräys pvm tark. mk	
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4			4		Rasvan erotuskaivo		piirustukset	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Laimennuskaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Perusvesikaivo		palnetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katujohto NS Liitos NS	
Vedenlämmittin	Malli	Tilavuus /		Patterin vesim. /	Patterin teho /min.	25	Umpikaivo		Mittari m³ tai NS Tarjoilujohto NS	
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			1 kpl		Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit maassa kellarissa tark.	18.9.59	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	18.9.59	GM
<i>JV- asitien</i>	<i>15.7.78</i>	<i>UH</i>			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	13.11.59	GM	Lopputarkastettu	17.12.59	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	<i>6.7.78</i>	<i>✓</i>	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	17.12.59	GM

Huomautuksia

Ei liity kaupungin likavesiviemäriin.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV							
Kaatoaltaat		1			1		Kyläkunnantie 35		670873				
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2	Viljo Kallioinen		11.10.67				
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 1 RNo		Kortteli no 34111				
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija Vesi- ja Lämpöjohtoliike E. Helander						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Olavi Vatanen						
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +			
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Likavesi	12819-7.9.67	27.08	28.25	29.60	28.31	33.41
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Sadevesi						
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Yhteensä	5						Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 6.9.1967						
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark. pvm mk		
15 mm käyttöhanat	2	1	2		1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				viemärijohtot		
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12	12		12		Perusvesikaivo				painetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi		17.5	Lämminvesi		3	Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohto NS Liitos NS 32		
	Kylmävesi + lämminvesi		20.5	Yhteensä q l/s		1.45	Umpikaivo				Mittari m³ tai NS Tarjoilujohto NS		
Vedenlämmitin	Malli Haato SK-10	Tilavuus l	10	Patterin vesim. l							Mittarin asennuslupa annettu 15.8.68		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tark	3.2.68	44			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	28.11.64	44	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Raken-
nusviraston katurakennusosaston antama
ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava
vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 37		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Väinö Mäkelä		No 670788	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä <i>20.7.67</i>
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34	Nimi Pakila		
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Tontti no 2	RNo	Kortteli no 34111	
Pesualtaat	1	1	1		1	1	Urakoitsija Vesi- ja Lämpöjohtoliike E. Helander			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Olavi Vatanen			
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Urinaalit		0,5		-	-	-			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Likavesi	12801-30.8.67	27.19	28.35
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi			29.70
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 6.9.1967		Palopostin no	Vall. paine
Yhteensä									Poikkeama ±	
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	3	1	3	2	1	2	Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		tark.	pvm
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		mk	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		piirustukset	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		viemärijohtot	
Yhteensä NV		Kylmävesi	7	Lämminvesi	5		Hajotuskaivo		palnetarkastus	
		Kylmävesi + lämminvesi	12	Yhteensä q l/s			Umpikaivo		lopputarkastus	
Vedenlämmitin	<i>Hoti-lassa</i>	Tilavuus l		Patterin vesim. l					Katujohdo NS	
									Liitos NS <i>JC</i>	
									Mittari m³ tai NS	
									Tarjoilujohto NS	
									Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	22.1.11	[Signature]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 39		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Uuno Laine	No 670874		
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34	Nimi Pakila	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 11.10.67	
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2	Tontti no 3	RNo	Kortteli no 34111	12.10.67
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1	Urakoitsija Vesi- ja Lämpöjohtoliike E. Helander			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Olavi Vatanen			
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Urinaalit		0,5		-	-	-			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	-	-	-	Likavesi	12807-1.9.67	27.18	28.35
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi			29.85
Lattiakaivot	2	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut aslepaperit: Km.os. 6.9.1967			
Yhteensä	6						Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Kylpyammeet		2			2	-	Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys tark.	pvm
15 mm käyttöhanat	2	1	2	1	1	1	Laimennuskaivo		piirustukset	mk
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Perusvesikaivo		viemärijohdot	
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12	12		12		Sadevesikaivo		painetarkastus	
Palopostit		-	-	-	-	-	Pumppukaivo		lopputarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Hajotuskaivo		Katujohdo NS	Liitos NS
Yhteensä NV		Kylmävesi	19,5	Lämminvesi	6		Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohdo NS
		Kylmävesi + lämminvesi	25,5	Yhteensä q l/s	~1,55					
Vedenlämmitin	Malli CTC	Tilavuus	300	Patterin vesim. l	Patterin teho //min.				Mittarin asennuslupa annettu	15.7.68

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloriviemäri tark	8.2.68	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	10.1.68	HD	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama
ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava
vesilaitoksen tarkastustölmistöön.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset					
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Kyläkunnantie 40 (Lisärakennus)		No					
Kaatoaltaat		1			1		Omistaja tai kiinteistön nimi ~~Pak. mest. Armas~~ Nurmi-Lehto		62542					
Astianpesualtaat	1+1	1	1+1		1	1+1	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 7.1.63 A1					
Pesualtaat	1+2	1	1+1		1	1+1	Tontti no 1 RNo		Kortteli no 34097					
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Pakilan Putki Oy							
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2	Suunnittelija - II -		Kirkkoherrantie 8, Oulunkylä					
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri		Litosislmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi		6788/3.10.62	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen saattessa	Alin viemäriölly taso	Ylin viemäriölly taso
Suihkut		2			2		Sadevesi		6789/4.10.62	27,75	29,00	30,45	28,79	31,40
WC-uimuri-venttiilit	1+1	0,5	1	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa 11.7-59		Vesisäiliö Ilmala	Vesisäiliön AV NN+63.2	Palopostin no J814	Vall. paine NN+53.4	Poikkeama ± 4.00	
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiapaperit: Palopostin osoite on Pakilantie - Petaksentie.							
Lattiakaivot	1+1	-	-	-	-	-	Kaivot		kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Bens.- ja rasvanerotuskaivo					laskutusmääräys pvm tark.		mk
Yhteensä	3+5						Rasvan erotuskaivo					piirustukset 7.1.63 A1		2,00 nmb.
15 mm käyttöhanat	2	1	2	1	1	1	Läimennuskaivo					viemärijohtot		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Perusvesikaivo					painetarkastus		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Sadevesikaivo					lopputarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Pumppukaivo							
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	2	2		12		Hajotuskaivo			EI TARVITA		Katujohdot NS		Liitos NS 30
Yhteensä NV		Kylmävesi Kylmävesi + lämminvesi	5+6 8+12	Lämminvesi Yhteensä q l/s	3+6 0,7 l/s		Umpikaivo					Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.							Mittarin asennuslupa annettu		pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulko- ja pohjaviemärit tarkastettu	23.11.62	GM			
<i>Pohjavien tark</i>	<i>30.4.69</i>	<i>SH</i>			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
<i>Painetarkastettu</i>	<i>30.4.69</i>	<i>SH</i>	<i>Lisirakennus</i>	<i>24.7.72</i>	<i>SH</i>
	<i>14.4.69</i>	<i>h</i>			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	<i>21.6.7</i>	<i>SH</i>	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Sh. Vast. kytini
ins. Vast. S.P.6

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 41		Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi → Aune Koskinen		No 670872				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 11.10.67				
							Tontti no 4 RNo 34111		Korttelin no 34111				
							Urakoitsija Vesi- ja Lämpöjohtoliike E. Helander						
							Suunnittelija Olavi Vatanen						
							Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
									Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity teso	Ylin viemäroity taso
							Likavesi	12880-21.9.67	27.30	28.40	29.90	28.42	33.52
							Sadevesi						
							Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
							Luvut ja muut asiakirjat: Km.os. 25.9.1967						
							Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
							Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark. pvm		mk
							Rasvan erotus- kaivo				piirustukset		
							Laimennus- kaivo				viemärl johdot		
							Perusvesi- kaivo				paine tarkastus		
							Sadevesikaivo				lopputarkastus		
							Pumppukaivo						
							Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohdot NS		Liitos NS 40
							Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohdot NS
											Mittarin asennuslupa annettu		pvm nmi
Kaatoaltaat		1			1								
Astianpesuallaat	1	1	1	1	1	1							
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5								
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1								
Urinaalit		0,5		-	-	-							
WC-uimuri- venttiilit	2	0,5	1	-	-	-							
WC-huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-							
Lattiakaivot	2	-	-	-	-	-							
Sadevesikatto- suppilot		-	-	-	-	-							
Yhteensä	7					-							
Kylpyammeet		2			2	-							
Suihkut	1	2	2	1	2	2							
15 mm käyttö- hanat	3	1	3		1								
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4								
25 mm käyttö- hanat vesipostit	1	12	12		12								
Palopostit		-	-	-	-	-							
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12								
Yhteensä NV		Kylmävesi	21		Lämminvesi	5							
		Kylmävesi + lämminvesi	26		Yhteensä q l/s	~1.56							
Vedenlämmitin	Malli Extra 13	Tilavuus 40		Patterin vesim.		Patterin teho l/min.							

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	10.1.68	[Signature]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama
ilmoitus käyttöönottosta on toimitettava
vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 43		Hyväksytty piirustus	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Anni Hänninen		No 680124	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 21.2.68
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila			
Astianpesualltaat	2	1	2		1	2	Tontti no 5 RNo		Kortteli no 34111	
Pesualltaat	2	1	2		1	2	Urakoitsija Vesi- ja Lämpöjohtoliike E.Helander			
Laboratorio- ja juoma- alltaat		0,5			0,5		Suunnittelija Vesi- ja Lämpöjohtoliike E.Helander, Soihtupolku 6 Hki 67			
Pesuistimet- ja jalka- alltaat		1			1					
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
WC-uimuri- venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Likavesi	13621-9.2.68	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Sadevesikatto- suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut aslepaperit: Km.os. 9.2.1968		Palopostin no	Vall. paine
Yhteensä	7						Poikkeama ±			
Kylpyammeet		2			2	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:	
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttö- hanat	1	1	1		1	1	Rasvan erotus- kaivo		laskutusmääräys tark. pvm mk	
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Laimennus- kaivo		piirustukset	
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV		Kylmävesi 6		Lämminvesi 5			Hajotuskaivo		Katujohdo NS	
		Kylmävesi + lämminvesi 11		Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Liitos NS 72	
Vedenlämmitin		Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.			Mittari m³ tai NS	
									Tarjoilujohto NS	
									Mittarin asennuslupa annettu	
									pvm nimi	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talo- ja sadeviemäri tark	8.3.68	JH			
Kunthallan talo- ja sadeviemäri tark	10.7.68	JH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Lopputarkastettu	7.5.69	JH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	22.2.68	JH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	7.5.69	JH

Huomautuksia

21.5 Herratönnäntie 1011, kerrotaan, että verkko- ja viemärit eivät riitä, samoin lattiakaivo- ja viemäriinkin. Etsittiin ottamaan yhteyttä NKR - Harkkimaahan. H

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		No	
Kaatoaltaat	1	1			1		Kyläkunnantie(50)44		55056/4093	
Astianpesualtaat	1	1			1		Osoite		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä	
Pesualtaat	3	1			1		Ins. K. Pettinen		14.4.55	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Kaupungin osa No 34		Nimi Pakila	
Kylpyammeet	2	2			2		Tontti no 20		RNo 21	Korttelin no 34028
Urinaalit	1	0,5		-	-	-	Urakoitsija Oy Radiator Ab			
Pesuistulmet ja jalka-altaat		1			1		Suunnittelija Inst.sto Leander			
Suihkut	1	2			2		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
WC-uumuri- venttiilit	3	0,5		-	-	-	Likavesi		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroity taso
Lattiakaivot	5	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no
Sadevesisyöksy- viemärit		-	-	-	-	-	Luvat ja muut esiapaperit:		Vall. paine	Poikkeama ±
Yhteensä	17						Kalvot	kpl	Huomautuksia:	
15 mm käyttö- hanat	4	1			1		Bens.- ja rasvan- erotuskaivo		Tarkastusmaksut	
20 mm käyttö- hanat vesipostit	1	4			4		Rasvan erotus- kaivo		laskutusmääräys pvm	tark.
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Laimennus- kaivo		piirustukset	mk
Palopostit		-	-	-	-	-	Perusvesi- kaivo		viemärijohtot	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo		painetarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Pumppukaivo		lopputarkastus	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.			Hajotuskaivo	uusi	Katujohto NS	Liitos NS
	Kylmävesi + lämmينvesi		Yhteensä q l/s				Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
									Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Maassa oleva autotallin viemärijohto					
tarkastettu	8.7.55	JR			
Viemärit tarkastettu	11.12.55	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	11.12.55	GM	Lopputarkastettu	7.2.57	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	7.2.57	GM

Huomautuksia

Maksu 225mk

MAKSETTU 8.6.-83

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite Kyläkunnantie 44				Päivä		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		Päivä		Päivä		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Kari Pettinen		830424				
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Käytännön osa numero 34 nimi Länsi-Pasila		Hyväksytty 13.6.83		Palautettu 28.6.83		
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Korttelin numero 34098 Tontin numero (15) +420 Rekisterinumero		15.12.83		15.12.83		
Pesualtaat	4	0,1	0,4	4	0,1	0,4	Urakoitsija Tikkurilan Sähkö ja Lämpö Oy Vesijohtoliike Laine Ky						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija LVI-suunnittelu Kähärä						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1								
Urinaalit		0,4		—	—	—							
WC-uimuri- venttiilit	3	0,1	0,3	—	—	—							
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalista	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—	Likavesi	809-28.12.82	25.76	26.85	27.35	27,95	30,50
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä	11	—	—	—	—	—	Sadevesi	809-28.12.82	26.11	27.35	27.35		
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt			
Puutarhan kast- pientalossa	1	0,2	0,2		0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo	2		☐ Muut työt			
Palopostit		—	—	—	—	—	Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon tehty aikaisemmin			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 1,7			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 1,2			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 22.4.83			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 2,9			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,52			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu 28.9.83			
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 14.2.84			
							Jätevesien kaatokaivo	TK	2				

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 45		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Huvila Kaljunen		No 63033	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila			
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Tontti no 6 RNo Kortteli no 34111			
Pesualtaat	1	1	1		1	1	Urakoitsija Putkipalvelu Oy			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Putkipalvelu Oy, Vaasankatu 23			
Kylpyammeet		2			2		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys	
Urinealit		0,5		-	-	-			Korkeustietoja NN +	
Pesuistulmet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
Suihkut		2			2		Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa 11.7-89		Vesisäiliö Jlmalaka	Vesisäiliön AV NN+63.2
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiopeperit: Palopostin osoite on Pakilantie-Petaksentie.		Palopostin no 7814	Vall. paine NN+59.9
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Säirret ky epäselvänä arkis toon 20.6.88		Poikkeama ± 4.00	
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Yhteensä	5						Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1	1	Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	tark. mk
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		piirustukset	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi		5	Lämminvesi		4	Hajotuskaivo		Katujohdo NS	Liitos NS 25
	Kylmävesi + lämminvesi		9	Yhteensä q l/s		0,7	Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohdo NS
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.			Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tarkastettu	27.11.62	Malmgren			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Vesil. Kärhän
ins. L. P. P. 6

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 47			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV Yht. NV		kpl	Lämminvesi NV Yht. NV		Omistaja tai kiinteistön nimi Eino Hänninen			No 60174/5553			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 20.6.60 EL			
Astianpesualtaat	1	1			1		Tontti no 7 RNo Korttelin no 34111						
Pesualtaat	2	1			1		Urakoitsija Pakilan Putki Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija -"-						
Kylpyammeet		2			2		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		-	-	-			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuaessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
Pesuistulmet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi						
Suihkut	1	2			2		Sadevesi						
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiakaspaperit:						
Lattialaivot	2	-	-	-	-	-							
Sadevesisyöky-viemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Yhteensä	7						Bens.- ja rasvan-erotuskaivo				laskutusmääräys pvm tark.		mk
15 mm käyttöhanat	3	1			1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				viemärijohtot		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				palnetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikalvo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo				Katujohdot NS		Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo	1			Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho //min.					Mittarin asennuslupa annettu		pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit tarkastettu	16.7.60	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.					
sekä likavesikaivo tarkastettu	16.7.60	GM			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 47		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Rak.mest. Eino Hänninen		No 63063	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä er. 2. 63
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila			
Astianpesualtaat	/	1	/		1	/	Tontti no 7 RNo Korttelin no 34111			
Pesualtaat	/	1	/		1	/	Urakoitsija → Pakilan Putki Oy, Kirkkoherrantie 8, Oulunkylä			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija " " "			
Kylpyammeet	/	2	2		2	2	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Urinaalit		0,5		-	-	-			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
Pesuistulmet ja jalaka-altaat		1			1		Likavesi	6775/1.10.62	27,96	29,20
Suihkut		2			2		Sadevesi			30,60
WC-uimuri- venttiilit	/	0,5	/	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa 11.7-59		Vesisäiliö Ilmala	Vesisäiliön AV NN+63.2
WC huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit:		Palopostin no 3814	Vall. paine NN+59.9
Lattilakaivot	/	-	-	-	-	-	Palopostin osoite on Pakilantie-Petaksentie.		Poikkeama ± 4.00	
Sadevesisyyöksy- viemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:	
Yhteensä	5						Bens.- ja rasvan- erotuskaivo		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttö- hanat		1			1		Rasvan erotus- kaivo		laskutusmääräys pvm	tark.
20 mm käyttö- hanat vesipostit	/	4	4		4		Laimennus- kaivo		piirustukset er. 2. 63	2,00
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi		9	Lämminvesi		4	Hajotuskaivo		Katujohdot NS	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi		13	Yhteensä q l/s		1,0	Umpikaivo		Mittari m ⁸ tai NS	Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l 200	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 30			Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	21.2.63	21	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Vord. Käyttäm.
m. L. 8.8.63

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		No	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
Kaatoaltaat		1			1		Kyläkunnantie 49		62565	10.1.62 <i>RI</i>
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1	Omitaja tai kiinteistön nimi Eila Pulkkinen			
Pesualtaat	2	1	2		1	2	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 8		RNo	Kortteli no 34111
Kylpyammeet		2			2		Urakoitsija → O.J. Anttila Vesi- ja Lämpöjohtoliike			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija - " -			
Pesuistulmet ja jalaka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Suihkut		2			2		Likavesi	6804/5.10.62	27,94	29,20
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Sadevesi			
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	11.7 - 59	Vesisäiliö Jlmalä	Vesisäiliön AV NN+63.2
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiaperit:		Palopostin no J 814	Vall. paine NN+59.9
Sadevesisyoöky-viemärit		-	-	-	-	-	Palopostin osoite on Pakilantie-Petaksentie.		Poikkeama ± 4.00	
Yhteensä	5						Kalvot	kpl	Huomautuksia:	
15 mm käyttöhanat		1			1		Bens.- ja rasvanerotuskaivo		laskutusmääräys pvm tark. mk	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Rasvan erotuskaivo		piirustukset 10.1.62 <i>RI</i> 2,00 mmk	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Laimennuskaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Perusvesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi		4	Lämminvesi		3	Hajotuskaivo		Katujohdot NS	
	Kylmävesi + lämminvesi		7	Yhteensä q l/s		0,70	Umpikaivo		Liitos NS 25	
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.			Mittari m³ tai NS	
									Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tarkastettu	26.11.62	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Yleiskatsastettu	4.2.66	Plalyn
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	4.2.66	Plalyn
Huomautuksia					

Vesil. Kattin
ins. L. O. P. 65

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		No	
Kaatoaltaat		1			1		Kyläkunnantie 51			
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Omistaja tai kiinteistön nimi Yrjö Lehtomäki		62272	
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 11.7.62. Malmgren	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 9 RNo Kortteli no 111			
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2	Urakoitsija Pakilan Putki Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Ins. Keijo Näkyvä			
Pesuistimet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys	
Suihkut		2			2		Likavesi		Korkeustietoja NN +	
WC-uumuri- venttiilit	1	0,5	0,5	-	-	-	Sadevesi		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa 11.7-59 Ilmala		Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäröity taso
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat: Palopostin osoite on Elontie 86, etäisyys n. 500-600 m.		Ylin viemäröity taso	
Sadevesisyöky- viemärit		-	-	-	-	-	Kaivot			
Yhteensä	4						kpl		Huomautuksia:	
15 mm käyttö- hanat		1			1		Bens.- ja rasvan- erotuskaivo		Tarkastusmaksut	
20 mm käyttö- hanat vesipostit	1	4	4		4		Rasvan erotus- kaivo		laskutusmääräys pvm tark.	mk
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Laimennus- kaivo		piirustukset 5.9-62 Malmgren	200: -
Palopostit		-	-	-	-	-	Perusvesi- kalvo		viemärijohtot	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo		palnetarkastus	
							Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskalvo		Katujohto NS	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s	1,2		Umpikalvo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli CTC	Tilavuus l 200		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 30			Mittarin asennuslupe annettu	5.9-62 Malmgren

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulko- ja pohjaviem. tarkastettu	5.9-62	Malmgren	Viemärit kerroksissa tarkastettu	5.9-62	Malmgren
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohdot painetarkastettu	5.9-62	Malmgren			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymislomitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		No	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1	Kyläkunnantie 53		62528	
Astianpesualtaat		1			1		Omistaja tai kiinteistön nimi → Reino Hakio			
Pesualtaat	2	1	2		1	2	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 10 RNo Kortteli no 34111			
Kylpyammeet		2			2		Urakoitsija Pakilan Putki Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija - " - Kirkkoherrantie 8, Oulunkylä			
Pesuistimet ja jauka-altaat		1			1		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +
Suihkut		2			2		Sadevesi Likavesi Sadevesi		6854/15.10.62 6782/1.10.62	28,47 27,69
WC-uumuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa 11.7-59		Vesisäiliö Jlmalä	Vesisäiliön AV NN+63.2
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiapaperit: Palopostin osoite on Pakilantie-Petaksentie.		Palopostin no 7814	Vall. paine NN+59.9
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Kaivot		kpl	Huomautuksia:
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Bens.- ja rasvanerotuskaivo			Tarkastusmaksut
Yhteensä	5						Rasvan erotuskaivo			laskutusmääräys pvm tark. mk
15 mm käyttöhanat		1			1		Laimennuskaivo			piirustukset 3.1.63
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Perusvesikaivo			viemärijohtot
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Sadevesikaivo			painetarkastus
Palopostit		-	-	-	-	-	Pumppukaivo			lopputarkastus
Astianpesu- ja pyykkipesuk. yms.		12			12		Hajotuskaivo			Katujohdo NS
Yhteensä NV		Kylmävesi	4		Lämminvesi	3	EI TARVITA			Liitos NS 30
		Kylmävesi + lämmينvesi	7		Yhteensä q l/s	0,7	Umpikaivo			Mittari m³ tai NS
Vedenlämmittin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.					Mittarin asennuslupa annettu

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talonviemäri tarkastettu	30.11.62	Malmgren			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	2.1.63	21	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 56		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Asunto Oy Kuusikoto		No 61404/6208	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 10.2.62 GM			
Kaatoaltaat	1	1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila						
Astianpesualtaat	9	1			1		Tontti no 10 RNo Korttelin no 34099						
Pesualtaat	18	1			1		Urakoitsija Putkiura Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija - H -						
Kylpyammeet	9	2			2		Katuviemäri	Litostilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		-	-	-			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
Pesulstulmet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi	6709/6.8.62	26,62	27,90	28,70		
Suihkut	1	2			2		Sadevesi	6710/ - H -	27,08	28,70			
WC-uimuri-venttiilit	18	0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiapaperit:						
Lattiakaivot	3	-	-	-	-	-							
Sadevesisyöky-viemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Yhteensä	59						Bens.- ja rasvanerotuskaivo				laskutusmääräys pvm tark. mk		
15 mm käyttöhanat	4	1			1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				viemärijohtot		
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12			12		Perusvesikaivo				palnetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykkipesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		Ei tarvita		Katujohdot NS		Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohdot NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l 1500		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 80		Ponjavesikaivo pumpulla 1 kpl				Mittarin asennuslupa annettu		pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohja- ja kerrosviemärit tarkastettu	21.5.62	GM			
Likavesiviemäri rakennuksesta katuviemäriin tarkastettu	10.8.62	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohdot painetarkastettu	18.7.62	GM	Lopputarkastettu	31.8.62	TA
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	-"-	TA

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		No	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1	Kyläkunnantie 57		62535	7.1.63 <i>AI</i>
Astianpesualtaat		1			1		Osoite tai kiinteistön nimi			
Pesualtaat	2	1	2		1	2	Tekn.Heikki Hintikka			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Kaupungin osa			
Kylpyammeet		2			2		No 34 Nimi Pakila			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Tontti no 12 RNo Kortteli no 34111			
Pesulatuimet ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija → Pakilan Putki Oy			
Suihkut		2			2		Suunnittelija - II - , Kikkoherrantie 8, Oulunkylä			
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Katuviemäri		Litosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Likavesi		6772/29.9.62	Liittymisk. minimi
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Sadevesi			Pad. kork. normaalisti
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa 11.7-59		Vesisäiliö Alppila	Pad. kork. putkitukkeuman sattuuessa
Yhteensä	5						Luvat ja muut asiapaperit:		Vesisäiliön AV NN+63.2	Alin viemäroity taso
15 mm käyttöhanat		1			1		Palopostin osoite on Pakilantie-Petaksentie.		Palopostin no 7814	Ylin viemäroity taso
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Kalvot		kpl	Huomautuksia:
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Bens.- ja rasvanerotuskaivo			Tarkastusmaksut
Palopostit		-	-	-	-	-	Rasvan erotuskaivo			laskutusmääräys pvm tark. mk
Astianpesu- ja pyykkipesuk. yms.		12			12		Laimennuskaivo			piirustukset 7.1.63 <i>AI</i> 2,00 nmk.
Yhteensä NV	Kylmävesi	4	Lämminvesi	3			Perusvesikaivo			viemärijohdot
	Kylmävesi + lämminvesi	7	Yhteensä q l/s	0,7			Sadevesikaivo			painetarkastus
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.			Pumppukaivo			lopputarkastus
							Hajotuskaivo			Katujohto NS
							Umpikaivo			Litos NS 30
							EI TARVITA			Mittari m³ tai NS
										Tarjoilujohto NS
										Mittarin asennuslupa annettu
										pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
<i>Ulko- ja pohjaviemärit tark.</i>	<i>23.11.62</i>	<i>g.m.</i>			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	<i>7.1.63</i>	<i>11</i>	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Väiol. Kärstén
im. L. P. P. 63

Asennettavat laitteet	Kalusteluiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset		
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		No		
Kaatoaltaat	1	1	1		1		Kyläkunnantie 59		63020		
Astianpesualtaat		1			1		Omistaja tai kiinteistön nimi Lahja Venäläinen				
Pesualtaat	2	1	2		1		Kaupungin osa No 34	Nimi Pakila	Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 23.1.63 [Signature]		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 13	RNo	Kortteli no 34111		
Kylpyammeet		2			2		Urakoitsija → Pakilan Putki Oy				
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Pakilan Putki Oy, Kirkkoherrantie 8, Oulunkylä				
Pesuistulmet ja jalaka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +		
Suihkut		2			2		Likavesi	6792/4.10.62	27,38	28,60	30,25
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Sadevesi	6793/ -"-	28,14	30,25	
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	11.7-59 J/mala	Vesisäiliö NN+63.2	Palopostin no J814	Vall. paine NN+59.9
Lattilakaivot		-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat: Palopostin osoite on Pakilantie - Petaksentie.				
Sadevesisäilytysviemärit		-	-	-	-	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		
Yhteensä	5						Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut		
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	tark.	mk
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		piirustukset 19.1-63	Malinen 2:00	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohdot		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus		
Yhteensä NV	Kylmävesi		4	Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katujohto NS	Liitos NS	
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s	~0.8		Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS	
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	23.1.63	RS	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Void. käyttö-
ins. L. P. P. 63

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		No	
Kaatoaltaat	2	1	2	2	1	2	Kyläkunnantie 60		62142	
Astianpesualtaat		1			1		Omistaja tai kiinteistön nimi M. Saarinen			
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 4.6.62 M. Saarinen	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 6 RNo		Kortteli no 34099	
Kylpyammeet		2			2		Urakoitsija Vesi ja Lämpö Oy		17.11.66 M. Saarinen	
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija			
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Käytävämäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys	
Suihkut		2			2		Liikavesi		28,12	
WC-uumuri-venttiilit		0,5		-	-	-	Sadevesi		29,40	
WC huuhtelu-venttiilit	2	15	30	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		30,30	
Lattilakaivot	2	-	-	-	-	-	Vesisäiliö Jlmalä		Vesisäiliön AV NN+63.2	
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiapaperit:		Palopostin no	
Yhteensä	8						Kaivot		Vall. paine	
15 mm käyttöhanat		1			1		kpl		Poikkeama ±	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Huomautuksia:		Tarkastusmaksut	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		laskutusmääräys		pvm	
Palopostit		-	-	-	-	-	piirustukset		tark.	
Astianpesu- ja pyykkipesuk. yms.		12			12		viemärijohdot		mk	
Yhteensä NV	Kylmävesi	34		Lämminvesi	4		paine-tarkastus			
	Kylmävesi + lämminvesi	38		Yhteensä q l/s	2		lopputarkastus			
Vedenlämmitin	Malli	Virt. pelti	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Katujohdot		Litos NS	
			200		25		Mittari m ³ tai NS		Tarjoilujohdot	
							Mittarin asennuslupa annettu		pvm	
									nimi	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	17.11.66 4.6.62	ML R1	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia: Palvelus Puhdas: tadev. vrtm.

Heip. Käyttäm.
M. L. P. P. 60

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No	
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV				
Kaatoaltaat	/	1	/	/	1	/	Kyläkunnantie 62		63300	
Astianpesualtaat	/	1	/	/	1	/	Osastonhoitaja Keijo Kankkunen		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä	
Pesualtaat	/	1	/	/	1	/	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		20.7.65 <i>AK</i>	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 5 RNo Kortteli no 34099			
Kylpyammeet	/	2	2	/	2	2	Urakoitsija Oy Termo			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Oy Termo			
Pesuistimet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
Sulhkut		2			2		Likavesi	6876/17.10.62	28,50	29,70
WC-uimuri-venttiilit	/	0,5	/	-	-	-	Sadevesi			30,35
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no
Lattiakaivot	2	-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiapaperit:			Vall. paine
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	Tarkastusmaksut
Yhteensä	7						Bens.- ja rasvanerotuskaivo			laskutusmääräys pvm tark. mk
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo			piirustukset 20.7.65 <i>AK</i> 2+2=4,00
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo			viemärijohtot
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			painetarkastus
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo			lopputarkastus
Astianpesu- ja pyykkipesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo			
Yhteensä NV	Kylmävesi		6	Lämminvesi		5	Hajotuskaivo		EI TARVITA!	Katujohto NS
	Kylmävesi + lämminvesi		11	Yhteensä q l/s		0,95	Umpikaivo			Liitos NS 92
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.				Mittari m³ tai NS
										Tarjoilujohto NS
										Mittarin asennuslupa annettu
										1.4.64 <i>AK</i>

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Kyläkunnantie 64		No 650004				
Kaatoaltaat	3	1	3		1	3	Omistaja tai kiinteistön nimi V. Virtanen		Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 12.1.65				
Astianpesuallaat	3	1	3		1	3	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila						
Pesualtaat	5	1	5		1	5	Tontti no 4 RNo Korttelin no 34099						
Laboratorio- ja juoma-allaat		0,5			0,5		Urakoitsija Kiinteistöputkitus Oy						
Pesuistuimet- ja jalka-allaat		1			1		Suunnittelija Kiinteistöputkitus Oy/K.Malmgren, Vesannontie 9 B						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Litosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
WC-uimuri- venttiilit	5	0,5	3	-	-	-	Likavesi	9090-25.11.64	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroily teso	Ylin viemäroily teso
WC-huuhtele- venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi						
Lattiakaivot	2	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto- suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut aselapaperit: Km.os. 23.11.1964						
Yhteensä	18												
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot			laskutusmääräys tark. pvm mk			
15 mm käyttö- hanat	2	1	2	2	1	2	Rasvan erotus- kaivo			piirustukset 12.1.65		3,6+1,5=5,10	
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Laimennus- kaivo			viemärijohtot		2:80	
25 mm käyttö- hanat vesipostit	1	12	12		12		Perusvesi- kaivo			painetarkastus		—	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo			loputarkastus 12.1.65 Malmgren		4:60	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo					8:40	
Yhteensä NV	Kylmävesi		28	Lämminvesi		13	Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohdot NS	Liitos NS 50	
	Kylmävesi + lämminvesi		41	Yhteensä q l/s			Umpikaivo	1			Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohdot NS	
Vedenlämmitin	Malli Katt. yhteys		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho //min. 40					Mittarin asennuslupa annettu	pvm entinen nimi	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulko- ja sisäpuoliset pohjaviemärit sähä runpikaivo lahuskellu	22.1.65	Malinen			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Sisäpuoliset lahuskellu	22.1.65	Malinen
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	22.1.65	Malinen	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	22.1.65	Malinen
Huomautuksia					

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Kyläkunnantie 68		No	
Kaatoaltaat		1			1		Omistaja tai kiinteistön nimi Gustav Holm		64134	
Astianpesuallaat	1	1	1		1	1	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 27.4.64 RA1	
Pesuallaat	3	1	3		1	3	Tontti no 14 RNo Kortteli no 34100			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Liitosputke Oy			
Kylpyammeet		2			2		Suunnittelija Ins. S. Lunden			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Pesuistimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi	9049-12.11.64 26,56	27,80	29,10
Suihkut		2			2		Sadevesi	8272/24.3.64 28,42	29,70	30,15
WC-ulmuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiakaspaperit:		Vall. paine	Poikkeama ±
Lattiakalvot	1	-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:	
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut	
Yhteensä	7						Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm tark. mk	
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1		Laimennuskaivo		piirustukset 27.4.64 RA1	2+3=5,00
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Perusvesikaivo		viemärijohtot	Z
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Sadevesikaivo		painetarkastus	
Palopostit		-	-	-	-	-	Pumppukaivo		lopputarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Hajotuskaivo		Katujohdot NS	Liitos NS 32
Yhteensä NV		Kylmävesi			Lämminvesi		Umpikaivo		Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohdot NS
Vedenlämmitin	Malli Virt.p.	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		EI TARVITA		Mittarin asennuslupa annettu	14.5.65 Malen

10

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennus-
viraston katurakennusosaston antama
ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava
vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama
ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava
vesilaitoksen tarkastustoimintaan.

290v maahan

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piiirustusten hyväksymisnumero				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kyläkunnantie 68				860872				
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi								
Kaatoaltaat	1	0,2	0.2	1	0,2	0.2	Jarl Holm				Hyväksytty 17.11.86 / Palautettu 18.11.86				
Astianpesu- altaat	1	0,2	0.2	1	0,2	0.2	Kaupungin osa numero 34 nimi Pakila								
Pesualtaat	2	0,1	0.2	2	0,1	0.2	Korttelin numero 34100		Tontin numero 14	Rekisterinnumero					
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakointi E. Elo								
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija → Ins.tsto Entalcon Ky, Kuunkehrä 4 B 02210 Espoo								
Urinaalit		0,4		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+	Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso	
WC-uimuri- venttiilit	2	0,1	0.2	—	—	—	Likavesi	8272-24.3.63	28.42	29.70	30.15		27.600	30.300	
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—									
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—									
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—									
Yhteensä	7	—	—	—	—	—	Sadevesi								
Kylpy- ammeet		0,3			0,3										
Suihkut	1	0,2	0.2	1	0,2	0.2	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama		
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl 1	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt				
Puutarhan- kast- pientalossa	1	0,2	0.2		0,2		Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0.2	1	0,2	0.2	Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen-kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo				☐ Muut työt				
Palopostit							Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 15.10.86 ge				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 1.7.87				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			TK Hajotuskaivo		1		Vesimittarin asennuslupa annettu				
Veden- lämmitin	Malli Suora lämmitys	Tilavuus dm ³ 370		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo					Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu			
							Jätevesien kaatokaivo								

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 69				Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV Yht. NV		kpl	Lämminvesi NV Yht. NV		Omistaja tai kiinteistön nimi Pakinkylän VPK				No 60316/5723 Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 8.12.60 EL			
Kaatoaltaat	1	1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila							
Astianpesuallaat	6	1			1		Tontti no 1		RNo	Kortteli no 34112				
Pesualtaat		1			1		Urakoitsija Lauttasaaren Putki Oy							
Laboratorio- ja juoma- altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Ins. Risto Lundén							
Kylpyammeet		2			2		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +					
Urinaalit		0,5		-	-	-			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso	
Pesuistimet ja jalka- altaat		1			1		Likavesi							
Suihkut		2			2		Sadevesi							
WC-umuri- venttiilit	3	0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
WC huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat:							
Lattiakaivot	2	-	-	-	-	-								
Sadevesisyöky- viemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut			
Yhteensä	12						Bens.- ja rasvan- erotuskaivo				laskutusmääräys pvm tark. mk			
15 mm käyttö- hanat		1			1		Rasvan erotus- kaivo				piirustukset			
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Laimennus- kaivo				viemärijohtot			
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo				painetarkastus			
Palopostit 50 mm	1	-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo							
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo				Katujohdot NS		Liitos NS	
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS	
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.			1			Mittarin asennuslupa annettu		pvm nimi	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit ja likavesikaivo tarkastettu	15.2.61	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	15.2.61	GM			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No	
Kaatoaltaat		1			1		Kyläkunnantie 70			
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Yrjö Parhiala		64813	
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 7.12.64	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 13 RNo		Kortteli no 34100	
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija Pakilan Putki Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Pakilan Putki Oy/K. Malmgren, Kirkkoherrantie 8			
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Likavesi	8956-21.10.64	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
Lattiakaivot	3	-	-	-	-	-	Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity teso
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Yhteensä	6						Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 12.11.1964		Palopostin no	Vall. paine
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	- 2	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	Tarkastusmaksut
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot			laskutusmääräys tark. pvm mk
15 mm käyttöhanat	3	1	3		1		Rasvan erotuskaivo			piirustukset 7.12.64
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo			2,00
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			viemärijohtot
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo			painetarkastus
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo			lopputarkastus
Yhteensä NV	Kylmävesi		8	Lämminvesi		4	Hajotuskaivo		EI TARVITA	Katujohdo NS Vms. 24.11.1964
	Kylmävesi + lämminvesi		12	Yhteensä q l/s			Umpikaivo			Liitos NS
Vedenlämmitin	Malli CTC	Tilavuus l	200	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.					Mittari m³ tai NS
										Tarjoilujohto NS
										Mittarin asennuslupa annettu

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri talustalle	8-1-65	Maljan			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	7.12.64	MS	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta silloin, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston tutkimuskeskuksen antama
ilmoitus käyttökelpoisesta on toteutettava
vesilaitoksen...

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 72		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Antila ja Mustonen		No 650109	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 23.2.65			
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1	Kaupungin osa No 34	Nimi Pakila					
Astianpesualltaat	2	1	2	2	1	2	Tontti no 12	RNo	Kortteli no 34100				
Pesualtaat		1			1		Urakoitsija Yhtymä Onninen Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Yhtymä Onninen Oy, Laivastokatu 4 a						
Pesuistulmet- ja jalka-altaat		1			1		Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liittosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen saatuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Likavesi	9163-17.12.64	31.50	32.70	33.10	32.70	
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi						
Lattiakaivot	5	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiakasperiit: Km.os. 2.1.65						
Yhteensä	10												
Kylpyammeet	2	2	4	2	2	- 4	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot			laskutusmääräys tark. pvm		mk	
15 mm käyttöhanat	1	1	1	1	1	1	Rasvan erotuskaivo			piirustukset 23.2.65		2,00	
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo			viemärijohtot		2,00	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo			palnetarkastus		-	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo			lopputarkastus		3,00	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo					5,00	
Yhteensä NV	Kylmävesi		13	Lämminvesi		8	Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohdot NS Vms. 27.2.65		Liitos NS 32
	Kylmävesi + lämminvesi		21	Yhteensä q l/s		1,22	Umpikaivo			Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.					Mittarin asennuslupa annettu		23.3.65	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tarkast.	22.2.65	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Yleistarkastettu	22.2.65	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	23.2.65	AS	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus ^{läh.} annettu	22.2.65	HH

Huomautuksia

1801- maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piiustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kyläkunnantie 72				840645		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi				Hyväksytty	Palautettu	
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Paritalo Pajusalo/Kannuksela						
Astianpesu- altaat	1	0,2	0.2	1	0,2	0.2	Kaupungin osa numero 34 nimi Pakila				31.7.84	24.8.84	
Pesualtaat	2	0,1	0.2	2	0,1	0.2	Korttelin numero		Tontin numero		Rekisterinnumero		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		34100		12				
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija						
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija Ari Pajusalo						
WC-uimuri- venttiilit	2	0,1	0.2	—	—	—							
WC-huuhtelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+		Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso	
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—	Likavesi	9163-17.12.64	31.50	32.70	33.10	32.70	33.25
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä	7	—	—	—	—	—	Sadevesi						
Kylpy- ammeet	1	0,3	0.3	1	0,3	0.3							
Suihkut		0,2			0,2		Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt		
Puutarhan-kast- pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
Pesukone kotitaloudessa	2	0,2	0.4		0,2		Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittymisen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
Muut vesi- postit tms.							Perusvesikaivo				☒ Muut työt		
Palopostit		—	—	—	—		Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			Hajotuskaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Umpikaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kyläkunnantie 73		Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Toivo Mäkinen		680530				
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 8.4.68				
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2	Tontti no 3 RNo Kortteli no 34112		11.6.68				
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2	Urakoitsija Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Stig Kjellin						
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Liittymisk. minimi Pad. kork. normaalisti Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa Alin viemäröity teso Ylin viemäröity taso						
WC-uumuri-venttiilit		0,5		-	-	-	Likavesi 6689-27.5.68 26.59 27.85 28.80 27.76						
WC-huuhtelu-venttiilit	2	15	30	-	-	-	Sadevesi						
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut esilapaperit: Km.os. 20.4.1968						
Yhteensä	7												
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark. pvm mk		
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo				viemärijohdot		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				painetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi		38	Lämminvesi		4	Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohto NS Vms. 28.5.68	Liitos NS 40	
	Kylmävesi + lämminvesi		42	Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS	
Vedenlämmitin	Malli Kattilassa	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 20					Mittarin asennuslupa annettu	15.7.68 M. J. M.	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Sofjutanhaastettu	2.11.81	Alahy
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	10.7.68	Alahy	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	2.11.81	Alahy
Huomautuksia					

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tark	1.8.68	OK			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Paine testaus tehty	1.8.68	OK	Sopimustarkastettu	21.11.68	OK
	30.7.68	OK			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	26.5.68	OK	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	21.11.68	OK
Huomautuksia					

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama
ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava
vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteluiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite				Hyväksytyt piirustukset		
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite				No	Hyväksymispäivä ja hyväksyjä	
Kaatoaltaat	1	1	1		1		Kyläkunnantie 77				62189	23.8-62 <i>SP</i>	
Astianpesuallaat		1			1		Omakotitalo Vappu Esteri Koivunen						
Pesualtaat	2	1	2		1		Kaupungin osa No 34 Nimi P k i l a						
Laboratorio- ja juoma- altaat		0,5			0,5		Tontti no 5 RNo Kortteli no 34112						
Kylpyammeet		2			2		Urakoitsija P a k i l a n P u t k i O y, Kirkkoherrantie 8						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija P a k i l a n P u t k i O y						
Pesuistulmet ja jalka- altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Suihkut		2			2				Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
WC- ulmuri- venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Likavesi	6362/30.12.61	26.70	27.90	28.50		
WC huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi						
Lattikaivot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa 17.7. - 59 Jimaia Vesisäiliö Vesisäiliön AV Palopostin no Vall. paine Poikkeama						
Sadevesisäyöksy- viemärit		-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakaspaarit: Pp-osoite on Pakilantie- Petaksentie, etäisyys 650-700 m.						
Yhteensä							Kalvot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
15 mm käyttö- hanat		1			1		Bens.- ja rasvan- erotuskaivo				laskutusmääräys pvm tark. mk		
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Rasvan erotus- kaivo				piirustukset 23/8-62 <i>SP</i>	200:-	
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Laimennus- kaivo				viemärijohtot		
Palopostit		-	-	-	-	-	Perusvesi- kaivo				painetarkastus		
Astianpesu- ja pyykkipesuk. yms.		12			12		Sadevesikalvo				lopputarkastus		
Yhteensä NV	Kylmävesi		4	Lämminvesi			Pumppukaivo				Katujohdot NS	Liitos NS	
	Kylmävesi + lämminvesi		4	Yhteensä q l/s		0.6	Hajotuskaivo		Ei tarvita		Mittarit m ³ tai NS	Tarjoilujohdot NS	
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.					Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulko- ja pohjaviemärit tarkastettu	16/5-62	Molmgen			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	23.8-62	SP	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Km. Kärnä
m. L. P. P. 62

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
Kaatoaltaat		1			1		Kyläkunnantie 79		No 62147				
Astianpesuallaat	2	1	2	2	1	2	Omistaja tai kiinteistön nimi Tarkastaja Erik F. Aho		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 12.6.62 <i>Antti Mäkelä</i>				
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila						
Laboratorio- ja juoma-allaat		0,5			0,5		Tontti no 6 RNo Korttelin no 34112						
Kylpyammeet		2			2		Urakoitsija						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Pertti Kastikainen						
Pesuistulmet ja jalka-allaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Suihkut		2			2		Likavesi	6366/9.1.62	Liittymisk. minimi 26,83	Pad. kork. normaalisti 28,10	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa 28,75	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Sadevesi						
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö Jlmala	Vesisäiliön AV NN + 63,2	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Luvat ja muut esiapaperit: <i>24.6.62. Helsingin kaupungin teknisen osaston lupakassa nro 11111</i>						
Sadevesisäilytysviemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Yhteensä	7						Bens.- ja rasvanerotuskaivo				laskutusmääräys pvm tark. mk		
15 mm käyttöhanat	1	1	1	1	1	1	Rasvan erotuskaivo				piirustukset 12.6.62 <i>Antti Mäkelä</i> 100+200 = 300 :-		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Lämmennuskaivo				viemärijohtot		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				palnetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi	6	Lämminvesi	5			Hajotuskaivo		Ei tarvita.		Katujohdot NS		Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi	11	Yhteensä q l/s	0,8			Umpikaivo				Mittari m ³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli <i>Virt. p.</i>	Tilavuus l 150	Patterin vesim. l	Patterin teho // min.							Mittarin asennuslupa annettu		pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Upr. kaŭtun
vir. L P. 8. 65

Asennettavat laitteet	Kalusteluiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		No	
Kaatoaltaat		1			1		Kyläkunnantie 81		62274	
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2	Omatilaja tai kiinteistön nimi Lauri Lahti			
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2	Kaupungin osa No 34	Nimi Pakila	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 16.7.62. Malmgren	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 7	RNo	Kortteli no 34112	
Kylpyammeet		2			2		Urakoitsija Putkiura Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija P. Lahti			
Pesuistimet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
Suihkut		2			2				Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalista
WC-uumuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Likavesi	6439/8.2.62	27,16	28,45
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi			29,60
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa 11.7 - 69		Vesisäiliö Jlmal	Vesisäiliön AV NN+63.2
Sadevesisilyöky-viemärit		-	-	-	-	-	Luvat ja muut esiapeperit:		Palopostin no J816	Vall. paine NN+61.4
Yhteensä	7						Palopostin osoite on Elontie 86, etäisyys n.500-600 m.		Poikkeama ± 1.0	
15 mm käyttöhanat	1	1	1	1	1	1	Kalvot	kpl	Huomautuksia:	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm	tark.
Palopostit		-	-	-	-	-	Laimennuskaivo		piirustukset	mk
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohtot	
Yhteensä NV			6		5		Sadevesikaivo		palnetarkastus	
Vedenlämmitin	Malli	CTC	Tilavuus l	150	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	Pumppukaivo		lopputarkastus	
							Hajotuskaivo		7.9.62 Malmgren	
							Umpikaivo			
									Katujohto NS	Liitos NS
									Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
									Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit tarkastettu	16.7-62	Malinen	Kerrosajoitukset tarkastettu	16.7-62	Malinen
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohtot painetarkastettu	16.7-62	Malinen	Lopputarkastettu	7.9-62	Malinen
			Todi		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	16.7-62	Malinen	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymislomitus annettu	7.9-62	Malinen

Huomautuksia

Työ käsittää vesi- ja viemärijohtojen uusiminen

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset		
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		No		
Kaatoaltaat		1			1		Kyläkunnantie 83		62249		
Astianpesualtaat		1			1		Osoite tai kiinteistön nimi Sair.hoit. Eivi Karjalainen				
Pesualtaat		1			1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 17.10.62 A1.		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 8 RNo Kortteli no 34112				
Kylpyammeet		2			2		Urakoitsija				
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija → Kesko Oy, rautaos.				
Pesuistimet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +		
Suihkut		2			2		Likavesi	6371/10.1.62	28,00	29,20	29,90
WC-ulmuri-venttiilit		0,5		-	-	-	Sadevesi	6431/6.2.62	27,45	30,00	
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa 11.7 - 59	Vesisäiliö Jlmala	Vesisäiliön AV NN+ 63.2	Palopostin no J 816	Vall. paine NN+ 61.4
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakasperiit: Palopostin osoite on Elontie 86, etäisyys n. 700 m.				
Sadevesisyöksy-viemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut
Yhteensä	210						Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		laskutusmääräys pvm tark. mk		
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo		piirustukset 17.10.62 A1		300,-
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		viemärijohtot		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		palnetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo				
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katujohdot NS		Liitos NS 30
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittarin asennuslupa annettu		pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kym. Kärkkäinen
vi. L. P. P. O.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Kyläkunnantie 85		No				
Kaatoaltaat		1			1		Omistaja tai kiinteistön nimi → Kirvesmies Toivo Mäkinen		64077	28.2.64			
Astianpesualtaat	1	1	1		1		Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila		Huokausmaksuväys ja hyväksyntä				
Pesualtaat	2	1	2		1		Tontti no 9 RNo Kortteli no 34112						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija						
Kylpyammeet		2			2		Suunnittelija Tapio Suomi						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi	8268/23.3.64 6472/20.2.62	28,14 28,17	28,90 29,45	30,30 30,40	28,94	
Suihkut		2			2		Sadevesi						
WC-uumuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Polkkeama ±	
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiapapert: Kaupunkin Vessuoston ilmoitus 29.1.1964,						
Lattiakaivot	2	-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:	Tarkastusmaksut			
Sadevesisilyöksy-viemärit		-	-	-	-	-	Bens.- ja rasvan-erotuskaivo			laskutusmääräys pvm	tark.	mk	
Yhteensä	7						Rasvan erotus-kaivo			28.2.64	28,94	2425400	
15 mm käyttöhanat		1			1		Laimennus-kaivo			viemärijohtot			
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Perusvesi-kaivo			painetarkastus			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Sadevesikaivo			lopputarkastus			
Palopostit		-	-	-	-	-	Pumppukaivo						
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Hajotuskaivo		EI TARVITA	Katujohdo NS	Liitos NS		
Yhteensä NV		Kylmävesi		Lämminvesi			Umpikaivo			Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS		
Vedenlämmitin		Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s						Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	17.9.64	<i>[Signature]</i>

Huomautuksia

laskia Rakennus liitetty aikavainin seko ei - että viiväriyhtöön hedusso
määrätty pöd. vntstilit kellarin lattialaivoille. Pöd. korkeus murtika
pöd. vntstilit ja sarriska p.y. 64 P

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		No	
Kaistoaltaat	1	1	1		1		Kyläkunnantie 87.		62188	
Astianpesualtaat		1			1		Omistaja tai kiinteistön nimi			
Pesualtaat	2	1	2		1		Omakotitalo Sulo Rosvall			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Kaupungin osa			
Kylpyammeet		2			2		No 34 Nimi Pakila			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Tontti no 10 RNo Kortteli no 34112			
Pesuistimet ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija			
Suihkut		2			2		Pakilan Putki Oy, Kirkkoherrantie 8			
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Suunnittelija			
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Pakilan Putki Oy			
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Katuviemäri			
Sadevesisyökyviemärit		-	-	-	-	-	Liitosilmoituksen no ja päiväys			
Yhteensä	5						Liittymisk. minimi			
15 mm käyttöhanat		1			1		Pad. kork. normaalisti			
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Alin viemäriölity taso			
Palopostit		-	-	-	-	-	Ylin viemäriölity taso			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Likavesi			
Yhteensä NV	Kylmävesi	4		Lämminvesi			Sadevesi			
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Vesijohtopaine katujohdossa 17.7.-59			
	Kylmävesi + lämminvesi	4		Yhteensä q l/s	0,6		Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Palopostin no			
							Vall. paine			
							Poikkeama			
							Luvat ja muut asiakirjat:			
							Pp-osoite on Pakilantie- Petaksentie, etäisyys 700-800m.			
							Kalvot			
							kpl			
							Huomautuksia:			
							Tarkastusmaksut			
							laskutusmääräys			
							pvm			
							tark.			
							mk			
							piirustukset			
							viemärijohtot			
							paine tarkastus			
							lopputarkastus			
							Katujohdot NS			
							Litos NS			
							Mittari m³ tai NS			
							Tarjoilujohto NS			
							Mittarin asennuslupa annettu			
							pvm			
							nimi			

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulko- ja pohjaviemärit tarkastettu	14.5.62	Malmgren			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	23.8.62	✓	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Ulyn. Kestö
L. P. P. P.

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt pöytäkirjat	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		Hyväksytyt pöytäkirjat	
Kaatoaltaat	1	1	1	7	1		Kyläkunnantie 89		No 62329	
Astianpesuallaat		1			1		Omistaja tai kiinteistön nimi Juho Malinen		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä P.H. 62 [Signature]	
Pesualtaat	2	1	2		1		Kaupungin osa No 34 Nimi Länsi-Pakila			
Laboratorio- ja juoma- altaat		0,5			0,5		Tontti no 11 RNo Korttelin no 34112			
Kylpyammeet		2			2		Urakoitsija Pakilan Putki Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija -" - , Kirkkoherrantie 8, Oulunkylä			
Pesuistulmet ja jalaka- altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +	
Sulhkut		2			2		Likavesi 6372/11.1.62		Liittymisk. minimi 28,50	
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Sadevesi		Pad. kork. normaalista 29,70	
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa 11.7 -59		Pad. kork. putkitukkeen sattuessa 30,35	
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Vesisäiliö Jlmala		Vesisäiliön AV NN+ 63.2	
Sadevesisäilytys- viemärit		-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakirjat: Palopostin osoite on Elontie 86, etäisyys n. 700 m.		Palopostin no 7816	
Yhteensä	5						Kaivot kpl		Huomautuksia:	
15 mm käyttöhanat		1			1		Bens.- ja rasvanerotuskaivo		Tarkastusmaksut	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys pvm tark. mk	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Laimennuskaivo		pöytäkirjat P.H. 62 [Signature] 2001-	
Palopostit		-	-	-	-	-	Perusvesikaivo		viemärijohtot	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo		paine- ja tarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi		4	Lämminvesi			Pumppukaivo		lopputarkastus	
	Kylmävesi + lämminvesi		4	Yhteensä q l/s	4,5	1	Hajotuskaivo		Katujohdot NS	
Vedenlämmittin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l			Umplikaivo		Mittari m³ tai NS	
				Patterin teho l/min.					Mittarin asennuslupa annettu	
									pvm nimi 31.8.62 Malinen	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit tarkastettu	30.8.62	Malinen			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto painetarkastettu	30.8.62	Malinen			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	31.8.62	Malinen	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Viemärit tarkastettu 9.8.62 g. M. ? Pöytäkirjan tarkastuksen osittain selvitettiin kaarteista
21.5.1963 Manninen

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi		No				
Kaatoaltaat		1			1		Kyläkunnantie 91		64737				
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1	Martti Heikkilä						
Pesualtaat	2	1	2		1	2	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila			Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 9.11.64 M.			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 12 RNo Korttel no 34112						
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Urakoitsija Avainputki Oy, Korkeavuorenkatu 6						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija Avainputki Oy/Pertti Vilenius						
WC-uumuri-venttiilit	2	0,5	1	-	-	-	Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +				
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Likavesi	8945-15.10.64	27.96	29.20	30.15	29,82	35,07
Lattiakaivot	1	-	-	-	-	-	Sadevesi						
Sadevesikatto-suppliot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Yhteensä	8					-	Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 26.10.1964						
Kylpyammeet	1	2	2		2	-2	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark. pvm		mk
15 mm käyttöhanat	2	1	2	1	1	1	Rasvan erotuskaivo				piirustukset 9.11.64 M.		2,00
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				viemärijohtot		2,00
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				painerkastus		-
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		3,00
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						5,00
Yhteensä NV	Kylmävesi		8	Lämminvesi		7	Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohto NS		Liitos NS 92
	Kylmävesi + lämminvesi		15	Yhteensä q l/s		10	Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli Thermo	Tilavuus	100	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Kiinteistö on liitetty vesijohto-verkostoon		Mittarin asennuslupa annettu		pvm	nimi	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviem. katuj. - tontin raja tark.	18.12.64	Ht			
— — loppuosa — —	19.12.64	Ht			

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu

Huomautuksia

9.11.64

BS

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus, ^{läh.}annettu

4.1.65

Ht

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Kyläkunnantie 93		No 64869	
Kaatoaltaat		1			1		Omistaja tai kiinteistön nimi Eero Kettunen		Hyväksymispäiväys ja hyväksynyt 9/12.64 KJ	
Astianpesuallaat	1	1	1	1	1	1	Kaupungin osa No 34 Nimi Pakila			
Pesuallaat	1	1	1	1	1	1	Tontti no 13 RNo Kortteli no 112			
Laboratorio- ja juoma-allaat		0,5			0,5		Urakoitsija Oy Termo			
Pesuistuimet- ja jalka-allaat		1			1		Suunnittelija Oy Termo/Turpeinen, Malminkartanontie Helsinki 13			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +	
WC-urimuri-venttiilit	1	0,5	1	-	-	-	Likavesi	9132-8.12.64	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeen sattuesssa	Alin viemäröity teso
Lattiakaivot		-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut aslepaperit: Km.os. 28.11.1964		Palopostin no	Vall. paine
Yhteensä	3								±	
Kylpyammeet		2			2	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:	
Suihkut		2			2		Bens. ja öljyn erotuskaivot		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvan erotuskaivo		laskutusmääräys tark. pvm mk	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo		piirustukset 9/12.64 KJ	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo		viemärijohtot	
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		paine tarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi		3	Lämminvesi		5	Hajotuskaivo		Katujohto NS	
	Kylmävesi + lämminvesi		5	Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Liitos NS	
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho //min.			Mittari m³ tai NS	
									Tarjoilujohto NS	
									Mittarin asennuslupa annettu ?	
									pvm nimi	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Likavesi 'taloviemäri' tarkast.	21.1.65	SH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Lopputarkastus	21.1.65	SH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	21.12.64	SH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	23.1.65	SH

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-
viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri
on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama
ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava
vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

K 918:- moudettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite			Piiirustusten hyväksymisnumero				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Kyläkunnantie 95							
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s								
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Omistaja tai kiinteistön nimi ATT/Pakilan tukikoti			860657				
Astianpesu- altaat	8	0,2	1,6	8	0,2	1,6	Kaupungin osa numero 34 nimi Pakila			Hyväksytty 1.9.86 DMK	Palaautettu 5.9.86			
Pesualtaat	31	0,1	3,1	31	0,1	3,1	Korttelin numero 34113		Tontin numero 1	Rekisterinumero	12.10.86 DMK 30.3.87	23.10.86 30.3.87		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Matti Kangas							
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija → Vesirengas Oy, Kavallinpelto 3, 02710 Espoo							
Urinaalit		0,4												
WC-uimuri- venttiilit	16	0,1	1,6				Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäri- taso	Ylin viemä- ri- taso	
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5					Likavesi	340-10.6.86	27.80	28.05	29.70	30,80	33,60	
Lattiakaivot	12						Sadevesi	340-10.6.86	28.00	29.70	29.70			
Sadevesikat- toppilot														
Yhteensä	67													
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa			Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Suihkut	10	0,2	2,0	10	0,2	2,0	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt				
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,4	0,8		0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Pesukone kotitaloudessa	2	0,2	0,4	1	0,2	0,2	Perusvesikaivo			☐ Muut työt				
Muut vesi- postit tms.	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Sadevesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 6.8.86 ge				
Palopostit							Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 5.9.86				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 9,9			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 7,3			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu 30.1.87				
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 17,2			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 1,3			Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 30.3.87				
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Jätevesien kaatokaivo							



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		No	
Kaatoaltaat	2	1			1		Kylänevankuja 3 <i>Immunantie 29</i>		61081/5833	
Astianpesualtaat	2	1			1		Haagan VPK		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä	
Pesualtaat	3	1			1		Kaupungin osa No 29 Nimi Haaga		15.3.61	GM
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 6 RNo Kortteli no 29095			
Kylpyammeet		2			2		Urakoitsija Vesi ja Lämpö Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija -"-			
Pesuistimet ja jaika-altaat		1			1		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys	
Suihkut		2			2		Likavesi		5553/2.9.60	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		-	-	-	Sadevesi			
WC huuhtelu-venttiilit	3	15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV
Lattilakaivot	2	-	-	-	-	-	Luvat ja muut asiakasperiit:		Palopostin no	Vall. paine
Sadevesisyyöksi- viemärit		-	-	-	-	-	Kaivot		kpl	Huomautuksia:
Yhteensä	12						Bens.- ja rasvan- erotuskaivo		Tarkastusmaksut	
15 mm käyttö- hanat		1			1		Rasvan erotus- kaivo		laskutusmääräys pvm tark.	mk
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Laimennus- kaivo		piirustukset	
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo		viemärijohtot	
Palopostit 50 mm 1		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo		painetarkastus	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo		lopputarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		Katujohdo NS	Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo		Mittari m ³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.				Mittarin asennuslupa annettu	pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit rakennuksessa tarkastettu (Pohjaviemärit määrätty eristettäväksi)		EL			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohdot painetarkastettu	11.8.61	EL	Lopputarkastettu	2.11.62	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	2.11.62	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalustaiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämmövesi NV	Yht. NV	Osoite		No	
Kaatoaltaat	1	1			1		Kylänevantie 1		57145/4683	
Astianpesualtaat	17	1			1		Osoite			
Pesualtaat	17	1			1		Osoite			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Osoite			
Kylpyammeet	16	2			2		Osoite			
Urinaalit		0,5					Osoite			
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Osoite			
Suihkut		2			2		Osoite			
WC-olmuri-venttiilit		0,5					Osoite			
WC huuhtelu-venttiilit	17	15					Osoite			
Lattiakaivot	1						Osoite			
Sadevesisäilytysviemärit							Osoite			
Yhteensä	69						Osoite			
15 mm käyttöhanat		1			1		Osoite			
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Osoite			
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12			12		Osoite			
Palopostit							Osoite			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Osoite			
Yhteensä NV							Osoite			
Vedenlämmittin	Malli	Tilavuus /		Patterin vesim. /	Patterin teho l/min.		Osoite			
		2000 1					Osoite			
							Kylänevantie 1			
							Osoite			
							Asunto Oy Furubo			
							Kaupungin osa			
							No 29			
							Nimi Haaga			
							Tontti no			
							RNo			
							Korttelin no			
							29021			
							Urakoitsija			
							Putkitus ja Huolto Oy			
							Suunnittelija			
							Ins.tsto Termo-Mekano			
							Korkeustietoja NN +			
							Katuviemäri			
							Liitosilmoituksen no ja päiväys			
							Liittymisk. minimi			
							Pad. kork. normaalisti			
							Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa			
							Alin viemäroity taso			
							Ylin viemäroity taso			
							Likavesi			
							4014/4.3.57			
							4013/-			
							Sadevesi			
							Vesijohtopaine katujohdossa			
							Vesisäiliö			
							Vesisäiliön AV			
							Palopostin no			
							Vall. paine			
							Poikkeama ±			
							Luvat ja muut asiakirjat:			
							Kaivot			
							kpl			
							Huomautuksia:			
							Tarkastusmaksut			
							laskutusmääräys			
							pvm			
							tark.			
							mk			
							piirustukset			
							viemärijohtot			
							paine-tarkastus			
							lopputarkastus			
							Hajotuskaivo			
							ilman			
							Umpikaivo			
							Katujohdot NS			
							Liitos NS			
							Mittari m³ tai NS			
							Tarjoilujohto NS			
							Mittarin asennuslupa annettu			
							pvm			
							nimi			

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot rakennuksen ulkopuolella ja sisällä kellarissa ja kerroksissa tark.	25.9.57	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	24.10.57	GM	Lopputarkastettu	11.12.57	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	11.12.57	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kuoppatie 13 33				Hyväksytyt piirustukset					
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi Dagny Byman				No 700806					
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Kaupungin osa No 39 Nimi Tapaninkylä				Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 5.1.71					
Kaatoaltaat		1			1		Korttelin no 39157214 Tontti no 6 R no 12229				Palautettu 9.1.71					
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2	Urakoitsija → Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy									
Pesualtaat	2	1	2		1	2	Suunnittelija Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy, Malminraitti 27 Hki 73									
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Korkeustietoja NN +									
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1											
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Llitosilmoituksen no ja päiväys		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso		
VC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	—	—	—	Likavesi	17741-23.11.70		22.50	23.65	25.75	2400			
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi									
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa			Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±		
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat Km.os. 24.11.1970									
Yhteensä	7	—	—	—	—	—										
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt					
Suihkut		2			2		Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen					
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1		Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon					
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt					
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lahetetty verkkotoimistoon		pvm 31.12.70	nimi ge		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		7.1.71			
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu					
Yhteensä NV	Kylmävesi		6	Lämminvesi		4	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		30.11.71			
	Kylmävesi + lämminvesi		10	Yhteensä q l/s			Umpikaivo									
Vedenlämmitin	Mall. Katt.	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo									

Tarkastukset

[illegible]

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Viemärijohdot rakennuksesta katujohtoon ja

Vesijohto

11

11

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kylänevantie 1 <i>Puretti</i>		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omitaja tai kiinteistön nimi Finlands Svenska Söndagsskolförbund		No 55011/4040	Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 19.1.55			
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 29 Nimi Haaga						
Astianpesualtaat		1			1		Tontti no 4 RNo Kortteli no 29021						
Pesualtaat		1			1		Urakoitsija Rakennusputki E.V. Koskinen						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija - H -						
Kylpyammeet		2			2		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		-	-	-			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
Pesuistimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi	3020/10.11.54	12,20	14,0			
Suihkut		2			2		Sadevesi	(epävarma)					
WC-uimuri- venttiilit		0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
WC huuhtelu- venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiapaperit:						
Lattikaivot		-	-	-	-	-							
Sadevesisyöky- viemärit		-	-	-	-	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Yhteensä							Bens.- ja rasvan- erotuskaivo				laskutusmääräys pvm tark. mk		
15 mm käyttö- hanat		1			1		Rasvan erotus- kaivo				piirustukset		
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4			4		Laimennus- kaivo				viemärijohtot		
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo				painetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo				Katujohdot NS		Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.						Mittarin asennuslupa annettu		pvm nimi

Asennettavat laitteet	Kalusteluiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite				Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite				Hyväksytyt piirustukset			
Kaatoaltaat	1	1			1		Kylänevantie 6				No 60003/5351			
Astianpesualtaat	18	1			1		Asunto Oy Kylänevantie 6				Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 8.1.60 GM			
Pesualtaat	18	1			1		Kaupungin osa No 29 Nimi Haaga							
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 10 RNo Korttelin no 29087							
Kylpyammeet	18	2			2		Urakoitsija Oy Vesijohtoliike-Huber Ab							
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija -"							
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys				Korkeustietoja NN +			
Suihkut	1	2			2		Likavesi 5081/11.12.59				Liittymisk. minimi 14.57			
WC-uimuri-venttiilit	19	0,5		-	-	-	Sadevesi				Pad. kork. normaalisti 15.8			
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa				Pad. kork. putkitukkeen sattuuessa 16.2			
Lattiakaivot	5	-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiakaspaperit:							
Sadevesisyyökyviemärit		-	-	-	-	-	Kaivot kpl Huomautuksia:				Tarkastusmaksut			
Yhteensä	80						Bens.- ja rasvanerotuskaivo				laskutusmääräys pvm tark. mk			
15 mm käyttöhanat	8	1			1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset			
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4			4		Laimennuskaivo				viemärijohtot			
25 mm käyttöhanat vesipostit	2	12			12		Perusvesikaivo				painetarkastus			
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo							
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo ilman				Katujohdot NS Liitos NS			
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS Tarjoilujohdot NS			
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l 2000		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 110						Mittarin asennuslupa annettu pvm nimi			

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkastettu	14.1.60	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	4.3.60	GM
Ulkoviemäri tarkastettu	11.5.60	EL			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	4.3.60	GM	Lopputarkastettu	1.6.60	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	1.6.60	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Käytösten lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Osoite		Hyväksytyt piirustukset	
Kaatoaltaat	3	1			1		Kylänevantie 14		No 56202/4479	
Astianpesualtaat	18	1			1		Asunto Oy Kyläkontu		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä	
Pesualtaat	21	1			1		Kaupungin osa No 29 Nimi Haaga		24.11.56	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Tontti no 4 RNo Korttelin no 29093			
Kylpyammeet	18	2			2		Urakoitsija Yhtymä Onninen Oy			
Urinaalit		0,5		-	-	-	Suunnittelija			
Pesuistulmet ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys	
Suihkut	1	2			2		Likavesi		3780/3.10.56	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		-	-	-	Sadevesi			
WC huuhtelu-venttiilit	19	15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	
Lattiakaivot	9	-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiakirjat:		Vesisäiliön AV	
Sadevesisysäysviemärit		-	-	-	-	-	Kaivot		Palopostin no	
Yhteensä	89						kpl		Vall. paine	
15 mm käyttöhanat	10	1			1		Huomautuksia:		Poikkeama ±	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Bens.- ja rasvanerotuskaivo		laskutusmääräys pvm tark. mk	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Rasvan erotuskaivo		piirustukset	
Palopostit		-	-	-	-	-	Laimennuskaivo		viemärijohdot	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Perusvesikaivo		painetarkastus	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Sadevesikaivo		lopputarkastus	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus	2000 l	Patterin vesim. /	Patterin teho l/min.		Pumppukaivo			
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Hajotuskaivo		Katujohdo NS	
							Umpikaivo		Liitos NS	
							Hukkavesikaivoja 1 kpl		Mittari m³ tai NS	
									Tarjoilujohdo NS	
									Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot maassa kellarissa osaksi tarkastettu	24.11.56	GM	Viemärijohdot kerroksissa tark.	20.2.57	GM
Viemärijohdot maassa kellarissa loput tarkastettu	30.11.56	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	20.2.57	GM	Lopputarkastettu	9.5.57	GM
Hajotyskaivo ja pohjavesikaivo tark.	2.4.57	GM			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	-"-	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Kylänevantie 16		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Oy S-Oppitalo		No 680978	Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 5.11.68			
Kaatoaltaat	13	1	13		1	13	Kaupungin osa No 29 Nimi Haaga						
Astianpesualtaat	108	1	108		1	108	Tontti no 3 RNo Kortteli no 29094						
Pesualtaat	113	1	113		1	113	Urakoitsija Oy Vesijohtoliike-Huber Ab						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Kiint.liiton Ins.tsto, Annankatu 24 Hki 10						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys		Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		-	-	-	Likavesi	13132-11.11.67	12.29	13.40	14.70	14.37	23.72
WC-uumuri-venttiilit	115	0,5	58	-	-	-	Sadevesi	13133-11.11.67	13.36	14.65	14.65		
WC-huuhdelu-venttiilit		15		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Lattiakaivot	119	-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit:						
Sadevesikatto-suppilot	12	-	-	-	-	-							
Yhteensä	480												
Kylpyammeet	1	2	2		2	- 2	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Suihkut	112	2	224		2	224	Bens. ja öljyn erotuskaivot				laskutusmääräys tark. pvm mk		
15 mm käyttöhanat	1	1	1		1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				viemärijohdot		
25 mm käyttöhanat vesipostit	5	12	60		12		Perusvesikaivo				painetarkastus		
Palopostit		-	-		-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	12		12	12	Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi		591	Lämminvesi		472	Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohdo NS Vms. 20.9.68		Liitos NS 90
	Kylmävesi + lämminvesi		1063	Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohdo NS
Vedenlämmitin	Malli Vp.	Tilavuus l	7000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	285				Mittarin asennuslupa annettu		25.6.68 HA

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemärit (Sade- ja jätevesi) tark.	26.11-68	Mälgen			
Sisämaiset pohjaviemärit osaksi tarkastettu	27.12-68	—			
— — — —	8.1-69	—			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Paine tarkastettu	25.6-69	H	Talo DEF Sopputarkastettu	3.9-69	Mälgen
			Todistus annettu	—	—
			Talo ABC Sopputarkastettu	11.9-69	—
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	12.11-68	H	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	11.9-69	Mälgen
Huomautuksia					J